

施設コード	都道府県名	市町村・組合名	施設名	炉番号	施設の種類	炉の稼働方式	処理能力 (t/日)	処理能力 (t/h)	集じん器	稼働開始 年月日	排ガス中の ダイオキシン類濃度 (ng-TEQ/m ³ N)	測定年月日	平成24年 3月31日 時点の稼働状況
23100-04-1	愛知県	名古屋	南陽工場	1号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	500	20.833	BF	1997/4/1	0.00002	2011/9/28	稼働中
23100-04-2	愛知県	名古屋	南陽工場	2号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	500	20.833	BF	1997/4/1	0.000019	2011/11/24	稼働中
23100-04-3	愛知県	名古屋	南陽工場	3号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	500	20.833	BF	1997/4/1	0.0000022	2011/11/25	稼働中
23100-05-1	愛知県	名古屋	猪子石工場	1号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	300	12.5	BF	2002/4/1	0.0013	2012/1/26	稼働中
23100-05-2	愛知県	名古屋	猪子石工場	2号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	300	12.5	BF	2002/4/1	0.000017	2011/11/22	稼働中
23100-06-1	愛知県	名古屋	五条川工場	1号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	280	11.667	BF	2004/8/1	0.000082	2012/1/25	稼働中
23100-06-2	愛知県	名古屋	五条川工場	2号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	280	11.667	BF	2004/8/1	0.000043	2012/2/3	稼働中
23201-02-1	愛知県	豊橋市	豊橋市資源化センター(3号炉)	1号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	150	6.25	BF	1991/3/1	0.03	2011/7/4	稼働中
23201-03-1	愛知県	豊橋市	豊橋市資源化センター(1号炉)	1号炉	直接溶融・ガス化溶融	全連続	200	8.33	BF	2002/4/1	0.000053	2011/7/1	稼働中
23201-03-2	愛知県	豊橋市	豊橋市資源化センター(2号炉)	2号炉	直接溶融・ガス化溶融	全連続	200	8.33	BF	2002/4/1	0.0000038	2011/7/1	稼働中
23202-03-1	愛知県	岡崎市	ごみ処理施設1号炉	1号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	100	4.16	BF	1996/2/26	0.044	2011/9/7	稼働中
23202-04-1	愛知県	岡崎市	岡崎市中央クリーンセンター	1号炉	直接溶融・ガス化溶融	全連続	190	7.917	BF	2010/12/3	0.00000078	2012/2/15	稼働中
23202-04-2	愛知県	岡崎市	岡崎市中央クリーンセンター	2号炉	直接溶融・ガス化溶融	全連続	190	7.917	BF	2010/12/14	0	2012/1/11	稼働中
23203-01-1	愛知県	一宮市	一宮市環境センター	1号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	150	6.25	BF	1998/3/20	0.0082	2011/10/6	稼働中
23203-01-2	愛知県	一宮市	一宮市環境センター	2号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	150	6.25	BF	1998/3/20	0.003	2011/10/7	稼働中
23203-01-3	愛知県	一宮市	一宮市環境センター	3号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	150	6.25	BF	1998/3/20	0.029	2011/10/26	稼働中
23205-01-1	愛知県	半田市	半田市クリーンセンター	1号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	75	3.125	BF	1991/2/28	0.067	2011/5/23	稼働中
23205-01-2	愛知県	半田市	半田市クリーンセンター	2号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	75	3.125	BF	1991/2/28	0.083	2011/5/24	稼働中
23206-02-1	愛知県	春日井市	春日井市クリーンセンター第1工場	1号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	130	5.42	BF	1991/2/28	0.14	2011/10/12	休止中
23206-02-2	愛知県	春日井市	春日井市クリーンセンター第1工場	2号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	130	5.42	BF	1991/2/28	0.071	2012/2/17	休止中
23206-03-1	愛知県	春日井市	春日井市クリーンセンター第2工場	1号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	140	5.83	BF	2002/10/1	0.003	2011/9/6	稼働中
23206-03-2	愛知県	春日井市	春日井市クリーンセンター第2工場	2号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	140	5.83	BF	2002/10/1	0.00055	2011/11/10	稼働中
23207-02-1	愛知県	豊川市	豊川市清掃工場A棟	1号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	67	2.79	BF	1991/2/12	0.44	2011/11/30	稼働中
23207-02-2	愛知県	豊川市	豊川市清掃工場A棟	2号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	67	2.79	BF	1991/2/12	0.19	2011/12/1	稼働中
23207-03-1	愛知県	豊川市	豊川市清掃工場B棟	1号炉	直接溶融・ガス化溶融	全連続	65	2.71	BF	2003/4/1	0.00000042	2011/9/6	稼働中
23207-03-2	愛知県	豊川市	豊川市清掃工場B棟	2号炉	直接溶融・ガス化溶融	全連続	65	2.71	BF	2003/4/1	0.00000036	2011/9/6	稼働中
23210-01-1	愛知県	刈谷市	刈谷市環境センター	1号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	准連続	7.866	1.311	BF	2004/3/19	0.000073	2011/6/22	稼働中
23211-02-3	愛知県	豊田市	豊田市藤岡プラント	3号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	90	3.75	BF	1994/11/1	0.051	2011/9/7	稼働中
23211-03-1	愛知県	豊田市	豊田市渡刈クリーンセンター	1号炉	直接溶融・ガス化溶融	全連続	135	5.625	BF	2007/4/1	0.0012	2012/2/21	稼働中
23211-03-2	愛知県	豊田市	豊田市渡刈クリーンセンター	2号炉	直接溶融・ガス化溶融	全連続	135	5.625	BF	2007/4/1	0.000031	2012/1/17	稼働中
23211-03-3	愛知県	豊田市	豊田市渡刈クリーンセンター	3号炉	直接溶融・ガス化溶融	全連続	135	5.625	BF	2007/4/1	0.00034	2012/1/17	稼働中
23212-01-1	愛知県	安城市	安城市環境クリーンセンターごみ焼却施設	1号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	120	5	BF	1997/3/24	0	2011/8/31	稼働中
23212-01-2	愛知県	安城市	安城市環境クリーンセンターごみ焼却施設	2号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	120	5	BF	1997/3/24	0	2011/9/2	稼働中
23213-03-1	愛知県	西尾市	西尾市クリーンセンター	1号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	65	2.708	BF	2000/4/1	0.0022	2011/10/14	稼働中
23213-03-2	愛知県	西尾市	西尾市クリーンセンター	2号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	65	2.708	BF	2000/4/1	0.005	2011/10/13	稼働中
23213-03-3	愛知県	西尾市	西尾市クリーンセンター	3号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	65	2.708	BF	2000/4/1	0.0096	2011/10/13	稼働中
23214-01-1	愛知県	蒲郡市	蒲郡市クリーンセンター	1号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	65	2.7	BF	1997/4/1	0.0063	2011/8/19	稼働中
23214-01-2	愛知県	蒲郡市	蒲郡市クリーンセンター	2号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	65	2.7	BF	1997/4/1	0.00003	2011/9/23	稼働中
23215-01-1	愛知県	犬山市	犬山市都市美化センター	1号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	准連続	67.5	2.8	BF	1983/4/1	0.17	2011/11/2	稼働中
23215-01-2	愛知県	犬山市	犬山市都市美化センター	2号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	准連続	67.5	2.8	BF	1983/4/1	0.2	2011/11/18	稼働中
23220-01-1	愛知県	稲沢市	稲沢市環境センター	1号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	60	2.5	BF	2000/3/15	0.045	2011/5/30	稼働中
23220-01-2	愛知県	稲沢市	稲沢市環境センター	2号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	60	2.5	BF	2000/3/15	0.011	2011/7/29	稼働中
23220-01-3	愛知県	稲沢市	稲沢市環境センター	3号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	60	2.5	BF	2000/3/15	0.037	2011/5/31	稼働中
23221-01-1	愛知県	新城市	新城市クリーンセンター	1号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	30	1.25	BF	2000/2/1	0.0000003	2011/4/19	稼働中
23221-01-2	愛知県	新城市	新城市クリーンセンター	2号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	30	1.25	BF	2000/2/1	0.0015	2011/7/12	稼働中
23222-01-1	愛知県	東海市	東海市清掃センター	1号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	80	3.3	BF	1995/12/1	0.06	2011/11/25	稼働中
23222-01-2	愛知県	東海市	東海市清掃センター	2号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	80	3.3	BF	1995/12/1	0.2	2011/8/29	稼働中
23224-02-1	愛知県	知多市	知多市清掃センター	1号炉	直接溶融・ガス化溶融	全連続	65	2.7	BF	2003/8/28	0.013	2011/8/11	稼働中
23224-02-2	愛知県	知多市	知多市清掃センター	2号炉	直接溶融・ガス化溶融	全連続	65	2.7	BF	2003/8/28	0.00013	2011/8/12	稼働中
23231-01-1	愛知県	田原市	田原市赤羽根環境センター	1号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	機械化バッチ	5	0.625	BF	1994/11/1	0.49	2012/1/27	稼働中

施設コード	都道府県名	市町村・組合名	施設名	炉番号	施設の種類	炉の稼働方式	処理能力 (t/日)	処理能力 (t/h)	集じん器	稼働開始 年月日	排ガス中の ダイオキシン類濃度 (ng-TEQ/m ³ N)	測定年月日	平成24年 3月31日 時点の稼働状況
23231-02-1	愛知県	田原市	田原リサイクルセンター 炭生館	1号炉	その他(炭化)	全連続	30	1.25	BF	2005/4/1	0.0012	2011/7/19	稼働中
23231-02-2	愛知県	田原市	田原リサイクルセンター 炭生館	2号炉	その他(炭化)	全連続	30	1.25	BF	2005/4/1	0.0063	2011/9/13	稼働中
23837-01-1	愛知県	東部知多衛生組合	東部知多クリーンセンター	1号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	80	3.3	BF	1988/9/20	0.012	2011/7/19	稼働中
23837-01-2	愛知県	東部知多衛生組合	東部知多クリーンセンター	2号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	80	3.3	BF	1988/9/20	0.022	2011/7/25	稼働中
23837-01-3	愛知県	東部知多衛生組合	東部知多クリーンセンター	3号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	80	3.3	BF	1988/9/20	0.035	2011/7/15	稼働中
23838-01-1	愛知県	衣浦衛生組合	クリーンセンター衣浦	1号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	95	3.96	BF	1995/10/1	0.023	2012/2/22	稼働中
23838-01-2	愛知県	衣浦衛生組合	クリーンセンター衣浦	2号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	95	3.96	BF	1995/10/1	0.36	2012/1/10	稼働中
23841-01-1	愛知県	常滑武豊衛生組合	常滑武豊衛生組合クリーンセンター	1号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	75	3.125	BF	1989/10/6	0.025	2011/8/3	稼働中
23841-01-2	愛知県	常滑武豊衛生組合	常滑武豊衛生組合クリーンセンター	2号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	75	3.125	BF	1989/10/6	0.0033	2011/8/3	稼働中
23848-01-1	愛知県	尾張東部衛生組合	尾張東部衛生組合晴丘センター	1号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	150	6	BF	1992/4/1	0.011	2011/10/25	稼働中
23848-01-2	愛知県	尾張東部衛生組合	尾張東部衛生組合晴丘センター	2号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	150	6	BF	1992/4/1	0.0092	2011/10/26	稼働中
23849-01-1	愛知県	海部地区環境事務組合	八穂クリーンセンター	1号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	110	4.58	BF	2002/6/1	0.00032	2011/12/5	稼働中
23849-01-2	愛知県	海部地区環境事務組合	八穂クリーンセンター	2号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	110	4.58	BF	2002/6/1	0.00015	2011/8/8	稼働中
23849-01-3	愛知県	海部地区環境事務組合	八穂クリーンセンター	3号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	110	4.58	BF	2002/6/1	0.00051	2011/8/9	稼働中
23851-01-1	愛知県	小牧岩倉衛生組合	環境センター	1号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	150	6.25	EP	1981/1/7	0.025	2012/1/12	稼働中
23851-01-2	愛知県	小牧岩倉衛生組合	環境センター	2号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	150	6.25	EP	1981/1/7	0.012	2011/11/22	稼働中
23853-01-1	愛知県	知多南部衛生組合	知多南部クリーンセンター	1号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	56.25	2.344	BF	1998/4/1	0.18	2012/1/18	稼働中
23853-01-2	愛知県	知多南部衛生組合	知多南部クリーンセンター	2号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	56.25	2.344	BF	1998/4/1	0.25	2012/1/19	稼働中
23858-01-1	愛知県	刈谷知立環境組合	刈谷知立環境組合クリーンセンター	1号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	97	4	BF	2009/4/1	0.00036	2011/12/20	稼働中
23858-01-2	愛知県	刈谷知立環境組合	刈谷知立環境組合クリーンセンター	2号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	97	4	BF	2009/4/1	0.00000019	2011/12/5	稼働中
23858-01-3	愛知県	刈谷知立環境組合	刈谷知立環境組合クリーンセンター	3号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	97	4	BF	2009/4/1	0.000000036	2011/12/6	稼働中
23859-01-1	愛知県	江南丹羽環境管理組合	江南丹羽環境管理組合環境美化センター	1号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	75	3.125	BF	1982/11/1	0.044	2011/6/23	稼働中
23859-01-2	愛知県	江南丹羽環境管理組合	江南丹羽環境管理組合環境美化センター	2号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	75	3.125	BF	1982/11/1	0.19	2011/6/23	稼働中
23869-01-1	愛知県	北設広域事務組合	中田クリーンセンター	1号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	機械化バッチ	10	1.25	BF	1992/4/1	0.3	2011/10/4	稼働中
23869-01-2	愛知県	北設広域事務組合	中田クリーンセンター	2号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	機械化バッチ	10	1.25	BF	1992/4/1	0.33	2011/10/6	稼働中
23887-01-1	愛知県	尾三衛生組合	尾三衛生組合東郷美化センター	1号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	100	4.17	BF+MC	1997/11/27	0.039	2011/6/23	稼働中
23887-01-2	愛知県	尾三衛生組合	尾三衛生組合東郷美化センター	2号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	100	4.17	BF+MC	1997/11/27	0.017	2011/8/18	稼働中