

施設コード	都道府県名	市町村・組合名	施設名	炉番号	施設の種類	炉の稼働方式	処理能力 (t/日)	処理能力 (t/h)	集じん器	稼働開始 年月日	排ガス中の ダイオキシン類 濃度 (ng-TEQ/m ³ N)	測定 年月日	平成26年 3月31日 時点の稼 働状況
14100-03-1	神奈川県	横浜市	都筑工場	1号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続炉	400	16.7	BF	1984/4/1	0.000056	2013/6/26	稼働中
14100-03-2	神奈川県	横浜市	都筑工場	2号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続炉	400	16.7	BF	1984/4/1	0.00081	2013/6/27	稼働中
14100-03-3	神奈川県	横浜市	都筑工場	3号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続炉	400	16.7	BF	1984/4/1	0.025	2013/9/12	稼働中
14100-04-1	神奈川県	横浜市	鶴見工場	1号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続炉	400	16.7	BF	1995/4/1	0.00053	2013/6/6	稼働中
14100-04-2	神奈川県	横浜市	鶴見工場	2号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続炉	400	16.7	BF	1995/4/1	0.0000054	2013/9/4	稼働中
14100-04-3	神奈川県	横浜市	鶴見工場	3号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続炉	400	16.7	BF	1995/4/1	0.0092	2013/9/5	稼働中
14100-05-1	神奈川県	横浜市	旭工場	1号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続炉	180	7.5	BF	1999/4/1	0.00071	2013/8/29	稼働中
14100-05-2	神奈川県	横浜市	旭工場	2号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続炉	180	7.5	BF	1999/4/1	0.0000066	2013/8/27	稼働中
14100-05-3	神奈川県	横浜市	旭工場	3号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続炉	180	7.5	BF	1999/4/1	0.00014	2013/9/26	稼働中
14100-06-1	神奈川県	横浜市	金沢工場	1号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続炉	400	16.7	BF	2001/4/1	0.00016	2013/6/13	稼働中
14100-06-2	神奈川県	横浜市	金沢工場	2号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続炉	400	16.7	BF	2001/4/1	0.0000028	2013/6/12	稼働中
14100-06-3	神奈川県	横浜市	金沢工場	3号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続炉	400	16.7	BF	2001/4/1	0.0000026	2013/6/11	稼働中
14130-01-1	神奈川県	川崎市	橋処理センター	1号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続炉	200	8.3	BF	1974/12/1	0.00012	2014/1/28	稼働中
14130-01-2	神奈川県	川崎市	橋処理センター	2号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続炉	200	8.3	BF	1974/12/1	0.0023	2013/10/24	稼働中
14130-01-3	神奈川県	川崎市	橋処理センター	3号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続炉	200	8.3	BF	1974/12/1	0.00011	2013/6/25	稼働中
14130-02-1	神奈川県	川崎市	堤根処理センター	1号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続炉	300	12.5	EP	1979/4/1	0.0015	2013/8/27	稼働中
14130-02-2	神奈川県	川崎市	堤根処理センター	2号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続炉	300	12.5	EP	1979/4/1	0.029	2013/11/19	稼働中
14130-03-1	神奈川県	川崎市	浮島処理センター	1号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続炉	300	12.5	BF	1995/10/1	0.043	2013/7/29	稼働中
14130-03-2	神奈川県	川崎市	浮島処理センター	2号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続炉	300	12.5	BF	1995/10/1	0.015	2013/9/17	稼働中
14130-03-3	神奈川県	川崎市	浮島処理センター	3号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続炉	300	12.5	BF	1995/10/1	0.037	2013/7/29	稼働中
14130-04-1	神奈川県	川崎市	王禅寺処理センター	1号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続炉	150	6.25	BF	2012/4/1	0.0034	2014/1/24	稼働中
14130-04-2	神奈川県	川崎市	王禅寺処理センター	2号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続炉	150	6.25	BF	2012/4/1	0.0051	2013/8/26	稼働中
14130-04-3	神奈川県	川崎市	王禅寺処理センター	3号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続炉	150	6.25	BF	2012/4/1	0.0014	2014/1/24	稼働中
14150-02-1	神奈川県	相模原市	北清掃工場	1号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続炉	150	6.25	BF	1991/12/1	0.00043	2013/11/14	稼働中
14150-02-2	神奈川県	相模原市	北清掃工場	2号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続炉	150	6.25	BF	1991/12/1	0.014	2013/10/3	稼働中
14150-02-3	神奈川県	相模原市	北清掃工場	3号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続炉	150	6.25	BF	1991/12/1	0.0044	2013/10/4	稼働中
14150-04-1	神奈川県	相模原市	南清掃工場	1号炉	直接溶融・ガス化溶融	全連続炉	175	7.29	BF	2010/3/15	0.000094	2013/7/10	稼働中
14150-04-2	神奈川県	相模原市	南清掃工場	2号炉	直接溶融・ガス化溶融	全連続炉	175	7.29	BF	2010/3/15	0.00075	2013/7/11	稼働中
14150-04-3	神奈川県	相模原市	南清掃工場	3号炉	直接溶融・ガス化溶融	全連続炉	175	7.29	BF	2010/3/15	0.00015	2013/9/4	稼働中
14201-01-1	神奈川県	横須賀市	南処理工場	1号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続炉	200	8.3	BF	1983/10/1	0.00042	2013/12/11	稼働中
14201-01-2	神奈川県	横須賀市	南処理工場	2号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続炉	200	8.3	BF	1983/10/1	0.0073	2013/8/1	稼働中
14201-01-3	神奈川県	横須賀市	南処理工場	3号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続炉	200	8.3	BF	1983/10/1	0.00046	2013/12/12	稼働中
14203-01-1	神奈川県	平塚市	環境事業センター	1号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続炉	98	4.08	BF	1988/3/1	0.35	2013/5/24	廃止
14203-01-2	神奈川県	平塚市	環境事業センター	2号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続炉	98	4.08	BF	1988/3/1	0.44	2013/6/21	廃止
14203-01-3	神奈川県	平塚市	環境事業センター	3号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続炉	98	4.08	BF	1988/3/1	0.33	2013/6/21	廃止
14203-02-1	神奈川県	平塚市	環境事業センター	1号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続炉	105	4.37	BF	2013/10/1	0.00056	2014/3/20	稼働中
14203-02-2	神奈川県	平塚市	環境事業センター	2号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続炉	105	4.37	BF	2013/10/1	0.000063	2014/3/19	稼働中
14203-02-3	神奈川県	平塚市	環境事業センター	3号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続炉	105	4.37	BF	2013/10/1	0.0025	2013/12/26	稼働中
14204-01-1	神奈川県	鎌倉市	鎌倉市今泉クリーンセンター	1号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続炉	75	3.125	BF	1972/5/1	0.036	2014/1/31	稼働中
14204-02-2	神奈川県	鎌倉市	鎌倉市名越クリーンセンター	2号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続炉	75	3.125	BF	1982/2/1	0.099	2014/2/21	稼働中
14205-01-1	神奈川県	藤沢市	北部環境事業所	1号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続炉	150	6.25	BF	1972/5/1	0.031	2013/12/7	稼働中
14205-02-2	神奈川県	藤沢市	石名坂環境事業所	2号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続炉	130	5.416	BF	1984/4/1	0.027	2013/10/4	稼働中
14205-02-3	神奈川県	藤沢市	石名坂環境事業所	3号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続炉	130	5.416	BF	1984/4/1	0.12	2013/8/9	稼働中
14206-01-1	神奈川県	小田原市	小田原市清掃工場	1号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続炉	90	3.75	BF	1979/6/7	0.042	2013/11/6	稼働中
14206-01-2	神奈川県	小田原市	小田原市清掃工場	2号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続炉	90	3.75	BF	1979/6/7	0.13	2013/11/6	稼働中
14206-02-1	神奈川県	小田原市	小田原市清掃工場	1号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続炉	75	3.125	BF	1991/4/1	0.05	2013/12/17	稼働中
14206-02-2	神奈川県	小田原市	小田原市清掃工場	2号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続炉	75	3.125	BF	1991/4/1	0.04	2013/12/17	稼働中
14207-01-1	神奈川県	茅ヶ崎市	環境事業センター	1号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続炉	120	5	BF	1995/10/1	0.018	2013/12/24	稼働中
14207-01-2	神奈川県	茅ヶ崎市	環境事業センター	2号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続炉	120	5	BF	1995/10/1	0.0076	2013/12/3	稼働中
14207-01-3	神奈川県	茅ヶ崎市	環境事業センター	3号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続炉	120	5	BF	1995/10/1	0.035	2014/1/10	稼働中
14208-01-1	神奈川県	逗子市	清掃センターじん芥処理場	1号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続炉	70	2.92	BF	1981/11/1	0.029	2014/3/5	稼働中
14208-01-2	神奈川県	逗子市	清掃センターじん芥処理場	2号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続炉	70	2.92	BF	1981/11/1	0.065	2014/1/28	稼働中
14212-01-1	神奈川県	厚木市	厚木市環境センター	1号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続炉	109	4.54	BF	1987/12/1	0.055	2013/6/20	稼働中
14212-01-2	神奈川県	厚木市	厚木市環境センター	2号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続炉	109	4.54	BF	1987/12/1	0.071	2013/12/13	稼働中
14212-01-3	神奈川県	厚木市	厚木市環境センター	3号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続炉	109	4.54	BF	1987/12/1	0.071	2013/6/21	稼働中
14213-01-1	神奈川県	大和市	大和市環境管理センター	1号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続炉	150	6.25	BF	1994/4/1	0.034	2013/9/2	稼働中
14213-01-2	神奈川県	大和市	大和市環境管理センター	2号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続炉	150	6.25	BF	1994/4/1	0.033	2013/10/22	稼働中
14213-01-3	神奈川県	大和市	大和市環境管理センター	3号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続炉	150	6.25	BF	1994/4/1	0.042	2013/10/22	稼働中
14217-01-1	神奈川県	南足柄市	南足柄市清掃工場	1号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	准連続炉	36.5	2.2	EP	1983/3/8	1.8	2013/9/13	稼働中
14217-01-2	神奈川県	南足柄市	南足柄市清掃工場	2号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	准連続炉	36.5	2.2	EP	1983/3/8	0.62	2013/9/13	稼働中
14341-01-1	神奈川県	大磯町	大磯町ごみ処理施設	1号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続炉	45	1.875	BF	1990/4/1	0.017	2013/7/16	廃止
14382-01-1	神奈川県	箱根町	環境センター清掃第1プラント	1号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	准連続炉	67.5	4.21	BF	1993/4/1	0.33	2013/7/3	稼働中
14382-01-2	神奈川県	箱根町	環境センター清掃第1プラント	2号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	准連続炉	67.5	4.21	BF	1993/4/1	0.27	2013/7/3	稼働中
14815-02-1	神奈川県	秦野市伊勢原市環境衛生組合	伊勢原清掃工場	1号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続炉	90	3.75	BF	1985/8/5	0.00012	2013/10/4	稼働中
14815-03-1	神奈川県	秦野市伊勢原市環境衛生組合	はだのクリーンセンター	1号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続炉	100	4.16	BF	2013/1/31	0.000054	2013/12/2	稼働中

施設コード	都道府県名	市町村・組合名	施設名	炉番号	施設の種類	炉の稼働方式	処理能力 (t/日)	処理能力 (t/h)	集じん器	稼働開始 年月日	排ガス中の ダイオキシン類 濃度 (ng-TEQ/m ³ N)	測定 年月日	平成26年 3月31日 時点の稼 働状況
14815-03-2	神奈川県	秦野市伊勢原市環境衛生組合	はだのクリーンセンター	2号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続炉	100	4.16	BF	2013/1/31	0.000063	2013/12/3	稼働中
14818-01-1	神奈川県	高座清掃施設組合	第二清掃処理場	1号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続炉	150	6.25	BF	1984/4/1	0.0035	2014/2/21	稼働中
14818-01-2	神奈川県	高座清掃施設組合	第二清掃処理場	2号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続炉	200	8.33	BF	1992/4/1	0.0052	2014/2/12	稼働中
14827-01-1	神奈川県	湯河原町真鶴町衛生組合	湯河原美化センター	1号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	准連続炉	35	2.1875	BF	1997/7/1	0.31	2013/9/27	稼働中
14827-01-2	神奈川県	湯河原町真鶴町衛生組合	湯河原美化センター	2号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	准連続炉	35	2.1875	BF	1997/7/1	0.12	2014/3/31	稼働中
14829-01-1	神奈川県	足柄東部清掃組合	大井美化センター	1号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	准連続炉	50	3.125	BF	1984/4/1	0.1	2013/10/25	稼働中
14837-01-1	神奈川県	足柄西部清掃組合	足柄西部環境センター	1号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	准連続炉	25	1.56	BF	1995/4/1	2.3	2013/7/5	稼働中
14837-01-2	神奈川県	足柄西部清掃組合	足柄西部環境センター	2号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	准連続炉	25	1.56	BF	1995/4/1	0.91	2013/7/5	稼働中