

施設コード	都道府県名	市町村・組合名	施設名	炉番号	施設の種類	炉の稼働方式	処理能力 (t/日)	処理能力 (t/h)	集じん器	稼働開始 年月日	排ガス中の ダイオキシン類 濃度 (ng-TEQ/m ³ N)	測定 年月日	平成26年 3月31日 時点の稼 働状況
41201-02-1	佐賀県	佐賀市	佐賀市清掃工場	1号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続炉	100	4.167	BF	2002/12/1	0.0022	2013/8/9	稼働中
41201-02-2	佐賀県	佐賀市	佐賀市清掃工場	2号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続炉	100	4.167	BF	2002/12/1	0.0013	2013/8/7	稼働中
41201-02-3	佐賀県	佐賀市	佐賀市清掃工場	3号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続炉	100	4.167	BF	2002/12/1	0.0011	2013/12/4	稼働中
41201-05-1	佐賀県	佐賀市	川副・東与賀清掃センター	1号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	機械化バッチ炉	17.5	2.1875	BF	1988/4/1	0.35	2013/11/14	稼働中
41201-05-2	佐賀県	佐賀市	川副・東与賀清掃センター	2号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	機械化バッチ炉	17.5	2.1875	BF	1988/4/1	0.16	2013/11/13	稼働中
41202-01-1	佐賀県	唐津市	唐津市清掃センター	1号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続炉	50	2.08	BF	1997/4/4	0.064	2013/7/29	稼働中
41202-01-2	佐賀県	唐津市	唐津市清掃センター	2号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続炉	50	2.08	BF	1997/4/4	0.32	2013/8/20	稼働中
41202-01-3	佐賀県	唐津市	唐津市清掃センター	3号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続炉	50	2.08	BF	1997/4/4	0.19	2013/10/29	稼働中
41204-02-1	佐賀県	多久市	多久市清掃センター	1号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	准連続炉	30	1.875	BF	1976/2/1	0.0017	2013/9/12	稼働中
41205-01-1	佐賀県	伊万里市	伊万里市環境センター	1号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続炉	45	1.875	EP	1982/4/1	1.6	2013/6/28	稼働中
41205-01-2	佐賀県	伊万里市	伊万里市環境センター	2号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続炉	45	1.875	EP	1982/4/1	0.68	2013/6/27	稼働中
41401-01-1	佐賀県	有田町	有田町クリーンセンター	1号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	機械化バッチ炉	12	1.5	BF	1995/4/1	1.2	2013/10/30	稼働中
41401-01-2	佐賀県	有田町	有田町クリーンセンター	2号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	機械化バッチ炉	12	1.5	BF	1995/4/1	1.9	2013/10/30	稼働中
41830-01-1	佐賀県	杵藤地区広域市町村圏組合	杵藤クリーンセンター焼却施設	1号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	准連続炉	46	2.875	BF	1989/4/1	0.045	2014/2/5	稼働中
41830-01-2	佐賀県	杵藤地区広域市町村圏組合	杵藤クリーンセンター焼却施設	2号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	准連続炉	46	2.875	BF	1989/4/1	0.11	2014/2/7	稼働中
41830-01-3	佐賀県	杵藤地区広域市町村圏組合	杵藤クリーンセンター焼却施設	3号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	准連続炉	46	2.875	BF	1989/4/1	1.6	2014/2/6	稼働中
41840-01-1	佐賀県	脊振共同塵芥処理組合	脊振広域クリーンセンター	1号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	准連続炉	37	2.31	BF	1996/11/1	0.058	2013/10/1	稼働中
41840-01-2	佐賀県	脊振共同塵芥処理組合	脊振広域クリーンセンター	2号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	准連続炉	37	2.31	BF	1996/11/1	0.016	2013/10/3	稼働中
41858-01-1	佐賀県	鳥栖・三養基西部環境施設組合	鳥栖・三養基西部溶融資源化センター	1号炉	ガス化改質	全連続炉	66	2.75	BF	2004/4/1	0.000059	2014/1/15	稼働中
41858-01-2	佐賀県	鳥栖・三養基西部環境施設組合	鳥栖・三養基西部溶融資源化センター	2号炉	ガス化改質	全連続炉	66	2.75	BF	2004/4/1	0.0027	2013/7/23	稼働中