

施設コード	都道府県名	市町村・組合名	施設名	炉番号	施設の種類	炉の稼働方式	処理能力 (t/日)	処理能力 (t/h)	集じん器	稼働開始 年月日	排ガス中の ダイオキシン類濃度 (ng-TEQ/m ³ N)	測定年月日	平成17年 11月30日 時点の稼働状況
03201-20-1	岩手県	盛岡市	盛岡市クリーンセンター	1号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	135	5.625	B F	1998/4/1	0.0027	2005/5/31	稼働中
03201-20-2	岩手県	盛岡市	盛岡市クリーンセンター	2号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	135	5.625	B F	1998/4/1	0.03	2005/9/16	稼働中
03201-20-3	岩手県	盛岡市	盛岡市クリーンセンター	3号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	135	5.625	B F	1998/4/1	0.0028	2005/7/26	稼働中
03206-07-1	岩手県	北上市	北上市清掃事業所	1号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	52.5	2.19	B F	1987/4/1	0.064	2005/8/11	稼働中
03206-07-2	岩手県	北上市	北上市清掃事業所	2号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	52.5	2.19	B F	1987/4/1	0.072	2005/8/11	稼働中
03210-05-1	岩手県	陸前高田市	陸前高田市清掃センター	1号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	准連続	30	1.875	B F	1984/4/1	0.0026	2005/11/22	稼働中
03210-05-2	岩手県	陸前高田市	陸前高田市清掃センター	2号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	准連続	30	1.875	B F	1984/4/1	-	-	稼働中
03211-01-1	岩手県	釜石市	釜石市清掃工場	1号炉	直接溶融・ガス化溶融	全連続	50	2.083	B F	1979/9/1	-	-	稼働中
03211-01-2	岩手県	釜石市	釜石市清掃工場	2号炉	直接溶融・ガス化溶融	全連続	50	2.083	B F	1979/9/1	0.031	2005/10/28	稼働中
03301-17-1	岩手県	雫石町	雫石町清掃センター	1号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	機械化バッチ	12.5	1.5625	B F	1995/4/1	2.3	2004/12/7	稼働中
03301-17-2	岩手県	雫石町	雫石町清掃センター	2号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	機械化バッチ	12.5	1.5625	B F	1995/4/1	8.3	2004/12/14	稼働中
03302-13-1	岩手県	葛巻町	葛巻町清掃センター	1号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	機械化バッチ	10	1.25	B F	1993/11/1	-	-	稼働中
03305-23-1	岩手県	滝沢村	滝沢村清掃センター	1号炉	直接溶融・ガス化溶融	全連続	50	2.08	B F	2002/10/1	0.0045	2005/9/14	稼働中
03305-23-2	岩手県	滝沢村	滝沢村清掃センター	2号炉	直接溶融・ガス化溶融	全連続	50	2.08	B F	2002/10/1	0.098	2005/5/20	稼働中
03461-12-1	岩手県	大槌町	大槌町清掃事業所	1号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	機械化バッチ	12.5	1.56	B F	1992/5/1	1.7	2005/6/20	稼働中
03461-12-2	岩手県	大槌町	大槌町清掃事業所	2号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	機械化バッチ	12.5	1.56	B F	1992/5/1	0.92	2005/6/21	稼働中
03820-14-1	岩手県	胆江地区広域行政組合	胆江地区衛生センターごみ焼却処理施設	1号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	120	5	B F	1994/10/1	0.029	2005/9/16	稼働中
03820-14-2	岩手県	胆江地区広域行政組合	胆江地区衛生センターごみ焼却処理施設	2号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	120	5	B F	1994/10/1	0.0083	2005/9/1	稼働中
03824-22-1	岩手県	東磐環境組合	大東清掃センター	1号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	40	1.66	B F	1999/9/1	0.0087	2005/8/18	稼働中
03824-22-2	岩手県	東磐環境組合	大東清掃センター	2号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	40	1.66	B F	1999/9/1	0.0087	2005/8/18	稼働中
03828-18-1	岩手県	二戸地区広域行政事務組合	二戸地区クリーンセンター	1号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	准連続	30	1.875	B F	1995/7/25	0.1	2005/2/3	稼働中
03828-18-2	岩手県	二戸地区広域行政事務組合	二戸地区クリーンセンター	2号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	准連続	30	1.875	B F	1995/7/25	0.26	2005/2/3	稼働中
03832-09-1	岩手県	遠野地区厚生施設組合	ごみ焼却施設	1号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	准連続	40	2.5	B F	1988/4/1	1.3	2005/10/27	稼働中
03833-19-1	岩手県	岩手・玉山環境組合	岩手・玉山清掃事務所	1号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	機械化バッチ	14	1.75	E P	1997/4/1	0.69	2005/8/9	稼働中

施設コード	都道府県名	市町村・組合名	施設名	炉番号	施設の種類	炉の稼働方式	処理能力 (t/日)	処理能力 (t/h)	集じん器	稼働開始 年月日	排ガス中の ダイオキシン類濃度 (ng-TEQ/m ³ N)	測定年月日	平成17年 11月30日 時点の稼働状況
03833-19-2	岩手県	岩手・玉山環境組合	岩手・玉山清掃事務所	2号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	機械化バッチ	14	1.75	E P	1997/4/1	1.1	2005/8/10	稼働中
03835-06-1	岩手県	久慈地区広域行政事務組合	久慈地区清掃センターごみ焼却場	1号炉	その他(焼却+ダスト固化)	全連続	60	2.5	B F	1986/3/1	-	-	稼働中
03835-06-2	岩手県	久慈地区広域行政事務組合	久慈地区清掃センターごみ焼却場	2号炉	その他(焼却+ダスト固化)	全連続	60	2.5	B F	1986/3/1	0.44	2005/10/25	稼働中
03840-24-1	岩手県	盛岡・紫波地区環境施設組合	ごみ焼却施設	1号炉	直接溶融・ガス化溶融	全連続	80	3.333	B F	2003/4/1	0.0005	2005/8/30	稼働中
03840-24-2	岩手県	盛岡・紫波地区環境施設組合	ごみ焼却施設	2号炉	直接溶融・ガス化溶融	全連続	80	3.333	B F	2003/4/1	0.00067	2005/8/31	稼働中
03843-21-1	岩手県	西根地区衛生事務組合	八幡平市清掃センター	1号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	機械化バッチ	25	3.125	B F	1998/4/1	-	-	稼働中
03843-21-2	岩手県	西根地区衛生事務組合	八幡平市清掃センター	2号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	機械化バッチ	25	3.125	B F	1998/4/1	0.024	2005/2/1	稼働中
03851-03-1	岩手県	一関地方衛生組合	ごみ焼却施設	1号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	75	3.125	E P	1981/4/1	0.018	2005/8/17	稼働中
03851-03-2	岩手県	一関地方衛生組合	ごみ焼却施設	2号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	75	3.125	E P	1981/4/1	0.058	2005/8/18	稼働中
03867-16-1	岩手県	宮古地区広域行政組合	宮古清掃センター	1号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	93	3.875	B F	1994/7/1	1.4	2005/9/29	稼働中
03867-16-2	岩手県	宮古地区広域行政組合	宮古清掃センター	2号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	93	3.875	B F	1994/7/1	0.36	2005/9/29	稼働中
03874-08-1	岩手県	花巻地区広域行政組合	ごみ焼却施設	1号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	85.5	3.56	B F	1988/10/1	0.26	2005/10/17	稼働中
03874-08-2	岩手県	花巻地区広域行政組合	ごみ焼却施設	2号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	85.5	3.56	B F	1988/10/1	0.15	2005/10/18	稼働中