

施設コード	都道府県名	市町村・組合名	施設名	炉番号	施設の種類	炉の稼働方式	処理能力 (t/日)	処理能力 (t/h)	集じん器	稼働開始 年月日	排ガス中の ダイオキシン類濃度 (ng-TEQ/m ³ N)	測定年月日	平成17年 11月30日 時点の稼働状況
14100-01-1	神奈川県	横浜市	港南工場	1号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	300	12.5	E P	1974/4/1	0.15	2005/06/16	稼働中
14100-01-2	神奈川県	横浜市	港南工場	2号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	300	12.5	E P	1974/4/1	0.21	2005/07/21	稼働中
14100-01-3	神奈川県	横浜市	港南工場	3号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	300	12.5	E P	1974/4/1	0.23	2005/11/27	稼働中
14100-02-1	神奈川県	横浜市	保土ヶ谷工場	1号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	400	16.7	B F	1980/7/1	0.019	2005/05/18	稼働中
14100-02-2	神奈川県	横浜市	保土ヶ谷工場	2号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	400	16.7	B F	1980/7/1	0.04	2005/07/07	稼働中
14100-02-3	神奈川県	横浜市	保土ヶ谷工場	3号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	400	16.7	B F	1980/7/1	-	-	稼働中
14100-03-1	神奈川県	横浜市	都筑工場	1号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	400	16.7	B F	1984/4/1	0.016	2005/06/30	稼働中
14100-03-2	神奈川県	横浜市	都筑工場	2号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	400	16.7	B F	1984/4/1	0.0048	2005/07/01	稼働中
14100-03-3	神奈川県	横浜市	都筑工場	3号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	400	16.7	B F	1984/4/1	-	-	稼働中
14100-04-1	神奈川県	横浜市	鶴見工場	1号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	400	16.7	B F	1995/4/1	0.0017	2005/06/09	稼働中
14100-04-2	神奈川県	横浜市	鶴見工場	2号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	400	16.7	B F	1995/4/1	0.011	2005/06/10	稼働中
14100-04-3	神奈川県	横浜市	鶴見工場	3号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	400	16.7	B F	1995/4/1	0.004	2005/09/01	稼働中
14100-05-1	神奈川県	横浜市	旭工場	1号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	180	7.5	B F	1999/4/1	0.0000084	2005/10/12	稼働中
14100-05-2	神奈川県	横浜市	旭工場	2号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	180	7.5	B F	1999/4/1	0.00014	2005/06/23	稼働中
14100-05-3	神奈川県	横浜市	旭工場	3号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	180	7.5	B F	1999/4/1	0.000033	2005/06/24	稼働中
14100-06-1	神奈川県	横浜市	金沢工場	1号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	400	16.7	B F	2001/4/1	0.00026	2005/05/26	稼働中
14100-06-2	神奈川県	横浜市	金沢工場	2号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	400	16.7	B F	2001/4/1	0.00021	2005/05/27	稼働中
14100-06-3	神奈川県	横浜市	金沢工場	3号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	400	16.7	B F	2001/4/1	0.00045	2005/07/14	稼働中
14130-01-1	神奈川県	川崎市	橋処理センター	1号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	200	8.3	B F	1974/12/1	0.000051	2005/10/12	稼働中
14130-01-2	神奈川県	川崎市	橋処理センター	2号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	200	8.3	B F	1974/12/1	0.000003	2005/08/19	稼働中
14130-01-3	神奈川県	川崎市	橋処理センター	3号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	200	8.3	B F	1974/12/1	0.000022	2005/08/19	稼働中
14130-02-1	神奈川県	川崎市	堤根処理センター	1号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	300	12.5	E P	1979/4/1	0.023	2005/08/19	稼働中
14130-02-2	神奈川県	川崎市	堤根処理センター	2号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	300	12.5	E P	1979/4/1	0.0095	2005/11/21	稼働中
14130-03-1	神奈川県	川崎市	王禅寺処理センター	1号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	150	6.25	E P	1986/4/1	0.11	2005/10/18	稼働中

施設コード	都道府県名	市町村・組合名	施設名	炉番号	施設の種類	炉の稼働方式	処理能力 (t/日)	処理能力 (t/h)	集じん器	稼働開始 年月日	排ガス中の ダイオキシン類濃度 (ng-TEQ/m ³ N)	測定年月日	平成17年 11月30日 時点の稼働状況
14130-03-2	神奈川県	川崎市	王禅寺処理センター	2号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	150	6.25	E P	1986/4/1	0.19	2005/08/19	稼働中
14130-03-3	神奈川県	川崎市	王禅寺処理センター	3号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	150	6.25	E P	1986/4/1	0.25	2005/08/19	稼働中
14130-04-1	神奈川県	川崎市	浮島処理センター	1号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	300	12.5	B F	1995/10/1	0.017	2005/09/02	稼働中
14130-04-2	神奈川県	川崎市	浮島処理センター	2号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	300	12.5	B F	1995/10/1	0.099	2005/09/02	稼働中
14130-04-3	神奈川県	川崎市	浮島処理センター	3号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	300	12.5	B F	1995/10/1	0.017	2005/8/10	稼働中
14201-01-1	神奈川県	横須賀市	南処理工場	1号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	200	8.4	B F	1983/10/1	0.00069	2004/12/23	稼働中
14201-01-2	神奈川県	横須賀市	南処理工場	2号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	200	8.4	B F	1983/10/1	0.0013	2004/12/24	稼働中
14201-01-3	神奈川県	横須賀市	南処理工場	3号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	200	8.4	B F	1983/10/1	0.022	2005/1/12	稼働中
14203-01-1	神奈川県	平塚市	じんかい処理施設	1号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	98	4.08	B F	1988/3/1	0.28	2005/11/02	稼働中
14203-01-2	神奈川県	平塚市	じんかい処理施設	2号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	98	4.08	B F	1988/3/1	0.32	2005/11/02	稼働中
14203-01-3	神奈川県	平塚市	じんかい処理施設	3号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	98	4.08	B F	1988/3/1	0.49	2005/11/02	稼働中
14204-01-2	神奈川県	鎌倉市	今泉クリーンセンター	2号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	75	3.125	B F	1973/5/16	0.21	2005/10/19	稼働中
14204-02-1	神奈川県	鎌倉市	名越クリーンセンター	1号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	75	3	B F	1982/2/1	0.14	2005/11/09	稼働中
14204-02-2	神奈川県	鎌倉市	名越クリーンセンター	2号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	75	3	B F	1982/2/1	0.22	2005/11/09	稼働中
14205-01-1	神奈川県	藤沢市	北部環境事業所	1号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	150	6.25	E P	1972/5/1	0.12	2005/10/17	稼働中
14205-01-2	神奈川県	藤沢市	北部環境事業所	2号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	150	6.25	B F	1974/10/1	-	-	稼働中
14205-02-1	神奈川県	藤沢市	石名坂環境事業所	1号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	130	5.4	B F	1984/4/1	0.47	2005/10/20	稼働中
14205-02-2	神奈川県	藤沢市	石名坂環境事業所	2号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	130	5.4	B F	1984/4/1	0.55	2005/09/27	稼働中
14205-02-3	神奈川県	藤沢市	石名坂環境事業所	3号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	130	5.4	B F	1984/4/1	0.34	2005/10/21	稼働中
14206-01-1	神奈川県	小田原市	清掃工場	1号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	90	3.75	B F	1979/6/7	0.027	2004/12/03	稼働中
14206-01-2	神奈川県	小田原市	清掃工場	2号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	90	3.75	B F	1979/6/7	0.018	2004/12/03	稼働中
14206-02-1	神奈川県	小田原市	清掃工場	1号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	75	3.125	B F	1991/4/1	0.050	2004/12/03	稼働中
14206-02-2	神奈川県	小田原市	清掃工場	2号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	75	3.125	B F	1991/4/1	0.026	2004/12/03	稼働中
14207-01-1	神奈川県	茅ヶ崎市	ごみ焼却処理施設	1号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	120	5	B F	1995/10/1	0.000045	2005/08/05	稼働中

施設コード	都道府県名	市町村・組合名	施設名	炉番号	施設の種類	炉の稼働方式	処理能力 (t/日)	処理能力 (t/h)	集じん器	稼働開始 年月日	排ガス中の ダイオキシン類濃度 (ng-TEQ/m ³ N)	測定年月日	平成17年 11月30日 時点の稼働状況
14207-01-2	神奈川県	茅ヶ崎市	ごみ焼却処理施設	2号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	120	5	B F	1995/10/1	0.0097	2005/08/19	稼働中
14207-01-3	神奈川県	茅ヶ崎市	ごみ焼却処理施設	3号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	120	5	B F	1995/10/1	0.00024	2005/08/26	稼働中
14208-01-1	神奈川県	逗子市	清掃センターじん芥処理場	1号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	70	2.92	B F	1981/11/1	0.024	2004/12/15	稼働中
14208-01-2	神奈川県	逗子市	清掃センターじん芥処理場	2号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	70	2.92	B F	1981/11/1	0.063	2005/11/30	稼働中
14209-01-1	神奈川県	相模原市	南清掃工場	1号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	200	8.33	E P	1980/12/1	0.13	2005/07/20	稼働中
14209-01-2	神奈川県	相模原市	南清掃工場	2号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	200	8.33	E P	1980/12/1	0.35	2005/07/21	稼働中
14209-01-3	神奈川県	相模原市	南清掃工場	3号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	200	8.33	E P	1980/12/1	0.33	2005/09/02	稼働中
14209-02-1	神奈川県	相模原市	北清掃工場	1号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	150	6.25	B F	1991/12/1	0.0066	2005/11/17	稼働中
14209-02-2	神奈川県	相模原市	北清掃工場	2号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	150	6.25	B F	1991/12/1	0.0011	2005/11/15	稼働中
14209-02-3	神奈川県	相模原市	北清掃工場	3号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	150	6.25	B F	1991/12/1	0.0059	2005/11/02	稼働中
14212-01-1	神奈川県	厚木市	厚木市環境センター	1号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	109	4.54	B F	1987/12/1	0.20	2005/06/15	稼働中
14212-01-2	神奈川県	厚木市	厚木市環境センター	2号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	109	4.54	B F	1987/12/1	0.083	2005/06/16	稼働中
14212-01-3	神奈川県	厚木市	厚木市環境センター	3号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	109	4.54	B F	1987/12/1	0.072	2005/11/30	稼働中
14213-01-1	神奈川県	大和市	大和市環境管理センター	1号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	150	6.25	B F	1994/4/1	0.23	2005/10/07	稼働中
14213-01-2	神奈川県	大和市	大和市環境管理センター	2号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	150	6.25	B F	1994/4/1	0.035	2005/09/28	稼働中
14213-01-3	神奈川県	大和市	大和市環境管理センター	3号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	150	6.25	B F	1994/4/1	0.043	2005/09/29	稼働中
14217-01-1	神奈川県	南足柄市	清掃工場	1号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	准連続	40	2.5	E P	1983/3/8	0.32	2005/09/15	稼働中
14217-01-2	神奈川県	南足柄市	清掃工場	2号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	准連続	40	2.5	E P	1983/3/8	0.20	2005/09/15	稼働中
14301-01-1	神奈川県	葉山町	クリーンセンター	1号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	機械化バッチ	20	2.5	B F	1977/4/1	1.5	2005/11/24	稼働中
14301-01-2	神奈川県	葉山町	クリーンセンター	2号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	機械化バッチ	20	2.5	B F	1977/4/1	0.96	2005/11/24	稼働中
14341-01-1	神奈川県	大磯町	ごみ処理施設	1号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	45	1.875	B F	1990/4/1	0.12	2005/10/12	稼働中
14341-01-2	神奈川県	大磯町	ごみ処理施設	2号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	45	1.875	B F	1990/4/1	0.096	2005/02/03	稼働中
14342-01-1	神奈川県	二宮町	環境衛生センター	1号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	機械化バッチ	12	1.5	B F	1981/4/1	0.013	2005/01/12	休止中
14342-01-2	神奈川県	二宮町	環境衛生センター	2号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	機械化バッチ	12	1.5	B F	1981/4/1	0.045	2005/09/19	稼働中

施設コード	都道府県名	市町村:組合名	施設名	炉番号	施設の種類	炉の稼働方式	処理能力 (t/日)	処理能力 (t/h)	集じん器	稼働開始 年月日	排ガス中の ダイオキシン類濃度 (ng-TEQ/m ³ N)	測定年月日	平成17年 11月30日 時点の稼働状況
14342-01-3	神奈川県	二宮町	環境衛生センター	3号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	機械化バッチ	12	1.5	B F	1981/4/1	0.0069	2005/09/21	稼働中
14342-02-1	神奈川県	二宮町	環境衛生センター	1号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	機械化バッチ	12	1.5	B F	1996/4/1	0.072	2005/09/16	稼働中
14382-01-1	神奈川県	箱根町	環境センター清掃第1プラント	1号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	准連続	67.5	4.21	B F	1993/4/1	0.66	2005/06/16	稼働中
14382-01-2	神奈川県	箱根町	環境センター清掃第1プラント	2号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	准連続	67.5	4.21	B F	1993/4/1	0.29	2005/06/17	稼働中
14401-01-1	神奈川県	愛川町	美化プラント	1号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	准連続	28	1.75	B F	1990/4/1	0.47	2005/10/07	稼働中
14401-01-2	神奈川県	愛川町	美化プラント	2号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	准連続	28	1.75	B F	1990/4/1	0.51	2005/10/07	稼働中
14815-01-1	神奈川県	秦野市伊勢原市環境衛生組合	伊勢原清掃工場180t/日施設	1号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	90	3.75	B F	1976/6/1	0.0088	2005/09/21	稼働中
14815-01-2	神奈川県	秦野市伊勢原市環境衛生組合	伊勢原清掃工場180t/日施設	2号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	90	3.75	B F	1976/6/1	0.0090	2005/08/17	稼働中
14815-02-1	神奈川県	秦野市伊勢原市環境衛生組合	伊勢原清掃工場90t/日施設	1号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	90	3.75	B F	1985/8/5	0.000053	2005/10/18	稼働中
14818-01-1	神奈川県	高座清掃施設組合	第2清掃処理場(150t施設)	1号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	150	6.25	B F	1984/4/1	0.44	2005/07/08	稼働中
14818-02-1	神奈川県	高座清掃施設組合	第2清掃処理場(200t施設)	1号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	200	8.33	B F	1992/4/1	0.14	2005/09/18	稼働中
14824-01-1	神奈川県	津久井郡広域行政組合	衛生センターごみ焼却発電施設	1号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	54.9	2.29	B F	1998/2/24	0.0081	2005/07/29	稼働中
14827-01-1	神奈川県	湯河原町真鶴町衛生組合	湯河原美化センター	1号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	准連続	35	2.188	B F	1997/7/1	0.30	2005/08/24	稼働中
14827-01-2	神奈川県	湯河原町真鶴町衛生組合	湯河原美化センター	2号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	准連続	35	2.188	B F	1997/7/1	0.17	2005/08/25	稼働中
14829-01-1	神奈川県	足柄東部清掃組合	大井美化センター	1号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	准連続	50	3.125	B F	1984/4/1	0.065	2005/10/04	稼働中
14837-01-1	神奈川県	足柄西部清掃組合	足柄西部環境センター	1号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	准連続	25	1.56	B F	1995/4/1	0.094	2005/09/09	稼働中
14837-01-2	神奈川県	足柄西部清掃組合	足柄西部環境センター	2号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	准連続	25	1.56	B F	1995/4/1	0.95	2005/11/04	稼働中