

施設コード	都道府県名	市町村・組合名	施設名	炉番号	施設の種類	炉の稼働方式	処理能力 (t/日)	処理能力 (t/h)	集じん器	稼働開始 年月日	排ガス中の ダイオキシン類濃度 (ng-TEQ/m <sup>3</sup> N)	測定年月日	平成17年 11月30日 時点の稼働状況
26100-02-1	京都府	京都市	西部クリーンセンター	1号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	300	12.5	E P	1971/11/8	-	-	廃止
26100-03-1	京都府	京都市	南部クリーンセンター第二工場	1号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	200	8.3	B F	1975/7/4	0.51	2005/10/13	稼働中
26100-03-2	京都府	京都市	南部クリーンセンター第二工場	2号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	200	8.3	B F	1975/7/4	0.27	2005/6/10	稼働中
26100-03-3	京都府	京都市	南部クリーンセンター第二工場	3号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	200	8.3	B F	1975/7/4	0.12	2005/6/10	稼働中
26100-04-1	京都府	京都市	東部クリーンセンター	1号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	200	8.3	B F	1980/9/12	0.00026	2005/9/21	稼働中
26100-04-2	京都府	京都市	東部クリーンセンター	2号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	200	8.3	B F	1980/9/12	0.00073	2005/8/19	稼働中
26100-04-3	京都府	京都市	東部クリーンセンター	3号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	200	8.3	B F	1980/9/12	0.001	2005/8/19	稼働中
26100-05-1	京都府	京都市	南部クリーンセンター第一工場	1号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	300	12.5	B F	1986/6/3	0.014	2005/7/27	稼働中
26100-05-2	京都府	京都市	南部クリーンセンター第一工場	2号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	300	12.5	B F	1986/6/3	0.0073	2005/7/27	稼働中
26100-06-1	京都府	京都市	東北部クリーンセンター	1号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	350	14.6	B F	2001/3/31	0.00092	2005/7/12	稼働中
26100-06-2	京都府	京都市	東北部クリーンセンター	2号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	350	14.6	B F	2001/3/31	0.0016	2005/7/12	稼働中
26100-07-1	京都府	京都市	京都市中央斎場	1号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	固定火格子 バッチ	4.16	0.52	B F	2000/8/11	-	-	稼働中
26100-07-2	京都府	京都市	京都市中央斎場	2号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	固定火格子 バッチ	4.16	0.52	B F	2000/8/11	0.0027	2005/06/17	稼働中
26201-03-1	京都府	福知山市	ごみ焼却施設	1号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	75	3.125	B F	2000/2/1	0.0076	2005/08/10	稼働中
26201-03-2	京都府	福知山市	ごみ焼却施設	2号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	75	3.125	B F	2000/2/1	0.0010	2005/08/10	稼働中
26202-01-1	京都府	舞鶴市	舞鶴市清掃事務所第二工場	1号炉(2号炉と共通)	焼却(焼却+灰溶融を含む)	機械化バッチ	15	1.875	B F	1983/4/1	0.024	2005/06/22	稼働中
26202-01-2	京都府	舞鶴市	舞鶴市清掃事務所第二工場	2号炉(1号炉と共通)	焼却(焼却+灰溶融を含む)	機械化バッチ	15	1.875	B F	1983/4/1	0.024	2005/06/22	稼働中
26202-02-1	京都府	舞鶴市	舞鶴市清掃事務所第一工場	1号炉(2号炉と共通)	焼却(焼却+灰溶融を含む)	准連続	40	2.5	B F	1993/4/1	0.034	2005/06/21	稼働中
26202-02-2	京都府	舞鶴市	舞鶴市清掃事務所第一工場	2号炉(1号炉と共通)	焼却(焼却+灰溶融を含む)	准連続	40	2.5	B F	1993/4/1	0.034	2005/06/21	稼働中
26203-02-1	京都府	綾部市	綾部市クリーンセンター	1号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	准連続	25	1.5	B F	2002/11/1	0.39	2005/11/19	稼働中
26205-01-1	京都府	宮津市	宮津市清掃工場	1号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	37.5	1.56	B F	1992/4/1	0.0042	2005/10/21	稼働中
26205-01-2	京都府	宮津市	宮津市清掃工場	2号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	37.5	1.56	B F	1992/4/1	0.0044	2005/10/21	稼働中
26206-01-1	京都府	亀岡市	亀岡市桜塚クリーンセンター	1号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	60	2.5	B F	1997/4/1	0.00012	2005/11/14	稼働中
26206-01-2	京都府	亀岡市	亀岡市桜塚クリーンセンター	2号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	60	2.5	B F	1997/4/1	0.0069	2005/11/29	稼働中

施設コード	都道府県名	市町村・組合名	施設名	炉番号	施設の種類	炉の稼働方式	処理能力 (t/日)	処理能力 (t/h)	集じん器	稼働開始 年月日	排ガス中の ダイオキシン類濃度 (ng-TEQ/m <sup>3</sup> N)	測定年月日	平成17年 11月30日 時点の稼働状況
26206-01-3	京都府	亀岡市	亀岡市桜塚クリーンセンター	3号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	60	2.5	B F	1997/4/1	0.012	2005/11/29	稼働中
26211-01-1	京都府	京田辺市	環境衛生センター甘南備園	1号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	准連続	40	2.5	B F	1986/10/1	0.2	2005/11/19	稼働中
26211-01-2	京都府	京田辺市	環境衛生センター甘南備園	2号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	准連続	40	2.5	B F	1986/10/1	0.16	2005/11/19	稼働中
26212-01-1	京都府	京丹後市	京丹後市峰山クリーンセンター	1号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	24	1	B F	1997/4/1	0.0000088	2005/09/29	稼働中
26212-01-2	京都府	京丹後市	京丹後市峰山クリーンセンター	2号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	24	1	B F	1997/4/1	0.02	2005/09/30	稼働中
26212-02-1	京都府	京丹後市	京丹後市峰山クリーンセンター	1号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	21	0.875	B F	2002/4/1	0.02	2005/10/18	稼働中
26212-02-2	京都府	京丹後市	京丹後市峰山クリーンセンター	2号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	21	0.875	B F	2002/4/1	0.02	2005/10/19	稼働中
26820-01-1	京都府	城南衛生管理組合	長谷山清掃工場	1号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	200	8.33	B F	1980/4/1	0.0011	2005/08/29	稼働中
26820-02-1	京都府	城南衛生管理組合	折居清掃工場	1号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	115	4.792	B F	1986/4/1	0.039	2005/08/10	稼働中
26820-02-2	京都府	城南衛生管理組合	折居清掃工場	2号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	115	4.792	B F	1986/4/1	0.023	2005/08/10	稼働中
26821-01-1	京都府	相楽郡西部塵埃処理組合	打越台環境センター	1号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	准連続	30	1.875	B F	1980/4/1	0.0079	2004/12/17	稼働中
26821-01-2	京都府	相楽郡西部塵埃処理組合	打越台環境センター	2号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	准連続	30	1.875	B F	1980/4/1	0.00092	2004/12/17	稼働中
26828-02-1	京都府	乙訓環境衛生組合	150t/日 ごみ処理施設	1号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	75	3.125	B F	1995/4/1	0.018	2005/09/28	稼働中
26828-02-2	京都府	乙訓環境衛生組合	150t/日 ごみ処理施設	2号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	75	3.125	B F	1995/4/1	0.0058	2005/05/26	稼働中
26828-03-1	京都府	乙訓環境衛生組合	75t/日 ごみ処理施設	1号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	75	3.125	B F	2002/4/1	0.000005	2005/05/26	稼働中
26843-01-1	京都府	相楽郡東部じんかい処理組合	東部クリーンセンター	1号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	機械化バッチ	10	1.25	B F	1997/4/1	0.0066	2005/09/29	稼働中
26843-01-2	京都府	相楽郡東部じんかい処理組合	東部クリーンセンター	2号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	機械化バッチ	10	1.25	B F	1997/4/1	0.019	2005/09/15	稼働中