

施設コード	都道府県名	市町村・組合名	施設名	炉番号	施設の種類	炉の稼働方式	処理能力 (t/日)	処理能力 (t/h)	集じん器	稼働開始 年月日	排ガス中の ダイオキシン類濃度 (ng-TEQ/m ³ N)	測定年月日	平成17年 11月30日 時点の稼働状況
32201-01-1	島根県	松江市	南工場	1号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	112.5	4.69	B F	1976/4/1	0.042	2005/09/29	稼働中
32201-02-1	島根県	松江市	北工場	1号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	100	4.17	E P	1984/10/1	0.060	2005/09/30	稼働中
32201-02-2	島根県	松江市	北工場	2号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	100	4.17	E P	1984/10/1	0.072	2005/09/30	稼働中
32203-02-1	島根県	出雲市	出雲エネルギーセンター	1号炉	直接溶融・ガス化溶融	全連続	109	4.54	B F	2002/12/1	0.0000027	2005/08/12	稼働中
32203-02-2	島根県	出雲市	出雲エネルギーセンター	2号炉	直接溶融・ガス化溶融	全連続	109	4.54	B F	2002/12/1	0.0000025	2005/08/12	稼働中
32206-01-1	島根県	安来市	安来市清瀬クリーンセンター	1号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	准連続	26	1.625	B F	1994/7/1	-	-	稼働中
32206-01-2	島根県	安来市	安来市清瀬クリーンセンター	2号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	准連続	26	1.625	B F	1994/7/1	-	-	稼働中
32343-01-1	島根県	奥出雲町	仁多可燃物処理センター	1号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	機械化バッチ	10	1.25	B F	1981/11/1	-	-	稼働中
32343-01-2	島根県	奥出雲町	仁多可燃物処理センター	2号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	機械化バッチ	10	1.25	B F	1981/11/1	-	-	稼働中
32525-02-1	島根県	海士町	海士町清掃センター	1号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	機械化バッチ	7	0.875	B F	1999/4/1	0.43	2005/11/18	稼働中
32526-01-1	島根県	西ノ島町	西ノ島町ごみ焼却場「清美苑」	1号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	機械化バッチ	10	1.25	B F	1994/4/1	3.0	2005/10/28	稼働中
32528-01-1	島根県	隠岐の島町	島後清掃センター	1号炉(2号炉と共通)	焼却(焼却+灰溶融を含む)	機械化バッチ	12.5	1.562	B F	1993/4/1	3.9	2005/10/28	稼働中
32528-01-2	島根県	隠岐の島町	島後清掃センター	2号炉(1号炉と共通)	焼却(焼却+灰溶融を含む)	機械化バッチ	12.5	1.562	B F	1993/4/1	3.9	2005/10/28	稼働中
32850-01-1	島根県	益田地区広域市町村圏事務組合	益田清掃工場	1号炉(2号炉と共通)	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	48.7	2.03	E P	1987/4/1	4.7	2005/09/13	稼働中
32850-01-2	島根県	益田地区広域市町村圏事務組合	益田清掃工場	2号炉(1号炉と共通)	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	48.7	2.03	E P	1987/4/1	4.7	2005/09/13	稼働中
32888-01-1	島根県	邑智郡総合事務組合	笹畑クリーンセンター	1号炉(2号炉と共通)	焼却(焼却+灰溶融を含む)	機械化バッチ	6	0.75	B F	1998/4/1	0.34	2005/05/17	稼働中
32888-01-2	島根県	邑智郡総合事務組合	笹畑クリーンセンター	2号炉(1号炉と共通)	焼却(焼却+灰溶融を含む)	機械化バッチ	6	0.75	B F	1998/4/1	0.34	2005/05/17	稼働中
32891-01-1	島根県	浜田地区広域行政組合	浜田清掃第一処理場	1号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	機械化バッチ	42	3	E P	1978/4/1	3.8	2005/11/25	稼働中
32891-01-2	島根県	浜田地区広域行政組合	浜田清掃第一処理場	2号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	機械化バッチ	42	3	E P	1978/4/1	3.0	2005/11/25	稼働中