

| 施設コード | 都道府県名 | 市町村・組合名 | 施設名 | 炉番号 | 施設の種類 | 炉の稼働方式 | 処理能力 (t/日) | 処理能力 (t/h) | 集じん器 | 稼働開始 年月日 | 排ガス中の ダイオキシン類濃度 (ng-TEQ/m ³ N) | 測定年月日 | 平成17年 11月30日 時点の稼働状況 |
|------------|-------|---------|--------------|-------------|---------------|--------|---------------|---------------|--|-------------|---|------------|----------------------------|
| 33201-01-2 | 岡山県 | 岡山市 | 岡南環境センター | 2号炉 | 焼却(焼却+灰溶融を含む) | 全連続 | 110 | 4.583 | B F | 1978/12/1 | 0.00075 | 2005/06/22 | 稼働中 |
| 33201-01-3 | 岡山県 | 岡山市 | 岡南環境センター | 3号炉 | 焼却(焼却+灰溶融を含む) | 全連続 | 110 | 4.583 | B F | 1978/12/1 | 0.00027 | 2005/06/22 | 稼働中 |
| 33201-02-1 | 岡山県 | 岡山市 | 当新田環境センター | 1号炉 | 焼却(焼却+灰溶融を含む) | 全連続 | 150 | 6.25 | B F | 1994/2/1 | 0.045 | 2005/09/08 | 稼働中 |
| 33201-02-2 | 岡山県 | 岡山市 | 当新田環境センター | 2号炉 | 焼却(焼却+灰溶融を含む) | 全連続 | 150 | 6.25 | B F | 1994/2/1 | 0.013 | 2005/09/09 | 稼働中 |
| 33201-03-1 | 岡山県 | 岡山市 | 東部クリーンセンター | 1号炉 | 焼却(焼却+灰溶融を含む) | 全連続 | 150 | 6.25 | B F | 2001/8/1 | 0.012 | 2005/11/09 | 稼働中 |
| 33201-03-2 | 岡山県 | 岡山市 | 東部クリーンセンター | 2号炉 | 焼却(焼却+灰溶融を含む) | 全連続 | 150 | 6.25 | B F | 2001/8/1 | 0.020 | 2005/11/17 | 稼働中 |
| 33201-03-3 | 岡山県 | 岡山市 | 東部クリーンセンター | 3号炉 | 焼却(焼却+灰溶融を含む) | 全連続 | 150 | 6.25 | B F | 2001/8/1 | 0.017 | 2005/11/18 | 稼働中 |
| 33202-02-1 | 岡山県 | 倉敷市 | 水島清掃工場 | 1号炉 | 焼却(焼却+灰溶融を含む) | 全連続 | 150 | 6.25 | B F | 1994/12/10 | 0.035 | 2005/08/24 | 稼働中 |
| 33202-02-2 | 岡山県 | 倉敷市 | 水島清掃工場 | 2号炉 | 焼却(焼却+灰溶融を含む) | 全連続 | 150 | 6.25 | B F | 1994/12/10 | 0.019 | 2005/08/24 | 稼働中 |
| 33203-01-1 | 岡山県 | 津山市 | ごみ焼却場 | 1号炉(2号炉と共通) | 焼却(焼却+灰溶融を含む) | 全連続 | 55 | 2.3 | B F | 1976/4/1 | 0.058 | 2005/08/03 | 稼働中 |
| 33203-01-2 | 岡山県 | 津山市 | ごみ焼却場 | 2号炉(1号炉と共通) | 焼却(焼却+灰溶融を含む) | 全連続 | 55 | 2.3 | B F | 1976/4/1 | 0.058 | 2005/08/03 | 稼働中 |
| 33204-01-1 | 岡山県 | 玉野市 | 東清掃センター | 1号炉 | 焼却(焼却+灰溶融を含む) | 全連続 | 75 | 3.125 | B F | 1978/7/1 | 0.11 | 2005/9/21 | 稼働中 |
| 33204-01-2 | 岡山県 | 玉野市 | 東清掃センター | 2号炉 | 焼却(焼却+灰溶融を含む) | 全連続 | 75 | 3.125 | その他(1,2号炉同時運転の場合には電気集じん機、2号炉のみの運転の場合にはバグフィルター) | 1978/7/1 | 0.40 | 2005/11/02 | 稼働中 |
| 33210-03-1 | 岡山県 | 新見市 | クリーンセンター | 1号炉 | 焼却(焼却+灰溶融を含む) | 機械化バッチ | 23 | 2.875 | B F | 1999/4/1 | 0.098 | 2005/10/21 | 稼働中 |
| 33210-03-2 | 岡山県 | 新見市 | クリーンセンター | 2号炉 | 焼却(焼却+灰溶融を含む) | 機械化バッチ | 23 | 2.875 | B F | 1999/4/1 | 0.17 | 2005/11/18 | 稼働中 |
| 33211-01-1 | 岡山県 | 備前市 | クリーンセンター備前 | 1号炉 | 焼却(焼却+灰溶融を含む) | 機械化バッチ | 17 | 2.125 | B F | 1998/4/1 | 0.12 | 2005/10/26 | 稼働中 |
| 33211-01-2 | 岡山県 | 備前市 | クリーンセンター備前 | 2号炉 | 焼却(焼却+灰溶融を含む) | 機械化バッチ | 17 | 2.125 | B F | 1998/4/1 | 0.060 | 2005/10/26 | 稼働中 |
| 33212-01-1 | 岡山県 | 瀬戸内市 | クリーンセンターかもめ | 1号炉 | 焼却(焼却+灰溶融を含む) | 機械化バッチ | 15 | 1.875 | B F | 1997/4/15 | 0.022 | 2005/10/12 | 稼働中 |
| 33212-01-2 | 岡山県 | 瀬戸内市 | クリーンセンターかもめ | 2号炉 | 焼却(焼却+灰溶融を含む) | 機械化バッチ | 15 | 1.875 | B F | 1997/4/15 | 0.010 | 2005/10/12 | 稼働中 |
| 33213-02-1 | 岡山県 | 赤磐市 | 山陽桜ガ丘清掃センター | 1号炉 | 焼却(焼却+灰溶融を含む) | 機械化バッチ | 15 | 1.5 | B F | 1982/10/1 | 0.12 | 2005/06/03 | 稼働中 |
| 33213-02-2 | 岡山県 | 赤磐市 | 山陽桜ガ丘清掃センター | 2号炉 | 焼却(焼却+灰溶融を含む) | 機械化バッチ | 15 | 1.5 | B F | 1982/10/1 | 0.032 | 2005/06/03 | 稼働中 |
| 33213-03-1 | 岡山県 | 赤磐市 | 赤坂環境センター | 1号炉 | 焼却(焼却+灰溶融を含む) | 機械化バッチ | 6 | 0.75 | B F | 1994/4/1 | - | - | 稼働中 |
| 33214-01-1 | 岡山県 | 真庭市 | 真庭北部クリーンセンター | 1号炉 | 焼却(焼却+灰溶融を含む) | 機械化バッチ | 10 | 1.25 | B F | 1991/3/20 | 0.011 | 2005/09/30 | 稼働中 |
| 33214-01-2 | 岡山県 | 真庭市 | 真庭北部クリーンセンター | 2号炉 | 焼却(焼却+灰溶融を含む) | 機械化バッチ | 10 | 1.25 | B F | 1991/3/20 | 0.024 | 2005/09/30 | 稼働中 |

| 施設コード | 都道府県名 | 市町村・組合名 | 施設名 | 炉番号 | 施設の種類 | 炉の稼働方式 | 処理能力 (t/日) | 処理能力 (t/h) | 集じん器 | 稼働開始 年月日 | 排ガス中の ダイオキシン類濃度 (ng-TEQ/m ³ N) | 測定年月日 | 平成17年 11月30日 時点の稼働状況 |
|------------|-------|---------------|--------------|-------------|---------------|--------|---------------|---------------|------|-------------|---|------------|----------------------------|
| 33214-02-1 | 岡山県 | 真庭市 | クリーンセンターまにわ | 1号炉 | 焼却(焼却+灰溶融を含む) | 機械化バッチ | 15 | 1.875 | B F | 1999/12/1 | 0.0012 | 2005/09/13 | 稼働中 |
| 33214-02-2 | 岡山県 | 真庭市 | クリーンセンターまにわ | 2号炉 | 焼却(焼却+灰溶融を含む) | 機械化バッチ | 15 | 1.875 | B F | 1999/12/1 | 0.0027 | 2005/09/14 | 稼働中 |
| 33215-01-1 | 岡山県 | 美作市 | 北部環境美化センター | 1号炉 | 焼却(焼却+灰溶融を含む) | 機械化バッチ | 7.5 | 0.937 | B F | 1988/4/1 | 0.37 | 2005/07/20 | 稼働中 |
| 33215-01-2 | 岡山県 | 美作市 | 北部環境美化センター | 2号炉 | 焼却(焼却+灰溶融を含む) | 機械化バッチ | 7.5 | 0.937 | B F | 1988/4/1 | 0.085 | 2005/07/20 | 稼働中 |
| 33215-02-1 | 岡山県 | 美作市 | 環境美化センター | 1号炉 | 焼却(焼却+灰溶融を含む) | 機械化バッチ | 20 | 2.5 | B F | 1990/3/31 | - | - | 稼働中 |
| 33215-02-2 | 岡山県 | 美作市 | 環境美化センター | 2号炉 | 焼却(焼却+灰溶融を含む) | 機械化バッチ | 20 | 2.5 | B F | 1990/3/31 | - | - | 稼働中 |
| 33321-02-1 | 岡山県 | 瀬戸町 | 瀬戸クリーンセンター | 1号炉 | 焼却(焼却+灰溶融を含む) | 機械化バッチ | 12 | 1.5 | B F | 1999/4/1 | 0.079 | 2005/10/25 | 稼働中 |
| 33321-02-2 | 岡山県 | 瀬戸町 | 瀬戸クリーンセンター | 2号炉 | 焼却(焼却+灰溶融を含む) | 機械化バッチ | 12 | 1.5 | B F | 1999/4/1 | 0.062 | 2005/10/25 | 稼働中 |
| 33606-01-1 | 岡山県 | 鏡野町 | 北部衛生クリーンセンター | 1号炉 | 焼却(焼却+灰溶融を含む) | 機械化バッチ | 10 | 1.25 | B F | 1992/12/1 | 0.13 | 2005/07/22 | 稼働中 |
| 33855-02-1 | 岡山県 | 岡山県西部環境整備施設組合 | 里庄清掃工場 | 1号炉 | 焼却(焼却+灰溶融を含む) | 機械化バッチ | 50 | 6.25 | B F | 1999/3/16 | 1.0 | 2005/09/20 | 稼働中 |
| 33855-02-2 | 岡山県 | 岡山県西部環境整備施設組合 | 里庄清掃工場 | 2号炉 | 焼却(焼却+灰溶融を含む) | 機械化バッチ | 50 | 6.25 | B F | 1999/3/16 | 0.042 | 2005/09/20 | 稼働中 |
| 33856-01-1 | 岡山県 | 和気北部衛生施設組合 | クリーンセンター | 1号炉(2号炉と共通) | 焼却(焼却+灰溶融を含む) | 機械化バッチ | 20 | 1.25 | B F | 1994/4/1 | 0.82 | 2005/03/04 | 稼働中 |
| 33856-01-2 | 岡山県 | 和気北部衛生施設組合 | クリーンセンター | 2号炉(1号炉と共通) | 焼却(焼却+灰溶融を含む) | 機械化バッチ | 20 | 1.25 | B F | 1994/4/1 | 0.82 | 2005/03/04 | 稼働中 |
| 33859-01-1 | 岡山県 | 倉敷西部清掃施設組合 | 清掃工場 | 1号炉 | 焼却(焼却+灰溶融を含む) | 全連続 | 90 | 3.75 | B F | 1998/4/1 | 1.0 | 2005/08/11 | 稼働中 |
| 33859-01-2 | 岡山県 | 倉敷西部清掃施設組合 | 清掃工場 | 2号炉 | 焼却(焼却+灰溶融を含む) | 全連続 | 90 | 3.75 | B F | 1998/4/1 | 0.58 | 2005/08/11 | 稼働中 |
| 33895-01-1 | 岡山県 | 建部町久米南町衛生施設組合 | クリーンセンター | 1号炉 | 焼却(焼却+灰溶融を含む) | 機械化バッチ | 13 | 1.625 | B F | 1993/4/1 | 0.49 | 2005/05/26 | 稼働中 |
| 33896-01-1 | 岡山県 | 岡山県中部環境施設組合 | コスモクリーンセンター | 1号炉 | 焼却(焼却+灰溶融を含む) | 機械化バッチ | 15 | 1.875 | B F | 1994/4/1 | 1.4 | 2005/08/04 | 稼働中 |
| 33896-01-2 | 岡山県 | 岡山県中部環境施設組合 | コスモクリーンセンター | 2号炉 | 焼却(焼却+灰溶融を含む) | 機械化バッチ | 15 | 1.875 | B F | 1994/4/1 | 0.70 | 2005/09/08 | 稼働中 |
| 33897-01-1 | 岡山県 | 岡山県井原地区清掃施設組合 | 井原クリーンセンター | 1号炉 | 焼却(焼却+灰溶融を含む) | 准連続 | 45 | 2.813 | B F | 1994/9/1 | 0.20 | 2005/08/26 | 稼働中 |
| 33897-01-2 | 岡山県 | 岡山県井原地区清掃施設組合 | 井原クリーンセンター | 2号炉 | 焼却(焼却+灰溶融を含む) | 准連続 | 45 | 2.813 | B F | 1994/9/1 | 0.76 | 2005/09/15 | 稼働中 |
| 33902-01-1 | 岡山県 | 津山圏域東部衛生施設組合 | 津山圏域東部衛生施設組合 | 1号炉 | 焼却(焼却+灰溶融を含む) | 機械化バッチ | 12.5 | 1.562 | B F | 1984/10/1 | 0.0046 | 2005/11/01 | 稼働中 |
| 33902-01-2 | 岡山県 | 津山圏域東部衛生施設組合 | 津山圏域東部衛生施設組合 | 2号炉 | 焼却(焼却+灰溶融を含む) | 機械化バッチ | 12.5 | 1.562 | B F | 1984/10/1 | 0.00057 | 2005/11/01 | 稼働中 |
| 33904-01-1 | 岡山県 | 津山圏域西部衛生施設組合 | 清掃センター | 1号炉 | 焼却(焼却+灰溶融を含む) | 機械化バッチ | 7 | 0.875 | B F | 1983/3/1 | 0.0098 | 2005/10/08 | 稼働中 |
| 33904-01-2 | 岡山県 | 津山圏域西部衛生施設組合 | 清掃センター | 2号炉 | 焼却(焼却+灰溶融を含む) | 機械化バッチ | 7 | 0.875 | B F | 1983/3/1 | 0.015 | 2005/10/18 | 稼働中 |

| 施設コード | 都道府県名 | 市町村・組合名 | 施設名 | 炉番号 | 施設の種類 | 炉の稼働方式 | 処理能力 (t/日) | 処理能力 (t/h) | 集じん器 | 稼働開始 年月日 | 排ガス中の ダイオキシン類濃度 (ng-TEQ/m ³ N) | 測定年月日 | 平成17年 11月30日 時点の稼働状況 |
|------------|-------|------------|-------------|-----|---------------|--------|---------------|---------------|------|-------------|---|------------|----------------------------|
| 33913-01-1 | 岡山県 | 総社広域環境施設組合 | 吉備路クリーンセンター | 1号炉 | 焼却(焼却+灰溶融を含む) | 全連続 | 90 | 3.75 | B F | 1997/4/1 | 0.073 | 2004/12/22 | 稼働中 |
| 33913-01-2 | 岡山県 | 総社広域環境施設組合 | 吉備路クリーンセンター | 2号炉 | 焼却(焼却+灰溶融を含む) | 全連続 | 90 | 3.75 | B F | 1997/4/1 | 0.12 | 2005/08/09 | 稼働中 |
| 33946-01-1 | 岡山県 | 高梁地域事務組合 | クリーンセンター | 1号炉 | 焼却(焼却+灰溶融を含む) | 准連続 | 28 | 1.75 | B F | 1998/6/1 | 0.069 | 2005/07/26 | 稼働中 |
| 33946-01-2 | 岡山県 | 高梁地域事務組合 | クリーンセンター | 2号炉 | 焼却(焼却+灰溶融を含む) | 准連続 | 28 | 1.75 | B F | 1998/6/1 | 0.058 | 2005/07/26 | 稼働中 |