

施設コード	都道府県名	市町村・組合名	施設名	炉番号	施設の種類	炉の稼働方式	処理能力 (t/日)	処理能力 (t/h)	集じん器	稼働開始 年月日	排ガス中の ダイオキシン類濃度 (ng-TEQ/m ³ N)	測定年月日	平成17年 11月30日 時点の稼働状況
35201-02-1	山口県	下関市	下関市 環境部 奥山工場 220t炉焼却施設	1号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	220	9.17	B F	1987/9/2	0.022	2005/5/10	稼働中
35201-03-1	山口県	下関市	下関市 環境部 奥山工場 180t炉焼却施設	1号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	180	7.5	B F	2002/12/1	0.0076	2005/5/13	稼働中
35202-02-1	山口県	宇部市	宇部市環境保全センター	1号炉	直接溶融・ガス化溶融	全連続	66	2.75	B F	2002/12/1	0.00077	2005/01/21	稼働中
35202-02-2	山口県	宇部市	宇部市環境保全センター	2号炉	直接溶融・ガス化溶融	全連続	66	2.75	B F	2002/12/1	0.00064	2004/12/17	稼働中
35202-02-3	山口県	宇部市	宇部市環境保全センター	3号炉	直接溶融・ガス化溶融	全連続	66	2.75	B F	2002/12/1	0.012	2004/12/17	稼働中
35204-01-1	山口県	萩市	萩市見島ごみ焼却場	1号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	固定火格子 バッチ	3	0.375	B F	1999/12/1	0.0055	2005/11/28	稼働中
35204-02-1	山口県	萩市	萩清掃工場	1号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	准連続	40	2.5	B F	1988/10/22	0.034	2005/10/25	稼働中
35204-02-2	山口県	萩市	萩清掃工場	2号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	准連続	40	2.5	B F	1988/10/22	0.013	2005/10/25	稼働中
35206-01-1	山口県	防府市	防府市クリーンセンター	1号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	90	3.75	B F	1982/7/1	0.018	2005/5/24	稼働中
35206-01-2	山口県	防府市	防府市クリーンセンター	2号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	90	3.75	B F	1982/7/1	0.051	2005/5/31	稼働中
35208-01-1	山口県	岩国市	岩国市第一工場	1号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	65	2.708	B F	1992/4/1	0.033	2005/6/28	稼働中
35208-01-2	山口県	岩国市	岩国市第一工場	2号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	65	2.708	B F	1992/4/1	0.085	2005/6/29	稼働中
35208-01-3	山口県	岩国市	岩国市第一工場	3号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	65	2.708	B F	1992/4/1	0.031	2005/6/29	稼働中
35209-01-1	山口県	山陽小野田市	山陽小野田市環境衛生センター	1号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	60	2.5	B F	1982/4/1	0.15	2005/11/01	稼働中
35209-01-2	山口県	山陽小野田市	山陽小野田市環境衛生センター	2号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	60	2.5	B F	1982/4/1	0.29	2005/11/02	稼働中
35818-01-1	山口県	長門市	長門市清掃工場	1号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	准連続	45	2.6	E P+M C	1981/6/1	0.41	2005/9/26	稼働中
35818-01-2	山口県	長門市	長門市清掃工場	2号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	准連続	45	2.8	E P+M C	1981/6/1	1.5	2005/9/26	稼働中
35829-02-1	山口県	周防大島町	周防大島町清掃センター	1号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	機械化バッチ	11	1.375	B F	1998/4/1	0.046	2005/5/27	稼働中
35829-02-2	山口県	周防大島町	周防大島町清掃センター	2号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	機械化バッチ	11	1.375	B F	1998/4/1	0.57	2005/5/27	稼働中
35830-01-1	山口県	周東環境衛生組合	周東環境衛生組合清掃センター	1号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	准連続	46	2.875	B F	1986/10/1	1.1	2005/2/23	稼働中
35830-01-2	山口県	周東環境衛生組合	周東環境衛生組合清掃センター	2号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	准連続	46	2.875	B F	1986/10/1	1.1	2005/07/22	稼働中
35837-01-1	山口県	周南地区衛生施設組合	恋路クリーンセンター	1号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	110	4.6	B F	1995/10/1	0.26	2005/8/30	稼働中
35837-01-2	山口県	周南地区衛生施設組合	恋路クリーンセンター	2号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	110	4.6	B F	1995/10/1	0.36	2005/7/26	稼働中
35837-01-3	山口県	周南地区衛生施設組合	恋路クリーンセンター	3号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	110	4.6	B F	1995/10/1	0.26	2005/6/17	稼働中

施設コード	都道府県名	市町村・組合名	施設名	炉番号	施設の種類	炉の稼働方式	処理能力 (t/日)	処理能力 (t/h)	集じん器	稼働開始 年月日	排ガス中の ダイオキシン類濃度 (ng-TEQ/m ³ N)	測定年月日	平成17年 11月30日 時点の稼働状況
35845-02-1	山口県	山口市	山口市清掃工場	1号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	110	4.58	B F	1998/4/1	0.07	2005/7/29	稼働中
35845-02-2	山口県	山口市	山口市清掃工場	2号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	110	4.58	B F	1998/4/1	0.044	2005/7/29	稼働中
35851-01-1	山口県	周陽環境整備組合	周陽環境整備センター	1号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	准連続	30	1.875	B F	1994/6/1	2.2	2005/10/19	稼働中
35851-01-2	山口県	周陽環境整備組合	周陽環境整備センター	2号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	准連続	30	1.875	B F	1994/6/1	4.4	2005/10/18	稼働中