

施設コード	都道府県名	市町村・組合名	施設名	炉番号	施設の種類	炉の稼働方式	処理能力 (t/日)	処理能力 (t/h)	集じん器	稼働開始 年月日	排ガス中の ダイオキシン類濃度 (ng-TEQ/m ³ N)	測定年月日	平成17年 11月30日 時点の稼働状況
43201-01-1	熊本県	熊本市	西部環境工場	1号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	225	9.375	B F	1986/4/1	0.0092	2005/11/18	稼働中
43201-01-2	熊本県	熊本市	西部環境工場	2号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	225	9.375	B F	1986/4/1	0.019	2005/11/18	稼働中
43201-02-1	熊本県	熊本市	東部環境工場	1号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	300	12.5	B F	1994/4/1	0.028	2005/08/09	稼働中
43201-02-2	熊本県	熊本市	東部環境工場	2号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	300	12.5	B F	1994/4/1	0.12	2005/08/09	稼働中
43202-01-1	熊本県	八代市	八代市清掃センター	1号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	75	3.1	B F	1975/7/1	0.080	2004/12/02	稼働中
43202-01-2	熊本県	八代市	八代市清掃センター	2号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	75	3.1	B F	1975/7/1	-	-	稼働中
43209-01-1	熊本県	牛深市	牛深クリーンセンター	1号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	機械化バッチ	18	2.25	B F	1992/4/1	2.3	2005/11/17	稼働中
43209-01-2	熊本県	牛深市	牛深クリーンセンター	2号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	機械化バッチ	18	2.25	B F	1992/4/1	1.5	2005/11/17	稼働中
43526-01-1	熊本県	御所浦町	御所浦町クリーンセンター	1号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	機械化バッチ	10	1.25	B F	1992/9/1	0.52	2005/02/01	稼働中
43854-02-1	熊本県	菊池環境保全組合	東部清掃工場	1号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	67.5	2.8	B F	1994/7/1	0.0014	2005/11/08	稼働中
43854-02-2	熊本県	菊池環境保全組合	東部清掃工場	2号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	67.5	2.8	B F	1994/7/1	0.000019	2005/11/09	稼働中
43932-01-1	熊本県	山都町	小峰クリーンセンター	1号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	機械化バッチ	10	1.25	B F	1990/4/1	0.010	2005/10/27	稼働中
43932-01-2	熊本県	山都町	小峰クリーンセンター	2号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	機械化バッチ	10	1.25	B F	1990/4/1	0.0082	2005/10/27	稼働中
43937-01-1	熊本県	御船町甲佐町衛生施設組合	御船甲佐クリーンセンター	1号炉(2号炉と共通)	焼却(焼却+灰溶融を含む)	機械化バッチ	12	1.5	B F	1990/3/15	0.0022	2005/09/21	稼働中
43937-01-2	熊本県	御船町甲佐町衛生施設組合	御船甲佐クリーンセンター	2号炉(1号炉と共通)	焼却(焼却+灰溶融を含む)	機械化バッチ	12	1.5	B F	1990/3/15	0.0022	2005/09/21	稼働中
43946-01-1	熊本県	宇土富合清掃センター組合	宇土富合清掃センター	1号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	機械化バッチ	26	3.25	B F	1998/3/20	0.058	2005/10/06	稼働中
43946-01-2	熊本県	宇土富合清掃センター組合	宇土富合清掃センター	2号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	機械化バッチ	26	3.25	B F	1998/3/20	0.15	2005/10/07	稼働中
43949-01-1	熊本県	益城、嘉島、西原環境衛生施設組合	益城クリーンセンター	1号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	機械化バッチ	40	2.5	B F	1989/4/1	0.044	2005/8/30	稼働中
43949-01-2	熊本県	益城、嘉島、西原環境衛生施設組合	益城クリーンセンター	2号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	機械化バッチ	40	2.5	B F	1989/4/1	0.02	2005/8/30	稼働中
43954-01-1	熊本県	山鹿植木広域行政事務組合	山鹿植木広域行政事務組合クリーンセンター	1号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	60	2.5	B F	1992/4/1	0.017	2005/07/29	稼働中
43954-01-2	熊本県	山鹿植木広域行政事務組合	山鹿植木広域行政事務組合クリーンセンター	2号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	60	2.5	B F	1992/4/1	0.0011	2005/07/29	稼働中
43957-01-1	熊本県	西天草清掃施設一部事務組合	西天草クリーンセンター	1号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	機械化バッチ	8.5	1.06	B F	1995/4/1	8.6	2005/11/17	稼働中
43957-01-2	熊本県	西天草清掃施設一部事務組合	西天草クリーンセンター	2号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	機械化バッチ	8.5	1.06	B F	1995/4/1	0.78	2005/11/17	稼働中
43971-01-1	熊本県	天草広域連合	本渡地区清掃センター	1号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	准連続	31	1.94	B F	2000/4/1	0.17	2005/08/02	稼働中

施設コード	都道府県名	市町村・組合名	施設名	炉番号	施設の種類	炉の稼働方式	処理能力 (t/日)	処理能力 (t/h)	集じん器	稼働開始 年月日	排ガス中の ダイオキシン類濃度 (ng-TEQ/m ³ N)	測定年月日	平成17年 11月30日 時点の稼働状況
43971-01-2	熊本県	天草広域連合	本渡地区清掃センター	2号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	准連続	31	1.94	B F	2000/4/1	0.16	2005/08/02	稼働中
43971-01-3	熊本県	天草広域連合	本渡地区清掃センター	3号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	准連続	31	1.94	B F	2000/4/1	-	-	稼働中
43971-02-1	熊本県	天草広域連合	松島地区清掃センター	1号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	機械化バッチ	17	2.12	B F	1996/4/1	0.22	2005/08/03	稼働中
43971-02-2	熊本県	天草広域連合	松島地区清掃センター	2号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	機械化バッチ	17	2.12	B F	1996/4/1	0.38	2005/08/03	稼働中
43974-01-1	熊本県	八代生活環境事務組合	クリーンセンター	1号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	機械化バッチ	22	2.75	B F	1999/4/1	0.00012	2005/10/25	稼働中
43974-01-2	熊本県	八代生活環境事務組合	クリーンセンター	2号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	機械化バッチ	22	2.75	B F	1999/4/1	0.000053	2005/10/25	稼働中
43985-03-1	熊本県	阿蘇広域行政事務組合	滝美園クリーンセンター	1号炉(2号炉と共通)	焼却(焼却+灰溶融を含む)	機械化バッチ	10	1.25	B F	1995/4/1	2.8	2004/12/14	稼働中
43985-03-2	熊本県	阿蘇広域行政事務組合	滝美園クリーンセンター	2号炉(1号炉と共通)	焼却(焼却+灰溶融を含む)	機械化バッチ	10	1.25	B F	1995/4/1	2.8	2004/12/14	稼働中
43986-01-1	熊本県	人吉球磨広域行政組合	人吉球磨クリーンプラザ	1号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	22.5	0.93	B F	2002/12/1	0.027	2005/10/25	稼働中
43986-01-2	熊本県	人吉球磨広域行政組合	人吉球磨クリーンプラザ	2号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	22.5	0.93	B F	2002/12/1	0.046	2005/10/25	稼働中
43986-01-3	熊本県	人吉球磨広域行政組合	人吉球磨クリーンプラザ	3号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	13	0.54	その他(ろ過式集塵機)	2002/12/1	0.055	2005/10/25	稼働中
43991-01-1	熊本県	有明広域行政事務組合	東部環境センター	1号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	准連続	35	2	B F	1999/4/1	0.0023	2005/08/05	稼働中
43991-01-2	熊本県	有明広域行政事務組合	東部環境センター	2号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	准連続	35	2	B F	1999/4/1	0.0056	2005/08/05	稼働中
43992-01-1	熊本県	宇城広域清掃施設組合	宇城クリーンセンター	1号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	准連続	47.5	2.97	B F	1998/4/1	0.24	2005/02/18	稼働中
43992-01-2	熊本県	宇城広域清掃施設組合	宇城クリーンセンター	2号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	准連続	47.5	2.97	B F	1998/4/1	0.10	2005/02/18	稼働中
43993-01-1	熊本県	水俣芦北広域行政事務組合	クリーンセンター	1号炉	直接溶融・ガス化溶融	全連続	43	1.8	B F	2002/12/1	0.023	2005/11/21	稼働中