

施設コード	都道府県名	市町村・組合名	施設名	炉番号	施設の種類	炉の稼働方式	処理能力 (t/日)	処理能力 (t/h)	集じん器	稼働開始 年月日	排ガス中の ダイオキシン類濃度 (ng-TEQ/m <sup>3</sup> N)	測定年月日	平成19年 3月31日 時点の稼働状況
03201-20-1	岩手県	盛岡市	盛岡市クリーンセンター	1号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	135	5.625	BF	1998/4/1	0.026	2006/5/30	稼働中
03201-20-2	岩手県	盛岡市	盛岡市クリーンセンター	2号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	135	5.625	BF	1998/4/1	0.043	2006/9/12	稼働中
03201-20-3	岩手県	盛岡市	盛岡市クリーンセンター	3号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	135	5.625	BF	1998/4/1	0.022	2006/7/25	稼働中
03205-08-1	岩手県	花巻市	ごみ処理施設	1号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	85.5	3.5625	BF	1988/10/1	0.022	2006/10/19	稼働中
03205-08-2	岩手県	花巻市	ごみ処理施設	2号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	85.5	3.5625	BF	1988/10/1	0.022	2006/10/20	稼働中
03206-07-1	岩手県	北上市	北上市清掃事務所	1号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	52.5	2.19	BF	1987/4/1	0.077	2007/1/11	稼働中
03206-07-2	岩手県	北上市	北上市清掃事務所	2号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	52.5	2.19	BF	1987/4/1	0.1	2007/1/12	稼働中
03208-09-1	岩手県	遠野市	ごみ焼却施設	1号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	准連続	40	2.5	BF	1988/4/1	0.33	2007/3/21	稼働中
03210-05-1	岩手県	陸前高田市	陸前高田市清掃センター	1号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	准連続	30	1.875	BF	1984/4/1	0.017	2006/10/30	稼働中
03210-05-2	岩手県	陸前高田市	陸前高田市清掃センター	2号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	准連続	30	1.875	BF	1984/4/1	0.033	2006/11/13	稼働中
03211-01-1	岩手県	釜石市	釜石市清掃工場	1号炉	直接溶融・ガス化溶融	全連続	54.5	2.27	BF	1979/9/1	0.18	2006/7/19	稼働中
03211-01-2	岩手県	釜石市	釜石市清掃工場	2号炉	直接溶融・ガス化溶融	全連続	54.5	2.27	BF	1979/9/1	0.074	2006/6/14	稼働中
03214-21-1	岩手県	八幡平市(旧西根地区衛生事務組合)	八幡平市清掃センター	1号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	機械化バッチ	25	3.125	BF	1998/4/1	0.012	2006/11/30	稼働中
03214-21-2	岩手県	八幡平市(旧西根地区衛生事務組合)	八幡平市清掃センター	2号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	機械化バッチ	25	3.125	BF	1998/4/1	0.025	2006/11/30	稼働中
03301-17-1	岩手県	雫石町	雫石町清掃センター	1号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	機械化バッチ	12.5	1.56	BF	1995/4/1	2	2006/4/19	稼働中
03301-17-2	岩手県	雫石町	雫石町清掃センター	2号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	機械化バッチ	12.5	1.56	BF	1995/4/1	1.8	2006/4/26	稼働中
03302-13-1	岩手県	葛巻町	葛巻町清掃センター	1号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	機械化バッチ	10	1.25	BF	1993/11/1	-	2006/3/2	稼働中
03305-23-1	岩手県	滝沢村	滝沢村清掃センター	1号炉	直接溶融・ガス化溶融	全連続	50	2.08	BF	2002/10/1	0.0082	2006/4/26	稼働中
03305-23-2	岩手県	滝沢村	滝沢村清掃センター	2号炉	直接溶融・ガス化溶融	全連続	50	2.08	BF	2002/10/1	0.0041	2006/11/9	休止中
03461-12-1	岩手県	大槌町	大槌町清掃事業所	1号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	機械化バッチ	12.5	1.56	BF	1992/5/1	0.55	2006/6/22	稼働中
03461-12-2	岩手県	大槌町	大槌町清掃事業所	2号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	機械化バッチ	12.5	1.56	BF	1992/5/1	0.33	2006/6/23	稼働中
03820-14-1	岩手県	胆江地区広域行政組合	胆江地区広域行政組合ごみ焼却施設	1号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	120	5	BF	1994/10/1	0.0012	2006/9/8	稼働中
03820-14-2	岩手県	胆江地区広域行政組合	胆江地区広域行政組合ごみ焼却施設	2号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	120	5	BF	1994/10/1	0.048	2006/9/29	稼働中
03828-18-1	岩手県	二戸地区広域行政事務組合	二戸地区クリーンセンター	1号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	准連続	30	1.875	BF	1995/7/25	0.13	2007/2/15	稼働中
03828-18-2	岩手県	二戸地区広域行政事務組合	二戸地区クリーンセンター	2号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	准連続	30	1.875	BF	1995/7/25	0.075	2007/2/15	稼働中
03833-19-1	岩手県	岩手・玉山環境組合	岩手・玉山清掃事務所	1号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	機械化バッチ	14	1.75	EP	1997/4/1	0.54	2006/8/22	稼働中

施設コード	都道府県名	市町村・組合名	施設名	炉番号	施設の種類	炉の稼働方式	処理能力 (t/日)	処理能力 (t/h)	集じん器	稼働開始 年月日	排ガス中の ダイオキシン類濃度 (ng-TEQ/m <sup>3</sup> N)	測定年月日	平成19年 3月31日 時点の稼働状況
03833-19-2	岩手県	岩手・玉山環境組合	岩手・玉山清掃事務所	2号炉	焼却(焼却+灰溶解を含む)	機械化バッチ	14	1.75	EP	1997/4/1	0.42	2006/8/23	稼働中
03835-06-1	岩手県	久慈地区広域行政事務組合	久慈地区清掃センターごみ焼却場	1号炉	その他(焼却(焼却+ダスト固化	全連続	60	2.5	BF	1986/3/1	0.19	2006/11/17	稼働中
03835-06-2	岩手県	久慈地区広域行政事務組合	久慈地区清掃センターごみ焼却場	2号炉	その他(焼却(焼却+ダスト固化	全連続	60	2.5	BF	1986/3/1	0.81	2006/11/16	稼働中
03840-24-1	岩手県	盛岡・紫波地区環境施設組合	ごみ焼却施設	1号炉	直接溶解・ガス化溶解	全連続	80	3.333	BF	2003/4/1	0.00039	2006/11/16	稼働中
03840-24-2	岩手県	盛岡・紫波地区環境施設組合	ごみ焼却施設	2号炉	直接溶解・ガス化溶解	全連続	80	3.333	BF	2003/4/1	0.00016	2006/11/17	稼働中
03851-03-1	岩手県	一関地区広域行政組合	ごみ焼却施設	1号炉	焼却(焼却+灰溶解を含む)	全連続	75	3.125	EP	1981/4/1	0.048	2006/8/24	稼働中
03851-03-2	岩手県	一関地区広域行政組合	ごみ焼却施設	2号炉	焼却(焼却+灰溶解を含む)	全連続	75	3.125	EP	1981/4/1	0.04	2006/8/25	稼働中
03851-22-1	岩手県	一関地区広域行政組合	大東清掃センター	1号炉	焼却(焼却+灰溶解を含む)	全連続	40	1.66	BF	1998/9/1	0.048	2007/1/12	稼働中
03851-22-2	岩手県	一関地区広域行政組合	大東清掃センター	2号炉	焼却(焼却+灰溶解を含む)	全連続	40	1.66	BF	1998/9/1	0.04	2007/1/12	稼働中
03867-16-1	岩手県	宮古地区広域行政組合	宮古清掃センター	1号炉	焼却(焼却+灰溶解を含む)	全連続	93	3.875	BF	1994/7/1	0.97	2006/10/5	稼働中
03867-16-2	岩手県	宮古地区広域行政組合	宮古清掃センター	2号炉	焼却(焼却+灰溶解を含む)	全連続	93	3.875	BF	1994/7/1	0.43	2006/10/5	稼働中