

施設コード	都道府県名	市町村・組合名	施設名	炉番号	施設の種類	炉の稼働方式	処理能力 (t/日)	処理能力 (t/h)	集じん器	稼働開始 年月日	排ガス中の ダイオキシン類濃度 (ng-TEQ/m <sup>3</sup> N)	測定年月日	平成19年 3月31日 時点の稼働状況
25201-01-1	滋賀県	大津市	大津市環境美化センター	1号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	90	3.75	BF	1988/4/1	0.28	2006/8/18	稼働中
25201-01-2	滋賀県	大津市	大津市環境美化センター	2号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	90	3.75	BF	1988/4/1	0.26	2006/8/18	稼働中
25201-02-1	滋賀県	大津市	北部クリーンセンター	1号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	85	3.5	BF	1989/4/1	0.034	2006/10/17	稼働中
25201-02-2	滋賀県	大津市	北部クリーンセンター	2号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	85	3.5	BF	1989/4/1	0.023	2006/10/17	稼働中
25202-01-1	滋賀県	彦根市	彦根市ごみ焼却場	1号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	機械化バッチ	30	3.75	BF	1977/4/1	0.0012	2006/11/10	稼働中
25202-01-2	滋賀県	彦根市	彦根市ごみ焼却場	2号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	機械化バッチ	30	3.75	BF	1977/4/1	0.00019	2006/10/13	稼働中
25202-01-3	滋賀県	彦根市	彦根市ごみ焼却場	3号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	機械化バッチ	30	3.75	BF	1977/4/1	0.00071	2006/10/13	稼働中
25204-01-1	滋賀県	近江八幡市	近江八幡市第2クリーンセンター	1号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	准連続	50	3.125	EP	1982/4/1	0.035	2006/11/10	稼働中
25204-01-2	滋賀県	近江八幡市	近江八幡市第2クリーンセンター	2号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	准連続	50	3.125	EP	1982/4/1	0.15	2006/11/10	稼働中
25206-01-1	滋賀県	草津市	草津市立クリーンセンター	1号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	准連続	50	3.125	BF	1995/4/1	0.00091	2006/9/20	稼働中
25206-01-2	滋賀県	草津市	草津市立クリーンセンター	2号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	准連続	50	3.125	BF	1996/4/1	0.045	2006/11/8	稼働中
25206-01-3	滋賀県	草津市	草津市立クリーンセンター	3号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	准連続	50	3.125	BF	1997/4/1	0.16	2006/10/18	稼働中
25207-01-1	滋賀県	守山市	守山市環境センター	1号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	45	1.875	BF	1985/4/1	0.043	2007/3/2	稼働中
25207-01-2	滋賀県	守山市	守山市環境センター	2号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	45	1.875	BF	1985/4/1	0.010	2007/3/2	稼働中
25208-01-1	滋賀県	栗東市	栗東市環境センター	1号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	3.8	1.58	BF	2002/12/1	0.0057	2006/10/12	稼働中
25208-01-2	滋賀県	栗東市	栗東市環境センター	2号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	38	1.58	BF	2002/12/1	0.018	2006/11/10	稼働中
25210-01-1	滋賀県	野洲市	野洲クリーンセンター	1号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	45	1.875	EP	1982/4/1	00.71	2006/8/25	稼働中
25210-01-2	滋賀県	野洲市	野洲クリーンセンター	2号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	45	1.875	EP	1982/4/1	0.071	2006/8/25	稼働中
25212-01-1	滋賀県	高島市	高島市環境センター	1号炉	直接溶融+ガス化溶融	全連続	37.5	1.56	BF	2002/12/1	0.0054	2007/1/9	稼働中
25212-01-2	滋賀県	高島市	高島市環境センター	2号炉	直接溶融+ガス化溶融	全連続	37.5	1.56	BF	2002/12/1	0.0062	2007/1/10	稼働中
25831-01-1	滋賀県	湖北広域行政事務センター	クリスタルプラザ	1号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	84	3.5	BF	1998/8/5	0.00083	2006/9/14	稼働中
25831-01-2	滋賀県	湖北広域行政事務センター	クリスタルプラザ	2号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	84	3.5	BF	1998/8/5	0.069	2006/9/13	稼働中
25840-01-1	滋賀県	伊香郡衛生プラント組合	伊香クリーンプラザ	1号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	機械化バッチ	14	1.75	BF	1997/4/1	3.1	2007/2/15	稼働中

施設コード	都道府県名	市町村・組合名	施設名	炉番号	施設の種類	炉の稼働方式	処理能力 (t/日)	処理能力 (t/h)	集じん器	稼働開始 年月日	排ガス中の ダイオキシン類濃度 (ng-TEQ/m <sup>3</sup> N)	測定年月日	平成19年 3月31日 時点の稼働状況
25840-01-2	滋賀県	伊香郡衛生プラント組合	伊香クリーンプラザ	2号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	機械化バッチ	14	1.75	BF	1997/4/1	0.67	2007/2/21	稼働中
25841-01-1	滋賀県	中部清掃組合	日野清掃センター	1号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	准連続	50	3.125	EP	1981/3/10	0.17	2006/5/24	廃止
25841-01-2	滋賀県	中部清掃組合	日野清掃センター	2号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	准連続	50	3.125	EP	1981/3/10	0.39	2006/5/24	廃止
25841-01-3	滋賀県	中部清掃組合	日野清掃センター	3号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	准連続	50	3.125	EP	1981/3/10	0.42	2006/5/24	廃止
25847-01-1	滋賀県	甲賀広域行政組合	甲賀広域行政組合衛生センター	1号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	准連続	50	3.125	BF	1995/4/1	0.33	2006/9/27	稼働中
25847-01-2	滋賀県	甲賀広域行政組合	甲賀広域行政組合衛生センター	2号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	准連続	50	3.125	BF	1995/4/1	0.32	2006/9/28	稼働中
25847-01-3	滋賀県	甲賀広域行政組合	甲賀広域行政組合衛生センター	3号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	准連続	50	3.125	BF	1995/4/1	0.39	2006/9/27	稼働中