

施設コード	都道府県名	市町村・組合名	施設名	炉番号	施設の種類	炉の稼働方式	処理能力 (t/日)	処理能力 (t/h)	集じん器	稼働開始 年月日	排ガス中の ダイオキシン類濃度 (ng-TEQ/m ³ N)	測定年月日	平成19年 3月31日 時点の稼働状況
31201-01-1	鳥取県	鳥取市	神谷清掃工場	1号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	135	5.625	EP	1992/4/1	0.12	2006/6/1	稼働中
31201-01-2	鳥取県	鳥取市	神谷清掃工場	2号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	135	5.625	EP	1992/4/1	0.071	2006/5/10	稼働中
31201-02-1	鳥取県	鳥取市	鳥取市国府町クリーンセンター	1号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	機械化バッチ	12	1.5	BF	1997/4/1	1.3	2006/6/6	稼働中
31201-03-1	鳥取県	鳥取市	レインボーふくべ	1号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	機械化バッチ	5	0.83	BF	1998/4/1	0.098	2006/6/13	稼働中
31201-04-1	鳥取県	鳥取市	鳥取市ながおクリーンステーション	1号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	機械化バッチ	12.5	1.56	BF	1994/4/1	0.00064	2006/6/7	稼働中
31201-04-2	鳥取県	鳥取市	鳥取市ながおクリーンステーション	2号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	機械化バッチ	12.5	1.56	BF	1994/4/1	0.0012	2006/6/7	稼働中
31202-01-1	鳥取県	米子市	米子市クリーンセンター	1号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	90	3.75	BF	2002/4/1	0.000083	2006/5/30	稼働中
31202-01-2	鳥取県	米子市	米子市クリーンセンター	2号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	90	3.75	BF	2002/4/1	0.0030	2006/6/28	稼働中
31202-01-3	鳥取県	米子市	米子市クリーンセンター	3号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	90	3.75	BF	2002/4/1	0.000032	2006/5/31	稼働中
31204-01-1	鳥取県	境港市	境港市清掃センター	1号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	准連続	30	1.875	BF	1988/1/6	0.066	2006/10/12	稼働中
31204-01-2	鳥取県	境港市	境港市清掃センター	2号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	准連続	30	1.875	BF	1988/1/6	0.039	2006/10/12	稼働中
31386-01-1	鳥取県	大山町	大山町中山清掃センター	1号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	機械化バッチ	7	0.875	BF	1991/5/1	0.054	2006/10/17	稼働中
31386-02-1	鳥取県	大山町	名和クリーンセンター	1号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	機械化バッチ	8	1	BF	1996/3/20	0.53	2006/10/18	稼働中
31390-01-1	鳥取県	伯耆町	伯耆町清掃センター	1号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	機械化バッチ	10	1.25	BF	1989/4/1	0.048	2006/8/18	稼働中
31401-01-1	鳥取県	日南町	日南町清掃センター	1号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	機械化バッチ	10	1.25	BF	1990/6/28	0.071	2006/8/1	稼働中
31812-01-1	鳥取県	日野町江府町日南町衛生施設組	日野町江府町日南町衛生施設組合ごみ処理施設	1号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	機械化バッチ	10	1.25	BF	1998/4/1	0.083	2006/7/27	稼働中
31825-01-1	鳥取県	南部町・伯耆町清掃施設管理組合	南部町・伯耆町清掃施設管理組合クリーンセンター	1号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	機械化バッチ	8	1	BF	1995/4/1	0.012	2006/7/5	稼働中
31825-01-2	鳥取県	南部町・伯耆町清掃施設管理組合	南部町・伯耆町清掃施設管理組合クリーンセンター	2号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	機械化バッチ	8	1	BF	1995/4/1	0.018	2006/7/5	稼働中
31829-01-1	鳥取県	鳥取県西部広域行政管理組合	鳥取県西部広域行政管理組合エコスラグセンター	1号炉	直接溶融・ガス化溶融	全連続	17	0.708	BF	2004/4/1	0.014	2006/8/1	稼働中
31829-01-2	鳥取県	鳥取県西部広域行政管理組合	鳥取県西部広域行政管理組合エコスラグセンター	2号炉	直接溶融・ガス化溶融	全連続	17	0.708	BF	2004/4/1	0.026	2006/6/29	稼働中
31830-01-1	鳥取県	八頭環境施設組合	クリーンセンターやず	1号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	機械化バッチ	17	2.125	BF	1994/7/1	1.1	2006/5/18	稼働中
31830-01-2	鳥取県	八頭環境施設組合	クリーンセンターやず	2号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	機械化バッチ	17	2.125	BF	1994/7/1	3	2006/5/18	稼働中
31835-01-1	鳥取県	鳥取中部ふるさと広域連合	ほうきりサイクルセンター	1号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	100	4.16	BF	1996/3/21	0.034	2006/10/19	稼働中

施設コード	都道府県名	市町村・組合名	施設名	炉番号	施設の種類	炉の稼働方式	処理能力 (t/日)	処理能力 (t/h)	集じん器	稼働開始 年月日	排ガス中の ダイオキシン類濃度 (ng-TEQ/m ³ N)	測定年月日	平成19年 3月31日 時点の稼働状況
31835-01-2	鳥取県	鳥取中部ふるさと広域連合	ほうきリサイクルセンター	2号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	100	4.16	BF	1996/3/21	0.008	2006/4/13	稼働中