

施設コード	都道府県名	市町村・組合名	施設名	炉番号	施設の種類	炉の稼働方式	処理能力 (t/日)	処理能力 (t/h)	集じん器	稼働開始 年月日	排ガス中の ダイオキシン類濃度 (ng-TEQ/m ³ N)	測定年月日	平成19年 3月31日 時点の稼働状況
41201-02-1	佐賀県	佐賀市	佐賀市清掃工場	1号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	100	4.167	BF	2002/12/1	0.0050	2007/1/30	稼働中
41201-02-2	佐賀県	佐賀市	佐賀市清掃工場	2号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	100	4.167	BF	2002/12/1	0.0034	2007/1/29	稼働中
41201-02-3	佐賀県	佐賀市	佐賀市清掃工場	3号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	100	4.167	BF	2002/12/1	0.0053	2006/10/6	稼働中
41201-03-1	佐賀県	佐賀市	クリーンセンター大和	1号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	機械化バッチ	12.5	1.56	BF	1997/4/1	0.059	2006/9/19	稼働中
41201-03-2	佐賀県	佐賀市	クリーンセンター大和	2号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	機械化バッチ	12.5	1.56	BF	1997/4/1	0.15	2006/9/19	稼働中
41201-04-1	佐賀県	佐賀市	富士クリーンセンター	1号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	機械化バッチ	8	1	BF	1994/4/1	2.6	2006/8/8	稼働中
41202-01-1	佐賀県	唐津市	唐津市清掃センター	1号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	50	2.08	BF	1997/4/4	1.0	2006/7/28	稼働中
41202-01-2	佐賀県	唐津市	唐津市清掃センター	2号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	50	2.08	BF	1997/4/4	0.37	2006/8/23	稼働中
41202-01-3	佐賀県	唐津市	唐津市清掃センター	3号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	50	2.08	BF	1997/4/4	1.9	2006/9/28	稼働中
41204-02-1	佐賀県	多久市	多久市清掃センター	1号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	准連続	30	1.875	BF	1976/2/1	0.0027	2006/9/14	稼働中
41205-01-1	佐賀県	伊万里市	伊万里市環境センター	1号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	准連続	30	1.875	EP	1982/4/1	0.80	2006/7/6	稼働中
41205-01-2	佐賀県	伊万里市	伊万里市環境センター	2号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	准連続	30	1.875	EP	1982/4/1	3.6	2006/7/7	稼働中
41401-01-1	佐賀県	有田町	有田町クリーンセンター	1号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	機械化バッチ	12	1.5	BF	1995/4/1	0.21	2006/12/21	稼働中
41401-01-2	佐賀県	有田町	有田町クリーンセンター	2号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	機械化バッチ	12	1.5	BF	1995/4/1	0.45	2006/12/21	稼働中
41819-01-1	佐賀県	天山地区共同塵芥処理場組合	天山地区共同塵芥処理場	1号炉(2号炉と共通)	焼却(焼却+灰溶融を含む)	准連続	25	1.563	BF	1981/4/1	0.75	2006/7/12	稼働中
41819-01-2	佐賀県	天山地区共同塵芥処理場組合	天山地区共同塵芥処理場	2号炉(1号炉と共通)	焼却(焼却+灰溶融を含む)	准連続	25	1.563	BF	1981/4/1	0.75	2006/7/12	稼働中
41830-01-1	佐賀県	杵藤地区広域市町村圏組合	杵藤クリーンセンター焼却施設	1号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	准連続	46	2.875	BF	1989/4/1	0.11	2007/2/6	稼働中
41830-01-2	佐賀県	杵藤地区広域市町村圏組合	杵藤クリーンセンター焼却施設	2号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	准連続	46	2.875	BF	1989/4/1	0.51	2007/2/6	稼働中
41830-01-3	佐賀県	杵藤地区広域市町村圏組合	杵藤クリーンセンター焼却施設	3号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	准連続	46	2.875	BF	1989/4/1	0.060	2007/2/6	稼働中
41840-01-1	佐賀県	脊振共同塵芥処理組合	脊振広域クリーンセンター	1号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	准連続	37	2.31	BF	1996/11/1	0.12	2006/10/11	稼働中
41840-01-2	佐賀県	脊振共同塵芥処理組合	脊振広域クリーンセンター	2号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	准連続	37	2.31	BF	1996/11/1	0.13	2006/10/11	稼働中
41849-01-1	佐賀県	川副町・東与賀町清掃組合	川副・東与賀町清掃センター	1号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	機械化バッチ	17.5	2.188	BF	1988/4/1	0.088	2006/11/9	稼働中
41849-01-2	佐賀県	川副町・東与賀町清掃組合	川副・東与賀町清掃センター	2号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	機械化バッチ	17.5	2.188	BF	1988/4/1	0.42	2006/11/17	稼働中

施設コード	都道府県名	市町村・組合名	施設名	炉番号	施設の種類	炉の稼働方式	処理能力 (t/日)	処理能力 (t/h)	集じん器	稼働開始 年月日	排ガス中の ダイオキシン類濃度 (ng-TEQ/m ³ N)	測定年月日	平成19年 3月31日 時点の稼働状況
41858-01-1	佐賀県	鳥栖・三養基西部環境施設組合	鳥栖・三養基西部溶融資源化センター	1号炉(2号炉と共通)	ガス化改質	全連続	66	2.75	BF	2004/4/1	0.00020	2007/1/16	稼働中
41858-01-2	佐賀県	鳥栖・三養基西部環境施設組合	鳥栖・三養基西部溶融資源化センター	2号炉(1号炉と共通)	ガス化改質	全連続	66	2.75	BF	2004/4/1	0.00020	2007/1/16	稼働中