

施設コード	都道府県名	市町村・組合名	施設名	炉番号	施設の種類	炉の稼働方式	処理能力 (t/日)	処理能力 (t/h)	集じん器	稼働開始 年月日	排ガス中の ダイオキシン類濃度 (ng-TEQ/m <sup>3</sup> N)	測定年月日	平成19年 3月31日 時点の稼働状況
46201-03-1	鹿児島県	鹿児島市	鹿児島市北部清掃工場	1号炉(2号炉、3号炉と共通)	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	150	6.25	EP+MC	1978/4/1	0.19	2006/11/10	廃止
46201-03-2	鹿児島県	鹿児島市	鹿児島市北部清掃工場	2号炉(1号炉、3号炉と共通)	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	150	6.25	EP+MC	1978/4/1	0.19	2006/11/10	廃止
46201-03-3	鹿児島県	鹿児島市	鹿児島市北部清掃工場	3号炉(1号炉、2号炉と共通)	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	150	6.25	EP+MC	1978/4/1	0.19	2006/11/10	廃止
46201-04-1	鹿児島県	鹿児島市(始良郡西部衛生処理)	吉田清掃センター	1号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	75	3.75	BF	1978/9/10	0.33	2006/6/28	稼働中
46201-04-2	鹿児島県	鹿児島市(始良郡西部衛生処理)	吉田清掃センター	2号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	75	3.75	BF	1978/9/10	0.33	2006/6/29	稼働中
46201-14-1	鹿児島県	鹿児島市(日置市)	日置市クリーン・リサイクルセンター	1号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	准連続	40.5	2.53	BF	1999/3/19	0.02	2006/10/26	稼働中
46201-14-2	鹿児島県	鹿児島市(日置市)	日置市クリーン・リサイクルセンター	2号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	准連続	40.5	2.53	BF	1999/3/19	0.084	2006/10/27	稼働中
46201-20-1	鹿児島県	鹿児島市	鹿児島市南部清掃工場	1号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	150	6.25	BF	1994/4/1	0.010	2006/11/9	稼働中
46201-20-2	鹿児島県	鹿児島市	鹿児島市南部清掃工場	2号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	150	6.25	BF	1994/4/1	0.0088	2006/11/9	稼働中
46201-31-1	鹿児島県	鹿児島市	鹿児島市桜島クリーンセンター	1号炉	その他(-)	-	-	-	-	-	-	-	休止中
46201-32-1	鹿児島県	鹿児島市	鹿児島市喜入クリーンセンター	1号炉	-	-	-	-	-	-	-	-	休止中
46201-32-2	鹿児島県	鹿児島市	鹿児島市喜入クリーンセンター	2号炉	-	-	-	-	-	-	-	-	休止中
46203-07-1	鹿児島県	鹿屋市	鹿屋市清掃センター	1号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	准連続	60	2.5	EP	1990/4/1	0.69	2006/9/12	稼働中
46203-07-2	鹿児島県	鹿屋市	鹿屋市清掃センター	2号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	准連続	60	2.5	EP	1990/4/1	1.70	2006/9/13	稼働中
46210-06-1	鹿児島県	指宿市	指宿市清掃センター	1号炉	-	-	-	-	-	-	-	-	休止中
46210-21-1	鹿児島県	指宿市	指宿市清掃センター	1号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	機械化バッチ	56.25	3.75	BF	1998/4/1	1.2	2007/2/28	稼働中
46214-04-1	鹿児島県	垂水市	垂水市清掃センター	1号炉	-	-	-	-	-	-	-	-	休止中
46214-04-2	鹿児島県	垂水市	垂水市清掃センター	2号炉	-	-	-	-	-	-	-	-	休止中
46215-09-1	鹿児島県	薩摩川内市	下飯クリーンセンター	1号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	機械化バッチ	8	1	BF	1989/4/1	0.20	2006/8/29	稼働中
46215-10-1	鹿児島県	薩摩川内市	上飯島クリーンセンター	1号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	機械化バッチ	7	0.875	BF	1992/4/1	1.5	2006/8/30	稼働中
46215-15-1	鹿児島県	薩摩川内市	川内クリーンセンター	1号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	67.5	2.8	BF	1995/1/4	0.0074	2006/12/28	稼働中
46215-15-2	鹿児島県	薩摩川内市	川内クリーンセンター	2号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	67.5	2.8	BF	1995/1/4	0.0013	2006/12/28	稼働中
46215-16-1	鹿児島県	薩摩川内市	鹿島クリーンセンター	1号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	機械化バッチ	2.8	0.35	BF	1996/4/1	-	2006/1/24	休止中
46217-18-1	鹿児島県	曾於市	曾於市クリーンセンター	1号炉(2号炉と共通)	焼却(焼却+灰溶融を含む)	機械化バッチ	10	1.25	EP	1996/10/1	0.60	2006/11/22	稼働中
46217-18-2	鹿児島県	曾於市	曾於市クリーンセンター	2号炉(1号炉と共通)	焼却(焼却+灰溶融を含む)	機械化バッチ	10	1.25	EP	1996/10/1	0.60	2006/11/22	稼働中
46218-27-1	鹿児島県	霧島市	霧島市敷根清掃センター	1号炉	直接溶融・ガス化溶融	全連続	81	3.375	BF	2003/4/1	0.0076	2006/6/15	稼働中

施設コード	都道府県名	市町村・組合名	施設名	炉番号	施設の種類	炉の稼働方式	処理能力 (t/日)	処理能力 (t/h)	集じん器	稼働開始 年月日	排ガス中の ダイオキシン類濃度 (ng-TEQ/m <sup>3</sup> N)	測定年月日	平成19年 3月31日 時点の稼働状況
46218-27-2	鹿児島県	霧島市	霧島市敷根清掃センター	2号炉	直接溶融・ガス化溶融	全連続	81	3.375	BF	2003/4/1	0.029	2006/8/4	稼働中
46219-23-1	鹿児島県	いちき串木野市	串木野環境センター	1号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	機械化バッチ	25	3.125	BF	1999/8/1	0.016	2007/2/6	稼働中
46219-23-2	鹿児島県	いちき串木野市	串木野環境センター	2号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	機械化バッチ	25	3.125	BF	1999/8/1	0.038	2007/2/6	稼働中
46219-28-1	鹿児島県	いちき串木野市	市来一般廃棄物利用エネルギーセンター	1号炉	ガス化改質	全連続	24	1	BF	2004/4/1	2.3	2007/2/7	稼働中
46220-08-1	鹿児島県	南さつま市	南薩西部清掃センター	1号炉	-	-	-	-	-	-	-	-	休止中
46220-08-2	鹿児島県	南さつま市	南薩西部清掃センター	2号炉	-	-	-	-	-	-	-	-	休止中
46392-22-1	鹿児島県	さつま町	さつま町クリーンセンター	1号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	機械化バッチ	20	2.5	BF	1997/9/1	0.17	2006/12/19	稼働中
46392-22-2	鹿児島県	さつま町	さつま町クリーンセンター	2号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	機械化バッチ	20	2.5	BF	1997/9/1	0.03	2006/12/20	稼働中
46529-12-1	鹿児島県	喜界町	喜界町クリーンセンター	1号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	機械化バッチ	12	1.5	BF	1992/11/1	0.26	2006/8/31	稼働中
46535-05-1	鹿児島県	与論町	与論町清掃センター	1号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	機械化バッチ	10	1.25	BF	1983/4/1	5.6	2006/8/8	稼働中
46854-02-1	鹿児島県	指宿広域市町村圏組合	指宿広域市町村圏 顔娃ごみ処理施設	1号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	准連続	20	2.5	BF	1979/6/1	0.71	2006/7/13	稼働中
46854-02-2	鹿児島県	指宿広域市町村圏組合	指宿広域市町村圏 顔娃ごみ処理施設	2号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	准連続	20	2.5	BF	1979/6/1	0.30	2006/12/20	稼働中
46859-14-1	鹿児島県	南薩地区衛生管理組合	川辺清掃センター	1号炉(2号炉と共通)	焼却(焼却+灰溶融を含む)	機械化バッチ	10	1.25	BF	1994/4/1	0.81	2006/12/27	稼働中
46859-14-2	鹿児島県	南薩地区衛生管理組合	川辺清掃センター	2号炉(1号炉と共通)	焼却(焼却+灰溶融を含む)	機械化バッチ	10	1.25	BF	1994/4/1	0.81	2006/12/27	稼働中
46859-19-1	鹿児島県	南薩地区衛生管理組合	内鍋清掃センター	1号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	56.25	2.34	BF	1997/2/11	0.61	2007/1/17	稼働中
46859-19-2	鹿児島県	南薩地区衛生管理組合	内鍋清掃センター	2号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	56.25	2.34	BF	1997/2/11	0.82	2007/1/17	稼働中
46872-20-1	鹿児島県	大島地区衛生組合	名瀬クリーンセンター	1号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	准連続	50	3.125	BF	1997/4/1	2.0	2006/7/11	稼働中
46872-20-2	鹿児島県	大島地区衛生組合	名瀬クリーンセンター	2号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	准連続	50	3.125	BF	1997/4/1	3.7	2006/7/12	稼働中
46887-24-1	鹿児島県	沖永良部衛生管理組合	沖永良部クリーンセンター ごみ焼却施設	1号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	機械化バッチ	11	1.38	BF	2000/4/1	0	2006/6/22	稼働中
46887-24-2	鹿児島県	沖永良部衛生管理組合	沖永良部クリーンセンター ごみ焼却施設	2号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	機械化バッチ	11	1.38	BF	2000/4/1	0	2006/6/22	稼働中
46890-26-1	鹿児島県	伊佐北始良環境管理組合	伊佐北始良環境管理組合	1号炉	直接溶融・ガス化溶融	全連続	40	1.67	BF	2003/4/1	0.014	2007/1/25	稼働中
46890-26-2	鹿児島県	伊佐北始良環境管理組合	伊佐北始良環境管理組合	2号炉	直接溶融・ガス化溶融	全連続	40	1.67	BF	2003/4/1	0.016	2007/1/25	稼働中
46904-11-1	鹿児島県	北薩広域行政事務組合	北薩広域行政事務組合環境センター	1号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	准連続	60	3.75	BF	1992/7/31	0.11	2006/12/20	稼働中
46904-11-2	鹿児島県	北薩広域行政事務組合	北薩広域行政事務組合環境センター	2号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	准連続	60	3.75	BF	1992/7/31	0.0083	2006/12/21	稼働中
46914-13-1	鹿児島県	肝属東部清掃組合	肝属東部清掃センター	1号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	機械化バッチ	63	2.625	BF	1993/10/1	0.14	2006/8/8	稼働中
46914-13-2	鹿児島県	肝属東部清掃組合	肝属東部清掃センター	2号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	機械化バッチ	63	2.625	BF	1993/10/1	0.068	2006/8/9	稼働中

施設コード	都道府県名	市町村・組合名	施設名	炉番号	施設の種類	炉の稼働方式	処理能力 (t/日)	処理能力 (t/h)	集じん器	稼働開始 年月日	排ガス中の ダイオキシン類濃度 (ng-TEQ/m <sup>3</sup> N)	測定年月日	平成19年 3月31日 時点の稼働状況
46924-01-1	鹿児島県	種子島地区広域事務組合	西之表ごみ処理場	1号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	機械化バッチ	20	2.5	BF	1976/12/8	0.99	2006/8/10	稼働中
46924-03-1	鹿児島県	種子島地区広域事務組合	中種子清掃センター	1号炉	-	-	-	-	-	-	-	-	休止中
46924-03-2	鹿児島県	種子島地区広域事務組合	中種子清掃センター	2号炉	-	-	-	-	-	-	-	-	休止中
46924-17-1	鹿児島県	種子島地区広域事務組合	南種子清掃センター	1号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	機械化バッチ	19.25	1.4	BF	1996/4/1	5.5	2006/8/9	稼働中
46927-29-1	鹿児島県	屋久島広域連合	屋久島クリーンサポートセンター	1号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	准連続	14	1.08	BF	2006/4/1	0.21	2007/2/7	稼働中
46929-25-1	鹿児島県	徳之島愛ランド広域連合	徳之島愛ランドクリーンセンター	1号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	機械化バッチ	19	2.3	BF	2003/4/1	0.13	2006/8/30	稼働中
46929-25-2	鹿児島県	徳之島愛ランド広域連合	徳之島愛ランドクリーンセンター	2号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	機械化バッチ	19	2.3	BF	2003/4/1	0.33	2006/8/31	稼働中