

| 施設コード | 都道府県名 | 市町村・組合名 | 施設名 | 炉番号 | 施設の種類 | 炉の稼働方式 | 処理能力 (t/日) | 処理能力 (t/h) | 集じん器 | 稼働開始 年月日 | 排ガス中の ダイオキシン類濃度 (ng-TEQ/m ³ N) | 測定年月日 | 平成20年 3月31日 時点の稼働状況 |
|------------|-------|---------|--------------|-----|---------------|--------|---------------|---------------|------|-------------|---|------------|---------------------------|
| 08201-01-1 | 茨城県 | 水戸市 | 水戸市小吹清掃工場 | 1号炉 | 焼却(焼却+灰溶融を含む) | 全連続 | 130 | 5.417 | BF | 1984/7/1 | 0.066 | 2007/12/10 | 稼働中 |
| 08201-01-2 | 茨城県 | 水戸市 | 水戸市小吹清掃工場 | 2号炉 | 焼却(焼却+灰溶融を含む) | 全連続 | 130 | 5.417 | BF | 1984/7/1 | 0.0038 | 2007/12/10 | 稼働中 |
| 08201-01-3 | 茨城県 | 水戸市 | 水戸市小吹清掃工場 | 3号炉 | 焼却(焼却+灰溶融を含む) | 全連続 | 130 | 5.417 | BF | 1984/7/1 | 0.059 | 2007/12/11 | 稼働中 |
| 08202-01-1 | 茨城県 | 日立市 | 日立市清掃センター | 1号炉 | 焼却(焼却+灰溶融を含む) | 全連続 | 100 | 4.2 | BF | 2001/3/12 | 0.00015 | 2007/6/20 | 稼働中 |
| 08202-01-2 | 茨城県 | 日立市 | 日立市清掃センター | 2号炉 | 焼却(焼却+灰溶融を含む) | 全連続 | 100 | 4.2 | BF | 2001/3/12 | 0.00011 | 2007/7/25 | 稼働中 |
| 08202-01-3 | 茨城県 | 日立市 | 日立市清掃センター | 3号炉 | 焼却(焼却+灰溶融を含む) | 全連続 | 100 | 4.2 | BF | 2001/3/12 | 0.00057 | 2007/5/15 | 稼働中 |
| 08203-01-1 | 茨城県 | 土浦市 | 土浦市清掃センター | 1号炉 | 焼却(焼却+灰溶融を含む) | 全連続 | 70 | 2.92 | BF | 1992/4/1 | 0.022 | 2007/6/13 | 稼働中 |
| 08203-01-2 | 茨城県 | 土浦市 | 土浦市清掃センター | 2号炉 | 焼却(焼却+灰溶融を含む) | 全連続 | 70 | 2.92 | BF | 1992/4/1 | 0.064 | 2007/9/11 | 稼働中 |
| 08203-01-3 | 茨城県 | 土浦市 | 土浦市清掃センター | 3号炉 | 焼却(焼却+灰溶融を含む) | 全連続 | 70 | 2.92 | BF | 1992/4/1 | 0.0097 | 2007/11/19 | 稼働中 |
| 08204-01-1 | 茨城県 | 古河市 | 古河クリーンセンター | 1号炉 | 焼却(焼却+灰溶融を含む) | 准連続 | 45 | 2.81 | BF | 1994/8/1 | 0.23 | 2007/9/19 | 稼働中 |
| 08204-01-2 | 茨城県 | 古河市 | 古河クリーンセンター | 2号炉 | 焼却(焼却+灰溶融を含む) | 准連続 | 45 | 2.81 | BF | 1994/8/1 | 0.75 | 2007/9/18 | 稼働中 |
| 08212-01-1 | 茨城県 | 常陸太田市 | 清掃センター | 1号炉 | 焼却(焼却+灰溶融を含む) | 全連続 | 50 | 2.08 | BF | 2002/4/1 | 0 | 2007/12/19 | 稼働中 |
| 08212-01-2 | 茨城県 | 常陸太田市 | 清掃センター | 2号炉 | 焼却(焼却+灰溶融を含む) | 全連続 | 50 | 2.08 | BF | 2002/4/1 | 0.000007 | 2007/12/18 | 稼働中 |
| 08215-01-1 | 茨城県 | 北茨城市 | 北茨城市清掃センター | 1号炉 | 焼却(焼却+灰溶融を含む) | 全連続 | 90 | 3.75 | BF | 1979/5/1 | 0.3 | 2007/7/5 | 稼働中 |
| 08215-01-2 | 茨城県 | 北茨城市 | 北茨城市清掃センター | 2号炉 | 焼却(焼却+灰溶融を含む) | 全連続 | 90 | 3.75 | BF | 1979/5/1 | 0.58 | 2007/7/5 | 稼働中 |
| 08219-01-1 | 茨城県 | 牛久市 | 牛久クリーンセンター | 1号炉 | 焼却(焼却+灰溶融を含む) | 全連続 | 67.5 | 2.813 | BF | 1997/4/1 | 0.003 | 2007/9/10 | 稼働中 |
| 08219-01-2 | 茨城県 | 牛久市 | 牛久クリーンセンター | 2号炉 | 焼却(焼却+灰溶融を含む) | 全連続 | 67.5 | 2.813 | BF | 1997/4/1 | 0.11 | 2007/11/20 | 稼働中 |
| 08219-01-3 | 茨城県 | 牛久市 | 牛久クリーンセンター | 3号炉 | 焼却(焼却+灰溶融を含む) | 全連続 | 67.5 | 2.813 | BF | 1997/4/1 | 0.0028 | 2007/6/20 | 稼働中 |
| 08220-01-1 | 茨城県 | つくば市 | つくば市クリーンセンター | 1号炉 | 焼却(焼却+灰溶融を含む) | 全連続 | 125 | 5.2 | BF | 1997/3/1 | 0.015 | 2007/10/22 | 稼働中 |
| 08220-01-2 | 茨城県 | つくば市 | つくば市クリーンセンター | 2号炉 | 焼却(焼却+灰溶融を含む) | 全連続 | 125 | 5.2 | BF | 1997/3/1 | 0.16 | 2007/12/28 | 稼働中 |
| 08220-01-3 | 茨城県 | つくば市 | つくば市クリーンセンター | 3号炉 | 焼却(焼却+灰溶融を含む) | 全連続 | 125 | 5.2 | BF | 1997/3/1 | 0.038 | 2007/10/22 | 稼働中 |
| 08221-01-1 | 茨城県 | ひたちなか市 | 勝田清掃センター | 1号炉 | 焼却(焼却+灰溶融を含む) | 准連続 | 75 | 3.1 | EP | 1985/4/1 | 1.4 | 2007/7/10 | 稼働中 |
| 08221-01-2 | 茨城県 | ひたちなか市 | 勝田清掃センター | 2号炉 | 焼却(焼却+灰溶融を含む) | 准連続 | 75 | 3.1 | EP | 1985/4/1 | 0.7 | 2007/7/11 | 稼働中 |
| 08221-02-1 | 茨城県 | ひたちなか市 | 那珂湊清掃センター | 1号炉 | 焼却(焼却+灰溶融を含む) | 准連続 | 52.5 | 2.2 | EP | 1989/4/1 | 0.4 | 2007/7/24 | 稼働中 |
| 08221-02-2 | 茨城県 | ひたちなか市 | 那珂湊清掃センター | 2号炉 | 焼却(焼却+灰溶融を含む) | 准連続 | 52.5 | 2.2 | EP | 1989/4/1 | 0.62 | 2007/7/25 | 稼働中 |
| 08223-01-1 | 茨城県 | 潮来市 | 潮来クリーンセンター | 1号炉 | 焼却(焼却+灰溶融を含む) | 全連続 | 36 | 1.5 | BF | 1991/4/1 | 0.11 | 2008/1/23 | 稼働中 |

| 施設コード | 都道府県名 | 市町村・組合名 | 施設名 | 炉番号 | 施設の種類 | 炉の稼働方式 | 処理能力 (t/日) | 処理能力 (t/h) | 集じん器 | 稼働開始 年月日 | 排ガス中の ダイオキシン類濃度 (ng-TEQ/m ³ N) | 測定年月日 | 平成20年 3月31日 時点の稼働状況 |
|------------|-------|--------------|----------------|-----|---------------|--------|---------------|---------------|------|-------------|---|------------|---------------------------|
| 08223-01-2 | 茨城県 | 潮来市 | 潮来クリーンセンター | 2号炉 | 焼却(焼却+灰溶融を含む) | 全連続 | 36 | 1.5 | BF | 1991/4/1 | 0.0037 | 2008/1/23 | 稼働中 |
| 08233-01-1 | 茨城県 | 行方市 | 行方市環境美化センター | 1号炉 | 焼却(焼却+灰溶融を含む) | 機械化バッチ | 20 | 2.5 | BF | 1999/8/6 | 0.019 | 2007/5/25 | 稼働中 |
| 08233-01-2 | 茨城県 | 行方市 | 行方市環境美化センター | 2号炉 | 焼却(焼却+灰溶融を含む) | 機械化バッチ | 20 | 2.5 | BF | 1999/8/6 | 0.04 | 2007/5/25 | 稼働中 |
| 08341-01-1 | 茨城県 | 東海村 | 東海村清掃センター | 1号炉 | 焼却(焼却+灰溶融を含む) | 准連続 | 45 | 1.875 | BF | 1992/5/1 | 1.4 | 2007/10/31 | 稼働中 |
| 08341-01-2 | 茨城県 | 東海村 | 東海村清掃センター | 2号炉 | 焼却(焼却+灰溶融を含む) | 准連続 | 45 | 1.875 | BF | 1992/5/1 | 1.7 | 2007/10/31 | 稼働中 |
| 08364-01-1 | 茨城県 | 大子町 | 大子町環境センター | 1号炉 | 焼却(焼却+灰溶融を含む) | 機械化バッチ | 15 | 1.875 | BF | 1983/4/1 | 2.6 | 2007/10/11 | 稼働中 |
| 08364-01-2 | 茨城県 | 大子町 | 大子町環境センター | 2号炉 | 焼却(焼却+灰溶融を含む) | 機械化バッチ | 15 | 1.875 | BF | 1983/4/1 | 8.8 | 2007/10/11 | 稼働中 |
| 08402-01-1 | 茨城県 | 鉾田市 | 鉾田市鉾田クリーンセンター | 1号炉 | 焼却(焼却+灰溶融を含む) | 機械化バッチ | 20 | 2.5 | BF | 1993/10/1 | 0.082 | 2007/6/12 | 稼働中 |
| 08402-01-2 | 茨城県 | 鉾田市 | 鉾田市鉾田クリーンセンター | 2号炉 | 焼却(焼却+灰溶融を含む) | 機械化バッチ | 20 | 2.5 | BF | 1993/10/1 | 0.049 | 2007/6/12 | 稼働中 |
| 08443-01-1 | 茨城県 | 阿見町 | 阿見町霞クリーンセンター | 1号炉 | 焼却(焼却+灰溶融を含む) | 准連続 | 42 | 2.6 | BF | 1997/4/1 | 0.55 | 2007/7/12 | 稼働中 |
| 08443-01-2 | 茨城県 | 阿見町 | 阿見町霞クリーンセンター | 2号炉 | 焼却(焼却+灰溶融を含む) | 准連続 | 42 | 2.6 | BF | 1997/4/1 | 1 | 2007/7/12 | 稼働中 |
| 08836-01-1 | 茨城県 | 大宮地方環境整備組合 | 環境センター | 1号炉 | 焼却(焼却+灰溶融を含む) | 全連続 | 90 | 3.75 | BF | 1990/4/1 | 0.22 | 2007/12/21 | 稼働中 |
| 08836-01-2 | 茨城県 | 大宮地方環境整備組合 | 環境センター | 2号炉 | 焼却(焼却+灰溶融を含む) | 全連続 | 90 | 3.75 | BF | 1990/4/1 | 0.16 | 2007/6/7 | 稼働中 |
| 08845-01-1 | 茨城県 | 龍ヶ崎地方塵芥処理組合 | クリーンプラザ・龍 | 1号炉 | 焼却(焼却+灰溶融を含む) | 全連続 | 90 | 3.75 | BF | 1999/8/1 | 0.014 | 2007/10/3 | 稼働中 |
| 08845-01-2 | 茨城県 | 龍ヶ崎地方塵芥処理組合 | クリーンプラザ・龍 | 2号炉 | 焼却(焼却+灰溶融を含む) | 全連続 | 90 | 3.75 | BF | 1999/8/1 | 0.035 | 2007/7/20 | 稼働中 |
| 08851-01-1 | 茨城県 | さしま環境管理事務組合 | さしま環境センターごみ焼却場 | 1号炉 | 焼却(焼却+灰溶融を含む) | 全連続 | 90 | 3.75 | BF | 1992/12/1 | 0.069 | 2007/8/30 | 稼働中 |
| 08851-01-2 | 茨城県 | さしま環境管理事務組合 | さしま環境センターごみ焼却場 | 2号炉 | 焼却(焼却+灰溶融を含む) | 全連続 | 90 | 3.75 | BF | 1992/12/1 | 0.16 | 2007/8/30 | 稼働中 |
| 08859-01-1 | 茨城県 | 大洗、鉾田、水戸環境組合 | ごみ処理施設 | 1号炉 | 焼却(焼却+灰溶融を含む) | 全連続 | 45 | 1.875 | BF | 2002/5/29 | 0.031 | 2007/8/31 | 稼働中 |
| 08859-01-2 | 茨城県 | 大洗、鉾田、水戸環境組合 | ごみ処理施設 | 2号炉 | 焼却(焼却+灰溶融を含む) | 全連続 | 45 | 1.875 | BF | 2003/1/31 | 0.1 | 2007/9/19 | 稼働中 |
| 08867-01-1 | 茨城県 | 江戸崎地方衛生土木組合 | 環境センター | 1号炉 | 焼却(焼却+灰溶融を含む) | 准連続 | 50 | 3.125 | BF | 1989/10/1 | 0.08 | 2007/11/14 | 稼働中 |
| 08867-01-2 | 茨城県 | 江戸崎地方衛生土木組合 | 環境センター | 2号炉 | 焼却(焼却+灰溶融を含む) | 准連続 | 50 | 3.125 | BF | 1989/10/1 | 0.062 | 2007/11/29 | 稼働中 |
| 08879-01-1 | 茨城県 | 笠間・水戸環境組合 | 環境センター | 1号炉 | 焼却(焼却+灰溶融を含む) | 准連続 | 52.5 | 3.28 | BF | 1992/8/1 | 0.05 | 2007/7/5 | 稼働中 |
| 08879-01-2 | 茨城県 | 笠間・水戸環境組合 | 環境センター | 2号炉 | 焼却(焼却+灰溶融を含む) | 准連続 | 52.5 | 3.28 | BF | 1992/8/1 | 0.056 | 2007/7/5 | 稼働中 |
| 08886-01-1 | 茨城県 | 筑西広域市町村圏事務組合 | 環境センター | 1号炉 | 焼却(焼却+灰溶融を含む) | 全連続 | 80 | 3.3 | BF | 2003/3/15 | 0.0081 | 2008/2/15 | 稼働中 |
| 08886-01-2 | 茨城県 | 筑西広域市町村圏事務組合 | 環境センター | 2号炉 | 焼却(焼却+灰溶融を含む) | 全連続 | 80 | 3.3 | BF | 2003/3/15 | 0.005 | 2008/2/15 | 稼働中 |
| 08886-01-3 | 茨城県 | 筑西広域市町村圏事務組合 | 環境センター | 3号炉 | 焼却(焼却+灰溶融を含む) | 全連続 | 80 | 3.3 | BF | 2003/3/15 | 0.0036 | 2007/9/5 | 稼働中 |

| 施設コード | 都道府県名 | 市町村・組合名 | 施設名 | 炉番号 | 施設の種類 | 炉の稼働方式 | 処理能力 (t/日) | 処理能力 (t/h) | 集じん器 | 稼働開始 年月日 | 排ガス中の ダイオキシン類濃度 (ng-TEQ/m ³ N) | 測定年月日 | 平成20年 3月31日 時点の稼働状況 |
|------------|-------|----------------|------------------|-----|---------------|--------|---------------|---------------|------|-------------|---|------------|---------------------------|
| 08887-01-1 | 茨城県 | 茨城美野里環境組合 | クリーンセンター | 1号炉 | 焼却(焼却+灰熔融を含む) | 准連続 | 35 | 2.188 | BF | 1986/4/1 | 0.0043 | 2007/7/31 | 稼働中 |
| 08887-01-2 | 茨城県 | 茨城美野里環境組合 | クリーンセンター | 2号炉 | 焼却(焼却+灰熔融を含む) | 准連続 | 35 | 2.188 | BF | 1986/4/1 | 0.005 | 2007/7/31 | 稼働中 |
| 08895-01-1 | 茨城県 | 常総地方広域市町村圏事務組合 | 常総環境センターごみ焼却施設 | 1号炉 | 焼却(焼却+灰熔融を含む) | 全連続 | 117 | 4.875 | EP | 1989/6/8 | 0.086 | 2008/1/17 | 稼働中 |
| 08895-01-2 | 茨城県 | 常総地方広域市町村圏事務組合 | 常総環境センターごみ焼却施設 | 2号炉 | 焼却(焼却+灰熔融を含む) | 全連続 | 117 | 4.875 | EP | 1989/6/8 | 0.29 | 2007/11/1 | 稼働中 |
| 08895-01-3 | 茨城県 | 常総地方広域市町村圏事務組合 | 常総環境センターごみ焼却施設 | 3号炉 | 焼却(焼却+灰熔融を含む) | 全連続 | 117 | 4.875 | EP | 1989/6/8 | 0.074 | 2008/2/21 | 稼働中 |
| 08898-01-1 | 茨城県 | 露台厚生施設組合 | 露台厚生施設組合環境センター | 1号炉 | 焼却(焼却+灰熔融を含む) | 准連続 | 63 | 3.94 | BF | 1994/4/1 | 0.067 | 2007/4/16 | 稼働中 |
| 08898-01-2 | 茨城県 | 露台厚生施設組合 | 露台厚生施設組合環境センター | 2号炉 | 焼却(焼却+灰熔融を含む) | 准連続 | 63 | 3.94 | BF | 1994/4/1 | 0.089 | 2007/6/8 | 稼働中 |
| 08904-01-1 | 茨城県 | 新治地方広域事務組合 | 環境クリーンセンター | 1号炉 | 焼却(焼却+灰熔融を含む) | 准連続 | 60 | 3.75 | BF | 1995/4/1 | 0.08 | 2007/9/18 | 稼働中 |
| 08904-01-2 | 茨城県 | 新治地方広域事務組合 | 環境クリーンセンター | 2号炉 | 焼却(焼却+灰熔融を含む) | 准連続 | 60 | 3.75 | BF | 1995/4/1 | 0.19 | 2007/9/18 | 稼働中 |
| 08928-01-1 | 茨城県 | 城北地方広域事務組合 | 城北環境センター | 1号炉 | 焼却(焼却+灰熔融を含む) | 機械化バッチ | 15 | 1.875 | BF | 1984/4/1 | 0.8 | 2007/4/25 | 稼働中 |
| 08928-01-2 | 茨城県 | 城北地方広域事務組合 | 城北環境センター | 2号炉 | 焼却(焼却+灰熔融を含む) | 機械化バッチ | 15 | 1.875 | BF | 1984/4/1 | 0.8 | 2007/4/25 | 稼働中 |
| 08934-01-1 | 茨城県 | 下妻地方広域事務組合 | ごみ処理施設クリーンポート・きぬ | 1号炉 | 焼却(焼却+灰熔融を含む) | 全連続 | 100 | 4.16 | BF | 1997/4/1 | 0.062 | 2007/11/22 | 稼働中 |
| 08934-01-2 | 茨城県 | 下妻地方広域事務組合 | ごみ処理施設クリーンポート・きぬ | 2号炉 | 焼却(焼却+灰熔融を含む) | 全連続 | 100 | 4.16 | BF | 1997/4/1 | 0.08 | 2007/11/9 | 稼働中 |