

施設コード	都道府県名	市町村・組合名	施設名	炉番号	施設の種類	炉の稼働方式	処理能力 (t/日)	処理能力 (t/h)	集じん器	稼働開始 年月日	排ガス中の ダイオキシン類濃度 (ng-TEQ/m ³ N)	測定年月日	平成20年 3月31日 時点の稼働状況
21201-01-1	岐阜県	岐阜市	岐阜市掛洞プラント	1号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	150	6.25	BF	1979/4/1	0.23	2007/11/20	稼働中
21201-02-1	岐阜県	岐阜市	岐阜市東部クリーンセンター	1号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	150	6.25	BF	1998/4/1	0.069	2007/12/18	稼働中
21201-02-2	岐阜県	岐阜市	岐阜市東部クリーンセンター	2号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	150	6.25	BF	1998/4/1	0.014	2007/12/19	稼働中
21201-02-3	岐阜県	岐阜市	岐阜市東部クリーンセンター	3号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	150	6.25	BF	1998/4/1	0.015	2007/8/31	稼働中
21201-03-1	岐阜県	岐阜市	岐阜市斎苑 動物炉	1号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	固定火格子バッチ	0.6	0.24	MC	1998/2/27	0.00093	2007/7/11	稼働中
21209-01-1	岐阜県	羽島市	羽島市クリーンセンター	1号炉	-	-	-	-	-	1974/4/1	-	-	廃止
21209-01-2	岐阜県	羽島市	羽島市クリーンセンター	2号炉	-	-	-	-	-	1974/4/1	-	-	廃止
21213-02-1	岐阜県	各務原市	各務原市北清掃センター	1号炉	直接溶融・ガス化溶融	全連続	64	2.67	BF	2002/12/1	0.0021	2007/5/22	稼働中
21213-02-2	岐阜県	各務原市	各務原市北清掃センター	2号炉	直接溶融・ガス化溶融	全連続	64	2.67	BF	2002/12/1	0.0071	2007/10/18	稼働中
21213-02-3	岐阜県	各務原市	各務原市北清掃センター	3号炉	直接溶融・ガス化溶融	全連続	64	2.67	BF	2002/12/1	0.021	2007/7/19	稼働中
21215-01-1	岐阜県	山県市	山県市クリーンセンター	1号炉	-	機械化バッチ	-	-	-	1991/4/1	-	-	休止中
21215-01-2	岐阜県	山県市	山県市クリーンセンター	2号炉	-	機械化バッチ	-	-	-	1991/4/1	-	-	休止中
21821-01-1	岐阜県	岐阜羽島衛生施設組合	岐阜羽島衛生施設組合ごみ処理施設	1号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	60	2.5	BF	1995/4/1	0.17	2007/8/23	稼働中
21821-01-2	岐阜県	岐阜羽島衛生施設組合	岐阜羽島衛生施設組合ごみ処理施設	2号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	60	2.5	BF	1995/4/1	0.13	2007/11/21	稼働中
21821-01-3	岐阜県	岐阜羽島衛生施設組合	岐阜羽島衛生施設組合ごみ処理施設	3号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	60	2.5	BF	1995/4/1	0.55	2007/8/23	稼働中
21206-01-1	岐阜県	中津川市	中津川市環境センター	1号炉	直接溶融・ガス化溶融	全連続	49	2.04	BF	2004/4/1	0.0019	2007/12/10	稼働中
21206-01-2	岐阜県	中津川市	中津川市環境センター	2号炉	直接溶融・ガス化溶融	全連続	49	2.04	BF	2004/4/1	0.00012	2007/12/11	稼働中
21210-01-1	岐阜県	恵那市	エコセンター 恵那	1号炉	その他(固形燃料化(RDF)及	准連続	21	2.1	BF	2003/4/1	0.047	2007/9/28	稼働中
21210-02-1	岐阜県	恵那市	恵南クリーンセンターあおぞら	1号炉	直接溶融・ガス化溶融	全連続	25	1.042	BF	2001/4/1	0.026	2007/10/18	稼働中
21202-01-1	岐阜県	大垣市	大垣市クリーンセンター	1号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	80	3.33	BF	1996/4/1	0.34	2008/1/8	稼働中
21202-01-2	岐阜県	大垣市	大垣市クリーンセンター	2号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	80	3.33	BF	1996/4/1	0.5	2007/10/26	稼働中
21202-01-3	岐阜県	大垣市	大垣市クリーンセンター	3号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	80	3.33	BF	1996/4/1	1	2007/9/28	稼働中
21361-01-1	岐阜県	垂井町	垂井町クリーンセンター	1号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	機械化バッチ	20	2.5	BF	1997/4/1	0.062	2007/10/22	稼働中
21361-01-2	岐阜県	垂井町	垂井町クリーンセンター	2号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	機械化バッチ	20	2.5	BF	1997/4/1	0.078	2007/10/22	稼働中
21824-01-1	岐阜県	南濃衛生施設利用事務組合	南濃清掃センター	1号炉(2号炉、3号炉と共通)	焼却(焼却+灰溶融を含む)	機械化バッチ	25	2.5	BF	1974/12/15	0.31	2007/5/31	稼働中
21824-01-2	岐阜県	南濃衛生施設利用事務組合	南濃清掃センター	2号炉(1号炉、3号炉と共通)	焼却(焼却+灰溶融を含む)	機械化バッチ	25	2.5	BF	1974/12/15	0.31	2007/5/31	稼働中

施設コード	都道府県名	市町村・組合名	施設名	炉番号	施設の種類	炉の稼働方式	処理能力 (t/日)	処理能力 (t/h)	集じん器	稼働開始 年月日	排ガス中の ダイオキシン類濃度 (ng-TEQ/m ³ N)	測定年月日	平成20年 3月31日 時点の稼働状況
21824-01-3	岐阜県	南濃衛生施設利用事務組合	南濃清掃センター	3号炉(1号炉、2号炉と共通)	焼却(焼却+灰溶融を含む)	機械化バッチ	25	2.5	BF	1974/12/15	0.31	2007/5/31	稼働中
21823-02-1	岐阜県	可茂衛生施設利用組合	ささゆりクリーンパーク「エコサイクルプラザ」	1号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	80	3.33	BF	1999/4/1	0.00024	2007/10/6	稼働中
21823-02-2	岐阜県	可茂衛生施設利用組合	ささゆりクリーンパーク「エコサイクルプラザ」	2号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	80	3.33	BF	1999/4/1	0.00025	2007/10/6	稼働中
21823-02-3	岐阜県	可茂衛生施設利用組合	ささゆりクリーンパーク「エコサイクルプラザ」	3号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	80	3.33	BF	1999/4/1	0.00048	2007/6/16	稼働中
21907-02-1	岐阜県	中濃地域広域行政事務組合	ガス化溶融施設	1号炉	直接溶融・ガス化溶融	全連続	56	2.3	BF	2003/3/15	0.00094	2007/10/2	稼働中
21907-02-2	岐阜県	中濃地域広域行政事務組合	ガス化溶融施設	2号炉	直接溶融・ガス化溶融	全連続	56	2.3	BF	2003/3/15	0.038	2007/10/10	稼働中
21907-02-3	岐阜県	中濃地域広域行政事務組合	ガス化溶融施設	3号炉	直接溶融・ガス化溶融	全連続	56	2.3	BF	2003/3/15	0.0011	2007/9/21	稼働中
21219-01-1	岐阜県	郡上市	郡上クリーンセンター	1号炉	直接溶融・ガス化溶融	全連続	37.5	1.56	BF	2006/4/1	0.046	2007/11/29	稼働中
21219-01-2	岐阜県	郡上市	郡上クリーンセンター	2号炉	直接溶融・ガス化溶融	全連続	37.5	1.56	BF	2006/4/1	0.017	2008/1/23	稼働中
21204-01-1	岐阜県	多治見市	多治見市三の倉センター	1号炉	直接溶融・ガス化溶融	全連続	85	3.54	BF	2003/4/1	0.017	2007/10/24	稼働中
21204-01-2	岐阜県	多治見市	多治見市三の倉センター	2号炉	直接溶融・ガス化溶融	全連続	85	3.54	BF	2003/4/1	0.03	2007/10/24	稼働中
21204-02-1	岐阜県	多治見市	笠原クリーンセンター	1号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	機械化バッチ	9	1.125	BF	1997/4/1	0.42	2007/12/21	稼働中
21204-02-2	岐阜県	多治見市	笠原クリーンセンター	2号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	機械化バッチ	9	1.125	BF	1997/4/1	0.063	2007/12/20	稼働中
21208-01-1	岐阜県	瑞浪市	瑞浪市クリーンセンター	1号炉	直接溶融・ガス化溶融	全連続	25	1.042	BF	2001/12/14	0.099	2007/11/8	稼働中
21208-01-2	岐阜県	瑞浪市	瑞浪市クリーンセンター	2号炉	直接溶融・ガス化溶融	全連続	25	1.042	BF	2001/12/14	0.13	2007/11/9	稼働中
21212-01-1	岐阜県	土岐市	土岐市環境センター	1号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	機械化バッチ	23.3	2.9	BF	1990/4/1	0.3	2007/8/22	稼働中
21212-01-2	岐阜県	土岐市	土岐市環境センター	2号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	機械化バッチ	23.3	2.9	BF	1990/4/1	1.7	2007/8/23	稼働中
21212-01-3	岐阜県	土岐市	土岐市環境センター	3号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	機械化バッチ	23.3	2.9	BF	1990/4/1	0.63	2007/8/24	稼働中
21203-01-1	岐阜県	高山市	高山市資源リサイクルセンター清掃工場	1号炉(2号炉と共通)	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	50	2.08	BF	1986/4/1	0.092	2007/9/5	稼働中
21203-01-2	岐阜県	高山市	高山市資源リサイクルセンター清掃工場	2号炉(1号炉と共通)	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	50	2.08	BF	1986/4/1	0.092	2007/9/5	稼働中
21203-03-1	岐阜県	高山市	高山市荒城クリーンセンター	1号炉	-	-	-	-	-	-	-	-	休止中
21203-04-1	岐阜県	高山市	高山市久々野クリーンセンター	1号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	機械化バッチ	8	1	BF	1990/4/1	0.34	2007/9/6	稼働中
21203-04-2	岐阜県	高山市	高山市久々野クリーンセンター	2号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	機械化バッチ	8	1	BF	1990/4/1	0.28	2007/9/7	稼働中
21217-01-1	岐阜県	飛騨市	南吉城クリーンセンター	1号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	準連続	30	1.875	BF	1989/4/9	0.40	2007/11/08	稼働中
21217-01-2	岐阜県	飛騨市	南吉城クリーンセンター	2号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	準連続	30	1.875	BF	1989/4/9	0.18	2007/11/8	稼働中
21220-01-1	岐阜県	下呂市	下呂市クリーンセンター 1号焼却炉	1号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	準連続	45	1.875	BF	1993/9/1	0.28	2007/9/10	稼働中

施設コード	都道府県名	市町村・組合名	施設名	炉番号	施設の種類	炉の稼働方式	処理能力 (t/日)	処理能力 (t/h)	集じん器	稼働開始 年月日	排ガス中の ダイオキシン類濃度 (ng-TEQ/m ³ N)	測定年月日	平成20年 3月31日 時点の稼働状況
21220-01-2	岐阜県	下呂市	下呂市クリーンセンター 2号焼却炉	2号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	准連続	45	1.875	BF	1993/9/1	4.4	2007/10/1	稼働中
21220-04-1	岐阜県	下呂市	中山浄化園し尿脱水汚泥しき焼却炉	1号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	機械化バッチ	40.8	1.7	BF	1999/3/20	0.0009	2007/10/2	稼働中
21403-01-1	岐阜県	大野町	大野町不燃物処理場	1号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	3	0.375	BF	1991/4/1	1	2007/9/6	稼働中
21895-02-1	岐阜県	西濃環境整備組合	西濃環境保全センター	1号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	90	3.75	BF	1991/4/1	0.021	2007/7/10	稼働中
21895-02-2	岐阜県	西濃環境整備組合	西濃環境保全センター	2号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	90	3.75	BF	1991/4/1	0.013	2007/9/26	稼働中
21895-03-1	岐阜県	西濃環境整備組合	西濃環境保全センター	1号炉	直接溶融・ガス化溶融	全連続	90	3.75	BF	2003/12/1	0.00031	2007/11/14	稼働中