

施設コード	都道府県名	市町村・組合名	施設名	炉番号	施設の種類	炉の稼働方式	処理能力 (t/日)	処理能力 (t/h)	集じん器	稼働開始 年月日	排ガス中の ダイオキシン類濃度 (ng-TEQ/m ³ N)	測定年月日	平成20年 3月31日 時点の稼働状況
22201-01-1	静岡県	静岡市	西ヶ谷清掃工場	1号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	200	8.33	BF	1983/4/1	0.08	2007/7/18	稼働中
22201-01-2	静岡県	静岡市	西ヶ谷清掃工場	2号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	200	8.33	BF	1983/4/1	0.037	2007/7/19	稼働中
22201-02-1	静岡県	静岡市	沼上清掃工場(焼却施設)	1号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	200	8.33	BF	1995/6/21	0.039	2007/8/28	稼働中
22201-02-2	静岡県	静岡市	沼上清掃工場(焼却施設)	2号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	200	8.33	BF	1995/6/21	0.02	2007/8/29	稼働中
22201-02-3	静岡県	静岡市	沼上清掃工場(焼却施設)	3号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	200	8.33	BF	1995/6/21	0.023	2007/8/30	稼働中
22201-03-1	静岡県	静岡市	沼上清掃工場(灰溶融施設)	1号炉	その他(灰溶融)	全連続	60	2.5	BF	2004/4/1	0.0000058	2007/9/13	稼働中
22201-03-2	静岡県	静岡市	沼上清掃工場(灰溶融施設)	2号炉	その他(灰溶融)	全連続	60	2.5	BF	2004/4/1	0.0022	2007/9/12	稼働中
22201-04-1	静岡県	静岡市	清水清掃工場	1号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	105	4.375	BF	1975/4/1	0.17	2007/10/2	稼働中
22201-04-2	静岡県	静岡市	清水清掃工場	2号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	105	4.375	BF	1975/4/1	0.21	2007/9/11	稼働中
22201-04-3	静岡県	静岡市	清水清掃工場	3号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	75	3.125	BF	1988/6/1	0.087	2007/10/16	稼働中
22202-01-1	静岡県	浜松市	浜松市北部清掃工場	1号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	90	3.75	BF	1991/4/1	0.02	2007/6/14	稼働中
22202-01-2	静岡県	浜松市	浜松市北部清掃工場	2号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	90	3.75	BF	1991/4/1	0.039	2007/6/15	稼働中
22202-01-3	静岡県	浜松市	浜松市北部清掃工場	3号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	90	3.75	BF	1991/4/1	0.0077	2007/7/26	稼働中
22202-01-4	静岡県	浜松市	浜松市北部清掃工場	4号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	90	3.75	BF	1991/4/1	0.11	2007/7/27	稼働中
22202-02-1	静岡県	浜松市	浜松市南部清掃工場	1号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	150	6.25	BF	1996/3/11	0.0011	2007/9/27	稼働中
22202-02-2	静岡県	浜松市	浜松市南部清掃工場	2号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	150	6.25	BF	1996/3/11	0.00029	2007/9/18	稼働中
22202-02-3	静岡県	浜松市	浜松市南部清掃工場	3号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	150	6.25	BF	1996/3/11	0.0018	2007/9/28	稼働中
22202-03-1	静岡県	浜松市	浜北清掃センター(60t炉)	1号炉	-	-	-	-	-	-	-	-	休止中
22202-04-1	静岡県	浜松市	浜北清掃センター(40t炉1号)	1号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	機械化バッチ	20	2.5	BF	1997/4/1	-	2008/4/18	休止中
22202-04-2	静岡県	浜松市	浜北清掃センター(40t2号)	2号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	機械化バッチ	20	2.5	BF	1997/4/1	-	2008/7/25	休止中
22202-05-1	静岡県	浜松市	浜北清掃センター(90t炉)	1号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	准連続	90	3.75	BF	2002/11/1	0.17	2008/1/25	稼働中
22202-06-1	静岡県	浜松市	はるのクリーンセンター	1号炉	-	-	-	-	-	-	-	-	休止中
22202-07-1	静岡県	浜松市	水窪・佐久間クリーンセンター	1号炉	-	-	-	-	-	-	-	-	休止中
22202-07-2	静岡県	浜松市	水窪・佐久間クリーンセンター	2号炉	-	-	-	-	-	-	-	-	休止中
22202-08-1	静岡県	浜松市	三ヶ日ごみ処理センター	1号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	准連続	20	1.25	BF	1993/3/25	0.23	2007/5/24	稼働中
22202-08-2	静岡県	浜松市	三ヶ日ごみ処理センター	2号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	准連続	20	1.25	BF	1993/3/25	0.92	2007/11/22	稼働中

施設コード	都道府県名	市町村・組合名	施設名	炉番号	施設の種類	炉の稼働方式	処理能力 (t/日)	処理能力 (t/h)	集じん器	稼働開始 年月日	排ガス中の ダイオキシン類濃度 (ng-TEQ/m ³ N)	測定年月日	平成20年 3月31日 時点の稼働状況
22202-09-1	静岡県	浜松市	天竜ごみ処理工場	1号炉	直接溶融・ガス化溶融	全連続	18	0.75	BF	2005/6/1	0.0068	2008/2/7	稼働中
22202-09-2	静岡県	浜松市	天竜ごみ処理工場	2号炉	直接溶融・ガス化溶融	全連続	18	0.75	BF	2005/6/1	0.0027	2008/1/22	稼働中
22203-01-2	静岡県	沼津市	沼津市清掃プラント	2号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	150	6.25	BF	1976/11/1	0.0024	2007/5/28	稼働中
22203-01-1	静岡県	沼津市	沼津市清掃プラント	1号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	150	6.25	BF	1976/11/1	0.00017	2007/6/25	稼働中
22208-01-2	静岡県	伊東市	伊東市環境美化センター	2号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	100	4.167	EP	1984/11/1	0.21	2007/10/9	稼働中
22208-01-1	静岡県	伊東市	伊東市環境美化センター	1号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	100	4.167	EP	1984/11/1	0.22	2007/11/27	稼働中
22209-01-1	静岡県	島田市	島田市田代環境プラザ	1号炉	直接溶融・ガス化溶融	全連続	74	3.08	BF	2006/3/21	0.00038	2007/9/11	稼働中
22209-01-2	静岡県	島田市	島田市田代環境プラザ	2号炉	直接溶融・ガス化溶融	全連続	74	3.08	BF	2006/3/21	0.00024	2007/11/5	稼働中
22213-01-1	静岡県	掛川市	掛川市環境保全センター	1号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	機械化バッチ	17.5	2.188	BF	1995/4/1	0.19	2007/8/9	稼働中
22213-01-2	静岡県	掛川市	掛川市環境保全センター	2号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	機械化バッチ	17.5	2.188	BF	1995/4/1	0.63	2007/10/10	休止中
22205-01-2	静岡県	熱海市	熱海市エコ・プラント姫の沢	2号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	102	4.25	BF	1999/4/1	0.034	2007/7/26	稼働中
22205-01-1	静岡県	熱海市	熱海市エコ・プラント姫の沢	1号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	102	4.25	BF	1999/4/1	0.007	2007/7/25	稼働中
22206-01-2	静岡県	三島市	三島市清掃センター	2号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	90	3.75	BF	1989/11/1	1.8	2007/9/13	稼働中
22206-01-1	静岡県	三島市	三島市清掃センター	1号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	90	3.75	BF	1989/11/1	0.89	2007/9/13	稼働中
22210-01-2	静岡県	富士市	富士市環境クリーンセンター	2号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	150	6.25	EP	1986/4/1	0.11	2007/9/13	稼働中
22210-01-1	静岡県	富士市	富士市環境クリーンセンター	1号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	150	6.25	EP	1986/4/1	0.1	2007/9/12	稼働中
22211-01-2	静岡県	磐田市	磐田市クリーンセンター	2号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	90	3.75	BF	1982/5/1	0.039	2007/12/25	稼働中
22211-01-1	静岡県	磐田市	磐田市クリーンセンター	1号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	90	3.75	BF	1982/5/1	0.0011	2007/11/2	稼働中
22216-01-1	静岡県	袋井市	クリーンセンター	1号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	準連続	48	3	BF	1992/10/1	0.16	2007/10/3	廃止
22216-01-2	静岡県	袋井市	クリーンセンター	2号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	準連続	48	3	BF	1992/10/1	0.75	2007/10/4	廃止
22219-01-2	静岡県	下田市	下田市営じん芥処理場	2号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	準連続	40	2.5	BF	1982/4/1	1.3	2007/7/13	稼働中
22219-01-1	静岡県	下田市	下田市営じん芥処理場	1号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	準連続	40	2.5	BF	1982/4/1	0.58	2007/7/13	休止中
22220-01-2	静岡県	裾野市	裾野市美化センター	2号炉(1号炉と共通)	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	46	1.9	EP	1988/5/6	0.55	2007/10/25	稼働中
22220-01-1	静岡県	裾野市	裾野市美化センター	1号炉(2号炉と共通)	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	46	1.9	EP	1988/5/6	0.55	2007/10/25	稼働中
22221-01-2	静岡県	湖西市	湖西市環境センター	2号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	60	2.5	BF	1998/8/3	0.0026	2008/1/25	稼働中
22221-01-1	静岡県	湖西市	湖西市環境センター	1号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	60	2.5	BF	1998/8/3	0.051	2007/12/25	稼働中

施設コード	都道府県名	市町村・組合名	施設名	炉番号	施設の種類	炉の稼働方式	処理能力 (t/日)	処理能力 (t/h)	集じん器	稼働開始 年月日	排ガス中の ダイオキシン類濃度 (ng-TEQ/m ³ N)	測定年月日	平成20年 3月31日 時点の稼働状況
22222-01-1	静岡県	伊豆市	伊豆市清掃センター	1号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	機械化バッチ	25	3	BF	1986/4/1	0.15	2007/7/18	稼働中
22225-01-1	静岡県	伊豆の国市	菫山ごみ焼却場	1号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	機械化バッチ	20	2.5	BF	1974/12/16	0.0092	2007/8/31	稼働中
22225-02-1	静岡県	伊豆の国市	長岡清掃センター	1号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	准連続	32	2	BF	1982/3/1	0.11	2008/2/7	稼働中
22304-01-2	静岡県	南伊豆町	南伊豆町清掃センター	2号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	機械化バッチ	15	1.875	BF	1991/5/1	0.043	2008/2/7	稼働中
22304-01-1	静岡県	南伊豆町	南伊豆町清掃センター	1号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	機械化バッチ	15	1.875	BF	1991/5/1	0.057	2008/2/7	稼働中
22305-01-1	静岡県	松崎町	グリーンピア松崎	1号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	准連続	16	2	BF	1999/9/8	0.0058	2008/1/23	稼働中
22306-01-1	静岡県	西伊豆町	西伊豆町クリーンセンター	1号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	機械化バッチ	45	1.875	BF	1998/4/1	1.1	2007/10/19	稼働中
22306-02-2	静岡県	西伊豆町	西伊豆町賀茂清掃センター	2号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	機械化バッチ	7.5	0.94	BF	1974/4/1	-	-	廃止
22306-02-1	静岡県	西伊豆町	西伊豆町賀茂清掃センター	1号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	機械化バッチ	7.5	0.94	BF	1974/4/1	-	-	廃止
22325-01-2	静岡県	函南町	函南町ごみ焼却場	2号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	准連続	52.5	2.19	BF	1999/10/1	0.046	2007/11/15	稼働中
22325-01-1	静岡県	函南町	函南町ごみ焼却場	1号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	52.5	2.19	BF	1999/10/1	0.24	2008/2/29	稼働中
22342-01-2	静岡県	長泉町	長泉町塵芥焼却場	2号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	75	3.125	BF	1999/6/15	0.033	2007/8/2	稼働中
22342-01-1	静岡県	長泉町	長泉町塵芥焼却場	1号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	75	3.125	BF	2000/3/1	0.031	2008/1/24	稼働中
22461-01-1	静岡県	森町	森町清掃センター	1号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	機械化バッチ	15	1.875	BF	1999/4/1	1.1	2007/5/29	廃止
22503-01-2	静岡県	新居町	新居町ごみ焼却場	2号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	機械化バッチ	12.5	1.56	BF	1992/5/22	0.14	2008/1/11	稼働中
22503-01-1	静岡県	新居町	新居町ごみ焼却場	1号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	機械化バッチ	12.5	1.56	BF	1992/5/22	0.016	2008/1/10	稼働中
22820-01-1	静岡県	牧之原市御前崎市広域施設組合	環境保全センター	1号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	70.5	2.9	BF	1992/4/1	0.072	2008/3/26	稼働中
22820-01-2	静岡県	牧之原市御前崎市広域施設組合	環境保全センター	2号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	70.5	2.9	BF	1992/4/1	0.12	2008/3/27	稼働中
22825-01-2	静岡県	東河環境センター	東河環境センターごみ処理施設	2号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	准連続	30	1.875	BF	2002/11/1	0.15	2007/9/27	稼働中
22825-01-1	静岡県	東河環境センター	東河環境センターごみ処理施設	1号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	准連続	30	1.875	BF	2002/11/1	0.093	2007/9/27	稼働中
22826-01-1	静岡県	庵原郡環境衛生組合	富士川クリーンセンター	1号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	准連続	37.5	1.56	BF+MC	1980/4/1	0.17	2007/10/4	稼働中
22826-01-2	静岡県	庵原郡環境衛生組合	富士川クリーンセンター	2号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	准連続	37.5	1.56	EP+MC	1980/4/1	1.9	2007/10/5	稼働中
22846-01-1	静岡県	富士宮市芝川町厚生施設組合	廃棄物焼却炉	1号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	120	5	BF	1994/9/1	0.064	2007/12/18	稼働中
22846-01-2	静岡県	富士宮市芝川町厚生施設組合	廃棄物焼却炉	2号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	120	5	BF	1994/9/1	0.22	2007/12/19	稼働中
22861-01-1	静岡県	伊豆市沼津市衛生施設組合	土肥戸田衛生センター	1号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	機械化バッチ	15	1.875	BF	1987/4/1	0.0014	2007/10/24	稼働中
22861-01-2	静岡県	伊豆市沼津市衛生施設組合	土肥戸田衛生センター	2号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	機械化バッチ	15	1.875	BF	1987/4/1	0.007	2007/10/24	稼働中

施設コード	都道府県名	市町村・組合名	施設名	炉番号	施設の種類	炉の稼働方式	処理能力 (t/日)	処理能力 (t/h)	集じん器	稼働開始 年月日	排ガス中の ダイオキシン類濃度 (ng-TEQ/m ³ N)	測定年月日	平成20年 3月31日 時点の稼働状況
22921-01-1	静岡県	志太広域事務組合	高柳清掃工場	1号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	85	3.54	EP+BF	1984/4/1	0.019	2008/3/4	稼働中
22921-01-2	静岡県	志太広域事務組合	高柳清掃工場	2号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	85	3.54	EP+BF	1984/4/1	0.0059	2008/1/17	稼働中
22921-01-3	静岡県	志太広域事務組合	高柳清掃工場	3号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	85	3.54	EP+BF	1984/4/1	0.018	2008/3/5	稼働中
22921-02-1	静岡県	志太広域事務組合	一色清掃工場	1号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	120	5	EP+BF	1974/4/1	0.13	2008/1/9	稼働中
22937-01-1	静岡県	吉田町牧之原市広域施設組合	組合清掃センター	1号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	准連続	33.5	2.1	BF	1999/4/1	0.011	2007/12/10	稼働中
22937-01-2	静岡県	吉田町牧之原市広域施設組合	組合清掃センター	2号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	准連続	33.5	2.1	BF	1999/4/1	0.0083	2007/12/11	稼働中
22954-01-1	静岡県	掛川市・菊川市衛生施設組合	環境資源ギャラリー	1号炉	直接溶融・ガス化溶融	全連続	70	2.917	BF	2005/9/5	0.0052	2007/12/15	稼働中
22954-01-2	静岡県	掛川市・菊川市衛生施設組合	環境資源ギャラリー	2号炉	直接溶融・ガス化溶融	全連続	70	2.917	BF	2005/9/5	0.0015	2007/12/15	稼働中