

施設コード	都道府県名	市町村・組合名	施設名	炉番号	施設の種類	炉の稼働方式	処理能力 (t/日)	処理能力 (t/h)	集じん器	稼働開始 年月日	排ガス中の ダイオキシン類濃度 (ng-TEQ/m ³ N)	測定年月日	平成20年 3月31日 時点の稼働状況
33213-01-2	岡山県	赤磐市	赤磐市山陽清掃センター	2号炉	-	-	-	-	-	-	-	-	休止中
33213-02-1	岡山県	赤磐市	赤磐市山陽桜が丘清掃センター	1号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	機械化バッチ	15	1.5	BF	1982/10/1	0.0023	2007/10/23	稼働中
33213-02-2	岡山県	赤磐市	赤磐市山陽桜が丘清掃センター	2号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	機械化バッチ	15	1.5	BF	1982/10/1	0.013	2007/10/24	稼働中
33213-03-1	岡山県	赤磐市	赤坂環境センター	1号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	機械化バッチ	6	0.75	BF	1994/4/1	8.3	2008/2/1	稼働中
33214-01-1	岡山県	真庭市	真庭北部クリーンセンター	1号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	機械化バッチ	10	1.25	BF	1991/3/20	0.025	2007/10/4	稼働中
33214-01-2	岡山県	真庭市	真庭北部クリーンセンター	2号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	機械化バッチ	10	1.25	BF	1991/3/20	0.051	2007/10/4	稼働中
33214-02-1	岡山県	真庭市	クリーンセンターまにわ	1号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	機械化バッチ	15	1.875	BF	1999/12/1	0.0093	2007/10/11	稼働中
33214-02-2	岡山県	真庭市	クリーンセンターまにわ	2号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	機械化バッチ	15	1.875	BF	1999/12/1	0.00081	2007/10/12	稼働中
33214-03-1	岡山県	真庭市	真庭美新クリーンセンター	1号炉	-	-	-	-	-	-	-	-	休止中
33215-01-1	岡山県	美作市	北部環境美化センター	1号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	機械化バッチ	7.5	0.9	BF	1988/4/1	0.52	2007/12/12	稼働中
33215-01-2	岡山県	美作市	北部環境美化センター	2号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	機械化バッチ	7.5	0.9	BF	1988/4/1	0.047	2007/12/13	稼働中
33215-02-1	岡山県	美作市	南部環境美化センター	1号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	機械化バッチ	20	2.5	BF	1990/3/31	0.0062	2007/12/6	稼働中
33215-02-2	岡山県	美作市	南部環境美化センター	2号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	機械化バッチ	20	2.5	BF	1990/3/31	0.13	2007/12/7	稼働中
33606-01-1	岡山県	鏡野町	鏡野町北部衛生クリーンセンター	1号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	機械化バッチ	10	1.25	BF	1992/12/1	0.018	2007/6/26	稼働中
33902-01-1	岡山県	津山圏域東部衛生施設組合	津山圏域東部衛生施設組合	1号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	機械化バッチ	12.5	1.56	BF	1984/9/1	0.053	2007/12/12	稼働中
33902-01-2	岡山県	津山圏域東部衛生施設組合	津山圏域東部衛生施設組合	2号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	機械化バッチ	12.5	1.56	BF	1984/9/1	0.034	2007/12/11	稼働中
33666-01-1	岡山県	美咲町	桶原クリーンセンター	1号炉	-	-	-	-	-	-	-	-	休止中
33855-02-1	岡山県	岡山県西部環境整備施設組合	里庄清掃工場	1号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	機械化バッチ	50	6.25	BF	1999/3/16	0.6	2008/2/8	稼働中
33855-02-2	岡山県	岡山県西部環境整備施設組合	里庄清掃工場	2号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	機械化バッチ	50	6.25	BF	1999/3/16	0.51	2008/2/8	稼働中
33856-01-1	岡山県	和気北部衛生施設組合	和気北部衛生施設組合クリーンセンター	1号炉(2号炉と共通)	焼却(焼却+灰溶融を含む)	機械化バッチ	20	1.25	BF	1994/4/1	3	2008/3/11	稼働中
33856-01-2	岡山県	和気北部衛生施設組合	和気北部衛生施設組合クリーンセンター	2号炉(1号炉と共通)	焼却(焼却+灰溶融を含む)	機械化バッチ	20	1.25	BF	1994/4/1	3	2008/3/11	稼働中
33895-01-1	岡山県	岡山市久米南町衛生施設組合	クリーンセンター	1号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	機械化バッチ	13	1.625	BF	1993/4/1	0.12	2007/5/17	稼働中
33896-01-1	岡山県	岡山県中部環境施設組合	コスモスクリーンセンター	1号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	機械化バッチ	15	1.875	BF	1994/4/1	0.11	2007/7/12	稼働中
33896-01-2	岡山県	岡山県中部環境施設組合	コスモスクリーンセンター	2号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	機械化バッチ	15	1.875	BF	1994/4/1	0.12	2007/9/20	稼働中
33897-01-1	岡山県	岡山県井原地区清掃施設組合	井原クリーンセンター	1号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	準連続	45	2.8	BF	1994/9/1	1.9	2007/9/6	稼働中
33897-01-2	岡山県	岡山県井原地区清掃施設組合	井原クリーンセンター	2号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	準連続	45	2.8	BF	1994/9/1	0.57	2007/8/7	稼働中

施設コード	都道府県名	市町村・組合名	施設名	炉番号	施設の種類	炉の稼働方式	処理能力 (t/日)	処理能力 (t/h)	集じん器	稼働開始 年月日	排ガス中の ダイオキシン類濃度 (ng-TEQ/m ³ N)	測定年月日	平成20年 3月31日 時点の稼働状況
33904-01-1	岡山県	津山圏域西部衛生施設組合	津山圏域西部衛生施設組合清掃センター	1号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	機械化バッチ	7	0.875	BF	1983/3/1	0.02	2007/10/19	稼働中
33904-01-2	岡山県	津山圏域西部衛生施設組合	津山圏域西部衛生施設組合清掃センター	2号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	機械化バッチ	7	0.875	BF	1983/3/1	0.01	2007/10/19	稼働中
33913-01-1	岡山県	総社広域環境施設組合	吉備路クリーンセンター	1号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	90	3.75	BF	1997/4/1	0.029	2007/12/6	稼働中
33913-01-2	岡山県	総社広域環境施設組合	吉備路クリーンセンター	2号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	90	3.75	BF	1997/4/1	0.075	2007/8/2	稼働中
33946-01-1	岡山県	高梁地域事務組合	高梁地域事務組合クリーンセンター	1号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	准連続	28	1.75	BF	1998/6/1	0.042	2007/7/9	稼働中
33946-01-2	岡山県	高梁地域事務組合	高梁地域事務組合クリーンセンター	2号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	准連続	28	1.75	BF	1998/6/1	0.02	2007/7/9	稼働中