

施設コード	都道府県名	市町村・組合名	施設名	炉番号	施設の種類	炉の稼働方式	処理能力 (t/日)	処理能力 (t/h)	集じん器	稼働開始 年月日	排ガス中の ダイオキシン類濃度 (ng-TEQ/m ³ N)	測定年月日	平成20年 3月31日 時点の稼働状況
45201-04-1	宮城県	宮崎市	佐土原クリーンパーク	1号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	機械化バッチ	-	0.555	MC	1985/11/1	0.00057	2007/7/4	稼働中
45814-02-1	宮城県	宮城県中部地区衛生組合	柞木橋環境衛生センター	1号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	機械化バッチ	20	2.5	BF	1991/4/1	0.16	2007/7/25	稼働中
45814-02-2	宮城県	宮城県中部地区衛生組合	柞木橋環境衛生センター	2号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	機械化バッチ	20	2.5	BF	1991/4/1	0.22	2007/7/26	稼働中
45202-01-1	宮城県	都城市	都城市清掃工場	1号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	100	4.17	BF	1982/10/1	0.037	2007/5/23	稼働中
45202-01-2	宮城県	都城市	都城市清掃工場	2号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	100	4.17	BF	1982/10/1	0.057	2007/5/24	稼働中
45203-04-1	宮城県	延岡市	延岡市清掃工場	1号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	120	5	EP	1985/4/1	0.32	2007/11/12	稼働中
45203-04-2	宮城県	延岡市	延岡市清掃工場	2号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	120	5	EP	1985/4/1	0.096	2007/12/12	稼働中
45207-01-1	宮城県	串間市	串間市じん芥処理場	1号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	機械化バッチ	20	2	BF	1984/4/1	0.33	2007/10/30	稼働中
45207-01-2	宮城県	串間市	串間市じん芥処理場	2号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	機械化バッチ	20	2	BF	1984/4/1	0.65	2008/1/25	稼働中
45209-01-1	宮城県	えびの市	えびの市美化センター	1号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	機械化バッチ	17.5	1.8	BF	1996/4/1	1.2	2007/11/22	稼働中
45209-01-2	宮城県	えびの市	えびの市美化センター	2号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	機械化バッチ	17.5	1.8	BF	1996/4/1	3.2	2007/11/22	稼働中
45322-01-1	宮城県	南郷町	南郷町清掃センター	1号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	機械化バッチ	10	1.25	BF	1989/4/1	0.14	2008/1/9	稼働中
45322-01-2	宮城県	南郷町	南郷町清掃センター	2号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	機械化バッチ	10	1.25	BF	1989/4/1	0.12	2008/1/10	稼働中
45430-01-1	宮城県	椎葉村	椎葉村クリーンセンター	1号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	機械化バッチ	3	0.375	EP	1997/4/1	-	-	休止中
45431-01-1	宮城県	美郷町	美郷町環境美化センター	1号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	機械化バッチ	4	0.5	BF	1997/4/1	-	-	休止中
45820-01-1	宮城県	日南地区衛生センター管理組合	日南地区クリーンセンター	1号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	准連続	40	2.5	BF	1999/4/1	0.23	2007/10/10	稼働中
45820-01-2	宮城県	日南地区衛生センター管理組合	日南地区クリーンセンター	2号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	准連続	40	2.5	BF	1999/4/1	0.59	2007/10/12	稼働中
45834-01-1	宮城県	日向東臼杵南部広域連合	日向東臼杵南部広域連合清掃センター	1号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	80	3.33	BF	1991/4/1	0.19	2007/11/8	稼働中
45834-01-2	宮城県	日向東臼杵南部広域連合	日向東臼杵南部広域連合清掃センター	2号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	80	3.33	BF	1991/4/1	0.085	2007/11/9	稼働中