



施設コード	都道府県名	市町村・組合名	施設名	炉番号	施設の種類	炉の稼働方式	処理能力 (t/日)	処理能力 (t/h)	集じん器	稼働開始 年月日	排ガス中の ダイオキシン類濃度 (ng-TEQ/m <sup>3</sup> N)	測定年月日	平成20年 3月31日 時点の稼働状況
46220-08-2	鹿児島県	南さつま市	南薩西部清掃センター	2号炉	-	-	-	-	-	-	-	-	休止中
46859-14-1	鹿児島県	南薩地区衛生管理組合	川辺清掃センター	1号炉(2号炉と共通)	焼却(焼却+灰溶融を含む)	機械化バッチ	10	1.25	BF	1994/4/1	0.79	2008/2/12	稼働中
46859-14-2	鹿児島県	南薩地区衛生管理組合	川辺清掃センター	2号炉(1号炉と共通)	焼却(焼却+灰溶融を含む)	機械化バッチ	10	1.25	BF	1994/4/1	0.79	2008/2/12	稼働中
46392-22-1	鹿児島県	さつま町	さつま町クリーンセンター	1号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	機械化バッチ	20	2.5	BF	1997/9/1	0.3	2007/12/5	稼働中
46392-22-2	鹿児島県	さつま町	さつま町クリーンセンター	2号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	機械化バッチ	20	2.5	BF	1997/9/1	0.034	2007/12/6	稼働中
46529-12-1	鹿児島県	喜界町	喜界町クリーンセンター	1号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	機械化バッチ	12	1.5	BF	1992/11/1	0.044	2007/8/31	稼働中
46535-05-1	鹿児島県	与論町	与論町清掃センター	1号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	機械化バッチ	10	1.25	BF	1983/4/1	4.4	2007/8/3	稼働中
46854-02-1	鹿児島県	指宿広域市町村圏組合	顔娃ごみ処理施設	1号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	準連続	20	2.5	BF	1979/6/1	1.5	2007/7/18	稼働中
46854-02-2	鹿児島県	指宿広域市町村圏組合	顔娃ごみ処理施設	2号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	準連続	20	2.5	BF	1979/6/1	1.5	2007/7/18	稼働中
46859-19-1	鹿児島県	南薩地区衛生管理組合	内鍋清掃センター	1号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	56.25	2.34	BF	1997/2/11	2.9	2007/12/20	稼働中
46859-19-2	鹿児島県	南薩地区衛生管理組合	内鍋清掃センター	2号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	56.25	2.34	BF	1997/2/11	1.8	2007/12/21	稼働中
46872-20-1	鹿児島県	大島地区衛生組合	名瀬クリーンセンター	1号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	準連続	50	3.125	BF	1997/4/1	4.4	2007/7/31	稼働中
46872-20-2	鹿児島県	大島地区衛生組合	名瀬クリーンセンター	2号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	準連続	50	3.125	BF	1997/4/1	3.8	2007/8/1	稼働中
46887-24-1	鹿児島県	沖永良部衛生管理組合	沖永良部クリーンセンター	1号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	機械化バッチ	11	1.38	BF	2000/4/1	0.00062	2007/7/27	稼働中
46887-24-2	鹿児島県	沖永良部衛生管理組合	沖永良部クリーンセンター	2号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	機械化バッチ	11	1.38	BF	2000/4/1	0.00016	2007/7/27	稼働中
46890-26-1	鹿児島県	伊佐北始良環境管理組合	伊佐北始良環境管理組合	1号炉	直接溶融+ガス化溶融	全連続	40	1.67	BF	2003/4/1	0.012	2007/11/27	稼働中
46890-26-2	鹿児島県	伊佐北始良環境管理組合	伊佐北始良環境管理組合	2号炉	直接溶融+ガス化溶融	全連続	40	1.67	BF	2003/4/1	0.0068	2007/11/27	稼働中
46904-11-1	鹿児島県	北薩広域行政事務組合	北薩広域行政事務組合環境センター	1号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	準連続	60	3.75	BF	1992/7/31	0.00036	2007/12/29	稼働中
46904-11-2	鹿児島県	北薩広域行政事務組合	北薩広域行政事務組合環境センター	2号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	準連続	60	3.75	BF	1992/7/31	0.00014	2007/12/20	稼働中
46914-13-1	鹿児島県	肝属町	*	1号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	機械化バッチ	63	2.625	BF	1993/10/1	0.057	2007/9/27	廃止
46914-13-2	鹿児島県	肝属町	*	2号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	機械化バッチ	63	2.625	BF	1993/10/1	0.061	2007/9/26	廃止
46924-01-1	鹿児島県	種子島地区広域事務組合	西之表ごみ処理場	1号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	機械化バッチ	20	2.5	BF	1976/12/8	1.6	2007/10/3	稼働中
46924-03-1	鹿児島県	種子島地区広域事務組合	中種子清掃センター	1号炉	-	-	-	-	-	-	-	-	休止中
46924-03-2	鹿児島県	種子島地区広域事務組合	中種子清掃センター	2号炉	-	-	-	-	-	-	-	-	休止中
46924-17-1	鹿児島県	種子島地区広域事務組合	南種子清掃センター	1号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	機械化バッチ	19.25	1.4	BF	1996/4/1	6.9	2007/10/2	稼働中
46927-29-1	鹿児島県	屋久島町	屋久島クリーンサポートセンター	1号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	準連続	14	1.08	BF	2006/4/1	0.051	2007/12/13	稼働中

施設コード	都道府県名	市町村・組合名	施設名	炉番号	施設の種類	炉の稼働方式	処理能力 (t/日)	処理能力 (t/h)	集じん器	稼働開始 年月日	排ガス中の ダイオキシン類濃度 (ng-TEQ/m <sup>3</sup> N)	測定年月日	平成20年 3月31日 時点の稼働状況
46929-25-1	鹿児島県	徳之島愛ランド広域連合	徳之島愛ランドクリーンセンター1号炉	1号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	機械化バッチ	19	2.375	BF	2003/4/1	0.23	2007/8/22	稼働中
46929-25-2	鹿児島県	徳之島愛ランド広域連合	徳之島愛ランドクリーンセンター	2号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	機械化バッチ	19	2.375	BF	2003/4/1	0.19	2007/8/23	稼働中