

| 施設コード | 都道府県名 | 市町村・組合名 | 施設名 | 炉番号 | 施設の種類 | 炉の稼働方式 | 処理能力 (t/日) | 処理能力 (t/h) | 集じん器 | 稼働開始 年月日 | 排ガス中の ダイオキシン類濃度 (ng-TEQ/m ³ N) | 測定年月日 | 平成21年 3月31日 時点の稼働状況 |
|------------|-------|--------------|-----------------|-----|---------------|--------|---------------|---------------|------|-------------|---|------------|---------------------------|
| 25201-01-1 | 滋賀県 | 大津市 | 大津市環境美化センター | 1号炉 | 焼却(焼却+灰溶解を含む) | 全連続 | 90 | 3.75 | BF | 1988/4/1 | 0.45 | 2008/8/8 | 稼働中 |
| 25201-01-2 | 滋賀県 | 大津市 | 大津市環境美化センター | 2号炉 | 焼却(焼却+灰溶解を含む) | 全連続 | 90 | 3.75 | BF | 1988/4/1 | 0.049 | 2008/8/8 | 稼働中 |
| 25201-02-1 | 滋賀県 | 大津市 | 北部クリーンセンター | 1号炉 | 焼却(焼却+灰溶解を含む) | 全連続 | 85 | 3.5 | BF | 1989/4/1 | 0.034 | 2008/10/28 | 稼働中 |
| 25201-02-2 | 滋賀県 | 大津市 | 北部クリーンセンター | 2号炉 | 焼却(焼却+灰溶解を含む) | 全連続 | 85 | 3.5 | BF | 1989/4/1 | 0.03 | 2008/10/28 | 稼働中 |
| 25202-01-1 | 滋賀県 | 彦根市 | 彦根市ごみ焼却場 | 1号炉 | 焼却(焼却+灰溶解を含む) | 機械化バッチ | 30 | 3.75 | BF | 1977/4/1 | 0.000099 | 2008/11/14 | 稼働中 |
| 25202-01-2 | 滋賀県 | 彦根市 | 彦根市ごみ焼却場 | 2号炉 | 焼却(焼却+灰溶解を含む) | 機械化バッチ | 30 | 3.75 | BF | 1977/4/1 | 0.0043 | 2008/10/24 | 稼働中 |
| 25202-01-3 | 滋賀県 | 彦根市 | 彦根市ごみ焼却場 | 3号炉 | 焼却(焼却+灰溶解を含む) | 機械化バッチ | 30 | 3.75 | BF | 1977/4/1 | 0.00081 | 2008/10/24 | 稼働中 |
| 25204-01-1 | 滋賀県 | 近江八幡市 | 近江八幡市第2クリーンセンター | 1号炉 | 焼却(焼却+灰溶解を含む) | 准連続 | 50 | 3.125 | EP | 1982/4/1 | 0.04 | 2008/11/20 | 稼働中 |
| 25204-01-2 | 滋賀県 | 近江八幡市 | 近江八幡市第2クリーンセンター | 2号炉 | 焼却(焼却+灰溶解を含む) | 准連続 | 50 | 3.125 | EP | 1982/4/1 | 0.031 | 2008/11/20 | 稼働中 |
| 25206-01-1 | 滋賀県 | 草津市 | 草津市立クリーンセンター | 1号炉 | 焼却(焼却+灰溶解を含む) | 准連続 | 50 | 3.125 | BF | 1995/4/1 | 0.029 | 2008/10/15 | 稼働中 |
| 25206-01-2 | 滋賀県 | 草津市 | 草津市立クリーンセンター | 2号炉 | 焼却(焼却+灰溶解を含む) | 准連続 | 50 | 3.125 | BF | 1996/4/1 | 0.012 | 2008/10/22 | 稼働中 |
| 25206-01-3 | 滋賀県 | 草津市 | 草津市立クリーンセンター | 3号炉 | 焼却(焼却+灰溶解を含む) | 准連続 | 50 | 3.125 | BF | 1997/4/1 | 0.025 | 2008/10/10 | 稼働中 |
| 25207-01-1 | 滋賀県 | 守山市 | 守山市環境センター | 1号炉 | 焼却(焼却+灰溶解を含む) | 全連続 | 45 | 1.875 | BF | 1985/4/1 | 0.028 | 2009/1/14 | 稼働中 |
| 25207-01-2 | 滋賀県 | 守山市 | 守山市環境センター | 2号炉 | 焼却(焼却+灰溶解を含む) | 全連続 | 45 | 1.875 | BF | 1985/4/1 | 0.0054 | 2009/1/24 | 稼働中 |
| 25208-01-1 | 滋賀県 | 栗東市 | 栗東市環境センター | 1号炉 | 焼却(焼却+灰溶解を含む) | 全連続 | 38 | 1.58 | BF | 2002/12/1 | 0.011 | 2008/11/19 | 稼働中 |
| 25208-01-2 | 滋賀県 | 栗東市 | 栗東市環境センター | 2号炉 | 焼却(焼却+灰溶解を含む) | 全連続 | 38 | 1.58 | BF | 2002/12/1 | 0.0019 | 2008/10/15 | 稼働中 |
| 25210-01-1 | 滋賀県 | 野洲市 | 野洲クリーンセンター | 1号炉 | 焼却(焼却+灰溶解を含む) | 全連続 | 45 | 1.875 | EP | 1982/4/1 | 0.035 | 2008/11/28 | 稼働中 |
| 25210-01-2 | 滋賀県 | 野洲市 | 野洲クリーンセンター | 2号炉 | 焼却(焼却+灰溶解を含む) | 全連続 | 45 | 1.875 | EP | 1982/4/1 | 0.015 | 2008/11/28 | 稼働中 |
| 25212-01-1 | 滋賀県 | 高島市 | 高島市環境センター | 1号炉 | 直接溶解・ガス化溶解 | 全連続 | 37.5 | 1.56 | BF | 2002/12/1 | 0.004 | 2008/10/2 | 稼働中 |
| 25212-01-2 | 滋賀県 | 高島市 | 高島市環境センター | 2号炉 | 直接溶解・ガス化溶解 | 全連続 | 37.5 | 1.56 | BF | 2002/12/1 | 0.0035 | 2008/10/2 | 稼働中 |
| 25831-01-1 | 滋賀県 | 湖北広域行政事務センター | クリスタルプラザ | 1号炉 | 焼却(焼却+灰溶解を含む) | 全連続 | 84 | 3.5 | BF | 1998/8/5 | 0.022 | 2008/9/3 | 稼働中 |
| 25831-01-2 | 滋賀県 | 湖北広域行政事務センター | クリスタルプラザ | 2号炉 | 焼却(焼却+灰溶解を含む) | 全連続 | 84 | 3.5 | BF | 1998/8/5 | 0.032 | 2008/9/2 | 稼働中 |
| 25840-01-1 | 滋賀県 | 伊香郡衛生プラント組合 | 伊香クリーンプラザ | 1号炉 | 焼却(焼却+灰溶解を含む) | 機械化バッチ | 14 | 1.75 | BF | 1997/4/1 | 1.2 | 2009/2/25 | 稼働中 |
| 25840-01-2 | 滋賀県 | 伊香郡衛生プラント組合 | 伊香クリーンプラザ | 2号炉 | 焼却(焼却+灰溶解を含む) | 機械化バッチ | 14 | 1.75 | BF | 1997/4/1 | 0.0004 | 2009/2/18 | 稼働中 |
| 25841-01-1 | 滋賀県 | 中部清掃組合 | 日野清掃センター | 1号炉 | 直接溶解・ガス化溶解 | 全連続 | 60 | 2.5 | BF | 2007/3/26 | 0.0000013 | 2008/8/8 | 稼働中 |
| 25841-01-2 | 滋賀県 | 中部清掃組合 | 日野清掃センター | 2号炉 | 直接溶解・ガス化溶解 | 全連続 | 60 | 2.5 | BF | 2007/3/26 | 0.0017 | 2008/9/10 | 稼働中 |
| 25841-01-3 | 滋賀県 | 中部清掃組合 | 日野清掃センター | 3号炉 | 直接溶解・ガス化溶解 | 全連続 | 60 | 2.5 | BF | 2007/3/26 | 0.000064 | 2008/8/8 | 稼働中 |
| 25847-01-1 | 滋賀県 | 甲賀広域行政組合 | 甲賀広域行政組合衛生センター | 1号炉 | 焼却(焼却+灰溶解を含む) | 准連続 | 50 | 3.125 | BF | 1995/4/1 | 0.31 | 2008/10/9 | 稼働中 |
| 25847-01-2 | 滋賀県 | 甲賀広域行政組合 | 甲賀広域行政組合衛生センター | 2号炉 | 焼却(焼却+灰溶解を含む) | 准連続 | 50 | 3.125 | BF | 1995/4/1 | 0.34 | 2008/10/9 | 稼働中 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|------------|-----|----------|----------------|-----|---------------|-----|----|-------|----|----------|------|-----------|-----|
| 25847-01-3 | 滋賀県 | 甲賀広域行政組合 | 甲賀広域行政組合衛生センター | 3号炉 | 焼却(焼却+灰溶融を含む) | 准連続 | 50 | 3.125 | BF | 1995/4/1 | 0.35 | 2008/10/9 | 稼働中 |
|------------|-----|----------|----------------|-----|---------------|-----|----|-------|----|----------|------|-----------|-----|