

施設コード	都道府県名	市町村・組合名	施設名	炉番号	施設の種類	炉の稼働方式	処理能力 (t/日)	処理能力 (t/h)	集じん器	稼働開始 年月日	排ガス中の ダイオキシン類濃度 (ng-TEQ/m ³ N)	測定年月日	平成21年 3月31日 時点の稼働状況
26100-04-1	京都府	京都市	東部クリーンセンター	1号炉	焼却(焼却+灰溶解を含む)	全連続	200	8.3	BF	1980/9/12	0.0031	2008/10/15	稼働中
26100-04-2	京都府	京都市	東部クリーンセンター	2号炉	焼却(焼却+灰溶解を含む)	全連続	200	8.3	BF	1980/9/12	0.00041	2008/10/15	稼働中
26100-04-3	京都府	京都市	東部クリーンセンター	3号炉	焼却(焼却+灰溶解を含む)	全連続	200	8.3	BF	1980/9/12	0.001	2008/8/29	稼働中
26100-05-1	京都府	京都市	南部クリーンセンター第一工場	1号炉	焼却(焼却+灰溶解を含む)	全連続	300	12.5	BF	1986/6/3	0.0011	2008/8/20	稼働中
26100-05-2	京都府	京都市	南部クリーンセンター第一工場	2号炉	焼却(焼却+灰溶解を含む)	全連続	300	12.5	BF	1986/6/3	0.0043	2008/8/20	稼働中
26100-06-1	京都府	京都市	東北部クリーンセンター	1号炉	焼却(焼却+灰溶解を含む)	全連続	350	14.6	BF	2001/3/31	0.0000019	2008/8/27	稼働中
26100-06-2	京都府	京都市	東北部クリーンセンター	2号炉	焼却(焼却+灰溶解を含む)	全連続	350	14.6	BF	2001/3/31	0.0000044	2008/8/27	稼働中
26100-07-1	京都府	京都市	京都市中央斎場	1号炉	焼却(焼却+灰溶解を含む)	固定火格子バッチ	4.16	0.52	BF	2000/8/11	0.048	2008/12/19	稼働中
26100-07-2	京都府	京都市	京都市中央斎場	2号炉	焼却(焼却+灰溶解を含む)	固定火格子バッチ	4.16	0.52	BF	2000/8/11	0.036	2008/6/20	稼働中
26100-08-1	京都府	京都市	北部クリーンセンター	1号炉	焼却(焼却+灰溶解を含む)	全連続	200	8.3	BF	2006/12/31	0.000071	2008/9/2	稼働中
26100-08-2	京都府	京都市	北部クリーンセンター	2号炉	焼却(焼却+灰溶解を含む)	全連続	200	8.3	BF	2006/12/31	0.000071	2008/9/3	稼働中
26201-03-1	京都府	福知山市	ごみ焼却施設	1号炉	焼却(焼却+灰溶解を含む)	全連続	75	3.125	BF	2000/2/1	0.00076	2009/2/18	稼働中
26201-03-2	京都府	福知山市	ごみ焼却施設	2号炉	焼却(焼却+灰溶解を含む)	全連続	75	3.113	BF	2000/2/1	0	2009/2/26	稼働中
26202-01-1	京都府	舞鶴市	舞鶴市清掃事務所第二工場	1号炉(2号炉と共通)	焼却(焼却+灰溶解を含む)	機械化バッチ	15	1.875	BF	1983/4/1	0.12	2008/6/2	稼働中
26202-01-2	京都府	舞鶴市	舞鶴市清掃事務所第二工場	2号炉(1号炉と共通)	焼却(焼却+灰溶解を含む)	機械化バッチ	15	1.875	BF	1983/4/1	0.12	2008/6/2	稼働中
26202-02-1	京都府	舞鶴市	舞鶴市清掃事務所第一工場	1号炉(2号炉と共通)	焼却(焼却+灰溶解を含む)	准連続	40	2.5	BF	1993/4/1	0.28	2008/7/1	稼働中
26202-02-2	京都府	舞鶴市	舞鶴市清掃事務所第一工場	2号炉(1号炉と共通)	焼却(焼却+灰溶解を含む)	准連続	40	2.5	BF	1993/4/1	0.28	2008/7/1	稼働中
26203-02-1	京都府	綾部市	綾部市クリーンセンター	1号炉	焼却(焼却+灰溶解を含む)	准連続	25	1.5	BF	2002/11/1	0.012	2008/11/7	稼働中
26205-01-1	京都府	宮津市	宮津市清掃工場	1号炉	焼却(焼却+灰溶解を含む)	全連続	37.5	1.56	BF	1992/4/1	0.011	2008/10/6	稼働中
26205-01-2	京都府	宮津市	宮津市清掃工場	2号炉	焼却(焼却+灰溶解を含む)	全連続	37.5	1.56	BF	1992/4/1	0.00017	2008/10/6	稼働中
26206-01-1	京都府	亀岡市	桜塚クリーンセンター	1号炉	焼却(焼却+灰溶解を含む)	全連続	60	2.5	BF	1997/4/1	0.27	2008/11/26	稼働中
26206-01-2	京都府	亀岡市	桜塚クリーンセンター	2号炉	焼却(焼却+灰溶解を含む)	全連続	60	2.5	BF	1997/4/1	0.025	2008/10/30	稼働中
26206-01-3	京都府	亀岡市	桜塚クリーンセンター	3号炉	焼却(焼却+灰溶解を含む)	全連続	60	2.5	BF	1997/4/1	0.0099	2008/10/30	稼働中
26211-01-1	京都府	京田辺市	京田辺市環境衛生センター甘南備園	1号炉	焼却(焼却+灰溶解を含む)	准連続	40	2.5	BF	1986/12/17	0.19	2008/11/29	稼働中
26211-01-2	京都府	京田辺市	京田辺市環境衛生センター甘南備園	2号炉	焼却(焼却+灰溶解を含む)	准連続	40	2.5	BF	1986/12/17	0.25	2008/11/29	稼働中
26212-01-1	京都府	京丹後市	京丹後市峰山クリーンセンター	1号炉	焼却(焼却+灰溶解を含む)	全連続	24	1	BF	1997/4/1	0.0000048	2008/10/14	稼働中
26212-01-2	京都府	京丹後市	京丹後市峰山クリーンセンター	2号炉	焼却(焼却+灰溶解を含む)	全連続	24	1	BF	1997/4/1	0.00028	2008/10/15	稼働中
26212-02-1	京都府	京丹後市	京丹後市峰山クリーンセンター	1号炉	焼却(焼却+灰溶解を含む)	全連続	21	0.875	BF	2002/4/1	0.0067	2008/10/15	稼働中
26212-02-2	京都府	京丹後市	京丹後市峰山クリーンセンター	2号炉	焼却(焼却+灰溶解を含む)	全連続	21	0.875	BF	2002/4/1	0.0002	2008/10/14	稼働中
26820-02-1	京都府	城南衛生管理組合	折居清掃工場	1号炉	焼却(焼却+灰溶解を含む)	全連続	115	4.792	BF	1986/4/1	0.024	2008/6/20	稼働中
26820-02-2	京都府	城南衛生管理組合	折居清掃工場	2号炉	焼却(焼却+灰溶解を含む)	全連続	115	4.792	BF	1986/4/1	0.056	2008/8/19	稼働中
26820-03-1	京都府	城南衛生管理組合	クリーン21長谷山	1号炉	焼却(焼却+灰溶解を含む)	全連続	120	5	BF	2006/9/1	0.00071	2008/7/4	稼働中

26820-03-2	京都府	城南衛生管理組合	クリーン21長谷山	2号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	120	5	BF	2006/9/1	0.00000039	2008/7/4	稼働中
26821-01-1	京都府	相楽郡西部塵埃処理組合	打越台環境センター	1号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	准連続	30	1.875	BF	1980/4/1	0.27	2008/12/24	稼働中
26821-01-2	京都府	相楽郡西部塵埃処理組合	打越台環境センター	2号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	准連続	30	1.875	BF	1980/4/1	0.017	2008/12/24	稼働中
26828-02-1	京都府	乙訓環境衛生組合	150t/日ごみ処理施設	1号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	75	3.125	BF	1995/4/1	0.013	2008/6/30	稼働中
26828-02-2	京都府	乙訓環境衛生組合	150t/日ごみ処理施設	2号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	75	3.125	BF	1995/4/1	0.018	2008/9/3	稼働中
26828-03-1	京都府	乙訓環境衛生組合	75t/日ごみ処理施設	1号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	75	3.125	BF	2002/4/1	0.000029	2008/6/30	稼働中
26843-01-1	京都府	相楽郡東部じんかい処理組合	相楽東部クリーンセンター	1号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	機械化バッチ	10	1.25	BF	1997/4/1	0.071	2009/1/15	稼働中
26843-01-2	京都府	相楽郡東部じんかい処理組合	相楽東部クリーンセンター	2号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	機械化バッチ	10	1.25	BF	1997/4/1	0.02	2009/2/5	稼働中