

市町村用個別データ(平成13年12月1日～平成14年11月30日)

施設コード	都道府県名	市町村・組合名	施設名	炉番号	炉型式	処理能力 (t/日)	処理能力 (t/h)	集じん器	設置届出年月日	稼働開始年月日	排ガス中の ダイオキシン類濃度 (ng-TEQ/m ³ N)	測定年月日	備考
23100-01-1	愛知県	名古屋市	鳴海工場	1号炉	全連続	150	6.25	EP	1987/9/29	1970/3/3	-	-	廃止
23100-01-2	愛知県	名古屋市	鳴海工場	2号炉	全連続	150	6.25	EP	1987/9/29	1970/3/3	-	-	廃止
23100-01-3	愛知県	名古屋市	鳴海工場	3号炉	全連続	150	6.25	EP	1987/9/29	1970/3/3	-	-	廃止
23100-02-1	愛知県	名古屋市	山田工場	1号炉	全連続	150	6.25	EP	1982/10/13	1985/12/1	0.028	2002/08/29	
23100-02-2	愛知県	名古屋市	山田工場	2号炉	全連続	150	6.25	EP	1982/10/13	1985/12/1	0.0017	2002/06/18	
23100-02-3	愛知県	名古屋市	山田工場	3号炉	全連続	150	6.25	EP	1982/10/13	1985/12/1	0.0032	2002/06/26	
23100-03-1	愛知県	名古屋市	富田工場	1号炉	全連続	150	6.25	EP	1986/9/13	1989/12/1	0.0067	2002/06/20	
23100-03-2	愛知県	名古屋市	富田工場	2号炉	全連続	150	6.25	EP	1986/9/13	1989/12/1	0.0060	2002/08/07	
23100-03-3	愛知県	名古屋市	富田工場	3号炉	全連続	150	6.25	EP	1986/9/13	1989/12/1	0.011	2002/07/19	
23100-04-1	愛知県	名古屋市	南陽工場	1号炉	全連続	500	20.833	BF	1993/7/20	1997/4/1	0	2002/07/05	
23100-04-2	愛知県	名古屋市	南陽工場	2号炉	全連続	500	20.833	BF	1993/7/20	1997/4/1	0	2002/09/06	
23100-04-3	愛知県	名古屋市	南陽工場	3号炉	全連続	500	20.833	BF	1993/7/20	1997/4/1	0.00032	2002/06/28	
23100-05-1	愛知県	名古屋市	猪子石工場	1号炉	全連続	300	12.5	BF	1999/7/16	2002/4/1	0.0000030	2002/07/03	
23100-05-2	愛知県	名古屋市	猪子石工場	2号炉	全連続	300	12.5	BF	1999/7/16	2002/4/1	0.00029	2002/09/04	
23201-01-1	愛知県	豊橋市	豊橋市資源化センター(1,2号炉)	1号炉	全連続	125	5.208	EP	1978/5/31	1980/4/1	0.088	2002/1/18	廃止
23201-01-2	愛知県	豊橋市	豊橋市資源化センター(1,2号炉)	2号炉	全連続	125	5.208	EP	1978/5/31	1980/4/1	0.46	2002/1/17	廃止
23201-02-1	愛知県	豊橋市	豊橋市資源化センター(3号炉)	1号炉	全連続	150	6.25	BF	1989/7/26	1991/3/1	0.00089	2002/11/18	
23201-03-1	愛知県	豊橋市	豊橋市資源化センター(1,2号炉)	1号炉	全連続	200	8.33	BF	1999/2/12	2002/4/1	0.0052	2002/11/22	
23201-03-2	愛知県	豊橋市	豊橋市資源化センター(1,2号炉)	2号炉	全連続	200	8.33	BF	1999/2/12	2002/4/1	0.0039	2002/5/23	
23202-01-1	愛知県	岡崎市	岡崎市八帖クリーンセンター2号炉	1号炉	全連続	150	6.25	BF	1972/1/29	1973/5/1	0.32	2002/10/16	
23202-02-1	愛知県	岡崎市	岡崎市中央クリーンセンター	1号炉	全連続	120	5	EP	1987/1/8	1988/12/15	0.031	2002/11/15	
23202-02-2	愛知県	岡崎市	岡崎市中央クリーンセンター	2号炉	全連続	120	5	EP	1987/1/8	1988/12/15	0.15	2002/11/16	
23202-03-1	愛知県	岡崎市	岡崎市八帖クリーンセンター1号炉	1号炉	全連続	100	4.16	BF	1993/12/8	1996/2/26	0.14	2002/9/12	
23203-01-1	愛知県	一宮市	一宮市環境センター	1号炉	全連続	150	6.25	BF	1994/12/5	1998/4/1	0.043	2002/11/27	
23203-01-2	愛知県	一宮市	一宮市環境センター	2号炉	全連続	150	6.25	BF	1994/12/5	1998/4/1	0.027	2002/11/28	
23203-01-3	愛知県	一宮市	一宮市環境センター	3号炉	全連続	150	6.25	BF	1994/12/5	1998/4/1	0.11	2002/11/29	
23205-01-1	愛知県	半田市	半田市クリーンセンター	1号炉	全連続	75	3.125	BF	1988/8/13	1991/3/1	0.24	2002/6/13	
23205-01-2	愛知県	半田市	半田市クリーンセンター	2号炉	全連続	75	3.125	BF	1988/8/13	1991/3/1	0.45	2002/6/14	
23206-01-1	愛知県	春日井市	春日井市クリーンセンター(旧3号炉)	1号炉	全連続	150	6.25	EP+MC	1976/11/29	1977/4/30	-	-	廃止
23206-02-1	愛知県	春日井市	春日井市クリーンセンター(1,2号炉)	1号炉	全連続	130	5.42	BF	1988/8/1	1991/3/31	0.15	2002/07/04	
23206-02-2	愛知県	春日井市	春日井市クリーンセンター(1,2号炉)	2号炉	全連続	130	5.42	BF	1988/8/1	1991/3/31	0.21	2002/07/05	
23206-03-1	愛知県	春日井市	春日井市クリーンセンター(3,4号炉)	1号炉	全連続	140	5.8	BF	1999/6/9	2002/10/1	0.00038	2002/11/26	
23206-03-2	愛知県	春日井市	春日井市クリーンセンター(3,4号炉)	2号炉	全連続	140	5.8	BF	1999/6/9	2002/10/1	-	-	
23211-01-1	愛知県	豊田市	渡刈清掃工場	1号炉	全連続	110	4.58	BF	1984/8/22	1987/4/1	0.05	2002/09/25	
23211-01-2	愛知県	豊田市	渡刈清掃工場	2号炉	全連続	110	4.58	BF	1984/8/22	1987/4/1	0.00071	2002/09/25	
23212-01-1	愛知県	安城市	安城市環境クリーンセンター	1号炉	全連続	120	5	BF	1994/10/18	1997/3/20	0.023	2002/9/18	
23212-01-2	愛知県	安城市	安城市環境クリーンセンター	2号炉	全連続	120	5	BF	1994/10/18	1997/3/20	0.0000035	2002/9/19	
23214-01-1	愛知県	蒲郡市	蒲郡市クリーンセンター	1号炉	全連続	65	2.7	BF	1995/4/3	1997/4/1	0.52	2002/9/02	
23214-01-2	愛知県	蒲郡市	蒲郡市クリーンセンター	2号炉	全連続	65	2.7	BF	1995/4/3	1997/4/1	-	-	
23215-01-1	愛知県	犬山市	犬山市都市美化センター	1号炉	准連続	45	2.8	EP	1981/10/19	1983/4/1	0.73	2002/11/27	
23215-01-2	愛知県	犬山市	犬山市都市美化センター	2号炉	准連続	45	2.8	EP	1981/10/19	1983/4/1	1.3	2002/11/29	
23218-01-1	愛知県	尾西市	尾西市清掃事業所じん芥処理施設	1号炉	准連続	30	1.875	BF	1988/11/27	1991/4/1	0.61	2002/10/21	
23218-01-2	愛知県	尾西市	尾西市清掃事業所じん芥処理施設	2号炉	准連続	30	1.875	BF	1988/11/27	1991/4/1	1.1	2002/10/21	
23222-01-1	愛知県	東海市	東海市清掃センター	1号炉	全連続	80	3.3	BF	1992/12/17	1995/12/1	0.68	2002/8/08	
23222-01-2	愛知県	東海市	東海市清掃センター	2号炉	全連続	80	3.3	BF	1992/12/17	1995/12/1	1.2	2002/8/08	

市町村用個別データ(平成13年12月1日～平成14年11月30日)

施設コード	都道府県名	市町村・組合名	施設名	炉番号	炉型式	処理能力 (t/日)	処理能力 (t/h)	集じん器	設置届出年月日	稼働開始年月日	排ガス中の ダイオキシン類濃度 (ng-TEQ/m ³ N)	測定年月日	備考
23224-01-1	愛知県	知多市	知多市清掃センター	1号炉	全連続	60	2.5	EP	1981/11/18	1983/10/1	37	2002/8/01	廃止
23224-01-2	愛知県	知多市	知多市清掃センター	2号炉	全連続	60	2.5	EP	1981/11/18	1983/10/1	37	2002/8/01	廃止
23445-01-1	愛知県	南知多町	篠島環境衛生センター ごみ焼却施設	1号炉	固定バッチ	5	0.625	その他(サイクロン)	1987/9/8	1988/2/28	-	-	廃止
23445-02-1	愛知県	南知多町	日間賀島環境衛生センター ごみ焼却施設	1号炉	固定バッチ	5	0.625	その他(サイクロン)	1991/10/30	1992/9/30	-	-	廃止
23622-01-1	愛知県	赤羽根町	赤羽根町環境センター	1号炉	機械化バッチ	5	0.625	BF	1993/8/20	1994/11/1	5.5	2002/9/18	
23623-01-1	愛知県	渥美町	渥美町清掃センター	1号炉	機械化バッチ	15	1.88	EP	1974/10/16	1976/4/1	0.81	2002/10/23	
23623-01-2	愛知県	渥美町	渥美町清掃センター	2号炉	機械化バッチ	15	1.88	EP	1974/10/16	1976/4/1	0.79	2002/10/24	
23836-02-1	愛知県	新城広域事務組合	新城広域クリーンセンター	1号炉	全連続	30	1.25	BF	1998/3/30	2000/2/1	0.00012	2002/6/03	
23836-02-2	愛知県	新城広域事務組合	新城広域クリーンセンター	2号炉	全連続	30	1.25	BF	1998/3/30	2000/2/1	0.000021	2002/7/11	
23837-01-1	愛知県	東部知多衛生組合	東部知多クリーンセンター	1号炉	全連続	80	3.3	BF	1986/9/16	1988/9/20	0.0024	2002/9/12	
23837-01-2	愛知県	東部知多衛生組合	東部知多クリーンセンター	2号炉	全連続	80	3.3	BF	1986/9/16	1988/9/20	0.0011	2002/10/10	
23837-01-3	愛知県	東部知多衛生組合	東部知多クリーンセンター	3号炉	全連続	80	3.3	BF	1986/9/16	1988/9/20	0.00060	2002/9/12	
23838-01-1	愛知県	衣浦衛生組合	クリーンセンター衣浦	1号炉	全連続	95	3.958	BF	1993/11/14	1995/10/1	0.22	2002/10/03	
23838-01-2	愛知県	衣浦衛生組合	クリーンセンター衣浦	2号炉	全連続	95	3.958	BF	1993/11/14	1995/10/1	0.088	2002/10/11	
23840-03-1	愛知県	西尾幡豆広域連合	西尾幡豆クリーンセンター	1号炉	全連続	65	2.71	BF	1997/10/22	2000/4/1	0.0011	2002/10/17	
23840-03-2	愛知県	西尾幡豆広域連合	西尾幡豆クリーンセンター	2号炉	全連続	65	2.71	BF	1997/10/22	2000/4/1	0.0031	2002/11/15	
23840-03-3	愛知県	西尾幡豆広域連合	西尾幡豆クリーンセンター	3号炉	全連続	65	2.71	BF	1997/10/22	2000/4/1	0.0012	2002/10/17	
23841-01-1	愛知県	常滑武豊衛生組合	常滑武豊衛生組合クリーンセンター ごみ処理施設	1号炉	全連続	75	3.125	BF	1987/10/5	1989/11/5	0.046	2002/9/24	
23841-01-2	愛知県	常滑武豊衛生組合	常滑武豊衛生組合クリーンセンター ごみ処理施設	2号炉	全連続	75	3.125	BF	1987/10/5	1989/11/5	0.037	2002/9/24	
23843-01-1	愛知県	豊川宝飯衛生組合	豊川宝飯衛生組合 清掃工場 2号炉	1号炉	全連続	90	3.75	EP+MC	1979/6/23	1981/3/31	15	2002/9/10	廃止
23843-02-1	愛知県	豊川宝飯衛生組合	豊川宝飯衛生組合 清掃工場 1, 3号炉	1号炉	全連続	67	2.79	BF	1989/10/11	1991/2/12	1.1	2002/9/10	
23843-02-2	愛知県	豊川宝飯衛生組合	豊川宝飯衛生組合 清掃工場 1, 3号炉	2号炉	全連続	67	2.79	BF	1989/10/11	1991/2/12	1.9	2002/9/10	
23848-01-1	愛知県	尾張東部衛生組合	晴丘センター(ごみ焼却施設)	1号炉	全連続	150	6.25	BF	1989/7/10	1992/4/1	0.014	2002/11/27	
23848-01-2	愛知県	尾張東部衛生組合	晴丘センター(ごみ焼却施設)	2号炉	全連続	150	6.25	BF	1989/7/10	1992/4/1	0.00060	2002/11/28	
23848-02-1	愛知県	尾張東部衛生組合	晴丘センター(熱分解溶融処理施設)	1号炉	全連続	24	1	BF	1997/6/20	1998/6/1	0.14	2002/1/16	
23849-02-1	愛知県	海部津島環境事務組合	八穂クリーンセンター	1号炉	全連続	110	4.58	BF	1998/6/15	2001/10/16	0.000050	2002/4/25	
23849-02-2	愛知県	海部津島環境事務組合	八穂クリーンセンター	2号炉	全連続	110	4.58	BF	1998/6/15	2001/10/16	0.000061	2002/4/25	
23849-02-3	愛知県	海部津島環境事務組合	八穂クリーンセンター	3号炉	全連続	110	4.58	BF	1998/6/15	2001/10/16	0.0013	2002/4/25	
23851-01-1	愛知県	小牧岩倉衛生組合	環境センター	1号炉	全連続	150	6.25	EP	1981/11/20	1985/1/4	0.061	2002/10/31	
23851-01-2	愛知県	小牧岩倉衛生組合	環境センター	2号炉	全連続	150	6.25	EP	1981/11/20	1985/1/4	0.063	2002/10/30	
23853-01-1	愛知県	知多南部衛生組合	知多南部クリーンセンター	1号炉	准連続	37.5	2.344	BF	1996/5/23	1998/4/1	0.78	2002/1/16	
23853-01-2	愛知県	知多南部衛生組合	知多南部クリーンセンター	2号炉	准連続	37.5	2.344	BF	1996/5/23	1998/4/1	1.1	2002/1/16	
23858-01-1	愛知県	刈谷知立環境組合	刈谷知立環境組合 クリーンセンター	1号炉	全連続	120	5	EP	1983/8/13	1985/11/6	0.18	2002/10/17	
23858-01-2	愛知県	刈谷知立環境組合	刈谷知立環境組合 クリーンセンター	2号炉	全連続	120	5	EP	1983/8/13	1985/11/6	0.12	2002/10/17	
23859-01-1	愛知県	江南丹羽環境管理組合	環境美化センター	1号炉	全連続	75	3.125	BF	1980/10/23	1982/11/1	0.37	2002/11/26	
23859-01-2	愛知県	江南丹羽環境管理組合	環境美化センター	2号炉	全連続	75	3.125	BF	1980/10/23	1982/11/1	0.30	2002/11/26	
23869-01-1	愛知県	北設広域事務組合	中田クリーンセンター	1号炉	機械化バッチ	10	1.25	BF	1990/10/5	1992/4/1	0.21	2002/11/29	
23869-01-2	愛知県	北設広域事務組合	中田クリーンセンター	2号炉	機械化バッチ	10	1.25	BF	1990/10/5	1992/4/1	-	-	
23874-01-1	愛知県	西春日井郡東部衛生組合	環境美化センター	1号炉	全連続	90	3.75	BF	1973/3/1	1973/3/17	0.019	2002/11/24	
23874-02-1	愛知県	西春日井郡東部衛生組合	環境美化センター	1号炉	全連続	90	3.75	BF	1982/3/1	1982/3/31	0.18	2002/8/06	
23883-01-1	愛知県	豊田加茂広域市町村圏事務処理組合	豊田加茂清掃センター 藤岡プラント	1号炉	全連続	75	3.125	BF	1977/11/18	1979/4/1	0.049	2002/8/27	
23883-01-2	愛知県	豊田加茂広域市町村圏事務処理組合	豊田加茂清掃センター 藤岡プラント	2号炉	全連続	75	3.125	BF	1977/11/18	1979/4/1	0.029	2002/8/28	
23883-02-1	愛知県	豊田加茂広域市町村圏事務処理組合	豊田加茂清掃センター 藤岡プラント	1号炉	全連続	90	3.75	BF	1992/10/23	1994/11/1	0.18	2002/10/08	
23887-01-1	愛知県	尾三衛生組合	尾三衛生組合 東郷美化センター	1号炉	全連続	100	4.17	BF	1996/12/20	1997/8/20	0.025	2002/7/31	
23887-01-2	愛知県	尾三衛生組合	尾三衛生組合 東郷美化センター	2号炉	全連続	100	4.17	BF	1996/12/20	1997/8/20	0.0092	2002/7/30	

市町村用個別データ(平成13年12月1日～平成14年11月30日)

施設コード	都道府県名	市町村・組合名	施設名	炉番号	炉型式	処理能力 (t/日)	処理能力 (t/h)	集じん器	設置届出年月日	稼働開始年月日	排ガス中の ダイオキシン類濃度 (ng-TEQ/m ³ N)	測定年月日	備考
23924-01-1	愛知県	稲沢中島広域事務組合	稲沢清掃工場	1号炉	全連続	60	2.5	BF	2000/2/14	2000/3/15	0.050	2002/7/23	
23924-01-2	愛知県	稲沢中島広域事務組合	稲沢清掃工場	2号炉	全連続	60	2.5	BF	2000/2/14	2000/3/15	0.11	2002/11/19	
23924-01-3	愛知県	稲沢中島広域事務組合	稲沢清掃工場	3号炉	全連続	60	2.5	BF	2000/2/14	2000/3/15	0.01	2002/7/23	