

市町村用個別データ(平成14年12月1日～平成15年11月30日)

施設コード	都道府県名	市町村・組合名	施設名	炉番号	施設の種類	炉型式	処理能力 (t/日)	処理能力 (t/h)	集じん器	稼働開始 年月日	排ガス中の ダイオキシン類濃度 (ng-TEQ/m ³ N)	測定年月日	平成15年 11月30日 時点の稼働状況
23100 - 02-1	愛知県	名古屋市	山田工場	1号炉	焼却	全連続	150	6.25	E P	1985/12/1	0.044	2003/10/16	稼働中
23100 - 02-2	愛知県	名古屋市	山田工場	2号炉	焼却	全連続	150	6.25	E P	1985/12/1	0.035	2003/01/15	稼働中
23100 - 02-3	愛知県	名古屋市	山田工場	3号炉	焼却	全連続	150	6.25	E P	1985/12/1	-	-	稼働中
23100 - 03-1	愛知県	名古屋市	富田工場	1号炉	焼却	全連続	150	6.25	E P	1989/12/1	0.0098	2003/10/20	稼働中
23100 - 03-2	愛知県	名古屋市	富田工場	2号炉	焼却	全連続	150	6.25	E P	1989/12/1	0.0057	2003/11/18	稼働中
23100 - 03-3	愛知県	名古屋市	富田工場	3号炉	焼却	全連続	150	6.25	E P	1989/12/1	0.0092	2003/11/10	稼働中
23100 - 04-1	愛知県	名古屋市	南陽工場	1号炉	焼却	全連続	500	20.833	B F	1997/4/1	0.0003	2002/12/25	稼働中
23100 - 04-2	愛知県	名古屋市	南陽工場	2号炉	焼却	全連続	500	20.833	B F	1997/4/1	0.0013	2003/10/15	稼働中
23100 - 04-3	愛知県	名古屋市	南陽工場	3号炉	焼却	全連続	500	20.833	B F	1997/4/1	0.0004	2003/11/19	稼働中
23100 - 05-1	愛知県	名古屋市	猪子石工場	1号炉	焼却	全連続	300	12.5	B F	2002/4/1	0.0011	2003/10/10	稼働中
23100 - 05-2	愛知県	名古屋市	猪子石工場	2号炉	焼却	全連続	300	12.5	B F	2002/4/1	0.0003	2003/11/12	稼働中
23201 - 02-1	愛知県	豊橋市	豊橋市資源化センター(3号炉)	1号炉	焼却	全連続	150	6.25	B F	1991/3/1	0.014	2003/7/24	稼働中
23201 - 03-1	愛知県	豊橋市	豊橋市資源化センター(1,2号炉)	1号炉	熔融	全連続	200	8.33	B F	2002/4/1	0.003	2003/7/25	稼働中
23201 - 03-2	愛知県	豊橋市	豊橋市資源化センター(1,2号炉)	2号炉	熔融	全連続	200	8.33	B F	2002/4/1	0.0011	2003/7/24	稼働中
23202 - 01-1	愛知県	岡崎市	岡崎市八帖クリーンセンター2号炉	1号炉	焼却	全連続	150	6.25	B F	1973/5/1	0.0002	2003/10/17	稼働中
23202 - 02-1	愛知県	岡崎市	岡崎市中央クリーンセンター	1号炉	焼却	全連続	120	5	E P	1988/12/15	0.11	2003/10/29	稼働中
23202 - 02-2	愛知県	岡崎市	岡崎市中央クリーンセンター	2号炉	焼却	全連続	120	5	E P	1988/12/15	0.22	2003/10/30	稼働中
23202 - 03-1	愛知県	岡崎市	岡崎市八帖クリーンセンター1号炉	1号炉	焼却	全連続	100	4.16	B F	1996/2/26	0.21	2003/10/16	稼働中
23203 - 01-1	愛知県	一宮市	一宮市環境センター	1号炉	焼却	全連続	150	6.25	B F	1998/4/1	-	-	稼働中
23203 - 01-2	愛知県	一宮市	一宮市環境センター	2号炉	焼却	全連続	150	6.25	B F	1998/4/1	0.16	2003/11/27	稼働中
23203 - 01-3	愛知県	一宮市	一宮市環境センター	3号炉	焼却	全連続	150	6.25	B F	1998/4/1	0.0002	2003/11/28	稼働中
23205 - 01-1	愛知県	半田市	半田市クリーンセンター	1号炉	焼却	全連続	75	3.125	B F	1991/3/1	0.5	2003/05/23	稼働中
23205 - 01-2	愛知県	半田市	半田市クリーンセンター	2号炉	焼却	全連続	75	3.125	B F	1991/3/1	0.47	2003/06/27	稼働中

市町村用個別データ(平成14年12月1日～平成15年11月30日)

施設コード	都道府県名	市町村・組合名	施設名	炉番号	施設の種類	炉型式	処理能力 (t/日)	処理能力 (t/h)	集じん器	稼働開始 年月日	排ガス中の ダイオキシン類濃度 (ng-TEQ/m ³ N)	測定年月日	平成15年 11月30日 時点の稼働状況
23206 - 02-1	愛知県	春日井市	春日井市クリーンセンター(1,2号炉)	1号炉	焼却	全連続	130	5.42	B F	1991/3/1	0.11	2003/07/03	稼働中
23206 - 02-2	愛知県	春日井市	春日井市クリーンセンター(1,2号炉)	2号炉	焼却	全連続	130	5.42	B F	1991/3/1	0.21	2003/07/11	休止中
23206 - 03-1	愛知県	春日井市	春日井市クリーンセンター(3,4号炉)	1号炉	焼却	全連続	140	5.83	B F	2002/10/1	0.0003	2003/07/03	稼働中
23206 - 03-2	愛知県	春日井市	春日井市クリーンセンター(3,4号炉)	2号炉	焼却	全連続	140	5.83	B F	2002/10/1	0.0001	2003/07/11	稼働中
23211 - 01-1	愛知県	豊田市	渡刈清掃工場	1号炉	焼却	全連続	110	4.58	B F	1987/4/1	0.031	2003/09/17	稼働中
23211 - 01-2	愛知県	豊田市	渡刈清掃工場	2号炉	焼却	全連続	110	4.58	B F	1987/4/1	0	2003/09/17	稼働中
23212 - 01-1	愛知県	安城市	安城市環境クリーンセンター	1号炉	焼却	全連続	120	5	B F	1997/3/20	0.0002	2003/09/19	稼働中
23212 - 01-2	愛知県	安城市	安城市環境クリーンセンター	2号炉	焼却	全連続	120	5	B F	1997/3/20	0	2003/09/19	稼働中
23214 - 01-1	愛知県	蒲郡市	蒲郡市クリーンセンター	1号炉	焼却	全連続	65	2.7	B F	1997/4/1	1.4	2003/11/12	稼働中
23214 - 01-2	愛知県	蒲郡市	蒲郡市クリーンセンター	2号炉	焼却	全連続	65	2.7	B F	1997/4/1	2.3	2003/09/03	稼働中
23215 - 01-1	愛知県	犬山市	犬山市都市美化センター	1号炉	焼却	准連続	45	2.8	E P	1983/4/1	0.056	2003/10/29	稼働中
23215 - 01-2	愛知県	犬山市	犬山市都市美化センター	2号炉	焼却	准連続	45	2.8	E P	1983/4/1	0.092	2003/10/01	稼働中
23218 - 01-1	愛知県	尾西市	尾西市清掃事業所じん芥処理施設	1号炉	焼却	准連続	30	1.875	B F	1991/4/1	0.0021	2003/11/10	稼働中
23218 - 01-2	愛知県	尾西市	尾西市清掃事業所じん芥処理施設	2号炉	焼却	准連続	30	1.875	B F	1991/4/1	0.019	2003/11/10	稼働中
23222 - 01-1	愛知県	東海市	東海市清掃センター	1号炉	焼却	全連続	80	3.3	B F	1995/12/1	0.52	2003/09/25	稼働中
23222 - 01-2	愛知県	東海市	東海市清掃センター	2号炉	焼却	全連続	80	3.3	B F	1995/12/1	0.55	2003/07/22	稼働中
23224 - 02-1	愛知県	知多市	知多市清掃センター	1号炉	熔融	全連続	65	2.7	B F	2003/8/28	0.0048	2003/07/18	稼働中
23224 - 02-2	愛知県	知多市	知多市清掃センター	2号炉	熔融	全連続	65	2.7	B F	2003/8/28	0.011	2003/07/18	稼働中
23231 - 01-1	愛知県	田原市	赤羽根環境センター	1号炉	焼却	機械化バッチ	5	0.625	B F	1994/11/1	1.2	2003/11/07	稼働中
23836 - 02-1	愛知県	新城広域事務組合	新城広域クリーンセンター	1号炉	焼却	全連続	30	1.25	B F	2000/2/1	0.0005	2003/05/29	稼働中
23836 - 02-2	愛知県	新城広域事務組合	新城広域クリーンセンター	2号炉	焼却	全連続	30	1.25	B F	2000/2/1	0	2003/08/11	稼働中
23837 - 01-1	愛知県	東部知多衛生組合	東部知多クリーンセンター	1号炉	焼却	全連続	80	3.3	B F	1988/9/20	0.0069	2003/10/23	稼働中
23837 - 01-2	愛知県	東部知多衛生組合	東部知多クリーンセンター	2号炉	焼却	全連続	80	3.3	B F	1988/9/20	0.0023	2003/09/25	稼働中

市町村用個別データ(平成14年12月1日～平成15年11月30日)

施設コード	都道府県名	市町村・組合名	施設名	炉番号	施設の種類	炉型式	処理能力 (t/日)	処理能力 (t/h)	集じん器	稼働開始 年月日	排ガス中の ダイオキシン類濃度 (ng-TEQ/m ³ N)	測定年月日	平成15年 11月30日 時点の稼働状況
23837 - 01-3	愛知県	東部知多衛生組合	東部知多クリーンセンター	3号炉	焼却	全連続	80	3.3	B F	1988/9/20	0.0031	2003/09/24	稼働中
23838 - 01-1	愛知県	衣浦衛生組合	クリーンセンター衣浦	1号炉	焼却	全連続	95	3.958	B F	1995/10/1	0.042	2003/09/10	稼働中
23838 - 01-2	愛知県	衣浦衛生組合	クリーンセンター衣浦	2号炉	焼却	全連続	95	3.958	B F	1995/10/1	0.17	2003/09/09	稼働中
23841 - 01-1	愛知県	常滑武豊衛生組合	常滑武豊衛生組合クリーンセンター	1号炉	焼却	全連続	75	3.125	B F	1989/11/5	0.082	2003/09/12	稼働中
23841 - 01-2	愛知県	常滑武豊衛生組合	常滑武豊衛生組合クリーンセンター	2号炉	焼却	全連続	75	3.125	B F	1989/11/5	0.078	2003/09/12	稼働中
23843 - 02-1	愛知県	豊川宝飯衛生組合	豊川宝飯衛生組合 清掃工場 A棟	1号炉	焼却	全連続	67	2.79	B F	1991/2/12	0.52	2003/09/29	稼働中
23843 - 02-2	愛知県	豊川宝飯衛生組合	豊川宝飯衛生組合 清掃工場 A棟	2号炉	焼却	全連続	67	2.79	B F	1991/2/12	0.3	2003/09/16	稼働中
23843 - 03-1	愛知県	豊川宝飯衛生組合	豊川宝飯衛生組合 清掃工場 B棟	1号炉	熔融	全連続	65	2.71	B F	2003/4/1	0.0042	2003/10/21	稼働中
23843 - 03-2	愛知県	豊川宝飯衛生組合	豊川宝飯衛生組合 清掃工場 B棟	2号炉	熔融	全連続	65	2.71	B F	2003/4/1	0.0056	2003/10/22	稼働中
23848 - 01-1	愛知県	尾張東部衛生組合	晴丘センター(ごみ焼却施設)	1号炉	焼却	全連続	150	6.25	B F	1992/4/1	0.011	2003/11/27	稼働中
23848 - 01-2	愛知県	尾張東部衛生組合	晴丘センター(ごみ焼却施設)	2号炉	焼却	全連続	150	6.25	B F	1992/4/1	0.0046	2003/11/28	稼働中
23848 - 02-1	愛知県	尾張東部衛生組合	晴丘センター(熱分解熔融処理施設)	1号炉	熔融	全連続	24	1	B F	1998/6/1	0.0009	2003/02/26	休止中
23849 - 02-1	愛知県	海部津島環境事務組合	八穂クリーンセンター	1号炉	焼却	全連続	110	4.58	B F	2002/6/1	0	2003/11/07	稼働中
23849 - 02-2	愛知県	海部津島環境事務組合	八穂クリーンセンター	2号炉	焼却	全連続	110	4.58	B F	2002/6/1	-	-	稼働中
23849 - 02-3	愛知県	海部津島環境事務組合	八穂クリーンセンター	3号炉	焼却	全連続	110	4.58	B F	2002/6/1	0	2003/10/24	稼働中
23851 - 01-1	愛知県	小牧岩倉衛生組合	環境センター	1号炉	焼却	全連続	150	6.25	E P	1985/1/4	0.12	2003/05/23	稼働中
23851 - 01-2	愛知県	小牧岩倉衛生組合	環境センター	2号炉	焼却	全連続	150	6.25	E P	1985/1/4	0.12	2003/05/23	稼働中
23853 - 01-1	愛知県	知多南部衛生組合	知多南部クリーンセンター	1号炉	焼却	准連続	37.5	2.344	B F	1998/4/1	0.88	2003/01/21	稼働中
23853 - 01-2	愛知県	知多南部衛生組合	知多南部クリーンセンター	2号炉	焼却	准連続	37.5	2.344	B F	1998/4/1	0.73	2003/01/21	稼働中
23858 - 01-1	愛知県	刈谷知立環境組合	刈谷知立環境組合 クリーンセンター	1号炉	焼却	全連続	120	5	E P	1985/11/6	0.27	2003/09/18	稼働中
23858 - 01-2	愛知県	刈谷知立環境組合	刈谷知立環境組合 クリーンセンター	2号炉	焼却	全連続	120	5	E P	1985/11/6	0.18	2003/09/18	稼働中
23859 - 01-1	愛知県	江南丹羽環境管理組合	環境美化センター	1号炉	焼却	全連続	75	3.125	B F	1982/11/1	0.24	2003/11/21	稼働中
23859 - 01-2	愛知県	江南丹羽環境管理組合	環境美化センター	2号炉	焼却	全連続	75	3.125	B F	1982/11/1	0.54	2003/11/21	稼働中

市町村用個別データ(平成14年12月1日～平成15年11月30日)

施設コード	都道府県名	市町村・組合名	施設名	炉番号	施設の種類	炉型式	処理能力 (t/日)	処理能力 (t/h)	集じん器	稼働開始 年月日	排ガス中の ダイオキシン類濃度 (ng-TEQ/m ³ N)	測定年月日	平成15年 11月30日 時点の稼働状況
23869 - 01-1	愛知県	北設広域事務組合	中田クリーンセンター	1号炉	焼却	機械化バッチ	10	1.25	B F	1992/4/1	-	-	稼働中
23869 - 01-2	愛知県	北設広域事務組合	中田クリーンセンター	2号炉	焼却	機械化バッチ	10	1.25	B F	1992/4/1	0.34	2002/12/06	稼働中
23874 - 01-1	愛知県	西春日井郡東部衛生組合	環境美化センター	1号炉	焼却	全連続	90	3.75	B F	1973/3/17	0	2003/08/28	稼働中
23874 - 02-1	愛知県	西春日井郡東部衛生組合	環境美化センター	1号炉	焼却	全連続	90	3.75	B F	1982/3/31	0.0007	2003/08/28	稼働中
23883 - 01-1	愛知県	豊田加茂広域市町村圏事務処理組合	豊田加茂清掃センター藤岡プラント	1号炉	焼却	全連続	75	3.125	B F	1979/4/1	0.1	2003/07/11	稼働中
23883 - 01-2	愛知県	豊田加茂広域市町村圏事務処理組合	豊田加茂清掃センター藤岡プラント	2号炉	焼却	全連続	75	3.125	B F	1979/4/1	0.011	2003/07/11	稼働中
23883 - 02-1	愛知県	豊田加茂広域市町村圏事務処理組合	豊田加茂清掃センター藤岡プラント	1号炉	焼却	全連続	90	3.75	B F	1994/11/1	0.14	2003/07/10	稼働中
23887 - 01-1	愛知県	尾三衛生組合	尾三衛生組合 東郷美化センター	1号炉	焼却	全連続	100	4.17	B F	1997/8/20	0.058	2003/06/03	稼働中
23887 - 01-2	愛知県	尾三衛生組合	尾三衛生組合 東郷美化センター	2号炉	焼却	全連続	100	4.17	B F	1997/8/20	0.0091	2003/08/22	稼働中
23921 - 03-1	愛知県	西尾幡豆広域連合	西尾幡豆クリーンセンター	1号炉	焼却	全連続	65	2.708	B F	2000/4/1	0.0004	2003/11/12	稼働中
23921 - 03-2	愛知県	西尾幡豆広域連合	西尾幡豆クリーンセンター	2号炉	焼却	全連続	65	2.708	B F	2000/4/1	0.001	2003/10/24	稼働中
23921 - 03-3	愛知県	西尾幡豆広域連合	西尾幡豆クリーンセンター	3号炉	焼却	全連続	65	2.708	B F	2000/4/1	0.0009	2003/10/24	稼働中
23924 - 01-1	愛知県	稲沢中島広域事務組合	稲沢清掃工場	1号炉	焼却	全連続	60	2.5	B F	2000/3/15	0.0004	2003/07/14	稼働中
23924 - 01-2	愛知県	稲沢中島広域事務組合	稲沢清掃工場	2号炉	焼却	全連続	60	2.5	B F	2000/3/15	0	2003/06/03	稼働中
23924 - 01-3	愛知県	稲沢中島広域事務組合	稲沢清掃工場	3号炉	焼却	全連続	60	2.5	B F	2000/3/15	0	2003/06/03	稼働中