

市町村用個別データ(平成14年12月1日～平成15年11月30日)

施設コード	都道府県名	市町村・組合名	施設名	炉番号	施設の種類	炉型式	処理能力 (t/日)	処理能力 (t/h)	集じん器	稼働開始 年月日	排ガス中の ダイオキシン類濃度 (ng-TEQ/m ³ N)	測定年月日	平成15年 11月30日 時点の稼働状況
34100 - 02-1	広島県	広島市	中工場	1号炉(2号炉と共通)	焼却	全連続	200	8.33	E P	1976/8/2	0.1	2003/8/18	稼働中
34100 - 02-2	広島県	広島市	中工場	2号炉(1号炉と共通)	焼却	全連続	200	8.33	E P	1976/8/2	0.1	2003/8/18	稼働中
34100 - 03-1	広島県	広島市	佐伯工場1系	1号炉	焼却	全連続	45	1.875	B F	1980/12/29	0.3	2003/8/19	稼働中
34100 - 04-1	広島県	広島市	安佐南工場	1号炉(2号炉と共通)	焼却	全連続	100	4.17	E P	1983/3/10	0.24	2003/7/29	稼働中
34100 - 04-2	広島県	広島市	安佐南工場	2号炉(1号炉と共通)	焼却	全連続	100	4.17	E P	1983/3/10	0.24	2003/7/29	稼働中
34100 - 05-1	広島県	広島市	南工場	1号炉	焼却	全連続	150	6.25	E P	1988/6/1	0.36	2003/9/04	稼働中
34100 - 05-2	広島県	広島市	南工場	2号炉	焼却	全連続	150	6.25	E P	1988/6/1	0.33	2003/9/04	稼働中
34100 - 06-1	広島県	広島市	安佐北工場	1号炉	焼却	全連続	100	4.17	E P	1990/4/1	0.18	2003/9/24	稼働中
34100 - 06-2	広島県	広島市	安佐北工場	2号炉	焼却	全連続	100	4.17	E P	1990/4/1	0.13	2003/9/24	稼働中
34100 - 07-1	広島県	広島市	佐伯工場2・3系	1号炉(2号炉と共通)	焼却	全連続	45	1.875	B F	1984/12/2	0.055	2003/8/12	稼働中
34100 - 07-2	広島県	広島市	佐伯工場2・3系	2号炉(1号炉と共通)	焼却	全連続	45	1.875	B F	1984/12/2	0.055	2003/8/12	稼働中
34202 - 01-1	広島県	呉市	クリーンセンターくれ	1号炉	焼却	全連続	126.8	5.28	B F	2002/12/1	0.018	2003/8/28	稼働中
34202 - 01-2	広島県	呉市	クリーンセンターくれ	2号炉	焼却	全連続	126.8	5.28	B F	2002/12/1	0.0089	2003/11/21	稼働中
34202 - 01-3	広島県	呉市	クリーンセンターくれ	3号炉	焼却	全連続	126.8	5.28	B F	2002/12/1	0.0024	2003/11/21	稼働中
34204 - 01-1	広島県	三原市	三原市清掃工場	1号炉	焼却	准連続	60	3.75	B F	1999/4/1	0.37	2002/12/10	稼働中
34204 - 01-2	広島県	三原市	三原市清掃工場	2号炉	焼却	准連続	60	3.75	B F	1999/4/1	0.37	2002/12/10	稼働中
34205 - 01-1	広島県	尾道市	尾道市クリーンセンター	1号炉	焼却	准連続	60	3.75	B F	1994/3/1	0.045	2003/10/29	稼働中
34205 - 01-2	広島県	尾道市	尾道市クリーンセンター	2号炉	焼却	准連続	60	3.75	B F	1994/3/1	0.059	2003/11/19	稼働中
34207 - 01-1	広島県	福山市	西部清掃工場	1号炉(2号炉と共通)	焼却	全連続	75	3.125	B F	1980/9/1	0.0005	2003/10/23	稼働中
34207 - 01-2	広島県	福山市	西部清掃工場	2号炉(1号炉と共通)	焼却	全連続	75	3.125	B F	1980/9/1	0.0005	2003/10/23	稼働中
34207 - 02-1	広島県	福山市	箕沖清掃工場	1号炉(2号炉と共通)	焼却	全連続	150	6.25	E P	1985/8/1	1	2003/10/10	稼働中
34207 - 02-2	広島県	福山市	箕沖清掃工場	2号炉(1号炉と共通)	焼却	全連続	150	6.25	E P	1985/8/1	1	2003/10/10	稼働中
34207 - 03-1	広島県	福山市	新市クリーンセンター	1号炉(2号炉と共通)	焼却	機械化バッチ	15	1.875	B F	1994/4/1	1.5	2003/09/18	稼働中

市町村用個別データ(平成14年12月1日～平成15年11月30日)

施設コード	都道府県名	市町村・組合名	施設名	炉番号	施設の種類	炉型式	処理能力 (t/日)	処理能力 (t/h)	集じん器	稼働開始 年月日	排ガス中の ダイオキシン類濃度 (ng-TEQ/m ³ N)	測定年月日	平成15年 11月30日 時点の稼働状況
34207 - 03-2	広島県	福山市	新市クリーンセンター	2号炉(1号炉と共通)	焼却	機械化バッチ	15	1.875	B F	1994/4/1	1.5	2003/09/18	稼働中
34213 - 01-1	広島県	廿日市市	廿日市市清掃センター	1号炉	焼却	准連続	47.5	2.96	E P	1990/3/20	1	2003/10/09	稼働中
34213 - 01-2	広島県	廿日市市	廿日市市清掃センター	2号炉	焼却	准連続	47.5	2.96	E P	1990/3/20	0.79	2003/10/10	稼働中
34213 - 02-1	広島県	廿日市市(旧佐伯町分)	佐伯クリーンセンター	1号炉	焼却	機械化バッチ	7.5	0.937	B F	1999/4/1	0.11	2003/06/17	稼働中
34213 - 02-2	広島県	廿日市市(旧佐伯町分)	佐伯クリーンセンター	2号炉	焼却	機械化バッチ	7.5	0.937	B F	1999/4/1	0.057	2003/06/18	稼働中
34323 - 01-1	広島県	大野町	大野町清掃センター	1号炉	焼却	准連続	30	1.25	B F	1997/1/4	1.4	2003/08/29	稼働中
34323 - 01-2	広島県	大野町	大野町清掃センター	2号炉	焼却	准連続	30	1.25	B F	1997/1/4	2.9	2003/08/08	稼働中
34421 - 01-1	広島県	本郷町	本郷町可燃物処理センター	1号炉	焼却	機械化バッチ	13	1.625	B F	1993/10/7	0.35	2003/10/22	稼働中
34421 - 01-2	広島県	本郷町	本郷町可燃物処理センター	2号炉	焼却	機械化バッチ	13	1.625	B F	1993/10/7	0.35	2003/10/23	稼働中
34801 - 01-1	広島県	音戸町倉橋町広域行政組合	日附環境美化センター	1号炉(2号炉と共通)	焼却	機械化バッチ	15.5	1.937	B F	1995/3/31	-	-	稼働中
34801 - 01-2	広島県	音戸町倉橋町広域行政組合	日附環境美化センター	2号炉(1号炉と共通)	焼却	機械化バッチ	15.5	1.937	B F	1995/3/1	-	-	稼働中
34838 - 01-1	広島県	庄原市外五ヶ町連合衛生施設組合	備北クリーンセンター	1号炉(2号炉と共通)	焼却	機械化バッチ	20	2.5	B F	1990/4/1	0.21	2003/05/28	稼働中
34838 - 01-2	広島県	庄原市外五ヶ町連合衛生施設組合	備北クリーンセンター	2号炉(1号炉と共通)	焼却	機械化バッチ	20	2.5	B F	1990/4/1	0.21	2003/05/28	稼働中
34839 - 01-1	広島県	安芸地区衛生施設管理組合	安芸クリーンセンター	1号炉	熔融	全連続	65	2.7	B F	2002/12/1	0.0043	2003/07/01	稼働中
34839 - 01-2	広島県	安芸地区衛生施設管理組合	安芸クリーンセンター	2号炉	熔融	全連続	65	2.7	B F	2002/12/1	0.0018	2003/07/03	稼働中
34842 - 01-1	広島県	山県郡西部衛生組合	ポックルくろだおクリーンセンター	1号炉	焼却	機械化バッチ	13	1.6	B F	1996/3/31	0.21	2003/09/19	稼働中
34842 - 01-2	広島県	山県郡西部衛生組合	ポックルくろだおクリーンセンター	2号炉	焼却	機械化バッチ	13	1.6	B F	1996/3/31	0.32	2003/09/13	稼働中
34867 - 01-1	広島県	双三清掃施設組合	三次環境クリーンセンター	1号炉	焼却	准連続	30	1.875	B F	1996/10/1	0.1	2002/12/20	稼働中
34867 - 01-2	広島県	双三清掃施設組合	三次環境クリーンセンター	2号炉	焼却	准連続	30	1.875	B F	1996/10/1	0.044	2002/12/20	稼働中
34869 - 01-1	広島県	因島市瀬戸田町衛生施設組合	因瀬クリーンセンター	1号炉(2号炉と共通)	焼却	准連続	25	1.56	E P	1990/11/1	0.31	2003/11/13	稼働中
34869 - 01-2	広島県	因島市瀬戸田町衛生施設組合	因瀬クリーンセンター	2号炉(1号炉と共通)	焼却	准連続	25	1.56	E P	1990/11/1	0.31	2003/11/13	稼働中
34871 - 01-1	広島県	竹原広域行政組合	竹原安芸津環境センター	1号炉	焼却	准連続	35	2.19	B F	1991/4/1	1.1	2003/07/09	稼働中
34871 - 01-2	広島県	竹原広域行政組合	竹原安芸津環境センター	2号炉	焼却	准連続	35	2.19	B F	1991/4/1	1.1	2003/07/09	稼働中

市町村用個別データ(平成14年12月1日～平成15年11月30日)

施設コード	都道府県名	市町村・組合名	施設名	炉番号	施設の種類	炉型式	処理能力 (t/日)	処理能力 (t/h)	集じん器	稼働開始 年月日	排ガス中の ダイオキシン類濃度 (ng-TEQ/m ³ N)	測定年月日	平成15年 11月30日 時点の稼働状況
34871-02-1	広島県	竹原広域行政組合	大崎上島環境センター	1号炉(2号炉と共通)	焼却	機械化バッチ	7.5	0.937	B F	1991/4/1	-	-	稼働中
34871-02-2	広島県	竹原広域行政組合	大崎上島環境センター	2号炉(1号炉と共通)	焼却	機械化バッチ	7.5	0.937	B F	1991/4/1	-	-	稼働中
34881-01-1	広島県	福山沼隈広域行政組合	福山沼隈広域行政組合ごみ処理場	1号炉	焼却	機械化バッチ	15	1.875	E P+M C	1982/10/1	-	-	稼働中
34883-01-1	広島県	芸予衛生組合	芸予環境衛生センターごみ処理施設	1号炉	焼却	機械化バッチ	7	0.8	B F	1997/4/1	0.87	2003/11/14	稼働中
34886-01-1	広島県	深品環境衛生組合	深品クリーンセンター	1号炉	焼却	准連続	40	2.5	B F	1994/12/10	0.56	2003/10/25	稼働中
34886-01-2	広島県	深品環境衛生組合	深品クリーンセンター	2号炉	焼却	准連続	40	2.5	B F	1994/12/10	-	-	稼働中
34901-01-1	広島県	賀茂広域行政組合	賀茂環境衛生センター	1号炉	焼却	全連続	75	3.125	E P	1985/10/1	-	-	休止中
34901-01-2	広島県	賀茂広域行政組合	賀茂環境衛生センター	2号炉	焼却	全連続	75	3.125	B F	1985/10/1	*	*	休止中
34901-02-1	広島県	賀茂広域行政組合	賀茂環境衛生センター	1号炉	焼却	全連続	150	6.25	B F	2001/4/1	0.004	2003/10/07	稼働中
34908-01-1	広島県	芸北広域環境施設組合	芸北広域きれいセンター	1号炉	焼却	准連続	22	1.375	B F	1995/4/3	0.27	2003/11/08	稼働中
34908-01-2	広島県	芸北広域環境施設組合	芸北広域きれいセンター	2号炉	焼却	准連続	22	1.375	B F	1995/4/3	0.24	2003/11/19	稼働中