

市町村用個別データ(平成14年12月1日～平成15年11月30日)

施設コード	都道府県名	市町村・組合名	施設名	炉番号	施設の種類	炉型式	処理能力 (t/日)	処理能力 (t/h)	集じん器	稼働開始 年月日	排ガス中の ダイオキシン類濃度 (ng-TEQ/m ³ N)	測定年月日	平成15年 11月30日 時点の稼働状況
03201 - 20-1	岩手県	盛岡市	盛岡市クリーンセンター	1号炉	焼却	全連続	135	5.625	B F	1998/4/1	0.044	2003/6/20	稼働中
03201 - 20-2	岩手県	盛岡市	盛岡市クリーンセンター	2号炉	焼却	全連続	135	5.625	B F	1998/4/1	0.0008	2003/4/11	稼働中
03201 - 20-3	岩手県	盛岡市	盛岡市クリーンセンター	3号炉	焼却	全連続	135	5.625	B F	1998/4/1	0.052	2003/8/29	稼働中
03206 - 07-1	岩手県	北上市	北上市清掃事業所	1号炉	焼却	全連続	52.5	2.19	B F	1987/4/1	0.016	2003/08/28	稼働中
03206 - 07-2	岩手県	北上市	北上市清掃事業所	2号炉	焼却	全連続	52.5	2.19	B F	1987/4/1	0.03	2003/08/27	稼働中
03210 - 05-1	岩手県	陸前高田市	陸前高田市清掃センター	1号炉	焼却	准連続	30	1.875	B F	1984/4/1	0	2003/10/06	稼働中
03210 - 05-2	岩手県	陸前高田市	陸前高田市清掃センター	2号炉	焼却	准連続	30	1.875	B F	1984/4/1	0	2003/09/05	稼働中
03211 - 01-1	岩手県	釜石市	釜石市清掃工場	1号炉	熔融	全連続	50	2.08	B F	1979/9/1	-	-	稼働中
03211 - 01-2	岩手県	釜石市	釜石市清掃工場	2号炉	熔融	全連続	50	2.08	B F	1979/9/1	0.58	2003/11/17	稼働中
03301 - 17-1	岩手県	雫石町	雫石町清掃センター	1号炉	焼却	機械化バッチ	12.5	1.56	B F	1995/4/1	0.015	2002/12/13	稼働中
03301 - 17-2	岩手県	雫石町	雫石町清掃センター	2号炉	焼却	機械化バッチ	12.5	1.56	B F	1995/4/1	0.006	2002/12/03	稼働中
03302 - 13-1	岩手県	葛巻町	葛巻町清掃センター	1号炉	焼却	機械化バッチ	10	1.25	B F	1993/11/1	0.96	2003/10/30	稼働中
03305 - 23-1	岩手県	滝沢村	滝沢村清掃センター	1号炉	熔融	全連続	50	2.08	B F	2002/10/1	0.055	2003/09/24	稼働中
03305 - 23-2	岩手県	滝沢村	滝沢村清掃センター	2号炉	熔融	全連続	50	2.08	B F	2002/10/1	-	-	稼働中
03461 - 12-1	岩手県	大槌町	大槌町清掃事業所	1号炉	焼却	機械化バッチ	12.5	1.56	B F	1992/5/1	0.89	2003/10/22	稼働中
03461 - 12-2	岩手県	大槌町	大槌町清掃事業所	2号炉	焼却	機械化バッチ	12.5	1.56	B F	1992/5/1	0.64	2003/10/23	稼働中
03820 - 14-1	岩手県	胆江地区広域行政組合	胆江地区衛生センターごみ焼却処理施設	1号炉	焼却	全連続	120	5	B F	1994/10/1	0.018	2003/09/04	稼働中
03820 - 14-2	岩手県	胆江地区広域行政組合	胆江地区衛生センターごみ焼却処理施設	2号炉	焼却	全連続	120	5	B F	1994/10/1	0.0054	2003/10/02	稼働中
03824 - 22-1	岩手県	東磐環境組合	大東清掃センター	1号炉	焼却	全連続	40	1.66	B F	1999/9/1	0.0098	2003/09/25	稼働中
03824 - 22-2	岩手県	東磐環境組合	大東清掃センター	2号炉	焼却	全連続	40	1.66	B F	1999/9/1	0	2003/09/25	稼働中
03828 - 18-1	岩手県	二戸地区広域行政事務組合	二戸地区クリーンセンター	1号炉	焼却	准連続	30	1.875	B F	1995/7/25	4	2002/12/17	稼働中
03828 - 18-2	岩手県	二戸地区広域行政事務組合	二戸地区クリーンセンター	2号炉	焼却	准連続	30	1.875	B F	1995/7/25	8.5	2002/12/17	稼働中
03832 - 09-1	岩手県	遠野地区厚生施設組合	清養園清掃センター	1号炉	焼却	准連続	40	2.5	B F	1988/4/1	0.75	2003/10/16	稼働中

市町村用個別データ(平成14年12月1日～平成15年11月30日)

施設コード	都道府県名	市町村・組合名	施設名	炉番号	施設の種類	炉型式	処理能力 (t/日)	処理能力 (t/h)	集じん器	稼働開始 年月日	排ガス中の ダイオキシン類濃度 (ng-TEQ/m ³ N)	測定年月日	平成15年 11月30日 時点の稼働状況
03833 - 19-1	岩手県	岩手・玉山環境組合	岩手・玉山清掃事務所	1号炉	焼却	機械化バッチ	14	1.75	E P	1997/4/1	0.13	2003/08/20	稼働中
03833 - 19-2	岩手県	岩手・玉山環境組合	岩手・玉山清掃事務所	2号炉	焼却	機械化バッチ	14	1.75	E P	1997/4/1	0.17	2003/08/21	稼働中
03835 - 06-1	岩手県	久慈地区広域行政事務組合	久慈地区清掃センターごみ焼却場	1号炉	焼却	全連続	60	2.5	B F	1986/4/1	0.038	2003/10/31	稼働中
03835 - 06-2	岩手県	久慈地区広域行政事務組合	久慈地区清掃センターごみ焼却場	2号炉	焼却	全連続	60	2.5	B F	1986/3/1	0.047	2003/10/10	稼働中
03840 - 24-1	岩手県	盛岡・紫波地区環境施設組合	ごみ焼却施設	1号炉	熔融	全連続	80	3.333	B F	2003/4/1	0.0029	2003/07/24	稼働中
03840 - 24-2	岩手県	盛岡・紫波地区環境施設組合	ごみ焼却施設	2号炉	熔融	全連続	80	3.333	B F	2003/4/1	0.0016	2003/07/23	稼働中
03843 - 21-1	岩手県	西根地区衛生事務組合	西根地区清掃センター	1号炉	焼却	機械化バッチ	25	3.125	B F	1998/4/1	0.073	2003/11/27	稼働中
03843 - 21-2	岩手県	西根地区衛生事務組合	西根地区清掃センター	2号炉	焼却	機械化バッチ	25	3.125	B F	1998/4/1	0.061	2003/11/28	稼働中
03851 - 03-1	岩手県	一関地方衛生組合	草ヶ沢清掃工場	1号炉	焼却	全連続	75	3.125	E P	1981/4/1	0.025	2003/08/05	稼働中
03851 - 03-2	岩手県	一関地方衛生組合	草ヶ沢清掃工場	2号炉	焼却	全連続	75	3.125	E P	1981/4/1	0.037	2003/08/04	稼働中
03867 - 16-1	岩手県	宮古地区広域行政組合	宮古清掃センター	1号炉	焼却	全連続	93	3.875	B F	1994/7/1	0.1	2003/09/18	稼働中
03867 - 16-2	岩手県	宮古地区広域行政組合	宮古清掃センター	2号炉	焼却	全連続	93	3.875	B F	1994/7/1	0.24	2003/09/18	稼働中
03874 - 08-1	岩手県	花巻地区広域行政組合	ごみ焼却施設	1号炉	焼却	全連続	85.5	3.56	B F	1988/10/1	0.21	2003/10/31	稼働中
03874 - 08-2	岩手県	花巻地区広域行政組合	ごみ焼却施設	2号炉	焼却	全連続	85.5	3.56	B F	1988/10/1	0.17	2003/10/30	稼働中