

市町村用個別データ(平成14年12月1日～平成15年11月30日)

施設コード	都道府県名	市町村・組合名	施設名	炉番号	施設の種類	炉型式	処理能力 (t/日)	処理能力 (t/h)	集じん器	稼働開始 年月日	排ガス中の ダイオキシン類濃度 (ng-TEQ/m <sup>3</sup> N)	測定年月日	平成15年 11月30日 時点の稼働状況
37864 - 01-1	香川県	三豊地区広域市町村圏振興事務組合	三豊地区広域市町村圏振興事務組合クリーンセンター	1号炉	焼却	全連続	65	2.7	E P	1986/4/1	0.36	2003/07/23	稼働中
37864 - 01-2	香川県	三豊地区広域市町村圏振興事務組合	三豊地区広域市町村圏振興事務組合クリーンセンター	2号炉	焼却	全連続	65	2.7	E P	1986/4/1	0.68	2003/07/23	稼働中
37866 - 01-1	香川県	小豆地区広域行政事務組合	小豆島クリーンセンター	1号炉	焼却	准連続	25	1.56	B F	1994/4/1	2.6	2003/03/25	稼働中
37866 - 01-2	香川県	小豆地区広域行政事務組合	小豆島クリーンセンター	2号炉	焼却	准連続	25	1.56	B F	1994/4/1	0.7	2003/03/26	稼働中
37867 - 01-1	香川県	中讃広域行政事務組合	クリントピア丸亀	1号炉	焼却	全連続	130	5.4	B F	1997/4/1	0.13	2003/10/15	稼働中
37867 - 01-2	香川県	中讃広域行政事務組合	クリントピア丸亀	2号炉	焼却	全連続	130	5.4	B F	1997/4/1	0.081	2003/09/03	稼働中
37867 - 03-1	香川県	中讃広域行政事務組合	仲善クリーンセンター	1号炉	焼却	准連続	30	1.875	B F	1997/10/1	-	-	稼働中
37867 - 03-2	香川県	中讃広域行政事務組合	仲善クリーンセンター	2号炉	焼却	准連続	30	1.875	B F	1997/10/1	-	-	稼働中
37869 - 01-1	香川県	坂出・宇多津広域行政事務組合	角山環境センター	1号炉	焼却	全連続	82.5	3.44	B F	1985/9/1	0.097	2003/07/29	稼働中
37869 - 01-2	香川県	坂出・宇多津広域行政事務組合	角山環境センター	2号炉	焼却	全連続	82.5	3.44	B F	1985/9/1	0.057	2003/06/26	稼働中
37870 - 01-1	香川県	高松地区広域市町村圏振興事務組合	南部広域清掃センター	1号炉	焼却	准連続	60	3.75	B F	1979/3/*	0.022	2003/09/25	稼働中
37870 - 01-2	香川県	高松地区広域市町村圏振興事務組合	南部広域清掃センター	2号炉	焼却	准連続	60	3.75	B F	1993/3/24	0.075	2003/09/25	稼働中
37870 - 02-1	香川県	高松地区広域市町村圏振興事務組合	西部広域クリーンセンター	1号炉	焼却	全連続	140	5.833	E P	1988/4/1	0.062	2003/10/28	稼働中
37870 - 02-2	香川県	高松地区広域市町村圏振興事務組合	西部広域クリーンセンター	2号炉	焼却	全連続	140	5.833	E P	1989/4/1	0.011	2003/10/28	稼働中
37882 - 01-1	香川県	香川県東部清掃施設組合	香川東部溶融クリーンセンター	1号炉	溶融	全連続	65	2.7	B F	1997/6/1	0	2003/09/26	稼働中
37882 - 01-2	香川県	香川県東部清掃施設組合	香川東部溶融クリーンセンター	2号炉	溶融	全連続	65	2.7	B F	1997/6/1	0	2003/09/26	稼働中
37882 - 01-3	香川県	香川県東部清掃施設組合	香川東部溶融クリーンセンター	3号炉	溶融	全連続	65	2.7	B F	2002/4/1	0	2003/09/26	稼働中