

市町村用個別データ(平成14年12月1日～平成15年11月30日)

施設コード	都道府県名	市町村・組合名	施設名	炉番号	施設の種類	炉型式	処理能力 (t/日)	処理能力 (t/h)	集じん器	稼働開始 年月日	排ガス中の ダイオキシン類濃度 (ng-TEQ/m ³ N)	測定年月日	平成15年 11月30日 時点の稼働状況
39201 - 01-1	高知県	高知市	高知市清掃工場	1号炉	焼却	全連続	200	8.34	B F	2002/4/1	0.081	2003/06/19	稼働中
39201 - 01-2	高知県	高知市	高知市清掃工場	2号炉	焼却	全連続	200	8.34	B F	2002/4/1	0.012	2003/07/18	稼働中
39201 - 01-3	高知県	高知市	高知市清掃工場	3号炉	焼却	全連続	200	8.34	B F	2002/4/1	0.037	2003/06/20	稼働中
39307 - 01-1	高知県	芸西村	芸西村クリーンセンター	1号炉	焼却	機械化バッチ	6	0.75	B F	1988/4/1	2	2003/08/06	稼働中
39823 - 03-1	高知県	高吾北広域町村事務組合	高吾北清掃センター	1号炉	焼却	機械化バッチ	20	2.5	B F	1993/9/30	1.2	2003/11/20	稼働中
39823 - 03-2	高知県	高吾北広域町村事務組合	高吾北清掃センター	2号炉	焼却	機械化バッチ	20	2.5	B F	1993/9/30	2.4	2003/09/18	稼働中
39840 - 01-1	高知県	香南清掃組合	香南清掃組合ごみ焼却施設	1号炉	焼却	全連続	80	3.33	E P	1991/8/1	0.59	2003/07/10	稼働中
39840 - 01-2	高知県	香南清掃組合	香南清掃組合ごみ焼却施設	2号炉	焼却	全連続	80	3.33	E P	1991/8/1	2.5	2003/08/12	稼働中
39847 - 01-1	高知県	高幡西部衛生施設組合	クリーンセンター銀河	1号炉	焼却	機械化バッチ	12.5	2.5	B F	2002/12/1	0.032	2003/10/22	稼働中
39847 - 01-2	高知県	高幡西部衛生施設組合	クリーンセンター銀河	2号炉	焼却	機械化バッチ	12.5	2.5	B F	2002/12/1	0.033	2003/10/22	稼働中
39855 - 01-1	高知県	芸東衛生組合	佐喜浜クリーンセンター	1号炉	焼却	全連続	60	2.5	B F	1982/6/1	0.0003	2003/08/05	稼働中
39855 - 01-2	高知県	芸東衛生組合	佐喜浜クリーンセンター	2号炉	焼却	全連続	60	2.5	B F	1982/6/1	-	-	稼働中
39871 - 01-1	高知県	嶺北広域行政事務組合	嶺北広域清掃センター	1号炉	焼却	機械化バッチ	16	2	B F	1996/4/1	-	-	稼働中
39877 - 01-1	高知県	高知西部環境施設組合	高知西部環境施設組合	1号炉	熔融	全連続	70	2.9	B F	2002/12/2	0.0022	2003/08/19	稼働中
39877 - 01-2	高知県	高知西部環境施設組合	高知西部環境施設組合	2号炉	熔融	全連続	70	2.9	B F	2002/12/2	0.0017	2003/08/19	稼働中
39880 - 01-1	高知県	高知中央西部焼却処理事務組合	北原クリーンセンター	1号炉	焼却	全連続	60	2.5	B F	1998/4/1	0.044	2003/06/12	稼働中
39880 - 01-2	高知県	高知中央西部焼却処理事務組合	北原クリーンセンター	2号炉	焼却	全連続	60	2.5	B F	1998/4/1	0.0001	2003/06/27	稼働中