

市町村用個別データ(平成14年12月1日～平成15年11月30日)

| 施設コード | 都道府県名 | 市町村・組合名 | 施設名 | 炉番号 | 施設の種類 | 炉型式 | 処理能力 (t/日) | 処理能力 (t/h) | 集じん器 | 稼働開始 年月日 | 排ガス中の ダイオキシン類濃度 (ng-TEQ/m ³ N) | 測定年月日 | 平成15年 11月30日 時点の稼働状況 |
|------------|-------|----------------|-----------------|-------------|-------|--------|---------------|---------------|------------------|-------------|-------------------------------------------------|------------|----------------------------|
| 20201-01-1 | 長野県 | 長野市 | 長野市清掃センター | 1号炉 | 焼却 | 全連続 | 150 | 6.25 | B F | 1982/1/30 | 0.0008 | 2003/07/25 | 稼働中 |
| 20201-01-2 | 長野県 | 長野市 | 長野市清掃センター | 2号炉 | 焼却 | 全連続 | 150 | 6.25 | B F | 1982/1/30 | 0.0037 | 2003/07/23 | 稼働中 |
| 20201-01-3 | 長野県 | 長野市 | 長野市清掃センター | 3号炉 | 焼却 | 全連続 | 150 | 6.25 | B F | 1982/1/30 | 0.0002 | 2003/07/22 | 稼働中 |
| 20204-01-1 | 長野県 | 岡谷市 | 岡谷市清掃工場 | 1号炉 | 焼却 | 准連続 | 40 | 2.5 | B F | 1986/7/8 | 0.036 | 2003/09/02 | 稼働中 |
| 20204-01-2 | 長野県 | 岡谷市 | 岡谷市清掃工場 | 2号炉 | 焼却 | 准連続 | 40 | 2.5 | B F | 1986/7/8 | 0.076 | 2003/09/03 | 稼働中 |
| 20206-01-1 | 長野県 | 諏訪市 | 諏訪市清掃センター | 1号炉 | 焼却 | 准連続 | 40 | 2.5 | E P | 1987/4/1 | 0.87 | 2003/10/09 | 稼働中 |
| 20206-01-2 | 長野県 | 諏訪市 | 諏訪市清掃センター | 2号炉 | 焼却 | 准連続 | 40 | 2.5 | E P | 1987/4/1 | 1.7 | 2003/10/10 | 稼働中 |
| 20207-01-1 | 長野県 | 須坂市 | 須坂市清掃センター | 1号炉 | 焼却 | 機械化バッチ | 25 | 3.125 | B F | 1979/4/1 | 0.0065 | 2003/07/04 | 稼働中 |
| 20207-01-2 | 長野県 | 須坂市 | 須坂市清掃センター | 2号炉 | 焼却 | 機械化バッチ | 25 | 3.125 | B F | 1979/4/1 | 0 | 2003/07/04 | 稼働中 |
| 20212-01-1 | 長野県 | 大町市 | 大町市環境プラント | 1号炉 | 焼却 | 准連続 | 34.5 | 1.438 | B F | 1988/4/1 | 0.25 | 2003/10/10 | 稼働中 |
| 20212-01-2 | 長野県 | 大町市 | 大町市環境プラント | 2号炉 | 焼却 | 准連続 | 34.5 | 1.438 | B F | 1988/4/1 | 0.56 | 2003/10/10 | 稼働中 |
| 20361-01-1 | 長野県 | 下諏訪町 | 下諏訪町清掃センター | 1号炉 | 焼却 | 機械化バッチ | 18 | 2.25 | B F | 1988/4/1 | 0.088 | 2003/09/09 | 稼働中 |
| 20361-01-2 | 長野県 | 下諏訪町 | 下諏訪町清掃センター | 2号炉 | 焼却 | 機械化バッチ | 18 | 2.25 | B F | 1988/4/1 | 0.071 | 2003/09/09 | 稼働中 |
| 20813-01-1 | 長野県 | 川西保健衛生施設組合 | 川西清掃センター | 1号炉 | 焼却 | 機械化バッチ | 10 | 1.25 | B F | 1981/6/1 | 0.0009 | 2003/10/22 | 稼働中 |
| 20813-01-2 | 長野県 | 川西保健衛生施設組合 | 川西清掃センター | 2号炉 | 焼却 | 機械化バッチ | 10 | 1.25 | B F | 1981/6/1 | 0.0003 | 2003/10/22 | 稼働中 |
| 20821-01-1 | 長野県 | 葛尾組合 | 焼却施設 | 1号炉 | 焼却 | 准連続 | 40 | 5 | B F | 1979/4/1 | 0.0001 | 2002/12/04 | 稼働中 |
| 20821-01-2 | 長野県 | 葛尾組合 | 焼却施設 | 2号炉 | 焼却 | 准連続 | 40 | 5 | B F | 1979/4/1 | 0 | 2003/05/28 | 稼働中 |
| 20860-01-1 | 長野県 | 穂高広域施設組合 | 穂高クリーンセンター | 1号炉 | 焼却 | 准連続 | 50 | 3.125 | B F | 1994/9/1 | 0.17 | 2003/09/04 | 稼働中 |
| 20860-01-2 | 長野県 | 穂高広域施設組合 | 穂高クリーンセンター | 2号炉 | 焼却 | 准連続 | 50 | 3.125 | B F | 1994/9/1 | 0.13 | 2003/09/03 | 稼働中 |
| 20860-01-3 | 長野県 | 穂高広域施設組合 | 穂高クリーンセンター | 3号炉 | 焼却 | 准連続 | 50 | 3.125 | B F | 1994/9/1 | 0.075 | 2003/09/05 | 稼働中 |
| 20905-01-1 | 長野県 | 佐久市・軽井沢町清掃施設組合 | 佐久クリーンセンター | 1号炉 | 焼却 | 全連続 | 60 | 2.5 | B F | 1984/4/1 | 0.065 | 2003/08/21 | 稼働中 |
| 20905-01-2 | 長野県 | 佐久市・軽井沢町清掃施設組合 | 佐久クリーンセンター | 2号炉 | 焼却 | 全連続 | 60 | 2.5 | B F | 1984/4/1 | 0.17 | 2003/08/21 | 稼働中 |
| 20906-01-1 | 長野県 | 南佐久環境衛生組合 | 南佐久環境衛生組合清掃センター | 1号炉(2号炉と共通) | 焼却 | 機械化バッチ | 5 | 0.5 | M C +その他(濾過式集塵機) | 1979/10/1 | 0.53 | 2003/10/14 | 稼働中 |

市町村用個別データ(平成14年12月1日～平成15年11月30日)

| 施設コード | 都道府県名 | 市町村・組合名 | 施設名 | 炉番号 | 施設の種類 | 炉型式 | 処理能力 (t/日) | 処理能力 (t/h) | 集じん器 | 稼働開始 年月日 | 排ガス中の ダイオキシン類濃度 (ng-TEQ/m ³ N) | 測定年月日 | 平成15年 11月30日 時点の稼働状況 |
|--------------|-------|------------|-----------------|-------------|-------|--------|---------------|---------------|-----------------|-------------|-------------------------------------------------|------------|----------------------------|
| 20906 - 01-2 | 長野県 | 南佐久環境衛生組合 | 南佐久環境衛生組合清掃センター | 2号炉(1号炉と共通) | 焼却 | 機械化バッチ | 5 | 0.5 | M C+その他(濾過式集塵機) | 1979/10/1 | 0.53 | 2003/10/14 | 稼働中 |
| 20920 - 01-1 | 長野県 | 北部衛生施設組合 | 北部衛生クリーンセンター | 1号炉 | 焼却 | 機械化バッチ | 15 | 1.875 | B F | 1997/4/1 | 0.18 | 2003/07/25 | 稼働中 |
| 20920 - 01-2 | 長野県 | 北部衛生施設組合 | 北部衛生クリーンセンター | 2号炉 | 焼却 | 機械化バッチ | 15 | 1.875 | B F | 1997/4/1 | 0.45 | 2003/07/24 | 稼働中 |
| 20927 - 01-1 | 長野県 | 木曾広域連合 | 南部クリーンセンター | 1号炉(2号炉と共通) | 焼却 | 機械化バッチ | 6.5 | 0.8 | B F | 1983/4/1 | 0.13 | 2003/07/02 | 稼働中 |
| 20927 - 01-2 | 長野県 | 木曾広域連合 | 南部クリーンセンター | 2号炉(1号炉と共通) | 焼却 | 機械化バッチ | 6.5 | 0.8 | B F | 1983/4/1 | 0.13 | 2003/07/02 | 稼働中 |
| 20927 - 02-1 | 長野県 | 木曾広域連合 | 北部クリーンセンター | 1号炉 | 焼却 | 機械化バッチ | 20 | 2.5 | B F | 1990/4/2 | 0.19 | 2003/04/30 | 稼働中 |
| 20927 - 02-2 | 長野県 | 木曾広域連合 | 北部クリーンセンター | 2号炉 | 焼却 | 機械化バッチ | 20 | 2.5 | B F | 1990/4/2 | 0.16 | 2003/11/13 | 稼働中 |
| 20928 - 02-1 | 長野県 | 南信州広域連合 | 桐林クリーンセンター | 1号炉 | 熔融 | 全連続 | 46.5 | 1.938 | B F | 2003/3/15 | 0 | 2003/10/16 | 稼働中 |
| 20928 - 02-2 | 長野県 | 南信州広域連合 | 桐林クリーンセンター | 2号炉 | 熔融 | 全連続 | 46.5 | 1.938 | B F | 2003/3/15 | 0.0001 | 2003/10/17 | 稼働中 |
| 20940 - 01-1 | 長野県 | 上田地域広域連合 | 上田クリーンセンター | 1号炉 | 焼却 | 全連続 | 100 | 4.16 | B F | 1986/4/1 | 0.01 | 2003/09/04 | 稼働中 |
| 20940 - 01-2 | 長野県 | 上田地域広域連合 | 上田クリーンセンター | 2号炉 | 焼却 | 全連続 | 100 | 4.16 | B F | 1986/4/1 | 0.056 | 2003/09/05 | 稼働中 |
| 20940 - 02-1 | 長野県 | 上田地域広域連合 | 丸子クリーンセンター | 1号炉 | 焼却 | 准連続 | 20 | 1.25 | B F | 1992/4/1 | 0.017 | 2003/09/10 | 稼働中 |
| 20940 - 02-2 | 長野県 | 上田地域広域連合 | 丸子クリーンセンター | 2号炉 | 焼却 | 准連続 | 20 | 1.25 | B F | 1992/4/1 | 0.004 | 2003/09/10 | 稼働中 |
| 20940 - 03-1 | 長野県 | 上田地域広域連合 | 東部クリーンセンター | 1号炉 | 焼却 | 機械化バッチ | 15 | 1.875 | E P | 1993/8/1 | 0.76 | 2003/09/18 | 稼働中 |
| 20940 - 03-2 | 長野県 | 上田地域広域連合 | 東部クリーンセンター | 2号炉 | 焼却 | 機械化バッチ | 15 | 1.875 | E P | 1993/8/1 | 0.89 | 2003/09/17 | 稼働中 |
| 20942 - 01-1 | 長野県 | 岳北広域行政組合 | 岳北クリーンセンター | 1号炉 | 焼却 | 准連続 | 40 | 2.5 | B F | 1985/4/1 | 0.14 | 2003/11/12 | 稼働中 |
| 20949 - 01-1 | 長野県 | 北信保健衛生施設組合 | 東山クリーンセンター | 1号炉 | 焼却 | 全連続 | 65 | 2.7 | B F | 1998/4/1 | 0.065 | 2003/05/21 | 稼働中 |
| 20949 - 01-2 | 長野県 | 北信保健衛生施設組合 | 東山クリーンセンター | 2号炉 | 焼却 | 全連続 | 65 | 2.7 | B F | 1998/4/1 | 0.13 | 2003/11/06 | 稼働中 |
| 20960 - 01-1 | 長野県 | 松本西部広域施設組合 | 松本クリーンセンター | 1号炉 | 焼却 | 全連続 | 150 | 6.25 | B F | 1999/4/1 | 0.0059 | 2003/05/20 | 稼働中 |
| 20960 - 01-2 | 長野県 | 松本西部広域施設組合 | 松本クリーンセンター | 2号炉 | 焼却 | 全連続 | 150 | 6.25 | B F | 1999/4/1 | 0.0021 | 2003/07/29 | 稼働中 |
| 20960 - 01-3 | 長野県 | 松本西部広域施設組合 | 松本クリーンセンター | 3号炉 | 焼却 | 全連続 | 150 | 6.25 | B F | 1999/4/1 | 0.0001 | 2003/10/28 | 稼働中 |
| 20968 - 01-1 | 長野県 | 上伊那広域連合 | 伊那中央清掃センター | 1号炉 | 焼却 | 准連続 | 60 | 3.75 | E P | 1988/3/19 | 0.21 | 2003/08/20 | 稼働中 |
| 20968 - 01-2 | 長野県 | 上伊那広域連合 | 伊那中央清掃センター | 2号炉 | 焼却 | 准連続 | 60 | 3.75 | E P | 1988/3/19 | 0.22 | 2003/08/21 | 稼働中 |

市町村用個別データ(平成14年12月1日～平成15年11月30日)

| 施設コード | 都道府県名 | 市町村・組合名 | 施設名 | 炉番号 | 施設の種類 | 炉型式 | 処理能力 (t/日) | 処理能力 (t/h) | 集じん器 | 稼働開始 年月日 | 排ガス中の ダイオキシン類濃度 (ng-TEQ/m ³ N) | 測定年月日 | 平成15年 11月30日 時点の稼働状況 |
|--------------|-------|-------------|-------------|-----|-------|--------|---------------|---------------|------|-------------|-------------------------------------------------|------------|----------------------------|
| 20968 - 02-1 | 長野県 | 上伊那広域連合 | クリーンセンターたつの | 1号炉 | 焼却 | 機械化バッチ | 15 | 1.9 | B F | 1993/6/15 | 0.04 | 2003/09/16 | 稼働中 |
| 20968 - 02-2 | 長野県 | 上伊那広域連合 | クリーンセンターたつの | 2号炉 | 焼却 | 機械化バッチ | 15 | 1.9 | B F | 1993/6/15 | 0.079 | 2003/09/17 | 稼働中 |
| 20985 - 01-1 | 長野県 | 塩尻・朝日衛生施設組合 | クリーンセンター | 1号炉 | 焼却 | 准連続 | 45 | 2.81 | B F | 1991/4/1 | 0.65 | 2003/08/27 | 稼働中 |
| 20985 - 01-2 | 長野県 | 塩尻・朝日衛生施設組合 | クリーンセンター | 2号炉 | 焼却 | 准連続 | 45 | 2.81 | B F | 1991/4/1 | 0.48 | 2003/08/27 | 稼働中 |
| 20988 - 01-1 | 長野県 | 白馬山麓環境施設組合 | 白馬山麓清掃センター | 1号炉 | 焼却 | 准連続 | 30 | 1.875 | B F | 1985/4/1 | 0.47 | 2003/10/29 | 稼働中 |
| 20990 - 01-1 | 長野県 | 諏訪南行政事務組合 | 諏訪南清掃センター | 1号炉 | 焼却 | 准連続 | 50 | 3.125 | B F | 1997/12/1 | 0.41 | 2003/09/11 | 稼働中 |
| 20990 - 01-2 | 長野県 | 諏訪南行政事務組合 | 諏訪南清掃センター | 2号炉 | 焼却 | 准連続 | 50 | 3.125 | B F | 1997/12/1 | 0.29 | 2003/09/11 | 稼働中 |