

市町村用個別データ(平成14年12月1日～平成15年11月30日)

施設コード	都道府県名	市町村・組合名	施設名	炉番号	施設の種類	炉型式	処理能力 (t/日)	処理能力 (t/h)	集じん器	稼働開始 年月日	排ガス中の ダイオキシン類濃度 (ng-TEQ/m <sup>3</sup> N)	測定年月日	平成15年 11月30日 時点の稼働状況
47201 - 01-1	沖縄県	那覇市	那覇市環境センター	1号炉	焼却	全連続	150	6.25	E P	1981/12/26	0.85	2003/10/8	稼働中
47201 - 01-2	沖縄県	那覇市	那覇市環境センター	2号炉	焼却	全連続	150	6.25	E P	1981/12/26	0.5	2003/10/29	稼働中
47207 - 01-1	沖縄県	石垣市	石垣市クリーンセンター	1号炉	焼却	准連続	40	2.5	B F	1997/11/26	0.049	2003/10/31	稼働中
47207 - 01-2	沖縄県	石垣市	石垣市クリーンセンター	2号炉	焼却	准連続	40	2.5	B F	1997/11/26	0	2003/10/31	稼働中
47208 - 01-1	沖縄県	浦添市	浦添市クリーンセンター	1号炉	焼却	全連続	75	3.125	B F	1983/1/4	0.064	2003/8/18	稼働中
47208 - 01-2	沖縄県	浦添市	浦添市クリーンセンター	2号炉	焼却	全連続	75	3.125	B F	1983/1/4	0.075	2003/8/18	稼働中
47209 - 01-1	沖縄県	名護市	名護市環境センター	1号炉(2号炉と共通)	焼却	機械化バッチ	20	2.5	B F	1978/6/1	0.05	2003/7/17	稼働中
47209 - 01-2	沖縄県	名護市	名護市環境センター	2号炉(1号炉と共通)	焼却	機械化バッチ	20	2.5	B F	1978/6/1	0.05	2003/7/17	稼働中
47315 - 01-1	沖縄県	伊江村	伊江村E & Cセンター	1号炉	焼却	機械化バッチ	7	0.85	B F	2003/10/1	-	-	稼働中
47353 - 01-1	沖縄県	渡嘉敷村	渡嘉敷グリーンセンター	1号炉	焼却	機械化バッチ	4	0.5	B F	1999/9/1	0.7	2003/5/15	稼働中
47354 - 01-1	沖縄県	座間味村	阿嘉島クリーンセンター	1号炉	焼却	機械化バッチ	3	0.375	B F	1998/4/1	5.3	2003/11/13	稼働中
47354 - 02-1	沖縄県	座間味村	座間味村クリーンセンター	1号炉	熔融	機械化バッチ	4	0.5	B F	2003/10/27	0	2003/9/10	稼働中
47356 - 01-1	沖縄県	渡名喜村	渡名喜ごみ焼却施設	1号炉	熔融	准連続	2	0.25	B F	2003/3/10	0.0046	2003/2/28	稼働中
47357 - 01-1	沖縄県	南大東村	南大東村クリーンセンター	1号炉	焼却	機械化バッチ	3	0.375	B F	2000/8/23	0.013	2003/6/26	稼働中
47358 - 01-1	沖縄県	北大東村	うふあがりクリーンセンター	1号炉	焼却	機械化バッチ	2	0.25	B F	2002/6/1	6.4	2003/7/15	稼働中
47361 - 01-1	沖縄県	久米島町	久米島クリーンセンター	1号炉(2号炉と共通)	焼却	機械化バッチ	10	1.25	B F	1990/4/1	-	-	稼働中
47361 - 01-2	沖縄県	久米島町	久米島クリーンセンター	2号炉(1号炉と共通)	焼却	機械化バッチ	10	1.25	B F	1990/4/1	-	-	稼働中
47375 - 01-1	沖縄県	多良間村	クリーンセンターたらま	1号炉	焼却	機械化バッチ	3	0.375	B F	2000/7/1	1	2003/8/28	稼働中
47803 - 01-1	沖縄県	倉浜衛生施設組合	第二工場	1号炉(2号炉と共通)	焼却	准連続	50	3.125	E P	1976/4/1	1.5	2003/9/18	稼働中
47803 - 01-2	沖縄県	倉浜衛生施設組合	第二工場	2号炉(1号炉と共通)	焼却	准連続	50	3.125	E P	1976/4/1	1.5	2003/9/18	稼働中
47803 - 02-1	沖縄県	倉浜衛生施設組合	第三工場	1号炉	焼却	准連続	60	3.75	E P	1982/4/1	4.8	2003/6/12	稼働中
47803 - 02-2	沖縄県	倉浜衛生施設組合	第三工場	2号炉	焼却	准連続	60	3.75	E P	1982/4/1	2.4	2003/6/12	稼働中
47804 - 01-1	沖縄県	東部清掃施設組合	清掃工場	1号炉	焼却	准連続	45	2.813	E P	1985/3/20	0.12	2002/12/19	稼働中

市町村用個別データ(平成14年12月1日～平成15年11月30日)

施設コード	都道府県名	市町村・組合名	施設名	炉番号	施設の種類	炉型式	処理能力 (t/日)	処理能力 (t/h)	集じん器	稼働開始 年月日	排ガス中の ダイオキシン類濃度 (ng-TEQ/m <sup>3</sup> N)	測定年月日	平成15年 11月30日 時点の稼働状況
47804 - 01-2	沖縄県	東部清掃施設組合	清掃工場	2号炉	焼却	准連続	45	2.813	E P	1985/3/20	0.33	2002/12/19	稼働中
47808 - 01-1	沖縄県	糸満市・豊見城市清掃施設組合	糸豊環境美化センター	1号炉	焼却	全連続	100	4.17	B F	1998/4/1	0.008	2003/5/8	稼働中
47808 - 01-2	沖縄県	糸満市・豊見城市清掃施設組合	糸豊環境美化センター	2号炉	焼却	全連続	100	4.17	B F	1998/4/1	0.19	2003/7/31	稼働中
47809 - 01-1	沖縄県	本部町今帰仁村清掃施設組合	本部町今帰仁村清掃施設組合	1号炉(2号炉と共通)	焼却	機械化バッチ	20	2.5	B F	1998/1/20	2.6	2003/11/11	稼働中
47809 - 01-2	沖縄県	本部町今帰仁村清掃施設組合	本部町今帰仁村清掃施設組合	2号炉(1号炉と共通)	焼却	機械化バッチ	20	2.5	B F	1998/1/20	2.6	2003/11/11	稼働中
47818 - 01-1	沖縄県	島尻消防清掃組合	島尻環境美化センター	1号炉(2号炉と共通)	焼却	機械化バッチ	20	2.5	B F	1980/4/1	0.064	2003/9/5	稼働中
47818 - 01-2	沖縄県	島尻消防清掃組合	島尻環境美化センター	2号炉(1号炉と共通)	焼却	機械化バッチ	20	2.5	B F	1980/4/1	0.064	2003/9/5	稼働中
47822 - 01-1	沖縄県	中城村北中城村清掃事務組合	中城青葉苑	1号炉	焼却	全連続	20	0.833	B F	2003/4/5	0.0093	2003/8/6	稼働中
47822 - 01-2	沖縄県	中城村北中城村清掃事務組合	中城青葉苑	2号炉	焼却	全連続	20	0.833	B F	2003/4/5	0.053	2003/8/6	稼働中
47825 - 01-1	沖縄県	金武地区消防衛生組合	金武地区清掃センター	1号炉(2号炉と共通)	焼却	機械化バッチ	10	1.25	E P	1986/1/4	5.1	2003/8/25	稼働中
47825 - 01-2	沖縄県	金武地区消防衛生組合	金武地区清掃センター	2号炉(1号炉と共通)	焼却	機械化バッチ	10	1.25	E P	1986/1/4	5.1	2003/8/25	稼働中
47832 - 01-1	沖縄県	宮古清掃施設組合	ごみ焼却施設平良工場	1号炉(2号炉と共通)	焼却	准連続	30	1.875	E P	1977/9/1	4	2003/3/13	稼働中
47832 - 01-2	沖縄県	宮古清掃施設組合	ごみ焼却施設平良工場	2号炉(1号炉と共通)	焼却	准連続	30	1.875	E P	1977/9/1	4	2003/3/13	稼働中
47839 - 01-1	沖縄県	比謝川行政事務組合	ごみ・粗大ごみ処理施設	1号炉	焼却	准連続	35	2.2	B F	1998/4/1	0.99	2003/7/22	稼働中
47839 - 01-2	沖縄県	比謝川行政事務組合	ごみ・粗大ごみ処理施設	2号炉	焼却	准連続	35	2.2	B F	1998/4/1	0.59	2003/7/22	稼働中
47840 - 01-1	沖縄県	中部北環境施設組合	中部北環境施設組合 具志川工場	1号炉(2号炉と共通)	焼却	機械化バッチ	28.5	3.563	B F	1976/4/1	0.15	2003/8/15	稼働中
47840 - 01-2	沖縄県	中部北環境施設組合	中部北環境施設組合 具志川工場	2号炉(1号炉と共通)	焼却	機械化バッチ	28.5	3.563	B F	1976/4/1	0.15	2003/8/15	稼働中
47840 - 02-1	沖縄県	中部北環境施設組合	中部北環境施設組合 東西工場	1号炉(2号炉と共通)	焼却	機械化バッチ	20	2.5	B F	1978/12/1	0.11	2003/8/14	稼働中
47840 - 02-2	沖縄県	中部北環境施設組合	中部北環境施設組合 東西工場	2号炉(1号炉と共通)	焼却	機械化バッチ	20	2.5	B F	1978/12/1	0.11	2003/8/14	稼働中
47840 - 03-1	沖縄県	中部北環境施設組合	中部北環境施設組合 与勝工場	1号炉(2号炉と共通)	焼却	機械化バッチ	15	1.875	B F	1980/4/1	0.019	2003/8/13	稼働中
47840 - 03-2	沖縄県	中部北環境施設組合	中部北環境施設組合 与勝工場	2号炉(1号炉と共通)	焼却	機械化バッチ	15	1.875	B F	1980/4/1	0.019	2003/8/13	稼働中
47841 - 01-1	沖縄県	国頭地区行政事務組合	環境センター	1号炉(2号炉と共通)	焼却	機械化バッチ	7.5	0.938	E P	1983/3/16	4	2003/3/13	稼働中
47841 - 01-2	沖縄県	国頭地区行政事務組合	環境センター	2号炉(1号炉と共通)	焼却	機械化バッチ	7.5	0.938	E P	1983/3/16	4	2003/3/13	稼働中