

市町村用個別データ(平成14年12月1日～平成15年11月30日)

施設コード	都道府県名	市町村・組合名	施設名	炉番号	施設の種類	炉型式	処理能力 (t/日)	処理能力 (t/h)	集じん器	稼働開始 年月日	排ガス中の ダイオキシン類濃度 (ng-TEQ/m ³ N)	測定年月日	平成15年 11月30日 時点の稼働状況
13201 - 01-1	東京都	八王子市	戸吹清掃工場	1号炉	焼却	全連続	100	4.17	B F	1998/4/1	0.005	2003/11/06	稼働中
13201 - 01-2	東京都	八王子市	戸吹清掃工場	2号炉	焼却	全連続	100	4.17	B F	1998/4/1	0.23	2003/11/07	稼働中
13201 - 01-3	東京都	八王子市	戸吹清掃工場	3号炉	焼却	全連続	100	4.17	B F	1998/4/1	0.35	2003/11/06	稼働中
13201 - 02-1	東京都	八王子市	館清掃工場	1号炉(2号炉と共通)	焼却	全連続	150	6.25	B F	1981/4/1	0.14	2003/10/10	稼働中
13201 - 03-1	東京都	八王子市	北野清掃工場	1号炉	焼却	全連続	100	4.17	B F	1994/10/1	0.034	2003/04/14	稼働中
13202 - 01-1	東京都	立川市	立川市清掃工場	1号炉	焼却	全連続	90	3.75	E P	1979/10/3	0.22	2003/10/23	稼働中
13202 - 01-2	東京都	立川市	立川市清掃工場	2号炉	焼却	全連続	90	3.75	E P	1979/10/3	0.07	2003/11/15	稼働中
13202 - 01-3	東京都	立川市	立川市清掃工場	3号炉	焼却	全連続	100	4.17	B F	1997/4/1	0.0005	2003/11/07	稼働中
13207 - 01-1	東京都	昭島市	昭島市清掃センター	1号炉	焼却	全連続	95	3.96	B F	1994/6/1	0.13	2003/10/09	稼働中
13207 - 01-2	東京都	昭島市	昭島市清掃センター	2号炉	焼却	全連続	95	3.96	B F	1995/10/16	0.0067	2003/07/31	稼働中
13209 - 01-2	東京都	町田市	町田リサイクル文化センター	2号炉	焼却	全連続	150	6.25	B F	1982/6/1	0.096	2003/11/26	稼働中
13209 - 01-3	東京都	町田市	町田リサイクル文化センター	3号炉	焼却	全連続	150	6.25	B F	1982/6/1	0.15	2003/11/26	稼働中
13209 - 01-4	東京都	町田市	町田リサイクル文化センター	4号炉	焼却	全連続	176	7.33	B F	1994/8/31	0.16	2003/07/15	稼働中
13212 - 01-1	東京都	日野市	日野市クリーンセンター	1号炉	焼却	全連続	110	4.58	B F	1986/4/1	0.024	2003/10/21	稼働中
13212 - 01-2	東京都	日野市	日野市クリーンセンター	2号炉	焼却	全連続	110	4.58	B F	1986/4/1	0.034	2003/11/11	稼働中
13213 - 01-1	東京都	東村山市	秋水園	1号炉	焼却	全連続	75	3.125	B F	1981/10/1	0.044	2003/11/26	稼働中
13213 - 01-2	東京都	東村山市	秋水園	2号炉	焼却	全連続	75	3.125	B F	1981/10/1	0.016	2003/11/23	稼働中
13214 - 01-1	東京都	国分寺市	国分寺市清掃センター	1号炉	焼却	全連続	70	2.916	B F	1985/11/1	0.051	2003/06/25	稼働中
13214 - 01-2	東京都	国分寺市	国分寺市清掃センター	2号炉	焼却	全連続	70	2.916	B F	1985/11/1	0.027	2003/04/21	稼働中
13308 - 01-1	東京都	奥多摩町	奥多摩町クリーンセンター	1号炉	焼却	機械化バッチ	13	1.6	E P	1989/4/1	-	-	稼働中
13361 - 01-1	東京都	大島町	大島町野増清掃工場	1号炉	焼却	機械化バッチ	10	1.25	B F+M C	1988/12/1	1.9	2003/09/19	稼働中
13361 - 01-2	東京都	大島町	大島町野増清掃工場	2号炉	焼却	機械化バッチ	10	1.25	B F+M C	1988/12/1	-	-	稼働中
13362 - 01-1	東京都	利島村	利島村清掃センター	1号炉	焼却	固定バッチ	2.5	0.31	その他(特殊サイクロン)	1996/1/1	0.73	2003/11/21	稼働中

市町村用個別データ(平成14年12月1日～平成15年11月30日)

施設コード	都道府県名	市町村・組合名	施設名	炉番号	施設の種類	炉型式	処理能力 (t/日)	処理能力 (t/h)	集じん器	稼働開始 年月日	排ガス中の ダイオキシン類濃度 (ng-TEQ/m ³ N)	測定年月日	平成15年 11月30日 時点の稼働状況
13363 - 02-1	東京都	新島村	新島ごみ焼却場	1号炉	焼却	機械化バッチ	7.5	0.93	B F	1985/4/1	1.4	2003/04/11	稼働中
13363 - 03-1	東京都	新島村	式根島クリーンセンター	1号炉	焼却	機械化バッチ	4	0.5	B F	2002/12/1	0	2003/01/16	稼働中
13364 - 01-1	東京都	神津島村	神津島村清掃センター	1号炉	焼却	機械化バッチ	13	1.625	E P	1994/8/1	6	2003/08/28	稼働中
13381 - 01-1	東京都	三宅村	三宅村クリーンセンター	1号炉	焼却	機械化バッチ	7	0.8	B F	2000/4/1	0.32	2003/01/22	稼働中
13382 - 01-1	東京都	御蔵島村	御蔵島村塵芥処理施設	1号炉	焼却	准連続	2	0.25	B F	1996/4/1	-	-	稼働中
13401 - 01-1	東京都	八丈町	八丈町クリーンセンター	1号炉	焼却	機械化バッチ	8.5	1.06	B F	1997/11/1	-	-	稼働中
13401 - 01-2	東京都	八丈町	八丈町クリーンセンター	2号炉	焼却	機械化バッチ	8.5	1.06	B F	1997/11/1	-	-	稼働中
13421 - 02-1	東京都	小笠原村	父島クリーンセンター	1号炉	焼却	機械化バッチ	4.6	0.575	B F	1999/4/1	4.1	2003/07/03	稼働中
13812 - 01-1	東京都	三鷹市	三鷹市環境センター	1号炉	焼却	全連続	65	2.7	B F	1985/1/16	0.071	2003/08/12	稼働中
13812 - 01-2	東京都	三鷹市	三鷹市環境センター	2号炉	焼却	全連続	65	2.7	B F	1985/1/16	0.046	2003/07/11	稼働中
13812 - 01-3	東京都	三鷹市	三鷹市環境センター	3号炉	焼却	全連続	65	2.7	B F	1985/1/16	0.028	2003/07/10	稼働中
13812 - 02-1	東京都	武蔵野市	武蔵野クリーンセンター	1号炉	焼却	全連続	65	2.7	B F	1984/10/15	0.042	2003/11/12	稼働中
13812 - 02-2	東京都	武蔵野市	武蔵野クリーンセンター	2号炉	焼却	全連続	65	2.7	B F	1984/10/15	0.066	2003/10/29	稼働中
13812 - 02-3	東京都	武蔵野市	武蔵野市クリーンセンター	3号炉	焼却	全連続	65	2.7	B F	1984/10/15	0.081	2003/08/15	稼働中
13813 - 01-1	東京都	二枚橋衛生組合	二枚橋衛生組合 1号炉	1号炉	焼却	全連続	135	5.625	B F	1967/5/2	0.17	2003/07/08	稼働中
13813 - 01-3	東京都	二枚橋衛生組合	二枚橋衛生組合 3号炉	3号炉	焼却	全連続	135	5.625	B F	1972/3/2	0.074	2003/07/08	稼働中
13813 - 01-4	東京都	二枚橋衛生組合	二枚橋衛生組合 4号炉	4号炉	焼却	全連続	135	5.625	B F	1972/3/2	0.15	2003/07/08	稼働中
13816 - 01-1	東京都	柳泉園組合	柳泉園クリーンポート	1号炉	焼却	全連続	105	4.4	B F	2000/11/15	0	2003/11/20	稼働中
13816 - 01-2	東京都	柳泉園組合	柳泉園クリーンポート	2号炉	焼却	全連続	105	4.4	B F	2000/11/15	0.003	2003/11/20	稼働中
13816 - 01-3	東京都	柳泉園組合	柳泉園クリーンポート	3号炉	焼却	全連続	105	4.4	B F	2000/11/15	0	2003/11/20	稼働中
13820 - 01-1	東京都	西多摩衛生組合	環境センター	1号炉	焼却	全連続	160	6.67	B F	1998/3/21	0.065	2003/07/17	稼働中
13820 - 01-2	東京都	西多摩衛生組合	環境センター	2号炉	焼却	全連続	160	6.67	B F	1998/3/21	0.0071	2003/06/11	稼働中
13820 - 01-3	東京都	西多摩衛生組合	環境センター	3号炉	焼却	全連続	160	6.67	B F	1998/3/21	0.024	2003/08/06	稼働中

市町村用個別データ(平成14年12月1日～平成15年11月30日)

施設コード	都道府県名	市町村・組合名	施設名	炉番号	施設の種類	炉型式	処理能力 (t/日)	処理能力 (t/h)	集じん器	稼働開始 年月日	排ガス中の ダイオキシン類濃度 (ng-TEQ/m ³ N)	測定年月日	平成15年 11月30日 時点の稼働状況
13822 - 01-1	東京都	多摩川衛生組合	クリーンセンター多摩川	1号炉	焼却	全連続	150	6.25	B F	1998/4/1	0	2003/07/25	稼働中
13822 - 01-2	東京都	多摩川衛生組合	クリーンセンター多摩川	2号炉	焼却	全連続	150	6.25	B F	1998/4/1	0.0018	2003/07/30	稼働中
13822 - 01-3	東京都	多摩川衛生組合	クリーンセンター多摩川	3号炉	焼却	全連続	150	6.25	B F	1998/4/1	0	2003/07/28	稼働中
13823 - 01-1	東京都	小平村山大和衛生組合	ごみ焼却施設 3号炉	1号炉	焼却	全連続	150	6.25	B F	1995/4/1	0.013	2003/09/25	稼働中
13823 - 01-2	東京都	小平村山大和衛生組合	ごみ焼却施設 4号炉	2号炉	焼却	全連続	105	4.375	B F	1986/12/1	0.027	2003/11/04	稼働中
13823 - 01-3	東京都	小平村山大和衛生組合	ごみ焼却施設 5号炉	3号炉	焼却	全連続	105	4.375	B F	1986/12/1	0.042	2003/11/17	稼働中
13844 - 01-1	東京都	西秋川衛生組合	高尾清掃センター	1号炉	焼却	全連続	75	3.125	E P	1978/4/1	0.21	2003/10/17	稼働中
13844 - 01-2	東京都	西秋川衛生組合	高尾清掃センター	2号炉	焼却	全連続	75	3.125	E P	1978/4/1	0.42	2003/10/17	稼働中
13852 - 01-1	東京都	多摩ニュータウン環境組合	多摩清掃工場	1号炉	焼却	全連続	200	8.3	B F	1998/4/1	-	-	稼働中
13852 - 01-2	東京都	多摩ニュータウン環境組合	多摩清掃工場	2号炉	焼却	全連続	200	8.3	B F	1998/4/1	0	2003/07/03	稼働中
13856 - 05-1	東京都	東京二十三区清掃一部事務組合	杉並清掃工場	1号炉	焼却	全連続	300	12.5	B F	1983/1/1	0.0002	2003/10/07	休止中
13856 - 05-2	東京都	東京二十三区清掃一部事務組合	杉並清掃工場	2号炉	焼却	全連続	300	12.5	B F	1983/1/1	0	2003/05/15	稼働中
13856 - 05-3	東京都	東京二十三区清掃一部事務組合	杉並清掃工場	3号炉	焼却	全連続	300	12.5	B F	1983/1/1	0	2003/10/15	稼働中
13856 - 06-1	東京都	東京二十三区清掃一部事務組合	光が丘清掃工場	1号炉	焼却	全連続	150	6.3	B F	1983/10/1	0	2003/06/19	稼働中
13856 - 06-2	東京都	東京二十三区清掃一部事務組合	光が丘清掃工場	2号炉	焼却	全連続	150	6.3	B F	1983/10/1	0	2003/06/20	稼働中
13856 - 07-1	東京都	東京二十三区清掃一部事務組合	大田清掃工場第一工場	1号炉	焼却	全連続	200	8.3	B F	1990/4/1	0.0012	2003/06/13	稼働中
13856 - 07-2	東京都	東京二十三区清掃一部事務組合	大田清掃工場第一工場	2号炉	焼却	全連続	200	8.3	B F	1990/4/1	0.0025	2003/06/16	稼働中
13856 - 07-3	東京都	東京二十三区清掃一部事務組合	大田清掃工場第一工場	3号炉	焼却	全連続	200	8.3	B F	1990/4/1	0.0012	2003/06/17	稼働中
13856 - 08-1	東京都	東京二十三区清掃一部事務組合	大田清掃工場第二工場	1号炉	焼却	全連続	200	8.3	B F	1990/4/1	0.034	2003/05/01	稼働中
13856 - 08-2	東京都	東京二十三区清掃一部事務組合	大田清掃工場第二工場	2号炉	焼却	全連続	200	8.3	B F	1990/4/1	0.05	2003/04/24	稼働中
13856 - 08-3	東京都	東京二十三区清掃一部事務組合	大田清掃工場第二工場	3号炉	焼却	全連続	200	8.3	B F	1990/4/1	0.035	2003/04/23	稼働中
13856 - 09-1	東京都	東京二十三区清掃一部事務組合	目黒清掃工場	1号炉	焼却	全連続	300	12.5	B F	1991/3/16	0	2003/05/23	稼働中
13856 - 09-2	東京都	東京二十三区清掃一部事務組合	目黒清掃工場	2号炉	焼却	全連続	300	12.5	B F	1991/3/16	0	2003/05/26	稼働中

市町村用個別データ(平成14年12月1日～平成15年11月30日)

施設コード	都道府県名	市町村・組合名	施設名	炉番号	施設の種類	炉型式	処理能力 (t/日)	処理能力 (t/h)	集じん器	稼働開始 年月日	排ガス中の ダイオキシン類濃度 (ng-TEQ/m ³ N)	測定年月日	平成15年 11月30日 時点の稼働状況
13856 - 10-1	東京都	東京二十三区清掃一部事務組合	練馬清掃工場	1号炉	焼却	全連続	300	12.5	B F	1991/11/1	0	2003/07/28	稼働中
13856 - 10-2	東京都	東京二十三区清掃一部事務組合	練馬清掃工場	2号炉	焼却	全連続	300	12.5	B F	1992/10/1	0	2003/07/29	稼働中
13856 - 11-1	東京都	東京二十三区清掃一部事務組合	有明清掃工場	1号炉	焼却	全連続	200	8.3	B F	1994/7/1	0	2003/06/24	稼働中
13856 - 11-2	東京都	東京二十三区清掃一部事務組合	有明清掃工場	2号炉	焼却	全連続	200	8.3	B F	1994/7/1	0	2003/06/25	稼働中
13856 - 12-1	東京都	東京二十三区清掃一部事務組合	千歳清掃工場	1号炉	焼却	全連続	600	25	B F	1996/3/15	0	2003/11/26	稼働中
13856 - 13-1	東京都	東京二十三区清掃一部事務組合	江戸川清掃工場	1号炉	焼却	全連続	300	12.5	B F	1997/2/1	0.0027	2003/08/04	稼働中
13856 - 13-2	東京都	東京二十三区清掃一部事務組合	江戸川清掃工場	2号炉	焼却	全連続	300	12.5	B F	1997/2/1	0.026	2003/08/05	稼働中
13856 - 14-1	東京都	東京二十三区清掃一部事務組合	墨田清掃工場	1号炉	焼却	全連続	600	25	B F	1998/2/1	0	2003/10/23	稼働中
13856 - 15-1	東京都	東京二十三区清掃一部事務組合	北清掃工場	1号炉	焼却	全連続	600	25	B F	1998/3/17	0	2003/06/06	稼働中
13856 - 16-1	東京都	東京二十三区清掃一部事務組合	新江東清掃工場	1号炉	焼却	全連続	600	25	B F	1998/10/1	0	2003/11/19	稼働中
13856 - 16-2	東京都	東京二十三区清掃一部事務組合	新江東清掃工場	2号炉	焼却	全連続	600	25	B F	1998/10/1	0	2003/11/20	稼働中
13856 - 16-3	東京都	東京二十三区清掃一部事務組合	新江東清掃工場	3号炉	焼却	全連続	600	25	B F	1998/10/1	0	2003/11/21	稼働中
13856 - 17-1	東京都	東京二十三区清掃一部事務組合	港清掃工場	1号炉	焼却	全連続	300	12.5	B F	1999/2/1	0	2003/11/06	稼働中
13856 - 17-2	東京都	東京二十三区清掃一部事務組合	港清掃工場	2号炉	焼却	全連続	300	12.5	B F	1999/2/1	0	2003/11/28	稼働中
13856 - 17-3	東京都	東京二十三区清掃一部事務組合	港清掃工場	3号炉	焼却	全連続	300	12.5	B F	1999/2/1	0	2003/11/05	稼働中
13856 - 18-1	東京都	東京二十三区清掃一部事務組合	豊島清掃工場	1号炉	焼却	全連続	200	8.3	B F	1999/7/1	0	2003/11/11	稼働中
13856 - 18-2	東京都	東京二十三区清掃一部事務組合	豊島清掃工場	2号炉	焼却	全連続	200	8.3	B F	1999/7/1	0	2003/11/07	稼働中
13856 - 19-1	東京都	東京二十三区清掃一部事務組合	渋谷清掃工場	1号炉	焼却	全連続	200	8.3	B F	2001/8/1	0	2003/07/04	稼働中
13856 - 20-1	東京都	東京二十三区清掃一部事務組合	中央清掃工場	1号炉	焼却	全連続	300	12.5	B F	2001/8/1	0	2003/10/27	稼働中
13856 - 20-2	東京都	東京二十三区清掃一部事務組合	中央清掃工場	2号炉	焼却	全連続	300	12.5	B F	2001/8/1	0	2003/10/28	稼働中
13856 - 21-2	東京都	東京二十三区清掃一部事務組合	足立清掃工場	2号炉	焼却	全連続	350	14.6	B F	2002/9/1	0	2003/08/19	稼働中
13856 - 22-1	東京都	東京二十三区清掃一部事務組合	破碎ごみ処理施設	1号炉	焼却	全連続	180	7.5	B F	1992/8/1	0	2003/10/10	稼働中
13856 - 23-1	東京都	東京二十三区清掃一部事務組合	板橋清掃工場	1号炉	焼却	全連続	300	12.5	B F	2002/11/30	0	2003/10/20	稼働中

市町村用個別データ(平成14年12月1日～平成15年11月30日)

施設コード	都道府県名	市町村・組合名	施設名	炉番号	施設の種類	炉型式	処理能力 (t/日)	処理能力 (t/h)	集じん器	稼働開始 年月日	排ガス中の ダイオキシン類濃度 (ng-TEQ/m ³ N)	測定年月日	平成15年 11月30日 時点の稼働状況
13856 - 23-2	東京都	東京二十三区清掃一部事務組合	板橋清掃工場	2号炉	焼却	全連続	300	12.5	B F	2002/11/30	0.0002	2003/08/13	稼働中
13856 - 24-1	東京都	東京二十三区清掃一部事務組合	多摩川清掃工場	1号炉	焼却	全連続	150	6.3	B F	2003/7/1	0	2003/09/01	稼働中
13856 - 24-2	東京都	東京二十三区清掃一部事務組合	多摩川清掃工場	2号炉	焼却	全連続	150	6.3	B F	2003/7/1	0.0023	2003/09/02	稼働中