

市町村用個別データ(平成14年12月1日～平成15年11月30日)

施設コード	都道府県名	市町村・組合名	施設名	炉番号	施設の種類	炉型式	処理能力 (t/日)	処理能力 (t/h)	集じん器	稼働開始 年月日	排ガス中の ダイオキシン類濃度 (ng-TEQ/m ³ N)	測定年月日	平成15年 11月30日 時点の稼働状況
16202 - 01-1	富山県	高岡市	高岡市環境クリーン工場	1号炉	焼却	全連続	90	3.75	B F	1980/5/1	0.075	2003/08/08	稼働中
16202 - 01-2	富山県	高岡市	高岡市環境クリーン工場	2号炉	焼却	全連続	90	3.75	B F	1980/5/1	0.08	2003/08/09	稼働中
16202 - 01-3	富山県	高岡市	高岡市環境クリーン工場	3号炉	焼却	全連続	90	3.75	B F	1980/5/1	0.024	2003/08/08	稼働中
16205 - 01-1	富山県	氷見市	氷見市西部清掃センター	1号炉	焼却	機械化バッチ	50	3.125	B F	1978/4/1	0.0004	2003/03/12	稼働中
16849 - 02-1	富山県	射水地区広域圏事務組合	射水地区広域圏事務組合クリーンピア射水	1号炉	焼却	全連続	46	1.92	B F	2002/12/1	0.0018	2003/08/28	稼働中
16849 - 02-2	富山県	射水地区広域圏事務組合	射水地区広域圏事務組合クリーンピア射水	2号炉	焼却	全連続	46	1.92	B F	2002/12/1	0.0023	2003/08/29	稼働中
16849 - 02-3	富山県	射水地区広域圏事務組合	射水地区広域圏事務組合クリーンピア射水	3号炉	焼却	全連続	46	1.92	B F	2002/12/1	0.0076	2003/09/11	稼働中
16891 - 02-1	富山県	砺波広域圏事務組合	砺波広域圏事務組合クリーンセンターとなみ	1号炉	焼却	准連続	35	2.188	B F	1991/2/1	-	-	稼働中
16891 - 02-2	富山県	砺波広域圏事務組合	砺波広域圏事務組合クリーンセンターとなみ	2号炉	焼却	准連続	35	2.188	B F	1991/2/1	-	-	稼働中
16892 - 03-1	富山県	新川広域圏事務組合	新川広域圏事務組合エコぼ～と	1号炉	焼却	准連続	58	3.625	B F	2000/4/1	0.12	2003/10/02	稼働中
16892 - 03-2	富山県	新川広域圏事務組合	新川広域圏事務組合エコぼ～と	2号炉	焼却	准連続	58	3.625	B F	2000/4/1	0.075	2003/10/02	稼働中
16892 - 03-3	富山県	新川広域圏事務組合	新川広域圏事務組合エコぼ～と	3号炉	焼却	准連続	58	3.625	B F	2000/4/1	0.071	2003/10/02	稼働中
16897 - 02-1	富山県	富山地区広域圏事務組合	富山地区広域圏クリーンセンター	1号炉	焼却	全連続	270	11.25	B F	2002/11/6	0.000053	2003/09/29	稼働中
16897 - 02-2	富山県	富山地区広域圏事務組合	富山地区広域圏クリーンセンター	2号炉	焼却	全連続	270	11.25	B F	2002/11/6	0.00051	2003/09/26	稼働中
16897 - 02-3	富山県	富山地区広域圏事務組合	富山地区広域圏クリーンセンター	3号炉	焼却	全連続	270	11.25	B F	2000/11/7	0.002	2003/09/30	稼働中