

市町村用個別データ(平成14年12月1日～平成15年11月30日)

施設コード	都道府県名	市町村・組合名	施設名	炉番号	施設の種類	炉型式	処理能力 (t/日)	処理能力 (t/h)	集じん器	稼働開始 年月日	排ガス中の ダイオキシン類濃度 (ng-TEQ/m ³ N)	測定年月日	平成15年 11月30日 時点の稼働状況
06201 - 01-1	山形県	山形市	半郷清掃工場 1号炉	1号炉	焼却	全連続	90	3.75	E P+M C	1978/7/1	0.04	2003/09/11	稼働中
06201 - 01-2	山形県	山形市	半郷清掃工場 2号炉	2号炉	焼却	全連続	90	3.75	E P+M C	1978/7/1	0.03	2003/09/11	稼働中
06201 - 02-1	山形県	山形市	立谷川清掃工場1号炉	1号炉	焼却	全連続	90	3.75	E P	1982/7/1	0.035	2003/09/05	稼働中
06201 - 02-2	山形県	山形市	立谷川清掃工場2号炉	2号炉	焼却	全連続	90	3.75	E P	1982/7/1	0.082	2003/09/05	稼働中
06821 - 01-1	山形県	東根市外二市一町共立衛生処理組合	ごみ焼却処理施設	1号炉	焼却	全連続	65	2.7	B F	1995/2/1	0.25	2003/09/04	稼働中
06821 - 01-2	山形県	東根市外二市一町共立衛生処理組合	ごみ焼却処理施設	2号炉	焼却	全連続	65	2.7	B F	1995/2/1	0.14	2003/09/03	稼働中
06821 - 01-3	山形県	東根市外二市一町共立衛生処理組合	ごみ焼却処理施設	3号炉	焼却	全連続	65	2.7	B F	1995/2/1	0.17	2003/09/02	稼働中
06827 - 02-1	山形県	酒田地区クリーン組合	ごみ処理施設	1号炉	熔融	全連続	98	4.08	B F	2002/4/1	0.015	2002/12/19	稼働中
06827 - 02-2	山形県	酒田地区クリーン組合	ごみ処理施設	2号炉	熔融	全連続	98	4.08	B F	2002/4/1	0.032	2002/12/20	稼働中
06832 - 01-1	山形県	鶴岡市ほか六箇町村衛生処理組合	ごみ焼却施設	1号炉	焼却	全連続	82.5	3.438	B F	1989/10/1	0.0003	2003/10/16	稼働中
06832 - 01-2	山形県	鶴岡市ほか六箇町村衛生処理組合	ごみ焼却施設	2号炉	焼却	全連続	82.5	3.438	B F	1989/10/1	-	-	稼働中
06832 - 01-3	山形県	鶴岡市ほか六箇町村衛生処理組合	ごみ焼却施設	3号炉	焼却	全連続	82.5	3.438	B F	1989/10/1	0.0003	2003/10/17	稼働中
06951 - 01-1	山形県	最上広域市町村圏事務組合	エコプラザもがみ	1号炉	焼却	全連続	45	1.875	B F	2002/12/1	0	2003/05/27	稼働中
06951 - 01-2	山形県	最上広域市町村圏事務組合	エコプラザもがみ	2号炉	焼却	全連続	45	1.875	B F	2002/12/1	0.0001	2003/11/26	稼働中
06952 - 01-1	山形県	置賜広域行政事務組合	千代田クリーンセンター	1号炉	焼却	全連続	85	3.54	B F	1998/10/1	0	2003/09/02	稼働中
06952 - 01-2	山形県	置賜広域行政事務組合	千代田クリーンセンター	2号炉	焼却	全連続	85	3.54	B F	1998/10/1	0.0024	2003/09/02	稼働中
06952 - 01-3	山形県	置賜広域行政事務組合	千代田クリーンセンター	3号炉	焼却	全連続	85	3.54	B F	1998/10/1	0.0005	2003/09/02	稼働中
06953 - 01-1	山形県	西村山広域行政事務組合	寒河江地区クリーンセンター	1号炉	焼却	全連続	50	2.08	B F	2001/4/2	0.0039	2003/09/09	稼働中
06953 - 01-2	山形県	西村山広域行政事務組合	寒河江地区クリーンセンター	2号炉	焼却	全連続	50	2.08	B F	2001/4/2	0.0005	2003/09/10	稼働中
06965 - 01-1	山形県	尾花沢市大石町環境衛生事業組合	ごみ焼却施設	1号炉	熔融	全連続	30	1.25	B F	2002/12/1	0.0004	2003/11/06	稼働中