

施設コード	都道府県名	市町村・組合名	施設名	炉番号	施設の種類	炉の稼働方式	処理能力 (t/日)	処理能力 (t/h)	集じん器	稼働開始 年月日	排ガス中の ダイオキシン類濃度 (ng-TEQ/m ³ N)	測定年月日	平成16年 11月30日 時点の稼働状況
21201-01-1	岐阜県	岐阜市	岐阜市掛洞プラント	1号炉	焼却	全連続	150	6.25	B F	1979/4/1	0.070	2004/11/16	稼働中
21201-02-1	岐阜県	岐阜市	岐阜市東部クリーンセンター	1号炉	焼却	全連続	150	6.25	B F	1998/4/1	0.023	2004/11/17	稼働中
21201-02-2	岐阜県	岐阜市	岐阜市東部クリーンセンター	2号炉	焼却	全連続	150	6.25	B F	1998/4/1	0.048	2004/10/20	稼働中
21201-02-3	岐阜県	岐阜市	岐阜市東部クリーンセンター	3号炉	焼却	全連続	150	6.25	B F	1998/4/1	0.00073	2004/10/19	稼働中
21201-03-1	岐阜県	岐阜市	岐阜市斎苑 動物炉	1号炉	焼却	固定バッチ	0.6	0.24	M C	1998/2/27	0.051	2004/06/23	稼働中
21202-01-1	岐阜県	大垣市	大垣市クリーンセンター	1号炉	焼却	全連続	80	3.33	B F	1996/4/1	-	-	稼働中
21202-01-2	岐阜県	大垣市	大垣市クリーンセンター	2号炉	焼却	全連続	80	3.33	B F	1996/4/1	0.865	2004/11/19	稼働中
21202-01-3	岐阜県	大垣市	大垣市クリーンセンター	3号炉	焼却	全連続	80	3.33	B F	1996/4/1	0.87	2004/09/10	稼働中
21203-01-1	岐阜県	高山市	高山市資源リサイクルセンター清掃工場	1号炉(2号炉と共通)	焼却	全連続	50	2.08	B F	1986/4/1	0.21	2004/08/19	稼働中
21203-01-2	岐阜県	高山市	高山市資源リサイクルセンター清掃工場	2号炉(1号炉と共通)	焼却	全連続	50	2.08	B F	1986/4/1	0.21	2004/08/19	稼働中
21203-03-1	岐阜県	高山市	荒城クリーンセンター(旧国府町)	1号炉	焼却	固定バッチ	4.8	0.6	B F	1998/3/1	0.53	2004/10/29	稼働中
21203-04-1	岐阜県	高山市	久々野クリーンセンター(旧南大野地域行政事務組合 南大野クリーンセンター)	1号炉	焼却	機械化バッチ	8	1	B F	1990/4/1	0.027	2004/07/15	稼働中
21203-04-2	岐阜県	高山市	久々野クリーンセンター(旧南大野地域行政事務組合 南大野クリーンセンター)	2号炉	焼却	機械化バッチ	8	1	B F	1990/4/1	0.011	2004/10/22	稼働中
21204-01-1	岐阜県	多治見市	多治見市三の倉センター	1号炉	熔融	全連続	85	3.54	B F	2003/4/1	-	-	稼働中
21204-01-2	岐阜県	多治見市	多治見市三の倉センター	2号炉	熔融	全連続	85	3.54	B F	2003/4/1	-	-	稼働中
21206-01-1	岐阜県	中津川市	中津川市清掃センター	1号炉(2、3号炉と共通)	焼却	機械化バッチ	13.6	0.9	M C	1975/4/1	6.6	2004/11/26	休止中
21206-01-2	岐阜県	中津川市	中津川市清掃センター	2号炉(1、3号炉と共通)	焼却	機械化バッチ	13.6	0.9	M C	1975/4/1	6.6	2004/11/26	休止中
21206-01-3	岐阜県	中津川市	中津川市清掃センター	3号炉(1、2号炉と共通)	焼却	機械化バッチ	13.6	0.9	M C	1975/4/1	6.6	2004/11/26	休止中
21206-02-1	岐阜県	中津川市	中津川環境センター	1号炉	熔融	全連続	49	2.04	B F	2004/4/1	0.000002	2004/10/08	稼働中
21206-02-2	岐阜県	中津川市	中津川環境センター	2号炉	熔融	全連続	49	2.04	B F	2004/4/1	*	*	稼働中
21206-03-1	岐阜県	中津川市	恵北清掃センター(旧恵那郡北部衛生施設利用組合)	1号炉	焼却	機械化バッチ	10	1.25	E P+M C	1984/4/1	-	-	廃止
21206-03-2	岐阜県	中津川市	恵北清掃センター(旧恵那郡北部衛生施設利用組合)	2号炉	焼却	機械化バッチ	10	1.25	E P+M C	1984/4/1	-	-	廃止
21208-01-1	岐阜県	瑞浪市	瑞浪市クリーンセンター	1号炉	熔融	全連続	25	1.042	B F	2001/12/1	0.043	2004/11/18	稼働中
21208-01-2	岐阜県	瑞浪市	瑞浪市クリーンセンター	2号炉	熔融	全連続	25	1.042	B F	2001/12/14	0.026	2004/11/18	稼働中

施設コード	都道府県名	市町村・組合名	施設名	炉番号	施設の種類	炉の稼働方式	処理能力 (t/日)	処理能力 (t/h)	集じん器	稼働開始 年月日	排ガス中の ダイオキシン類濃度 (ng-TEQ/m ³ N)	測定年月日	平成16年 11月30日 時点の稼働状況
21210-01-1	岐阜県	恵那市	エコセンター恵那	1号炉	その他(固形燃料化及 び焼却(炭化))	機械化バッチ	21	2.1	B F	2003/4/1	0.058	2004/02/26	稼働中
21210-02-1	岐阜県	恵那市	恵那市恵南クリンセンターあおぞら(旧恵南 福祉保健衛生施設組合)	1号炉	熔融	全連続	25	1	B F	2001/4/1	0.058	2004/11/15	稼働中
21212-01-1	岐阜県	土岐市	土岐市環境センター	1号炉	焼却	機械化バッチ	23.3	2.9	B F	1990/4/1	0.65	2004/08/04	稼働中
21212-01-2	岐阜県	土岐市	土岐市環境センター	2号炉	焼却	機械化バッチ	23.3	2.9	B F	1990/4/1	0.12	2004/08/05	稼働中
21212-01-3	岐阜県	土岐市	土岐市環境センター	3号炉	焼却	機械化バッチ	23.3	2.9	B F	1990/4/1	0.39	2004/08/06	稼働中
21213-02-1	岐阜県	各務原市	北清掃センター	1号炉	熔融	全連続	64	2.67	B F	2002/12/1	0.011	2004/05/19	稼働中
21213-02-2	岐阜県	各務原市	北清掃センター	2号炉	熔融	全連続	64	2.67	B F	2002/12/1	0.035	2004/06/16	稼働中
21213-02-3	岐阜県	各務原市	北清掃センター	3号炉	熔融	全連続	64	2.67	B F	2002/12/1	0.098	2004/07/21	稼働中
21217-01-1	岐阜県	飛騨市	南吉城クリーンセンター	1号炉	焼却	准連続	30	1.875	B F	1989/4/9	0.23	2004/10/06	稼働中
21217-01-2	岐阜県	飛騨市	南吉城クリーンセンター	2号炉	焼却	准連続	30	1.875	B F	1989/4/9	0.11	2004/10/06	稼働中
21219-02-1	岐阜県	郡上市	郡上北部清掃センター	1号炉	焼却	機械化バッチ	10	1.25	B F	1985/4/1	-	-	稼働中
21219-03-1	岐阜県	郡上市	郡上中部清掃センター	1号炉	焼却	機械化バッチ	20	2.5	B F	1987/4/1	-	-	稼働中
21220-01-1	岐阜県	下呂市	下呂市クリーンセンター	1号炉	焼却	准連続	45	1.875	B F	1993/9/1	0.054	2004/10/26	稼働中
21220-01-2	岐阜県	下呂市	下呂市クリーンセンター	2号炉	焼却	准連続	45	1.875	B F	1993/9/1	0.58	2004/10/08	稼働中
21361-01-1	岐阜県	垂井町	垂井町クリーンセンター	1号炉	焼却	機械化バッチ	20	2.5	B F	1997/4/1	0.25	2004/05/24	稼働中
21361-01-2	岐阜県	垂井町	垂井町クリーンセンター	2号炉	焼却	機械化バッチ	20	2.5	B F	1997/4/1	0.12	2004/05/24	稼働中
21403-01-1	岐阜県	大野町	大野町不燃物処理場	1号炉	焼却	機械化バッチ	3	0.375	B F	1991/4/1	0.23	2004/03/05	稼働中
21541-02-1	岐阜県	笠原町	笠原町クリーンセンター	1号炉	焼却	機械化バッチ	9	1.125	B F	1999/4/1	0.083	2004/11/05	稼働中
21541-02-2	岐阜県	笠原町	笠原町クリーンセンター	2号炉	焼却	機械化バッチ	9	1.125	B F	1999/4/1	0.049	2004/11/05	稼働中
21821-01-1	岐阜県	岐阜羽島衛生施設組合	岐阜羽島衛生施設組合ごみ処理施設	1号炉	焼却	全連続	60	2.5	B F	1995/4/1	0.079	2004/09/27	稼働中
21821-01-2	岐阜県	岐阜羽島衛生施設組合	岐阜羽島衛生施設組合ごみ処理施設	2号炉	焼却	全連続	60	2.5	B F	1995/4/1	0.042	2004/11/01	稼働中
21821-01-3	岐阜県	岐阜羽島衛生施設組合	岐阜羽島衛生施設組合ごみ処理施設	3号炉	焼却	全連続	60	2.5	B F	1995/4/1	0.03	2004/11/01	稼働中
21823-02-1	岐阜県	可茂衛生施設利用組合	ささゆりクリーンパーク「エコサイクルプラザ」	1号炉	その他(焼却+灰溶 融)	全連続	80	3.33	B F	1999/4/1	0.04	2004/05/10	稼働中
21823-02-2	岐阜県	可茂衛生施設利用組合	ささゆりクリーンパーク「エコサイクルプラザ」	2号炉	その他(焼却+灰溶 融)	全連続	80	3.33	B F	1999/4/1	0.00044	2004/10/23	稼働中

施設コード	都道府県名	市町村・組合名	施設名	炉番号	施設の種類	炉の稼働方式	処理能力 (t/日)	処理能力 (t/h)	集じん器	稼働開始 年月日	排ガス中の ダイオキシン類濃度 (ng-TEQ/m ³ N)	測定年月日	平成16年 11月30日 時点の稼働状況
21823-02-3	岐阜県	可茂衛生施設利用組合	ささゆりクリーンパーク「エコサイクルプラザ」	3号炉	その他(焼却+灰溶融)	全連続	80	3.33	B F	1999/4/1	0.00014	2004/06/19	稼働中
21824-01-1	岐阜県	南濃衛生施設利用事務組合	南濃清掃センター	1号炉(2、3号炉と共通)	焼却	機械化バッチ	25	3.125	B F	1974/12/1	1.2	2004/10/08	稼働中
21824-01-2	岐阜県	南濃衛生施設利用事務組合	南濃清掃センター	2号炉(1、3号炉と共通)	焼却	機械化バッチ	25	3.125	B F	1974/12/1	1.2	2004/10/08	稼働中
21824-01-3	岐阜県	南濃衛生施設利用事務組合	南濃清掃センター	3号炉(1、2号炉と共通)	焼却	機械化バッチ	25	3.125	B F	1974/12/1	1.2	2004/10/08	稼働中
21895-02-1	岐阜県	西濃環境整備組合	西濃環境保全センター	1号炉	焼却	全連続	90	3.75	B F	1991/4/1	0.027	2004/07/06	稼働中
21895-02-2	岐阜県	西濃環境整備組合	西濃環境保全センター	2号炉	焼却	全連続	90	3.75	B F	1991/4/1	0.046	2004/07/07	稼働中
21895-03-1	岐阜県	西濃環境整備組合	西濃環境保全センター	1号炉	溶融	全連続	90	3.75	B F	2003/12/1	0.0015	2004/08/03	稼働中
21907-01-1	岐阜県	中濃地域広域行政事務組合	クリーンプラザ中濃	1号炉	溶融	全連続	56	2.333	B F	2002/12/1	0.0045	2004/09/27	稼働中
21907-01-2	岐阜県	中濃地域広域行政事務組合	クリーンプラザ中濃	2号炉	溶融	全連続	56	2.333	B F	2002/12/1	0.018	2004/08/06	稼働中
21907-01-3	岐阜県	中濃地域広域行政事務組合	クリーンプラザ中濃	3号炉	溶融	全連続	56	2.333	B F	2002/12/1	0.0056	2004/09/28	稼働中