

施設コード	都道府県名	市町村・組合名	施設名	炉番号	施設の種類	炉の稼働方式	処理能力 (t/日)	処理能力 (t/h)	集じん器	稼働開始 年月日	排ガス中の ダイオキシン類濃度 (ng-TEQ/m <sup>3</sup> N)	測定年月日	平成16年 11月30日 時点の稼働状況
08201-01-1	茨城県	水戸市	水戸市小吹清掃工場	1号炉	焼却	全連続	130	5.4	B F	1984/7/1	0.12	2004/10/18	稼働中
08201-01-2	茨城県	水戸市	水戸市小吹清掃工場	2号炉	焼却	全連続	130	5.4	B F	1984/7/1	0.28	2004/10/18	稼働中
08201-01-3	茨城県	水戸市	水戸市小吹清掃工場	3号炉	焼却	全連続	130	5.4	B F	1984/7/1	0.078	2004/10/18	稼働中
08202-01-1	茨城県	日立市	日立市清掃センター	1号炉	焼却	全連続	100	4.2	B F	2001/3/12	0.00023	2004/08/24	稼働中
08202-01-2	茨城県	日立市	日立市清掃センター	2号炉	焼却	全連続	100	4.2	B F	2001/3/12	0.00015	2004/09/15	稼働中
08202-01-3	茨城県	日立市	日立市清掃センター	3号炉	焼却	全連続	100	4.2	B F	2001/3/12	0.0067	2004/08/23	稼働中
08203-01-1	茨城県	土浦市	土浦市清掃センター	1号炉	焼却	全連続	70	2.92	B F	1992/4/1	0.035	2004/06/09	稼働中
08203-01-2	茨城県	土浦市	土浦市清掃センター	2号炉	焼却	全連続	70	2.92	B F	1992/4/1	0.036	2004/09/10	稼働中
08203-01-3	茨城県	土浦市	土浦市清掃センター	3号炉	焼却	全連続	70	2.92	B F	1992/4/1	0.020	2004/10/14	稼働中
08204-01-1	茨城県	古河市	古河クリーンセンター	1号炉	焼却	准連続	45	2.81	B F	1994/8/1	0.17	2004/06/08	稼働中
08204-01-2	茨城県	古河市	古河クリーンセンター	2号炉	焼却	准連続	45	2.81	B F	1994/8/1	0.60	2004/09/14	稼働中
08215-01-1	茨城県	北茨城市	北茨城市清掃センター	1号炉	焼却	准連続	30	3.75	B F	1979/5/1	0.24	2004/08/09	稼働中
08215-01-2	茨城県	北茨城市	北茨城市清掃センター	2号炉	焼却	准連続	30	3.75	B F	1979/5/1	2.28	2004/08/09	稼働中
08219-01-1	茨城県	牛久市	牛久クリーンセンター	1号炉	焼却	准連続	45	2.8	B F	1999/4/1	0.0017	2004/06/30	稼働中
08219-01-2	茨城県	牛久市	牛久クリーンセンター	2号炉	焼却	准連続	45	2.8	B F	1999/4/1	0.00020	2004/11/19	稼働中
08219-01-3	茨城県	牛久市	牛久クリーンセンター	3号炉	焼却	准連続	45	2.8	B F	1999/4/1	0.061	2004/08/18	稼働中
08220-01-1	茨城県	つくば市	つくば市クリーンセンター	1号炉	焼却	全連続	125	5.2	B F	1997/3/1	0.10	2004/11/05	稼働中
08220-01-2	茨城県	つくば市	つくば市クリーンセンター	2号炉	焼却	全連続	125	5.2	B F	1997/3/1	0.14	2004/10/21	稼働中
08220-01-3	茨城県	つくば市	つくば市クリーンセンター	3号炉	焼却	全連続	125	5.2	B F	1997/3/1	0.11	2004/10/22	稼働中
08221-01-1	茨城県	ひたちなか市	勝田清掃センター	1号炉	焼却	准連続	75	3.1	E P	1985/4/1	0.00038	2004/07/20	稼働中
08221-01-2	茨城県	ひたちなか市	勝田清掃センター	2号炉	焼却	准連続	75	3.1	E P	1985/4/1	0.00041	2004/08/02	稼働中
08221-02-1	茨城県	ひたちなか市	那珂湊清掃センター	1号炉	焼却	准連続	52.5	2.2	E P	1989/4/1	0.00048	2004/07/22	稼働中
08221-02-2	茨城県	ひたちなか市	那珂湊清掃センター	2号炉	焼却	准連続	52.5	2.2	E P	1989/4/1	0.09	2004/07/23	稼働中
08223-01-1	茨城県	潮来市	潮来クリーンセンター	1号炉	焼却	全連続	36	1.5	B F	1991/4/1	0.022	2004/11/02	稼働中

施設コード	都道府県名	市町村・組合名	施設名	炉番号	施設の種類	炉の稼働方式	処理能力 (t/日)	処理能力 (t/h)	集じん器	稼働開始 年月日	排ガス中の ダイオキシン類濃度 (ng-TEQ/m <sup>3</sup> N)	測定年月日	平成16年 11月30日 時点の稼働状況
08223-01-2	茨城県	潮来市	潮来クリーンセンター	2号炉	焼却	全連続	36	1.5	B F	1991/4/1	0.002	2004/11/02	稼働中
08341-01-1	茨城県	東海村	東海村清掃センター	1号炉	焼却	准連続	45	1.875	B F	1992/5/1	0.20	2004/10/08	稼働中
08341-01-2	茨城県	東海村	東海村清掃センター	2号炉	焼却	准連続	45	1.875	B F	1992/5/1	0.40	2004/10/08	稼働中
08364-01-1	茨城県	大子町	大子町環境センター	1号炉	焼却	機械化バッチ	15	1.875	B F	1983/4/1	1.2	2004/10/29	稼働中
08364-01-2	茨城県	大子町	大子町環境センター	2号炉	焼却	機械化バッチ	15	1.875	B F	1983/4/1	1.2	2004/10/28	稼働中
08402-01-1	茨城県	鉾田町	鉾田町クリーンセンター	1号炉	焼却	機械化バッチ	20	2.5	B F	1993/10/1	0.00018	2004/06/23	稼働中
08402-01-2	茨城県	鉾田町	鉾田町クリーンセンター	2号炉	焼却	機械化バッチ	20	2.5	B F	1993/10/1	0.00019	2004/06/24	稼働中
08443-01-1	茨城県	阿見町	阿見町霞クリーンセンター	1号炉	焼却	准連続	42	2.6	B F	1997/4/1	0.16	2004/05/13	稼働中
08443-01-2	茨城県	阿見町	阿見町霞クリーンセンター	2号炉	焼却	准連続	42	2.6	B F	1997/4/1	0.48	2004/5/12	稼働中
08836-01-1	茨城県	大宮地方環境整備組合	大宮地方環境整備組合環境センター	1号炉	焼却	全連続	90	3.75	B F	1990/4/1	0.29	2004/11/18	稼働中
08836-01-2	茨城県	大宮地方環境整備組合	大宮地方環境整備組合環境センター	2号炉	焼却	全連続	90	3.75	B F	1990/4/1	1.1	2004/05/19	稼働中
08845-01-1	茨城県	龍ヶ崎地方塵芥処理組合	クリーンプラザ・龍	1号炉	焼却	全連続	90	3.75	B F	1999/8/1	0.034	2004/06/29	稼働中
08845-01-2	茨城県	龍ヶ崎地方塵芥処理組合	クリーンプラザ・龍	2号炉	焼却	全連続	90	3.75	B F	1999/8/1	0.017	2004/04/28	稼働中
08851-01-1	茨城県	さしま環境管理事務組合	さしまごみ焼却場	1号炉	焼却	全連続	90	3.75	B F	1992/12/1	0.41	2004/01/29	稼働中
08851-01-2	茨城県	さしま環境管理事務組合	さしまごみ焼却場	2号炉	焼却	全連続	90	3.75	B F	1992/12/1	0.39	2004/09/16	稼働中
08859-01-1	茨城県	大洗、旭、水戸環境衛生組合	ごみ処理施設	1号炉	焼却	全連続	60	2.5	B F	2002/5/29	0.28	2004/08/25	稼働中
08859-01-2	茨城県	大洗、旭、水戸環境衛生組合	ごみ処理施設	2号炉	焼却	全連続	60	2.5	B F	2003/1/31	0.13	2004/08/25	稼働中
08867-01-1	茨城県	江戸崎地方衛生土木組合	環境センター	1号炉	焼却	准連続	50	3.125	B F	1989/10/1	-	-	稼働中
08867-01-2	茨城県	江戸崎地方衛生土木組合	環境センター	2号炉	焼却	准連続	50	3.125	B F	1989/10/1	0.20	2003/12/05	稼働中
08879-01-1	茨城県	友部地方広域環境組合	環境センター	1号炉	焼却	准連続	52.5	3.28	B F	1992/8/1	0.048	2004/07/08	稼働中
08879-01-2	茨城県	友部地方広域環境組合	環境センター	2号炉	焼却	准連続	52.5	3.28	B F	1992/8/1	0.060	2004/07/08	稼働中
08881-01-1	茨城県	麻生町外2町環境美化組合	環境美化センター	1号炉	焼却	機械化バッチ	20	2.5	B F	1999/8/6	0.032	2004/05/21	稼働中
08881-01-2	茨城県	麻生町外2町環境美化組合	環境美化センター	2号炉	焼却	機械化バッチ	20	2.5	B F	1999/8/6	0.061	2004/05/21	稼働中
08886-01-1	茨城県	筑西広域市町村圏事務組合	環境センター	1号炉	焼却	全連続	80	3.3	B F	2003/3/15	-	-	稼働中

施設コード	都道府県名	市町村・組合名	施設名	炉番号	施設の種類	炉の稼働方式	処理能力 (t/日)	処理能力 (t/h)	集じん器	稼働開始 年月日	排ガス中の ダイオキシン類濃度 (ng-TEQ/m <sup>3</sup> N)	測定年月日	平成16年 11月30日 時点の稼働状況
08886-01-2	茨城県	筑西広域市町村圏事務組合	環境センター	2号炉	焼却	全連続	80	3.3	B F	2003/3/15	0.0041	2004/06/16	稼働中
08886-01-3	茨城県	筑西広域市町村圏事務組合	環境センター	3号炉	焼却	全連続	80	3.3	B F	2003/3/15	0.0049	2004/06/16	稼働中
08887-01-1	茨城県	茨城美野里環境組合	クリーンセンター	1号炉	焼却	准連続	35	2.188	B F	1986/4/1	0.0011	2004/07/27	稼働中
08887-01-2	茨城県	茨城美野里環境組合	クリーンセンター	2号炉	焼却	准連続	35	2.188	B F	1986/4/1	0.00066	2004/07/27	稼働中
08893-02-1	茨城県	常陸太田市	清掃センター	1号炉	焼却	全連続	50	2.08	B F	2002/4/1	0.000041	2004/10/21	稼働中
08893-02-2	茨城県	常陸太田市	清掃センター	2号炉	焼却	全連続	50	2.08	B F	2002/4/1	0.00018	2004/10/21	稼働中
08895-01-1	茨城県	常総地方広域市町村圏事務組合	常総環境センター	1号炉	焼却	全連続	117	4.875	E P	1989/6/8	0.16	2004/07/06	稼働中
08895-01-2	茨城県	常総地方広域市町村圏事務組合	常総環境センター	2号炉	焼却	全連続	117	4.875	E P	1989/6/8	0.20	2004/11/01	稼働中
08895-01-3	茨城県	常総地方広域市町村圏事務組合	常総環境センター	3号炉	焼却	全連続	117	4.875	E P	1989/6/8	0.058	2004/11/01	稼働中
08898-01-1	茨城県	霞台厚生施設組合	環境センター	1号炉	焼却	准連続	63	3.94	B F	1994/4/1	0.048	2004/11/19	稼働中
08898-01-2	茨城県	霞台厚生施設組合	環境センター	2号炉	焼却	准連続	63	3.94	B F	1994/4/1	0.073	2004/09/14	稼働中
08904-01-1	茨城県	新治地方広域事務組合	環境クリーンセンター	1号炉	焼却	准連続	60	3.75	B F	1995/4/1	0.41	2004/08/18	稼働中
08904-01-2	茨城県	新治地方広域事務組合	環境クリーンセンター	2号炉	焼却	准連続	60	3.75	B F	1995/4/1	2.2	2004/08/18	稼働中
08928-01-1	茨城県	城北地方広域事務組合	城北環境センター	1号炉	焼却	機械化バッチ	15	1.875	B F	1984/4/1	0.093	2004/11/05	稼働中
08928-01-2	茨城県	城北地方広域事務組合	城北環境センター	2号炉	焼却	機械化バッチ	15	1.875	B F	1984/4/1	7.0	2004/11/05	稼働中
08934-01-1	茨城県	下妻地方広域事務組合	クリーンポート・きぬ	1号炉	焼却	全連続	100	4.16	B F	1997/4/1	0.10	2004/10/29	稼働中
08934-01-2	茨城県	下妻地方広域事務組合	クリーンポート・きぬ	2号炉	焼却	全連続	100	4.16	B F	1997/4/1	0.22	2004/10/15	稼働中