

施設コード	都道府県名	市町村・組合名	施設名	炉番号	施設の種類	炉の稼働方式	処理能力 (t/日)	処理能力 (t/h)	集じん器	稼働開始 年月日	排ガス中の ダイオキシン類濃度 (ng-TEQ/m ³ N)	測定年月日	平成16年 11月30日 時点の稼働状況
46201-03-1	鹿児島県	鹿児島市	鹿児島市北部清掃工場	1号炉(2、3号炉と共通)	焼却	全連続	150	6.25	E P+M C	1978/4/1	0.32	2004/01/16	稼働中
46201-03-2	鹿児島県	鹿児島市	鹿児島市北部清掃工場	2号炉(1、3号炉と共通)	焼却	全連続	150	6.25	E P+M C	1978/4/1	0.32	2004/01/16	稼働中
46201-03-3	鹿児島県	鹿児島市	鹿児島市北部清掃工場	3号炉(1、2号炉と共通)	焼却	全連続	150	6.25	E P+M C	1978/4/1	0.32	2004/01/16	稼働中
46201-04-1	鹿児島県	鹿児島市	吉田清掃センター	1号炉	焼却	全連続	75	3.125	B F	1978/9/10	0.43	2004/06/15	稼働中
46201-04-2	鹿児島県	鹿児島市	吉田清掃センター	2号炉	焼却	全連続	75	3.125	B F	1978/9/10	0.011	2004/05/18	稼働中
46201-14-1	鹿児島県	鹿児島市	日置地区塵芥処理組合クリーン・リサイクルセンター	1号炉	焼却	准連続	40.5	2.53	B F	1999/3/19	0.12	2004/10/27	稼働中
46201-14-2	鹿児島県	鹿児島市	日置地区塵芥処理組合クリーン・リサイクルセンター	2号炉	焼却	准連続	40.5	2.53	B F	1999/3/19	0.11	2004/10/27	稼働中
46201-20-1	鹿児島県	鹿児島市	鹿児島市南部清掃工場	1号炉	焼却	全連続	150	6.25	B F	1994/4/1	0.035	2004/11/05	稼働中
46201-20-2	鹿児島県	鹿児島市	鹿児島市南部清掃工場	2号炉	焼却	全連続	150	6.25	B F	1994/4/1	0.016	2004/11/05	稼働中
46201-31-1	鹿児島県	鹿児島市	鹿児島市桜島クリーンセンター	1号炉	焼却	機械化バッチ	10	1.2	B F	1991/8/1	0.054	2004/08/03	休止中
46201-32-1	鹿児島県	鹿児島市	喜入町クリーンセンター	1号炉	焼却	機械化バッチ	7.5	0.938	B F	1990/4/10	0.021	2004/07/08	休止中
46201-32-2	鹿児島県	鹿児島市	喜入町クリーンセンター	2号炉	焼却	機械化バッチ	7.5	0.938	B F	1990/4/10	0.011	2004/07/08	休止中
46203-14-1	鹿児島県	鹿屋市	鹿屋市清掃センター	1号炉	焼却	准連続	60	2.5	E P	1990/2/1	0.96	2004/08/25	稼働中
46203-14-2	鹿児島県	鹿屋市	鹿屋市清掃センター	2号炉	焼却	准連続	60	2.5	E P	1990/2/1	0.71	2004/08/24	稼働中
46205-15-1	鹿児島県	串木野市	串木野市環境センター	1号炉	焼却	機械化バッチ	25	3.125	B F	1999/8/1	0.19	2004/07/29	稼働中
46205-15-2	鹿児島県	串木野市	串木野市環境センター	2号炉	焼却	機械化バッチ	25	3.125	B F	1999/8/1	0.0068	2004/07/29	稼働中
46210-26-1	鹿児島県	指宿市	指宿市清掃センター(新炉)	1号炉	焼却	機械化バッチ	56.25	3.75	B F	1998/4/1	0.97	2004/02/05	稼働中
46213-02-1	鹿児島県	種子島地区広域事務組合	西之表ごみ処理場	1号炉	焼却	機械化バッチ	20	2.5	B F	1976/12/8	0.19	2004/08/18	稼働中
46215-12-1	鹿児島県	薩摩川内市	下甌クリーンセンター	1号炉	焼却	機械化バッチ	8	1	B F	1989/4/1	0.17	2004/09/09	稼働中
46215-21-1	鹿児島県	薩摩川内市	川内クリーンセンター	1号炉	焼却	全連続	67.5	2.8	B F	1995/1/4	-	-	稼働中
46215-21-2	鹿児島県	薩摩川内市	川内クリーンセンター	2号炉	焼却	全連続	67.5	2.8	B F	1995/1/4	-	-	稼働中
46215-22-1	鹿児島県	薩摩川内市	鹿島クリーンセンター	1号炉	焼却	機械化バッチ	2.8	0.35	B F	1996/4/1	0.038	2004/06/04	稼働中
46215-28-1	鹿児島県	薩摩川内市	上甌クリーンセンター	1号炉	焼却	機械化バッチ	7	0.875	B F	1992/4/1	-	-	稼働中
46345-19-1	鹿児島県	川辺町	川辺町清掃センター	1号炉(2号炉と共通)	焼却	機械化バッチ	10	1.25	B F	1994/4/1	4.4	2004/10/29	稼働中

施設コード	都道府県名	市町村・組合名	施設名	炉番号	施設の種類	炉の稼働方式	処理能力 (t/日)	処理能力 (t/h)	集じん器	稼働開始 年月日	排ガス中の ダイオキシン類濃度 (ng-TEQ/m ³ N)	測定年月日	平成16年 11月30日 時点の稼働状況
46345-19-2	鹿児島県	川辺町	川辺町清掃センター	2号炉(1号炉と共通)	焼却	機械化バッチ	10	1.25	B F	1994/4/1	4.4	2004/10/29	稼働中
46361-01-1	鹿児島県	市来町	市来町廃棄物処理施設	1号炉	ガス化改質	全連続	24	1	B F	2004/4/1	0.052	2004/03/22	稼働中
46464-24-1	鹿児島県	末吉町	末吉町クリーンセンター	1号炉(2号炉と共通)	焼却	機械化バッチ	10	1.25	E P	1996/10/1	0.42	2004/11/26	稼働中
46464-24-2	鹿児島県	末吉町	末吉町クリーンセンター	2号炉(1号炉と共通)	焼却	機械化バッチ	10	1.25	E P	1996/10/1	0.42	2004/11/26	稼働中
46502-23-1	鹿児島県	種子島地区広域事務組合	南種子清掃センター	1号炉	焼却	機械化バッチ	19.25	1.375	B F	1996/4/1	1.7	2004/08/17	稼働中
46529-18-1	鹿児島県	喜界町	喜界町クリーンセンター	1号炉	焼却	機械化バッチ	12	1.5	B F	1992/11/1	0.62	2004/07/13	稼働中
46535-10-1	鹿児島県	与論町	与論町清掃センター	1号炉	焼却	機械化バッチ	10	1.25	B F	1983/4/1	5.3	2004/10/07	稼働中
46821-13-1	鹿児島県	薩摩郡東部衛生処理組合	さつま東部クリーンセンター	1号炉	焼却	機械化バッチ	20	2.5	B F	1997/9/1	0.067	2004/11/19	稼働中
46821-13-2	鹿児島県	薩摩郡東部衛生処理組合	さつま東部クリーンセンター	2号炉	焼却	機械化バッチ	20	2.5	B F	1997/9/1	0.00091	2004/11/19	稼働中
46854-05-1	鹿児島県	指宿広域市町村圏組合	指宿広域市町村圏組合 額娃ごみ処理施設	1号炉	焼却	准連続	20	2.5	B F	1979/6/1	1.9	2004/10/12	稼働中
46854-05-2	鹿児島県	指宿広域市町村圏組合	指宿広域市町村圏組合 額娃ごみ処理施設	2号炉	焼却	准連続	20	2.5	B F	1979/6/1	-	-	稼働中
46859-11-1	鹿児島県	枕崎地区衛生管理組合	内鍋清掃センター	1号炉	焼却	全連続	56.25	2.34	B F	1997/2/11	-	-	稼働中
46859-11-2	鹿児島県	枕崎地区衛生管理組合	内鍋清掃センター	2号炉	焼却	全連続	56.25	2.34	B F	1997/2/11	-	-	稼働中
46872-12-1	鹿児島県	大島地区衛生組合	名瀬クリーンセンター	1号炉	焼却	准連続	50	3.125	B F	1997/4/1	-	-	稼働中
46872-12-2	鹿児島県	大島地区衛生組合	名瀬クリーンセンター	2号炉	焼却	准連続	50	3.125	B F	1997/4/1	-	-	稼働中
46884-02-1	鹿児島県	国分地区衛生管理組合	国分地区敷根清掃センター	1号炉	熔融	全連続	81	3.375	B F	2003/4/1	0.0018	2004/11/12	稼働中
46884-02-2	鹿児島県	国分地区衛生管理組合	国分地区敷根清掃センター	2号炉	熔融	全連続	81	3.375	B F	2003/4/1	0.0095	2004/09/10	稼働中
46887-03-1	鹿児島県	沖永良部衛生管理組合	沖永良部クリーンセンターごみ焼却施設	1号炉	焼却	機械化バッチ	11	1.38	B F	2002/4/1	0.06	2004/06/16	稼働中
46887-03-2	鹿児島県	沖永良部衛生管理組合	沖永良部クリーンセンターごみ焼却施設	2号炉	焼却	機械化バッチ	11	1.38	B F	2002/4/1	0.67	2004/06/17	稼働中
46890-04-1	鹿児島県	伊佐北始良環境管理組合	伊佐北始良環境管理組合未来館	1号炉	熔融	全連続	40	1.67	B F	2003/4/1	-	-	稼働中
46890-04-2	鹿児島県	伊佐北始良環境管理組合	伊佐北始良環境管理組合未来館	2号炉	熔融	全連続	40	1.67	B F	2003/4/1	-	-	稼働中
46904-09-1	鹿児島県	北薩広域行政事務組合	北薩広域行政事務組合環境センター	1号炉	焼却	准連続	60	3.75	B F	1992/8/1	0.078	2004/10/06	稼働中
46904-09-2	鹿児島県	北薩広域行政事務組合	北薩広域行政事務組合環境センター	2号炉	焼却	准連続	60	3.75	B F	1992/8/1	0.073	2004/10/07	稼働中
46914-10-1	鹿児島県	肝属東部清掃組合	肝属東部清掃センター	1号炉	焼却	機械化バッチ	63	2.63	B F	1993/11/1	0.062	2004/08/18	稼働中

施設コード	都道府県名	市町村・組合名	施設名	炉番号	施設の種類	炉の稼働方式	処理能力 (t/日)	処理能力 (t/h)	集じん器	稼働開始 年月日	排ガス中の ダイオキシン類濃度 (ng-TEQ/m ³ N)	測定年月日	平成16年 11月30日 時点の稼働状況
46914-10-2	鹿児島県	肝属東部清掃組合	肝属東部清掃センター	2号炉	焼却	機械化バッチ	63	2.63	B F	1993/11/1	0.58	2004/08/17	稼働中
46929-01-1	鹿児島県	徳之島愛ランド広域連合	徳之島愛ランドクリーンセンター	1号炉	焼却	機械化バッチ	19	2.375	B F	2003/4/1	0.29	2004/11/26	稼働中
46929-01-2	鹿児島県	徳之島愛ランド広域連合	徳之島愛ランドクリーンセンター	2号炉	焼却	機械化バッチ	19	2.375	B F	2003/4/1	0.16	2004/11/25	稼働中