

施設コード	都道府県名	市町村・組合名	施設名	炉番号	施設の種類	炉の稼働方式	処理能力 (t/日)	処理能力 (t/h)	集じん器	稼働開始 年月日	排ガス中の ダイオキシン類濃度 (ng-TEQ/m ³ N)	測定年月日	平成16年 11月30日 時点の稼働状況
24201-01-1	三重県	津市	津市西部クリーンセンター	1号炉	焼却	全連続	120	5	B F	1979/6/1	0.0058	2004/08/23	稼働中
24201-01-2	三重県	津市	津市西部クリーンセンター	2号炉	焼却	全連続	120	5	B F	2002/3/27	0.0063	2004/08/24	稼働中
24202-01-1	三重県	四日市市	北部清掃工場	1号炉	焼却	全連続	150	6.25	B F	1973/3/20	0.0035	2004/08/05	稼働中
24202-01-2	三重県	四日市市	北部清掃工場	2号炉	焼却	全連続	150	6.25	B F	1973/3/20	0.0000078	2004/08/11	稼働中
24202-01-3	三重県	四日市市	北部清掃工場	3号炉	焼却	全連続	150	6.25	B F	1987/12/4	0.00033	2004/08/06	稼働中
24202-02-1	三重県	四日市市	橋衛生センター	1号炉	焼却	機械化バッチ	15	1.875	B F	1994/12/21	0.10	2004/09/15	稼働中
24204-01-1	三重県	松阪市	松阪市第二清掃工場	1号炉	焼却	全連続	100	4.16	B F	1983/12/1	0.00062	2004/06/25	稼働中
24204-01-2	三重県	松阪市	松阪市第二清掃工場	2号炉	焼却	全連続	100	4.16	B F	1983/12/1	0.023	2004/06/24	稼働中
24207-02-1	三重県	鈴鹿市	鈴鹿市清掃センター	1号炉	焼却	全連続	90	3.75	B F	2002/11/1	0.000053	2004/01/22	稼働中
24207-02-2	三重県	鈴鹿市	鈴鹿市清掃センター	2号炉	焼却	全連続	90	3.75	B F	2002/11/1	0.000051	2004/01/23	稼働中
24207-02-3	三重県	鈴鹿市	鈴鹿市清掃センター	3号炉	焼却	全連続	90	3.75	B F	2003/12/26	0.00076	2004/01/27	稼働中
24209-01-1	三重県	尾鷲市	尾鷲市清掃工場	1号炉	焼却	機械化バッチ	22.5	2.81	B F	1991/3/1	0.47	2004/02/24	稼働中
24209-01-2	三重県	尾鷲市	尾鷲市清掃工場	2号炉	焼却	機械化バッチ	22.5	2.81	B F	1991/3/1	0.094	2004/03/11	稼働中
24210-02-1	三重県	亀山市	亀山市総合環境センター	1号炉	熔融	全連続	40	1.7	B F	2000/4/1	0.0034	2004/09/10	稼働中
24210-02-2	三重県	亀山市	亀山市総合環境センター	2号炉	熔融	全連続	40	1.7	B F	2000/4/1	0.0064	2004/09/09	稼働中
24211-03-1	三重県	鳥羽市	鳥羽市清掃センター	1号炉	焼却	機械化バッチ	22.5	2.8	B F	1981/4/1	0.039	2004/10/26	稼働中
24211-03-2	三重県	鳥羽市	鳥羽市清掃センター	2号炉	焼却	機械化バッチ	22.5	2.8	B F	1981/4/1	0.31	2004/10/26	稼働中
24211-04-1	三重県	鳥羽市	鳥羽市答志島清掃センター	1号炉	焼却	機械化バッチ	8	1	B F	1994/4/1	1.2	2004/10/25	稼働中
24212-01-1	三重県	熊野市	熊野市クリーンセンターごみ処理施設	1号炉	焼却	機械化バッチ	15	1.875	B F	1995/4/1	0.12	2004/09/14	稼働中
24212-01-2	三重県	熊野市	熊野市クリーンセンターごみ処理施設	2号炉	焼却	機械化バッチ	15	1.875	B F	1995/4/1	0.019	2004/09/15	稼働中
24214-01-1	三重県	いなべ市	あじさいクリーンセンター	1号炉	焼却	機械化バッチ	20	2.5	B F	1994/3/28	1.3	2004/07/27	稼働中
24214-01-2	三重県	いなべ市	あじさいクリーンセンター	2号炉	焼却	機械化バッチ	20	2.5	B F	1994/3/28	1.3	2004/07/28	稼働中
24215-01-1	三重県	志摩市	志摩市大王清掃センター	1号炉	焼却	機械化バッチ	10	1.25	B F	1981/4/1	0.000058	2004/07/28	稼働中
24215-01-2	三重県	志摩市	志摩市大王清掃センター	2号炉	焼却	機械化バッチ	10	1.25	B F	1981/4/1	0.0020	2004/07/28	稼働中

施設コード	都道府県名	市町村・組合名	施設名	炉番号	施設の種類	炉の稼働方式	処理能力 (t/日)	処理能力 (t/h)	集じん器	稼働開始 年月日	排ガス中の ダイオキシン類濃度 (ng-TEQ/m ³ N)	測定年月日	平成16年 11月30日 時点の稼働状況
24215-02-1	三重県	志摩市	志摩市磯部清掃センター	1号炉	焼却	機械化バッチ	8	1	B F	1983/3/1	0.066	2004/11/25	稼働中
24215-02-2	三重県	志摩市	志摩市磯部清掃センター	2号炉	焼却	機械化バッチ	8	1	B F	1983/3/1	0.078	2004/11/26	稼働中
24215-03-1	三重県	志摩市	志摩市阿児清掃センター	1号炉	焼却	機械化バッチ	10	1.25	B F	1983/4/1	0.18	2004/08/20	稼働中
24215-03-2	三重県	志摩市	志摩市阿児清掃センター	2号炉	焼却	機械化バッチ	10	1.25	B F	1983/4/1	0.47	2004/08/20	稼働中
24215-03-3	三重県	志摩市	志摩市阿児清掃センター	3号炉	焼却	機械化バッチ	25	3.125	B F	1994/12/1	1.5	2004/08/25	稼働中
24215-04-1	三重県	志摩市	志摩市志摩清掃センター	1号炉	焼却	機械化バッチ	15	1.875	B F	1998/10/1	0.00088	2004/10/21	稼働中
24215-04-2	三重県	志摩市	志摩市志摩清掃センター	2号炉	焼却	機械化バッチ	15	1.875	B F	1998/10/1	0.018	2004/10/19	稼働中
24341-01-1	三重県	菟野町	菟野町清掃センター	1号炉	焼却	機械化バッチ	20	2.5	B F	1991/4/26	0.33	2004/11/30	稼働中
24341-01-2	三重県	菟野町	菟野町清掃センター	2号炉	焼却	機械化バッチ	20	2.5	B F	1991/4/26	0.38	2004/11/30	稼働中
24381-01-1	三重県	河芸町	河芸町美化センター	1号炉	焼却	機械化バッチ	10	1.25	B F	1997/3/2	0.098	2004/09/15	稼働中
24381-01-2	三重県	河芸町	河芸町美化センター	2号炉	焼却	機械化バッチ	10	1.25	B F	1997/3/2	0.12	2004/09/15	稼働中
24441-01-1	三重県	多気町	多気町美化センター	1号炉	焼却	機械化バッチ	7.5	0.938	B F	1997/2/1	1.2	2004/09/08	稼働中
24441-01-2	三重県	多気町	多気町美化センター	2号炉	焼却	機械化バッチ	7.5	0.938	B F	1997/2/1	6.3	2004/09/09	稼働中
24464-01-1	三重県	南勢町	南勢町クリーンセンター	1号炉	焼却	機械化バッチ	10	1.25	B F	1989/4/28	0.23	2004/09/09	稼働中
24464-01-2	三重県	南勢町	南勢町クリーンセンター	2号炉	焼却	機械化バッチ	10	1.25	B F	1989/4/28	0.14	2004/09/10	稼働中
24465-01-1	三重県	南島町	クリーンセンターなんとう	1号炉	焼却	機械化バッチ	7.5	0.938	B F	1997/4/1	2.1	2004/11/29	稼働中
24465-01-2	三重県	南島町	クリーンセンターなんとう	2号炉	焼却	機械化バッチ	7.5	0.938	B F	1997/4/1	5.2	2004/11/30	稼働中
24875-01-1	三重県	伊賀南部環境衛生組合	伊賀南部清掃工場	1号炉	焼却	全連続	50	3.125	E P	1988/7/5	0.18	2004/11/09	稼働中
24875-01-2	三重県	伊賀南部環境衛生組合	伊賀南部清掃工場	2号炉	焼却	全連続	50	3.125	E P	1988/7/5	1.1	2004/11/10	稼働中
24892-01-1	三重県	久居地区広域衛生施設組合	クリーンセンターおおたか	1号炉	焼却	全連続	97.5	4.063	B F	1998/11/30	0.016	2004/07/21	稼働中
24892-01-2	三重県	久居地区広域衛生施設組合	クリーンセンターおおたか	2号炉	焼却	全連続	97.5	4.063	B F	1998/11/30	0.00053	2004/07/23	稼働中
24895-01-1	三重県	桑名広域清掃事業組合	桑名広域清掃事業組合焼却施設	1号炉	焼却	全連続	94.3	3.93	E P	2003/12/29	0.31	2004/10/16	稼働中
24895-01-2	三重県	桑名広域清掃事業組合	桑名広域清掃事業組合焼却施設	2号炉	焼却	全連続	94.3	3.93	E P	2003/12/29	0.72	2004/10/16	稼働中
24908-01-1	三重県	安芸美地区清掃処理施設利用組合	安芸美清掃センター	1号炉	焼却	機械化バッチ	10	1.25	B F	1986/11/1	0.064	2004/10/20	稼働中

施設コード	都道府県名	市町村・組合名	施設名	炉番号	施設の種類	炉の稼働方式	処理能力 (t/日)	処理能力 (t/h)	集じん器	稼働開始 年月日	排ガス中の ダイオキシン類濃度 (ng-TEQ/m ³ N)	測定年月日	平成16年 11月30日 時点の稼働状況
24908-02-1	三重県	安芸美地区清掃処理施設利用組合	安芸美清掃センター	1号炉	焼却	機械化バッチ	10	1.25	B F	1991/4/1	0.12	2004/10/21	稼働中
24933-01-1	三重県	伊勢広域環境組合	清掃工場	1号炉	焼却	全連続	120	5	B F	1996/3/14	0.10	2004/11/24	稼働中
24933-01-2	三重県	伊勢広域環境組合	清掃工場	2号炉	焼却	全連続	120	5	B F	1995/2/10	0.074	2004/11/30	稼働中