

施設コード	都道府県名	市町村・組合名	施設名	炉番号	施設の種類	炉の稼働方式	処理能力 (t/日)	処理能力 (t/h)	集じん器	稼働開始 年月日	排ガス中の ダイオキシン類濃度 (ng-TEQ/m <sup>3</sup> N)	測定年月日	平成16年 11月30日 時点の稼働状況
47201-01-1	沖縄県	那覇市	那覇市環境センター	1号炉	焼却	全連続	150	6.25	E P	1981/12/26	-	-	稼働中
47201-01-2	沖縄県	那覇市	那覇市環境センター	2号炉	焼却	全連続	150	6.25	E P	1981/12/26	-	-	稼働中
47207-01-1	沖縄県	石垣市	石垣市クリーンセンター	1号炉	焼却	准連続	40	2.5	B F	1997/11/26	0.39	2004/10/29	稼働中
47207-01-2	沖縄県	石垣市	石垣市クリーンセンター	2号炉	焼却	准連続	40	2.5	B F	1997/11/26	0.21	2004/10/28	稼働中
47208-01-1	沖縄県	浦添市	浦添市クリーンセンター	1号炉	焼却	全連続	75	3.125	B F	1983/1/4	0.049	2004/08/09	稼働中
47208-01-2	沖縄県	浦添市	浦添市クリーンセンター	2号炉	焼却	全連続	75	3.125	B F	1983/1/4	0.00075	2004/08/10	稼働中
47209-01-1	沖縄県	名護市	名護市環境センター	1号炉(2号炉と共通)	焼却	機械化バッチ	20	2.5	B F	1978/6/1	0.21	2004/07/16	稼働中
47209-01-2	沖縄県	名護市	名護市環境センター	2号炉(1号炉と共通)	焼却	機械化バッチ	20	2.5	B F	1978/6/1	0.21	2004/07/16	稼働中
47315-01-1	沖縄県	伊江村	伊江村E & Cセンター	1号炉	焼却	機械化バッチ	7	0.85	B F	2003/10/1	0.0064	2004/05/27	稼働中
47353-01-1	沖縄県	渡嘉敷村	渡嘉敷グリーンセンター	1号炉	焼却	機械化バッチ	4	0.5	B F	1999/9/1	0.25	2004/11/02	稼働中
47354-01-1	沖縄県	座間味村	阿嘉島クリーンセンター	1号炉	焼却	機械化バッチ	3	0.375	B F	1998/4/1	5.0	2004/07/02	稼働中
47354-02-1	沖縄県	座間味村	座間味村クリーンセンター	1号炉	熔融	機械化バッチ	4	0.5	B F	2003/10/27	0.15	2004/06/28	稼働中
47355-01-1	沖縄県	粟国村	粟国村ごみ焼却処理施設	1号炉	焼却	機械化バッチ	3	0.375	B F	2004/4/1	0.016	2004/03/18	稼働中
47356-01-1	沖縄県	渡名喜村	渡名喜ごみ焼却施設	1号炉	熔融	機械化バッチ	2	0.25	B F	2003/3/10	0.078	2004/02/20	稼働中
47357-01-1	沖縄県	南大東村	南大東村クリーンセンター	1号炉	焼却	機械化バッチ	3	0.375	B F	2000/8/23	0.026	2004/05/18	稼働中
47358-01-1	沖縄県	北大東村	うふあがりクリーンセンター	1号炉	焼却	機械化バッチ	2	0.25	B F	2002/6/1	0.70	2004/11/09	稼働中
47361-01-1	沖縄県	久米島町	久米島クリーンセンター	1号炉(2号炉と共通)	焼却	機械化バッチ	10	1.25	B F	1990/4/1	0.15	2004/09/14	稼働中
47361-01-2	沖縄県	久米島町	久米島クリーンセンター	2号炉(1号炉と共通)	焼却	機械化バッチ	10	1.25	B F	1990/4/1	0.15	2004/09/14	稼働中
47375-01-1	沖縄県	多良間村	クリーンセンターたらま	1号炉	焼却	機械化バッチ	3	0.375	B F	2000/7/1	4.7	2004/07/27	稼働中
47803-01-1	沖縄県	倉浜衛生施設組合	第二工場	1号炉(2号炉と共通)	焼却	准連続	50	3.125	E P	1976/4/1	2.9	2004/09/22	稼働中
47803-01-2	沖縄県	倉浜衛生施設組合	第二工場	2号炉(1号炉と共通)	焼却	准連続	50	3.125	E P	1976/4/1	2.9	2004/09/22	稼働中
47803-02-1	沖縄県	倉浜衛生施設組合	第三工場	1号炉	焼却	准連続	60	3.75	E P	1982/4/1	1.4	2004/11/26	稼働中
47803-02-2	沖縄県	倉浜衛生施設組合	第三工場	2号炉	焼却	准連続	60	3.75	E P	1982/4/1	3.1	2004/06/09	稼働中
47804-01-1	沖縄県	東部清掃施設組合	清掃工場	1号炉	焼却	准連続	45	2.813	E P	1985/3/20	0.31	2003/12/12	稼働中

施設コード	都道府県名	市町村・組合名	施設名	炉番号	施設の種類	炉の稼働方式	処理能力 (t/日)	処理能力 (t/h)	集じん器	稼働開始 年月日	排ガス中の ダイオキシン類濃度 (ng-TEQ/m <sup>3</sup> N)	測定年月日	平成16年 11月30日 時点の稼働状況
47804-01-2	沖縄県	東部清掃施設組合	清掃工場	2号炉	焼却	准連続	45	2.813	E P	1985/3/20	0.50	2003/12/12	稼働中
47808-01-1	沖縄県	糸満市・豊見城市清掃施設組合	糸豊環境美化センター	1号炉	焼却	全連続	100	4.17	B F	1998/4/1	0.26	2004/06/21	稼働中
47808-01-2	沖縄県	糸満市・豊見城市清掃施設組合	糸豊環境美化センター	2号炉	焼却	全連続	100	4.17	B F	1998/4/1	0.10	2004/08/27	稼働中
47809-01-1	沖縄県	本部町今帰仁村清掃施設組合	本部町今帰仁村清掃施設組合	1号炉	焼却	機械化バッチ	20	2.5	B F	1998/1/20	0.095	2004/11/09	稼働中
47809-01-2	沖縄県	本部町今帰仁村清掃施設組合	本部町今帰仁村清掃施設組合	2号炉	焼却	機械化バッチ	20	2.5	B F	1998/1/20	0.11	2004/11/09	稼働中
47818-01-1	沖縄県	島尻消防清掃組合	島尻環境美化センター	1号炉(2号炉と共通)	焼却	機械化バッチ	20	2.5	B F	1980/4/1	0.056	2004/09/09	稼働中
47818-01-2	沖縄県	島尻消防清掃組合	島尻環境美化センター	2号炉(1号炉と共通)	焼却	機械化バッチ	20	2.5	B F	1980/4/1	0.056	2004/09/09	稼働中
47822-01-1	沖縄県	中城村北中城村清掃事務組合	中城青葉苑	1号炉	焼却	全連続	20	0.83	B F	2003/5/1	0.61	2004/08/11	稼働中
47822-01-2	沖縄県	中城村北中城村清掃事務組合	中城青葉苑	2号炉	焼却	全連続	20	0.83	B F	2003/5/1	0.79	2004/08/11	稼働中
47825-01-1	沖縄県	金武地区消防衛生組合	金武地区清掃センター	1号炉(2号炉と共通)	焼却	機械化バッチ	10	1.25	E P	1986/1/4	4.0	2004/09/03	稼働中
47825-01-2	沖縄県	金武地区消防衛生組合	金武地区清掃センター	2号炉(1号炉と共通)	焼却	機械化バッチ	10	1.25	E P	1986/1/4	4.0	2004/09/03	稼働中
47832-01-1	沖縄県	宮古清掃施設組合	ごみ焼却施設平良工場	1号炉(2号炉と共通)	焼却	准連続	30	1.875	B F	1977/9/1	0.11	2004/10/14	稼働中
47832-01-2	沖縄県	宮古清掃施設組合	ごみ焼却施設平良工場	2号炉(1号炉と共通)	焼却	准連続	30	1.875	B F	1977/9/1	0.11	2004/10/14	稼働中
47839-01-1	沖縄県	比謝川行政事務組合	ごみ・粗大ごみ処理施設	1号炉	焼却	准連続	35	2.2	B F	1998/4/1	1.9	2004/07/15	稼働中
47839-01-2	沖縄県	比謝川行政事務組合	ごみ・粗大ごみ処理施設	2号炉	焼却	准連続	35	2.2	B F	1998/4/1	0.80	2004/07/15	稼働中
47840-01-1	沖縄県	中部北環境施設組合	中部北環境施設組合 具志川工場	1号炉(2号炉と共通)	焼却	機械化バッチ	28.5	3.563	B F	1976/4/1	-	-	休止中
47840-01-2	沖縄県	中部北環境施設組合	中部北環境施設組合 具志川工場	2号炉(1号炉と共通)	焼却	機械化バッチ	28.5	3.563	B F	1976/4/1	-	-	休止中
47840-02-1	沖縄県	中部北環境施設組合	中部北環境施設組合 東西工場	1号炉(2号炉と共通)	焼却	機械化バッチ	20	2.5	B F	1978/12/1	-	-	休止中
47840-02-2	沖縄県	中部北環境施設組合	中部北環境施設組合 東西工場	2号炉(1号炉と共通)	焼却	機械化バッチ	20	2.5	B F	1978/12/1	-	-	休止中
47840-03-1	沖縄県	中部北環境施設組合	中部北環境施設組合 与勝工場	1号炉(2号炉と共通)	焼却	機械化バッチ	15	1.875	B F	1980/4/1	-	-	休止中
47840-03-2	沖縄県	中部北環境施設組合	中部北環境施設組合 与勝工場	2号炉(1号炉と共通)	焼却	機械化バッチ	15	1.875	B F	1980/4/1	-	-	休止中
47840-04-1	沖縄県	中部北環境施設組合	美島環境クリーンセンター	1号炉	熔融	全連続	83	3.458	B F	2004/10/1	0.010	2004/09/11	稼働中
47840-04-2	沖縄県	中部北環境施設組合	美島環境クリーンセンター	2号炉	熔融	全連続	83	3.458	B F	2004/10/1	0.0049	2004/09/12	稼働中
47841-01-1	沖縄県	国頭地区行政事務組合	環境センター	1号炉(2号炉と共通)	焼却	機械化バッチ	7.5	0.938	E P	1983/4/15	2.5	2004/02/18	稼働中

施設コード	都道府県名	市町村・組合名	施設名	炉番号	施設の種類	炉の稼働方式	処理能力 (t/日)	処理能力 (t/h)	集じん器	稼働開始 年月日	排ガス中の ダイオキシン類濃度 (ng-TEQ/m <sup>3</sup> N)	測定年月日	平成16年 11月30日 時点の稼働状況
47841-01-2	沖縄県	国頭地区行政事務組合	環境センター	2号炉(1号炉と共通)	焼却	機械化バッチ	7.5	0.938	E P	1983/4/15	2.5	2004/02/18	稼働中