

施設コード	都道府県名	市町村・組合名	施設名	炉番号	施設の種類	炉の稼働方式	処理能力 (t/日)	処理能力 (t/h)	集じん器	稼働開始 年月日	排ガス中の ダイオキシン類濃度 (ng-TEQ/m ³ N)	測定年月日	平成16年 11月30日 時点の稼働状況
35201-02-1	山口県	下関市	下関市 環境部 奥山工場	1号炉	焼却	全連続	220	9.17	B F	1987/9/2	0.04	2004/04/28	稼働中
35201-03-1	山口県	下関市	下関市 環境部 奥山工場	1号炉	焼却	全連続	180	7.5	B F	2002/12/1	0.048	2004/04/28	稼働中
35202-02-1	山口県	宇部市	宇部市環境保全センター	1号炉	熔融	全連続	66	2.75	B F	2002/12/1	0.016	2004/01/30	稼働中
35202-02-2	山口県	宇部市	宇部市環境保全センター	2号炉	熔融	全連続	66	2.75	B F	2002/12/1	0.0016	2004/3/21	稼働中
35202-02-3	山口県	宇部市	宇部市環境保全センター	3号炉	熔融	全連続	66	2.75	B F	2002/12/1	0.00034	2004/3/21	稼働中
35204-01-1	山口県	萩市	萩市見島ごみ焼却場	1号炉	焼却	固定バッチ	3	0.375	B F	1999/12/1	0.062	2004/10/29	稼働中
35204-02-1	山口県	萩市	萩清掃工場	1号炉	焼却	准連続	40	2.5	B F	1988/10/22	0.0027	2004/10/06	稼働中
35204-02-2	山口県	萩市	萩清掃工場	2号炉	焼却	准連続	40	2.5	B F	1988/10/22	0.0056	2004/10/06	稼働中
35206-01-1	山口県	防府市	防府市クリーンセンター	1号炉	焼却	全連続	90	3.75	B F	1982/7/1	0.027	2004/07/20	稼働中
35206-01-2	山口県	防府市	防府市クリーンセンター	2号炉	焼却	全連続	90	3.75	B F	1982/7/1	0.035	2004/07/20	稼働中
35208-01-1	山口県	岩国市	岩国市第一工場	1号炉	焼却	全連続	65	2.708	B F	1992/4/1	0.05	2004/07/06	稼働中
35208-01-2	山口県	岩国市	岩国市第一工場	2号炉	焼却	全連続	65	2.708	B F	1992/4/1	0.051	2004/04/27	稼働中
35208-01-3	山口県	岩国市	岩国市第一工場	3号炉	焼却	全連続	65	2.708	B F	1992/4/1	0.063	2004/07/06	稼働中
35209-01-1	山口県	小野田市	小野田市環境衛生センター	1号炉	焼却	全連続	60	2.5	B F	1982/4/1	0.38	2004/11/16	稼働中
35209-01-2	山口県	小野田市	小野田市環境衛生センター	2号炉	焼却	全連続	60	2.5	B F	1982/4/1	0.42	2004/11/16	稼働中
35818-01-1	山口県	長門地区広域行政事務組合	長門地区広域清掃工場	1号炉	焼却	准連続	45	2.6	E P+M C	1981/6/1	-	-	稼働中
35818-01-2	山口県	長門地区広域行政事務組合	長門地区広域清掃工場	2号炉	焼却	准連続	45	2.8	E P+M C	1981/6/1	-	-	休止中
35829-02-1	山口県	周防大島町	周防大島町清掃センター	1号炉	焼却	機械化バッチ	11	1.375	B F	1998/4/1	0.057	2004/05/14	稼働中
35829-02-2	山口県	周防大島町	周防大島町清掃センター	2号炉	焼却	機械化バッチ	11	1.375	B F	1998/4/1	0.000000001	2004/05/14	稼働中
35830-01-1	山口県	周東環境衛生組合	周東環境衛生組合清掃センター	1号炉	焼却	准連続	46	2.875	B F	1986/10/1	1	2004/05/27	稼働中
35830-01-2	山口県	周東環境衛生組合	周東環境衛生組合清掃センター	2号炉	焼却	准連続	46	2.875	B F	1986/10/1	0.34	2004/05/28	稼働中
35837-01-1	山口県	周南地区衛生施設組合	恋路クリーンセンター	1号炉	焼却	全連続	110	4.6	B F	1995/10/1	0.41	2004/09/14	稼働中
35837-01-2	山口県	周南地区衛生施設組合	恋路クリーンセンター	2号炉	焼却	全連続	110	4.6	B F	1995/10/1	0.2	2004/07/05	稼働中
35837-01-3	山口県	周南地区衛生施設組合	恋路クリーンセンター	3号炉	焼却	全連続	110	4.6	B F	1995/10/1	0.31	2004/07/05	稼働中

施設コード	都道府県名	市町村・組合名	施設名	炉番号	施設の種類	炉の稼働方式	処理能力 (t/日)	処理能力 (t/h)	集じん器	稼働開始 年月日	排ガス中の ダイオキシン類濃度 (ng-TEQ/m ³ N)	測定年月日	平成16年 11月30日 時点の稼働状況
35845-02-1	山口県	山口県中部環境施設組合	山口県中部環境施設組合清掃工場	1号炉	焼却	全連続	110	4.58	B F	1998/4/1	0.044	2004/08/18	稼働中
35845-02-2	山口県	山口県中部環境施設組合	山口県中部環境施設組合清掃工場	2号炉	焼却	全連続	110	4.58	B F	1998/4/1	0.013	2004/08/18	稼働中
35851-01-1	山口県	周陽環境整備組合	周陽環境整備センター	1号炉	焼却	准連続	30	1.875	B F	1994/6/1	0.45	2004/09/30	稼働中
35851-01-2	山口県	周陽環境整備組合	周陽環境整備センター	2号炉	焼却	准連続	30	1.875	B F	1994/6/1	1.6	2004/09/30	稼働中