

| 施設コード      | 都道府県名 | 市町村・組合名     | 施設名                      | 炉番号         | 施設の種類        | 炉の稼働方式 | 処理能力<br>(t/日) | 処理能力<br>(t/h) | 集じん器 | 稼働開始<br>年月日 | 排ガス中の<br>ダイオキシン類濃度<br>(ng-TEQ/m <sup>3</sup> N) | 測定年月日      | 平成16年<br>11月30日<br>時点の稼働状況 |
|------------|-------|-------------|--------------------------|-------------|--------------|--------|---------------|---------------|------|-------------|---|------------|----------------------------|
| 19201-01-1 | 山梨県   | 甲府市         | 甲府市環境センター附属焼却工場          | 1号炉         | 焼却           | 全連続    | 120           | 5             | B F  | 1995/9/1    | 0.095   | 2004/01/20 | 稼働中                        |
| 19201-01-2 | 山梨県   | 甲府市         | 甲府市環境センター附属焼却工場          | 2号炉         | 焼却           | 全連続    | 120           | 5             | B F  | 1995/9/1    | 0.067   | 2004/03/05 | 稼働中                        |
| 19201-01-3 | 山梨県   | 甲府市         | 甲府市環境センター附属焼却工場          | 3号炉         | 焼却           | 全連続    | 120           | 5             | B F  | 1995/9/1    | 0.13  | 2004/01/27 | 稼働中                        |
| 19202-03-1 | 山梨県   | 富士吉田市       | 富士吉田市環境美化センターごみ処理施設1号焼却炉 | 1号炉         | 焼却           | 全連続    | 85            | 3.542         | B F  | 2002/12/1   | 0.0034  | 2004/02/06 | 稼働中                        |
| 19202-03-2 | 山梨県   | 富士吉田市       | 富士吉田市環境美化センターごみ処理施設2号焼却炉 | 2号炉(3号炉と共通) | 焼却           | 全連続    | 85            | 3.542         | B F  | 2002/12/1   | 0.0017  | 2004/02/06 | 稼働中                        |
| 19202-03-3 | 山梨県   | 富士吉田市       | 富士吉田市環境美化センターごみ処理施設灰溶融炉  | 3号炉(2号炉と共通) | その他(電気式灰溶融炉) | 全連続    | 20            | 0.833         | B F  | 2002/12/1   | 0.0017  | 2004/02/06 | 稼働中                        |
| 19203-01-1 | 山梨県   | 塩山市         | 塩山市衛生センター                | 1号炉         | 焼却           | 機械化バッチ | 20            | 2.5           | B F  | 1994/12/15  | 0.35  | 2004/06/23 | 稼働中                        |
| 19203-01-2 | 山梨県   | 塩山市         | 塩山市衛生センター                | 2号炉         | 焼却           | 機械化バッチ | 20            | 2.5           | B F  | 1994/12/15  | 0.3   | 2004/06/24 | 稼働中                        |
| 19205-01-1 | 山梨県   | 山梨市         | 山梨市環境センターごみ焼却場           | 1号炉         | 焼却           | 機械化バッチ | 17.5          | 2.19          | B F  | 1985/4/1    | 0.49  | 2004/11/11 | 稼働中                        |
| 19205-01-2 | 山梨県   | 山梨市         | 山梨市環境センターごみ焼却場           | 2号炉         | 焼却           | 機械化バッチ | 17.5          | 2.19          | B F  | 1985/4/1    | 0.28  | 2004/11/12 | 稼働中                        |
| 19425-01-1 | 山梨県   | 山中湖村        | 山中湖村クリーンセンターごみ処理施設       | 1号炉         | 焼却           | 機械化バッチ | 22.5          | 2.81          | E P  | 1991/4/1    | 0.65  | 2004/07/14 | 稼働中                        |
| 19425-01-2 | 山梨県   | 山中湖村        | 山中湖村クリーンセンターごみ処理施設       | 2号炉         | 焼却           | 機械化バッチ | 22.5          | 2.81          | E P  | 1991/4/1    | 1.7   | 2004/07/15 | 稼働中                        |
| 19441-01-1 | 山梨県   | 上野原町        | 上野原町クリーンセンター             | 1号炉         | 焼却           | 機械化バッチ | 20            | 2.5           | B F  | 1997/10/1   | 0.085   | 2004/08/18 | 稼働中                        |
| 19441-01-2 | 山梨県   | 上野原町        | 上野原町クリーンセンター             | 2号炉         | 焼却           | 機械化バッチ | 20            | 2.5           | B F  | 1997/10/1   | 0.029   | 2004/08/18 | 稼働中                        |
| 19871-02-1 | 山梨県   | 峡南衛生組合      | ごみ焼却場                    | 1号炉         | 焼却           | 機械化バッチ | 15            | 1.875         | B F  | 1996/4/1    | 0.34  | 2004/10/20 | 稼働中                        |
| 19871-02-2 | 山梨県   | 峡南衛生組合      | ごみ焼却場                    | 2号炉         | 焼却           | 機械化バッチ | 15            | 1.875         | B F  | 1996/4/1    | 0.26  | 2004/10/21 | 稼働中                        |
| 19896-03-1 | 山梨県   | 大月都留広域事務組合  | ごみ処理施設                   | 1号炉         | 焼却           | 全連続    | 52            | 2.16          | B F  | 2002/12/1   | 0.024   | 2004/10/29 | 稼働中                        |
| 19896-03-2 | 山梨県   | 大月都留広域事務組合  | ごみ処理施設                   | 2号炉         | 焼却           | 全連続    | 52            | 2.16          | B F  | 2002/12/1   | 0.048   | 2004/10/12 | 稼働中                        |
| 19896-03-3 | 山梨県   | 大月都留広域事務組合  | ごみ処理施設                   | 3号炉         | その他(灰溶融)     | 全連続    | 13            | 0.541         | B F  | 2002/12/1   | 0.0026  | 2004/11/19 | 稼働中                        |
| 19918-01-1 | 山梨県   | 東山梨環境衛生組合   | 東山梨環境衛生組合                | 1号炉         | 焼却           | 機械化バッチ | 12.5          | 1.563         | B F  | 1996/4/1    | 0.11  | 2004/08/04 | 稼働中                        |
| 19918-01-2 | 山梨県   | 東山梨環境衛生組合   | 東山梨環境衛生組合                | 2号炉         | 焼却           | 機械化バッチ | 12.5          | 1.563         | B F  | 1996/4/1    | 0.38  | 2004/08/04 | 稼働中                        |
| 19924-03-1 | 山梨県   | 中巨摩地区広域事務組合 | 清掃センター                   | 1号炉         | 焼却           | 全連続    | 90            | 3.75          | B F  | 1997/2/3    | 0.027   | 2004/04/27 | 稼働中                        |
| 19924-03-2 | 山梨県   | 中巨摩地区広域事務組合 | 清掃センター                   | 2号炉         | 焼却           | 全連続    | 90            | 3.75          | B F  | 1997/2/3    | 0.033   | 2004/04/28 | 稼働中                        |
| 19924-03-3 | 山梨県   | 中巨摩地区広域事務組合 | 清掃センター                   | 3号炉         | 焼却           | 全連続    | 90            | 3.75          | B F  | 1997/2/3    | 0.024   | 2004/05/20 | 稼働中                        |

| 施設コード      | 都道府県名 | 市町村・組合名    | 施設名          | 炉番号 | 施設の種類 | 炉の稼働方式 | 処理能力<br>(t/日) | 処理能力<br>(t/h) | 集じん器 | 稼働開始<br>年月日 | 排ガス中の<br>ダイオキシン類濃度<br>(ng-TEQ/m <sup>3</sup> N) | 測定年月日      | 平成16年<br>11月30日<br>時点の稼働状況 |
|------------|-------|------------|--------------|-----|-------|--------|---------------|---------------|------|-------------|---|------------|----------------------------|
| 19930-03-1 | 山梨県   | 峡北広域行政事務組合 | 峡北広域環境衛生センター | 1号炉 | 熔融    | 全連続    | 80            | 3.3           | B F  | 2003/12/1   | 0.0010  | 2004/08/06 | 休止中                        |
| 19930-03-2 | 山梨県   | 峡北広域行政事務組合 | 峡北広域環境衛生センター | 2号炉 | 熔融    | 全連続    | 80            | 3.3           | B F  | 2003/12/1   | 0.0027  | 2004/08/18 | 休止中                        |