

# 電力会社に係る環境保全上不適切な事案一覧表

資料3

電力各社は、平成18年11月30日に経済産業省原子力安全・保安院より受領した指示文書に基づき、火力発電設備等に係るデータ改ざんや手続きの不備等について点検を実施。  
平成19年3月30日、全社同時に点検結果を公表した。

| 会社  | 発電所   | 不適正な事案の内容                                                                           |
|-----|-------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 電力1 | 1-(1) | ○ ばいじんの排出基準違反、データ改ざん                                                                |
| 電力2 | 2-(1) | ○ NOxの排出基準違反                                                                        |
| 電力3 | 3-(1) | ○ 自記チャートの改ざん<br>排ガス濃度の瞬間値が制限値を超過する場合、故意にチャートを印字しなかった。<br>チャート記録が欠測した場合、後日手書き補正を行った。 |
|     | 3-(2) |                                                                                     |
|     | 3-(3) |                                                                                     |
|     | 3-(4) |                                                                                     |
|     | 3-(5) | ○ 自記チャートの改ざん<br>チャート記録が欠測した場合、後日手書き補正を行った。                                          |
|     | 3-(6) |                                                                                     |
|     | 3-(7) |                                                                                     |
|     | 3-(8) |                                                                                     |
|     | 3-(9) |                                                                                     |
| 電力4 | 4-(1) | ○ NOxの排出基準違反                                                                        |
|     | 4-(2) | ○ 排出ガス量の届出値超過を改ざん<br>○ 自記チャートの改ざん                                                   |
|     | 4-(3) |                                                                                     |
|     | 4-(4) |                                                                                     |
|     | 4-(5) |                                                                                     |
|     | 4-(6) |                                                                                     |
|     | 4-(7) |                                                                                     |
|     | 4-(8) | ○ 排出ガス量の届出値超過を改ざん                                                                   |
| 電力5 | 5-(1) | ○ NOxの排出基準違反                                                                        |
|     | 5-(2) | ○ NOxの排出基準違反<br>○ ばいじんの排出基準違反                                                       |
|     | 5-(3) | ○ ばいじんの排出基準違反<br>○ 定期自主検査の未実施                                                       |
|     | 5-(4) | ○ NOxの排出基準違反<br>○ 定期自主検査の未実施                                                        |
|     | 5-(5) | ○ 定期自主検査の未実施                                                                        |
|     | 5-(6) | ○ 定期自主検査の未実施                                                                        |
| 電力6 | 6-(1) | ○ 自記チャートの改ざん                                                                        |