

裾切り数値の検討のための業界団体提出データ（総括資料）

容量 (KI)	ガソリンの貯蔵タンク		原油の貯蔵タンク		ナフサの貯蔵タンク		蒸気圧が 20kPa(37.8)を超える VOC の貯蔵タンク		
	固定屋根式	浮屋根式	固定屋根式	浮屋根式	固定屋根式	浮屋根式	固定屋根式	浮屋根式	主な貯蔵物質名
500 未満	107	116	94	20	8	8	0	0	-
500 ~ 1,000	71		11		9		0	5	ベンゼン
1,000 ~ 2,000	29	195	1	4	4	32	0	15	ベンゼン
2,000 ~ 3,000	20		0		8		0	30	ベンゼン
3,000 ~ 4,000	8	157	0	9	0	34	0	2	分解ガソリン
4,000 ~ 5,000	2		3		2		0	0	-
5,000 ~ 10,000	6	264	1	13	8	76	0	15	分解ガソリン
10,000 ~ 30,000	0	150	0	16	0	73	0	5	リフォーマート
30,000 以上	0	33	0	422	0	53	0	0	-

資料提供団体

石油連盟、天然ガス鉱業会、日本芳香族工業会