


JEMA No. 02-139

平成 14 年 7 月 31 日

環境大臣 大木 浩 殿



変圧器等の微量 PCB 検出に関する調査及び情報提供について

環境省 平成 14 年 7 月 12 日付（環廃産第 393 号）通達に関し、調査中となっていました 3 社（日立エーアイシー(株)、(株)フジケン、トーエイ工業(株)）について、製造工程における混入の可能性及び使用した絶縁油に PCB が含まれていないことを証する不含証明書の有無の確認を行いましたので、結果をご報告いたします。

1. 上記 3 社についての調査結果は以下の通りです。
 - 1) 鉱油と PCB 油の並行生産時、両者の製造工程及び生産ラインは分離管理しており、PCB が混入する可能性はありません。
 - 2) いずれも市販再生油は使用しておらず、絶縁油（新油）における PCB 不含証明書を油メーカーから入手しております。
 - 3) 過去に微量 PCB 検出事例はありません。
2. 今回指示を受けました 10 社は、関連ユーザーからの PCB 混入の可能性等に係わる問い合わせ、相談に対する窓口及び的確かつ迅速な情報提供を行うための体制を確立しました。

以上

添付資料：ユーザーからの問い合わせ窓口表