

2022年度 環境省LD-Techリスト（案）及び水準表（案）に対する意見の回答

資料6

- ・いただいた御意見のうち、御意見の全体像が分かるように、代表的なものを抽出し整理しております。
- ・「意見の内容」の記載は、基本的にはいただいた御意見から抜粋（または、要約）したものです。なお、明らかな誤字や変換ミスについては修正しております。
- ・制度全般に関する御意見については引き続き事務局にて検討の上、後日、発表の予定です。

【水準値に関する意見】

#	意見の内容				意見に対する回答
	水準表クラスNo.	設備・機器等の名称	水準値	性能単位	
1	S-016005	吸収冷温水機（二重効用）	1.48	－	意見及び根拠資料を踏まえ、LD-Tech水準を左記の値に修正致します。
2	S-047054	ガスタービンコージェネレーション	32.4	% (発電効率)	意見及び根拠資料を踏まえ、LD-Tech水準を左記の値に更新致します。
3	S-047055	ガスタービンコージェネレーション	33.7	% (発電効率)	意見及び根拠資料を踏まえ、LD-Tech水準を左記の値に更新致します。
4	S-047084	ガスタービンコージェネレーション	32.4	% (発電効率)	意見及び根拠資料を踏まえ、LD-Tech水準を左記の値に更新致します。
5	S-047085	ガスタービンコージェネレーション	33.7	% (発電効率)	意見及び根拠資料を踏まえ、LD-Tech水準を左記の値に更新致します。