参考資料３

エネルギー使用状況の評価に係る調査票（案）

一般事務庁舎

１．施設情報

名称	○○○○支所庁舎				建物棟数	2	棟
調達機関	◇◇◇省				管理官署	総務部会計課	
所在地	都道府県	福岡県		⇒	地域区分	9	九州・沖縄
延床面積		6,789	㎡	⇒	面積区分	3	3000～10000

２．エネルギー使用状況

エネルギー使用量			熱量換算		GHG換算	
種別	単位（注１）	使用量	係数	熱量（GJ）	排出係数（注２）	GHG排出量（tCO2）
電気	kWh	432,111	8.64 MJ/kWh	3,733.4	*0.438*	189.3
都市ガス	㎥	543	40.0 MJ/㎥	21.7	*2.05*	44.5
LPガス	t		50.1 GJ/t	0.0	0.0598	0.0
熱	GJ		1.19 －	0.0	0.0654	0.0
灯油	kL	11.1	36.5 GJ/kL	405.2	0.0686	27.8
軽油	kL	2.2	38.0 GJ/kL	83.6	0.0689	5.8
A重油	kL	3.3	38.9 GJ/kL	128.4	0.0708	9.1
合　計				**4,372.3**		**276.4**
原単位（単位面積当たり）			MJ/㎡	**644**	kg-CO2/㎡	**40.7**
地域×規模補正（係数、補正後）			1.142	**735**	1.153	**46.9**
等　級　評　価				**C+**		**C-**

注１：「単位」は選択可能
注２：電気及び都市ガスは「代替値として環境大臣及び経済産業大臣が公表する係数」であって変更可能

いずれかの等級評価がE又はE-の場合は理由を記載	

赤枠の箇所はリストから選択可能