
無害化処理認定に関わる告示の改正について

令和8年8月20日

環境省 環境再生・資源循環局 廃棄物規制担当参事官室
／ポリ塩化ビフェニル廃棄物処理推進室




告示の改正概要




現行

排出元



告示第98号 無害化処理の対象


PCB油等	金属くず等	汚染物 (可燃)	処理物
5,000mg/kg以下	5,000mg/kg以下	10万mg/kg以下	5,000mg/kg以下



告示第69号

無害化処理認定事業者による無害化


- ・無害化の基準
- ・処理を行う者の基準
- ・施設の基準
- ・焼却炉の基準 等



告示第69号 無害化処理生成物

改正後

排出元




告示第98号 無害化処理の対象

追加

高濃度PCB廃棄物

- ・5,000mg/kg超
- ・分別・除去及び焼却を行う事業者でのみ受入可 等

PCB油等	金属くず等	汚染物 (可燃)	処理物
5,000mg/kg以下	5,000mg/kg以下	10万mg/kg以下	5,000mg/kg以下



告示第69号

無害化処理認定事業者による無害化

- ・無害化の基準
- ・処理を行う者の基準
- ・施設の基準
- ・焼却炉の基準 等

追加

高濃度PCB廃棄物の無害化の基準

- ・分別・除去及び焼却の義務付け
- ・分別・除去及び焼却の設備や維持管理基準 等



告示第69号 無害化処理生成物

告示の改正箇所及び概要（対象物）



告示第98号：無害化処理に係る特例の対象となる一般廃棄物及び産業廃棄物

項目	規定に追加する内容
1	無害化処理に係る特例の対象となる一般廃棄物を石綿含有一般廃棄物と規定 PCB廃棄物も対象に追加する
2	無害化処理に係る特例の対象となる産業廃棄物を以下のとおり規定
一	廃PCB等 電気機器又はOFケーブルに使用された絶縁油 その他の廃PCB：5,000mg/kg以下のもの その他高濃度廃PCB等：上記のものを除く5,000mg/kg超のもの （ただし告示第69号で定める方法で焼却を行う場合に限る）
二	PCB汚染物 微量PCB汚染廃電気機器 汚泥・紙くず・木くず・繊維くず・廃プラスチック類：100,000mg/kg以下のもの 金属くず等：5,000mg/kg以下のもの その他高濃度PCB汚染物：上記のものを除く5,000mg/kg超のもの （ただし告示第69号で定める分別・除去を行う場合に限る）
三	PCB処理物 微量PCB汚染廃電気機器及び絶縁油 その他の処理物：5,000mg/kg以下のもの
四	廃石綿
五	石綿含有産業廃棄物

※廃業後に一般家庭の車庫等として使われていた場所から安定器が発見されること等を想定

告示の改正箇所及び概要（処理基準等）



告示第69号：低濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物に係る無害化処理の内容等の基準等

項目	規定に追加する内容
第一条 無害化の基準	
第二条 無害化処理の内容の基準	高濃度PCB廃棄物の処理を行う場合の基準として分別・除去や焼却を義務付け
第三条 無害化処理を行う者の基準	高濃度PCB廃棄物の分別・除去及び焼却に係る基準
第四条 無害化処理施設の基準	
第五条 特例に係る施設の維持管理基準	
第六条 特例に係る施設の基準	
第七条 申請書記載事項	
第八条 実証試験に関する書類	高濃度PCB廃棄物の分別・除去及び焼却に係る実証試験関係の書類
第九条 記録の閲覧	
第十条 記録する事項	高濃度PCB廃棄物の分別・除去を行い、5,000mg/kg以下となるように焼却していることを確認した分析結果等
第十一条 環境大臣に報告する事項	