

「環境調査研修所への太陽光発電電力等供給事業」 の企画書募集に伴う質問及び回答

No.	質 問	回 答
1	提案書提出以降、辞退した場合、いつ時点でペナルティが発生しますでしょうか。	特段のペナルティ等はありませんが、辞退を希望される際は当所までご連絡ください。
2	契約(案)について、第13条には記載されておりますが、本契約は長期継続契約のため、翌年度以降の予算の減額または削除による解除、または発注者都合による中途解約が生じた際の設備撤去費用や未償却費用・逸失利益等については貴所のご負担あるいは協議可能という認識でよろしかったでしょうか。	お伺いの場合、協議可能とご理解願います。
3	募集要領「3 予算額」において、『各年度2,000万円(消費税及び地方消費税額を含む。)以内』と記載されていますが、本予算額の対象範囲についてご教示ください。具体的には、PPA事業者へ支払う電気料金を指すものか、又は保守・維持管理等を含む事業全体に係る年間予算を指すものか、ご教示をお願いいたします。	PPA事業者へ支払う電気料金及び保守・維持管理等を含む事業全体に係る年間予算を毎年度2,000万円を上限とした範囲内で行う事業となります。
4	ご提供いただきました、2 平面図の左下 MEMO 欄より、当該建物は昭和 48 年頃竣工の旧耐震建物と思われます。平成 17 年の調査または平成 30 年の改修時に、耐震診断および耐震補強は実施済みとの理解でよろしいでしょうか。 また、7 構造計算書における荷重条件についても変更なしとして取り扱ってよろしいでしょうか。	今般、施工をいただく本館は耐震補強につきましては実施済みですが、建屋本体の内部構造は建設当初から変更はございません。
5	現在の電力料金に関して、月ごとの請求金額と内訳(基本料金単価、従量料金単価(時間帯別、休日平日等の区分ある場合は各々の単価)、燃料調整費用等)のご提供をお願いできますでしょうか。現状の電気料金明細書について直近 1 年分をいただきたく存じます。	本事業への資格要件を有する事業者へ資料を提供するものとします。
6	電気主任技術者について、現状の電気主任技術者様に兼務いただくことは可能でしょうか。電気主任技術者様の配置の考え方についてご教授いただきたく存じます。	お伺いの兼務につきましては対応可能です。本事業に関連した電気主任技術者の業務や配置については協議の上、対応することとします。
7	電気外構図をご提供いただけませんか。	お尋ねの電気外構図を保有しておりませんので提供は出来かねます。
8	キュービクルの改修工事は事業者側の工事になりますでしょうか。	キュービクル改修工事につきましては事業者側で行っていただくことが出来ます。
9	エコケーブルではなく、一般ケーブルの使用は可能でしょうか。	使用していただくのは原則として「エコケーブル」とします。
10	工事中の停電作業において、既存施設のバックアップが必要な場合はバックアップするエリアと容量をご教示ください。	バックアップ対応は不要とします。
11	既存施設の長期修繕や既存施設の機器破損などで、発電停止した場合の発電補償もしくは期間延長措置はございますか。	研修所の事業による物件の修繕等のため、太陽光発電設備が使用出来ない、又は発電量が減少する期間が生じた場合は発電保証等を行うことを検討します。