質問回答

NO.	質問	回答
1	４．安全確認調査の詳細 （１）工事の場所等のハ.内容に「２箇所の水道管盛替工事であり、掘削深さは約１ｍである」とあるが、掘削面積はどの程度ですか。	２箇所の掘削面積の合計は、約２８平方メートルである。
2	４．安全確認調査の詳細 （１）工事の場所等のハ.内容に「２箇所の水道管盛替工事であり、掘削深さは約１ｍである」とあるが、１箇所ずつ順番に行うと理解ですか。 ２箇所同時に掘削することはあるのでしょうか。	１箇所ずつ順番に掘削を実施する予定である。なお掘削工事の細部に合わせた安全確認調査の具体的な要領は、工事開始前に計画される現地での事前調整の際に調整されたい。