質問回答

NO.	質問	回答
1	４．安全確認調査の詳細 （１）工事の場所等ハ 内容に「２箇所のボーリング工事（原位置試験及び試料採取を含む）であり、削孔深度はおおむね15m程度を予定するがそれ以上の場合がある。ただし、３mに達する前に、地質調査員が自然地層（人為的な掘削等が施された形跡が認められない地層）に達したことを確認できた場合は検知を終了してよい。」とあるが、３m以深は自然地層との判断でよろしいか。	３m以遠は自然地層との判断で良い。
2	４．安全確認調査の詳細 （１）工事の場所等ロ 時期（仮）に「令和8 年12 月7 日（月）～11 日（金）、工事は5 日間とする。 ※時期が、１～２週間程度変更される可能性もある。」とあるが、予備日は無いという理解でよろしいか。	予備日はありません。